

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレンピット水位計測結果(2014年5月1日～5月31日)

(単位:mm)

ナンバー	No.112 (プロセス主建屋 北東)		No.125 (焼却工作建屋 西)		No.133 (サイドバンカ 建屋西)		No.150 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 東)		No.151 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 北)		No.152 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 西)		No.153 (雑固体廃棄物 減容処理建屋 南)	
	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ	水位 (OP+)	GLからの 深さ
5月1日	8,000	2,000	8,450	1,550	8,360	1,640	10,000	0	10,030	-30	10,020	-20	10,030	-30
5月2日	8,250	1,750	8,790	1,210	8,450	1,550	10,000	0	10,010	-10	10,000	0	10,030	-30
5月3日	8,200	1,800	8,600	1,400	8,370	1,630	10,000	0	9,990	10	9,980	20	9,990	10
5月4日	8,150	1,850	8,500	1,500	8,350	1,650	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,980	20
5月5日	8,100	1,900	8,450	1,550	8,330	1,670	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,980	20
5月6日	8,100	1,900	8,420	1,580	8,370	1,630	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,990	10
5月7日	8,150	1,850	8,390	1,610	8,250	1,750	9,950	50	9,980	20	9,970	30	9,980	20
5月8日	8,100	1,900	8,370	1,630	8,270	1,730	9,950	50	9,980	20	9,970	30	9,970	30
5月9日	8,050	1,950	8,370	1,630	8,380	1,620	9,950	50	9,980	20	9,970	30	9,980	20
5月10日	8,100	1,900	8,350	1,650	8,370	1,630	9,950	50	9,980	20	9,970	30	9,980	20
5月11日	8,100	1,900	8,340	1,660	8,320	1,680	9,950	50	9,980	20	9,970	30	9,990	10
5月12日	8,100	1,900	8,340	1,660	8,340	1,660	9,950	50	9,980	20	9,970	30	9,990	10
5月13日	8,100	1,900	8,360	1,640	8,290	1,710	9,950	50	10,010	-10	10,000	0	10,000	0
5月14日	8,100	1,900	8,380	1,620	8,410	1,590	9,950	50	9,990	10	9,980	20	9,980	20
5月15日	8,100	1,900	8,380	1,620	8,380	1,620	9,950	50	9,980	20	9,980	20	10,000	0
5月16日	8,050	1,950	8,360	1,640	8,440	1,560	10,000	0	9,990	10	9,980	20	9,990	10
5月17日	8,100	1,900	8,320	1,680	8,300	1,700	10,000	0	9,970	30	9,960	40	9,970	30
5月18日	8,100	1,900	8,300	1,700	8,350	1,650	9,950	50	9,970	30	9,960	40	9,980	20
5月19日	8,050	1,950	8,280	1,720	8,330	1,670	9,950	50	9,970	30	9,960	40	9,990	10
5月20日	8,000	2,000	8,200	1,800	8,270	1,730	9,800	200	9,820	180	9,800	200	9,830	170
5月21日	7,900	2,100	8,080	1,920	8,190	1,810	9,800	200	9,770	230	9,760	240	9,770	230
5月22日	8,200	1,800	8,690	1,310	8,470	1,530	10,000	0	9,980	20	9,970	30	9,980	20
5月23日	8,150	1,850	8,390	1,610	8,350	1,650	9,850	150	9,880	120	9,860	140	9,870	130
5月24日	8,050	1,950	8,220	1,780	8,290	1,710	9,800	200	9,820	180	9,800	200	9,820	180
5月25日	8,050	1,950	8,120	1,880	8,250	1,750	9,750	250	9,780	220	9,770	230	9,800	200
5月26日	8,000	2,000	8,030	1,970	8,150	1,850	9,750	250	9,740	260	9,730	270	9,740	260
5月27日	7,950	2,050	8,080	1,920	8,090	1,910	9,850	150	9,840	160	9,830	170	9,840	160
5月28日	8,050	1,950	8,260	1,740	8,250	1,750	9,900	100	9,920	80	9,910	90	9,910	90
5月29日	8,050	1,950	8,250	1,750	8,350	1,650	10,000	0	9,940	60	9,930	70	9,950	50
5月30日	8,050	1,950	8,260	1,740	8,370	1,630	9,950	50	9,960	40	9,950	50	9,950	50
5月31日	8,050	1,950	8,280	1,720	8,390	1,610	9,950	50	9,960	40	9,950	50	9,970	30

備考 集中廃棄物処理建屋のGL(地表レベル)は、OP+10m

※No.151の5/1～2.13、No.152の5/1、No.153の5/1～2の水位がOP+10mを超えているが、サブドレンピットは地上部の立ち上がり部があり、立ち上がり部を超えておらず溢水していない。