

# 地下水バイパス揚水井の汲み上げにおける一時貯留タンク に対する評価結果について(その2)

<参考資料>  
 2019年11月15日  
 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー

## 【各揚水井のトリチウム濃度】

| トリチウム濃度 (Bq/L)       | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | No. 10揚水井<br>運転状況 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------------------|
| 2015. 11. 12 (木)     | 6. 9  | /     | 12    | /     | 50    | /     | 37    | /     | 採水なし  | 2000   | 720    | /      | 汲み上げ中             |
| 2015. 11. 16 (月)     | /     | 8. 4  | /     | 24    | /     | 66    | /     | 採水なし  | /     | 2800   | /      | 220    | 汲み上げ中             |
| 2019. 10. 7 (月)      | /     | 27    | /     | 23    | /     | 27    | /     | 50    | /     | 1400   | /      | 120    | 汲み上げ中             |
| 2019. 10. 10 (木)     | 19    | /     | 17    | /     | 26    | /     | 19    | /     | 320   | 1300   | 770    | /      | 汲み上げ中             |
| 2019. 10. 14 (月)     | /     | 26    | /     | 28    | /     | 29    | /     | 45    | /     | 1300   | /      | 110    | 汲み上げ中             |
| 2019. 10. 17 (木)     | 19    | /     | 16    | /     | 22    | /     | 18    | /     | 290   | 1300   | 750    | /      | 汲み上げ中             |
| 2019. 10. 21 (月)     | /     | 28    | /     | 23    | /     | 29    | /     | 48    | /     | 1400   | /      | 120    | 汲み上げ中             |
| 2019. 10. 24 (木)     | 20    | /     | 21    | /     | 21    | /     | 24    | /     | 360   | 1500   | 690    | /      | 汲み上げ中             |
| 2019. 10. 28 (月)     | /     | ※2    | /     | ※2    | /     | 32    | /     | 55    | /     | 1500   | /      | 130    | 汲み上げ中             |
| 2019. 10. 31 (木)     | ※2    | /     | ※2    | /     | 21    | /     | 20    | /     | 300   | 1400   | 580    | /      | 汲み上げ中             |
| 2019. 11. 4 (月)      | /     | ※2    | /     | ※2    | /     | 28    | /     | 49    | /     | 1300   | /      | 110    | 汲み上げ中             |
| 2019. 11. 7 (木)      | ※2    | /     | ※2    | /     | 24    | /     | 23    | /     | ※2    | 1200   | 730    | /      | 汲み上げ中             |
| ①2019. 11. 11 (月) ※1 | ※2    | ※2    | ※2    | ※2    | 24    | 24    | 23    | 55    | ※2    | 1100   | 730    | 110    | 汲み上げ中             |
| ②トリチウム上昇傾向評価用        | ※2    | ※2    | ※2    | ※2    | 24    | 24    | 23    | 55    | ※2    | 1900   | 730    | 110    |                   |

※1 No. 10以外については隔週でサンプリングを実施しており、サンプリングの無い週は前週の濃度に基づいて評価している。

※2 汲み上げおよびサンプリングを停止しており、当該ピットの濃度を集水タンクの濃度評価に用いていない。

## 【各揚水井の汲み上げ比率】

|            | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | No. 7 | No. 8 | No. 9 | No. 10 | No. 11 | No. 12 | 計    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------|
| ③ 汲み上げ比 ※3 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.08  | 0.17  | 0.26  | 0.00  | 0.27   | 0.13   | 0.09   | 1.00 |

※3 No. 1~12: 至近の汲み上げ実績をもとに算出。(11/12(火)~11/13(水))

## 【評価結果(一時貯留タンクのトリチウム濃度)】

一時貯留タンク内  
トリチウム濃度

|                      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |       |      |     |       |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|------|-----|-------|
| 2019. 11. 4 ※5       | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 3.4 | 12.5 | 0.0 | 346.5 | 72.3 | 9.2 | 446.6 |
| 2019. 11. 7 ※5       | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 3.9 | 12.7 | 0.0 | 318.5 | 96.7 | 9.8 | 443.9 |
| 2019. 11. 11 (①×③)   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 3.9 | 14.2 | 0.0 | 291.9 | 96.7 | 9.8 | 418.6 |
| トリチウム上昇傾向評価用(②×③) ※4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 3.9 | 14.2 | 0.0 | 504.3 | 96.7 | 9.8 | 630.9 |

※4 「トリチウム上昇傾向評価用」とは、2015年の11/12から11/16までの上昇傾向が継続すると仮定したトリチウム濃度を設定し評価したもの。

※5 参考(前回、前々回評価結果)