

# 福島第一原子力発電所 3号機原子炉建屋に設置している 地震計について（1階地震計の嵩上げについて）

< 参 考 資 料 >  
2 0 2 1 年 3 月 2 9 日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

- 3号機原子炉建屋1階及び5階オペレーティングフロアに各1台設置した地震計については、3月19日より建屋全体の経年変化の傾向把握等を目的とした試験運用を暫定的に再開しておりますが、本日（3月29日）、1階の地震計を雨水による故障の再発防止対策として、現状設置している既設ハッチから新たに設置した基礎上へ移設し、当該基礎上での観測を開始しました。
- また、ノイズ等の故障発生時の対策としての予備品とする地震計6台については、3月31日に確保致します。
- 引き続き地震観測記録分析による建屋全体の経年変化の傾向把握や、無線式地震計の適用性等を検証する試験運用を継続してまいります。オペフロの地震計が故障した原因の調査を継続し、原因がわかった段階で対策品への交換も含めて検討してまいります。また、今後3号機地震計の試験運用実施結果を踏まえ、1、2号機へ地震計設置の拡大を進めてまいります。



1階地震計移設前



1階地震計移設後