

地下水バイパス揚水井の汲み上げにおける一時貯留タンク に対する評価結果について(その2)

<参考資料>
 2021年12月21日
 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー

【各揚水井のトリチウム濃度】

トリチウム濃度 (Bq/L)	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	No. 10揚水井 運転状況
2015. 11. 12 (木)	6. 9	/	12	/	50	/	37	/	採水なし	2000	720	/	汲み上げ中
2015. 11. 16 (月)	/	8. 4	/	24	/	66	/	採水なし	/	2800	/	220	汲み上げ中
2021. 1. 21 (木)	14	/	14	/	16	/	16	/	270	440	※2	/	汲み上げ中
2021. 1. 25 (月)	/	17	/	※2	/	29	/	69	/	440	/	※2	汲み上げ中
2021. 1. 28 (木)	※2	/	11	/	12	/	16	/	290	430	800	/	汲み上げ中
2021. 2. 1 (月)	/	16	/	※2	/	27	/	65	/	430	/	220	汲み上げ中
2021. 2. 4 (木)	※2	/	16	/	13	/	21	/	290	450	810	/	汲み上げ中
2021. 2. 8 (月)	/	20	/	※2	/	24	/	60	/	440	/	230	汲み上げ中
2021. 11. 29 (月)	/	19	/	17	/	※2	/	90	/	360	/	※2	汲み上げ中
2021. 12. 2 (木)	10	/	34	/	22	/	※2	/	※2	360	※2	/	汲み上げ中
2021. 12. 6 (月)	/	19	/	※2	/	※2	/	80	/	320	/	180	汲み上げ中
2021. 12. 9 (木)	11	/	35	/	22	/	19	/	130	270	470	/	汲み上げ中
①2021. 12. 13 (月) ※1	11	23	35	17※3	22	20	19	65	130	310	470	170	汲み上げ中
②トリチウム上昇傾向評価用	11	23	35	17	22	20	19	65	130	1110	470	170	

※1 No. 10以外については隔週でサンプリングを実施しており、サンプリングの無い週は前週の濃度に基づいて評価している。

※2 汲み上げおよびサンプリングを停止しており、当該ピットの濃度を一時貯留タンクの濃度評価に用いていない。

※3 ポンプの定期的な交換により停止しており、12月6日と12月13日にサンプリングできなかったため、至近の分析結果（2021年11月29日）を用いた。

【各揚水井の汲み上げ比率】

	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	計
③ 汲み上げ比 ※4	0. 31	0. 11	0. 15	0. 11	0. 00	0. 02	0. 02	0. 07	0. 10	0. 08	0. 01	0. 03	1. 00

※4 No. 1～12: 至近の汲み上げ実績をもとに算出。

(12/15(水)～12/16(木))

【評価結果(一時貯留タンクのトリチウム濃度)】

一時貯留タンク内
トリチウム濃度

2021. 12. 6 ※6	3. 3	2. 2	5. 8	0. 0	0. 0	0. 6	0. 6	6. 3	14. 5	31. 5	6. 0	5. 4	76. 3
2021. 12. 9 ※6	3. 4	2. 1	5. 1	1. 9	0. 0	0. 5	0. 4	5. 3	12. 6	21. 3	5. 9	4. 7	63. 2
2021. 12. 13 (①×③)	3. 4	2. 5	5. 1	1. 9	0. 0	0. 4	0. 4	4. 3	12. 6	24. 5	5. 9	4. 5	65. 5
トリチウム上昇傾向評価用 (②×③) ※5	3. 4	2. 5	5. 1	1. 9	0. 0	0. 4	0. 4	4. 3	12. 6	87. 7	5. 9	4. 5	128. 7

※5 「トリチウム上昇傾向評価用」とは、2015年の11/12から11/16までの上昇傾向が継続すると仮定したトリチウム濃度を設定し評価したものの。

※6 参考（前回、前々回評価結果）