

# 地下水バイパス揚水井の汲み上げにおける一時貯留タンク に対する評価結果について(その1)

<参考資料>  
 2022年5月27日  
 東京電力ホールディングス株式会社  
 福島第一廃炉推進カンパニー

## 【各揚水井のトリチウム濃度】

トリチウム濃度 (Bq/L)	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	No.10揚水井 運転状況
2015.11.12 (木)	6.9	/	12	/	50	/	37	/	採水なし	2000	720	/	汲み上げ中
2015.11.16 (月)	/	8.4	/	24	/	66	/	採水なし	/	2800	/	220	汲み上げ中
2022.4.7 (木)	12	/	51	/	17	/	22	/	140	290	530	/	汲み上げ中
2022.4.11 (月)	/	27	/	20	/	18	/	63	/	310	/	220	汲み上げ中
2022.4.14 (木)	13	/	51	/	17	/	20	/	150	320	530	/	汲み上げ中
2022.4.18 (月)	/	26	/	19	/	19	/	66	/	330	/	220	汲み上げ中
2022.4.21 (木)	13	/	49	/	17	/	20	/	150	330	530	/	汲み上げ中
2022.4.25 (月)	/	27	/	23	/	18	/	62	/	320	/	220	汲み上げ中
2022.4.28 (木)	13	/	54	/	15	/	25	/	150	290	510	/	汲み上げ中
2022.5.2 (月)	/	28	/	24	/	17	/	65	/	320	/	220	汲み上げ中
2022.5.5 (木)	13	/	55	/	16	/	22	/	160	310	500	/	汲み上げ中
2022.5.9 (月)	/	26	/	18	/	16	/	61	/	320	/	210	汲み上げ中
①2022.5.12 (木) ※1	16	26	45	18	17	16	24	61	150	290	490	210	汲み上げ中
②トリチウム上昇傾向評価用	16	26	45	18	17	16	24	61	150	1090	490	210	

※1 No. 10以外については隔回でサンプリングを実施しており、サンプリングの無い週は前週の濃度に基づいて評価している。

## 【各揚水井の汲み上げ比率】

	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	計
③ 汲み上げ比 ※2	0.28	0.16	0.14	0.09	0.00	0.02	0.03	0.05	0.08	0.09	0.02	0.03	1.00

※2 No. 1～12: 至近の汲み上げ実績をもとに算出。

(5/23(月)～5/24(火))

## 【評価結果(一時貯留タンクのトリチウム濃度)】

	一時貯留タンク内 トリチウム濃度												
2022.5.5 ※4	3.7	4.4	7.9	2.1	0.1	0.4	0.6	3.6	12.5	26.4	10.2	6.5	78.5
2022.5.9 ※4	3.7	4.1	7.9	1.6	0.1	0.4	0.6	3.4	12.5	27.2	10.2	6.3	77.9
2022.5.12 (①×③)	4.5	4.2	6.4	1.6	0.1	0.3	0.7	3.3	12.1	25.2	9.6	6.4	74.5
トリチウム上昇傾向評価用 (②×③) ※3	4.5	4.2	6.4	1.6	0.1	0.3	0.7	3.3	12.1	94.8	9.6	6.4	144.1

※3 「トリチウム上昇傾向評価用」とは、2015年の11/12から11/16までの上昇傾向が継続すると仮定したトリチウム濃度を設定し評価したものの。

※4 参考(前回、前々回評価結果)