5 号機 Unit 5

(定期検査中) During periodic inspection

内訳
The items

① アラームタイパ
Alarm typer

2011/03/11 13:59	制御棒　26－47	48Pos　移動停止					
2011/03/11 13:59	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 13:59	A541	制御棒引抜中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 13:59	制御棒　26－47	48Pos　移動開始					
2011/03/11 13:59	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
2011/03/11 13:59	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
2011/03/11 13:59	制御棒　26－47	48Pos　移動停止					
2011/03/11 13:59	A541	制御棒引抜中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 13:59	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:00	W828	制御棒状態（警報）　２６－４７		= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:00	A551	制御棒ドリフト		= オン		P=01	警報
2011/03/11 14:00	W828	制御棒状態（警報）　２６－４７		= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:00	W828	制御棒状態（警報）　２６－４７		= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:00	W828	制御棒状態（警報）　２６－４７		= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:00	W828	制御棒状態（警報）　２６－４７		= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:00	W828	制御棒状態（警報）　２６－４７		= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:00	W828	制御棒状態（警報）　２６－４７		= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:00	A639	全制御棒全挿入		= ＯＮ			
2011/03/11 14:00	W828	制御棒状態（警報）　２６－４７		= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:00	A551	制御棒ドリフト		= リセット		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:01	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:01	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= 0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.013		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= 0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= 0.016		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.031	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.018		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= 0.001		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= 0.026		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= 0.000		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.042	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= 0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.031	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= 0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.027	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= 0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.013		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２		= -0.041	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.018		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.016		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.030		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.010		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.032	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.006		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.022		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.025		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.012		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.001		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.027	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.006		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.027	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.010		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.031	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.011		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.029	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.018		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.011		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.000		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.010		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.029	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.006		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.027	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.000		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:02	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.013		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.013		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.012		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.029	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.012		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.000		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.020		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.011		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.007		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.023	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.007		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.034	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.004		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.031	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.010		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.023	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.007		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= 0.015		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	A 2	= -0.023	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/11 14:03	F014	低圧タービン入口蒸気圧力	Ａ２	= 0.000		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:05	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:05	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.034	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:06	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.014		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:06	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:06	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.018		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:06	制御棒　38－47	0Pos　移動開始					
2011/03/11 14:06	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:06	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:06	A639	全制御棒全挿入		= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:06	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:06	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.014		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:06	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:06	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:06	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:06	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.016		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:06	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:06	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.006		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= 0.006		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.010		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.041	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= 0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.041	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= 0.001		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.031	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= 0.007		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.015		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= 0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.001		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.006		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.032	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ２	= -0.009		P=01	正常復帰

* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.034	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.022		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.029	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.012		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.020		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.013		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.030		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.006		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.042	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.024		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.001		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.013		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.010		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.000		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.013		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.018		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.027	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.008		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.014		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.020		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.000		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.007		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.014		P=01	正常復帰

*	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.023	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.007		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.030	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.005		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.036	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.018		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.040	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.008		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.031	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.018		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.021	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.013		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.024	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:07	制御棒　38－47	48Pos　移動停止					
	2011/03/11 14:07	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.005		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:07	A553	制御棒選択駆動中		= O F F			
	2011/03/11 14:07	A541	制御棒引抜中		= O F F			
	2011/03/11 14:07	制御棒　38－47	48Pos　移動開始					
	2011/03/11 14:07	A541	制御棒引抜中		= O N			
	2011/03/11 14:07	A553	制御棒選択駆動中		= O N			
	2011/03/11 14:08	制御棒　38－47	48Pos　移動停止					
	2011/03/11 14:08	A541	制御棒引抜中		= O F F			
	2011/03/11 14:08	A553	制御棒選択駆動中		= O F F			
*	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.029	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.007		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.036	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.017		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.032	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.018		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.025	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.005		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.042	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.007		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.038	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.014		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.021	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.001		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.027	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= 0.009		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.039	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.009		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.032	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.012		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:08	F095	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	A	= 1515	制限値=－－－	P=01	R L 上限逸脱
	2011/03/11 14:08	F095	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	A	= 1514		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:08	F095	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	A	= 1516	制限値=－－－	P=01	R L 上限逸脱
	2011/03/11 14:08	F095	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	A	= 1512		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力	B 2	= -0.036	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱

2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.007		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:08	W831	制御棒状態（警報）　３８－４７		= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:08	A551	制御棒ドリフト		= オン		P=01	警報
2011/03/11 14:08	W831	制御棒状態（警報）　３８－４７		= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.004		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:08	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1515	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:08	W831	制御棒状態（警報）　３８－４７		= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:08	W831	制御棒状態（警報）　３８－４７		= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:08	W831	制御棒状態（警報）　３８－４７		= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= 0.002		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:08	A639	全制御棒全挿入		= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= 0.001		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= 0.006		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.032	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.008		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= 0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.032	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= 0.013		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:08	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２		= -0.003		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:09	W831	制御棒状態（警報）　３８－４７		= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:09	A551	制御棒ドリフト		= リセット		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:09	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1512		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:09	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1516	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:09	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1513		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:09	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1516	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:09	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1515		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:09	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1515	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:09	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1512		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:09	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1516	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:10	制御棒　42－47	OPos　移動開始					
2011/03/11 14:10	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1510		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:10	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:10	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:10	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1516	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:10	A639	全制御棒全挿入		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:10	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1514		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:10	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1515	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:10	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1511		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:10	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1515	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:10	F095	原子炉　給水ポンプ（Ｍ）入口流量	A	= 1513		P=01	正常復帰

* 2011/03/11 14:10	F095	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	A	= 1515	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:10	F095	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	A	= 1504		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:10	F095	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	A	= 1515	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:11	F095	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	A	= 1510		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:11	F095	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	A	= 1516	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:11	制御棒　42－47	48Pos　移動停止					
2011/03/11 14:11	A541	制御棒引抜中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:11	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:11	制御棒　42－47	48Pos　移動開始					
2011/03/11 14:11	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:11	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:11	F095	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	A	= 1511		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:11	F095	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	A	= 1516	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:11	F095	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	A	= 1512		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:11	制御棒　42－47	48Pos　移動停止					
2011/03/11 14:11	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:11	A541	制御棒引抜中		= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:11	W832	制御棒状態（警報）　４２－４７		= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:11	A551	制御棒ドリフト		= オン		P=01	警報
2011/03/11 14:11	W832	制御棒状態（警報）　４２－４７		= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:11	W832	制御棒状態（警報）　４２－４７		= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:11	W832	制御棒状態（警報）　４２－４７		= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:11	W832	制御棒状態（警報）　４２－４７		= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:11	A639	全制御棒全挿入		= ＯＮ			
2011/03/11 14:12	W832	制御棒状態（警報）　４２－４７		= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:12	A551	制御棒ドリフト		= リセット		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:13	制御棒　30－51	0Pos　移動開始					
2011/03/11 14:13	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:13	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:13	A639	全制御棒全挿入		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:13	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:13	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:13	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:13	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:13	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.010		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:13	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:13	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= 0.027		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:13	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.048	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:13	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= 0.029		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.045	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.008		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.015		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= 0.050		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= 0.045		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２		= -0.031	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.013		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.028	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= 0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.037	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= 0.020		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.035	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= 0.034		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.043	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.004		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.035	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.011		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.028	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= 0.020		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.038	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.015		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.021	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.007		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.024	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= 0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.032	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.020	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= 0.028		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.039	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= 0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.030	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= 0.019		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:14	制御棒　30－51	48Pos　移動停止					
2011/03/11 14:14	A541	制御棒引抜中		= OFF			
2011/03/11 14:14	A553	制御棒選択駆動中		= OFF			
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.033	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.015		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:14	制御棒　30－51	48Pos　移動開始					
2011/03/11 14:14	A541	制御棒引抜中		= ON			
2011/03/11 14:14	A553	制御棒選択駆動中		= ON			
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.029	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= 0.023		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.038	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.027	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= 0.008		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.030	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= 0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.027	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.024	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.011		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力	C2	= -0.023	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱

2011/03/11 14:14	制御棒　30－51	48Pos　移動停止					
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.042		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:14	A541	制御棒引抜中	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:14	A553	制御棒選択駆動中	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.036		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.034		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.041		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.021		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.038		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.029		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.012		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.029	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.040		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.007		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.025		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.034	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.015		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:14	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.031	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.020		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.026		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.034	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.013		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.041	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.018		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.027	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.016		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	W836	制御棒状態（警報）　３０－５１	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:15	A551	制御棒ドリフト	= オン		P=01	警報

2011/03/11 14:15	W836	制御棒状態（警報）　３０－５１	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	W836	制御棒状態（警報）　３０－５１	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:15	W836	制御棒状態（警報）　３０－５１	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	W836	制御棒状態（警報）　３０－５１	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:15	A639	全制御棒全挿入	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.038		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.023		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.029	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.041		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:15	W836	制御棒状態（警報）　３０－５１	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.004		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:15	A551	制御棒ドリフト	= リセット		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.007		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.012		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= 0.010		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.011		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.016		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:16	制御棒　34－51	0Pos　移動開始				
2011/03/11 14:16	A541	制御棒引抜中	= ＯＮ			
2011/03/11 14:16	A553	制御棒選択駆動中	= ＯＮ			
2011/03/11 14:16	A639	全制御棒全挿入	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:16	C184	原子炉　熱出力　（%）	= 57.8		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:16	C185	原子炉　熱出力　（MW）	= 1377		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:17	制御棒　34－51	48Pos　移動停止				
2011/03/11 14:17	A541	制御棒引抜中	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:17	A553	制御棒選択駆動中	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:17	制御棒　34－51	48Pos　移動開始				
2011/03/11 14:17	A541	制御棒引抜中	= ＯＮ			
2011/03/11 14:17	A553	制御棒選択駆動中	= ＯＮ			
2011/03/11 14:17	制御棒　34－51	48Pos　移動停止				
2011/03/11 14:17	A553	制御棒選択駆動中	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:17	A541	制御棒引抜中	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:18	DB896	発電端効率（１分値）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/11 14:18	DB897	送電端効率（正味）（１分値）	= -1.2		P=00	正常復帰
* 2011/03/11 14:18	W837	制御棒状態（警報）　３４－５１	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:18	A551	制御棒ドリフト	= オン		P=01	警報

2011/03/11 14:18	W837	制御棒状態（警報）　３４－５１	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:18	W837	制御棒状態（警報）　３４－５１	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:18	W837	制御棒状態（警報）　３４－５１	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:18	W837	制御棒状態（警報）　３４－５１	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:18	A639	全制御棒全挿入	= ＯＮ			
2011/03/11 14:18	W837	制御棒状態（警報）　３４－５１	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:18	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:18	A551	制御棒ドリフト	= リセット		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:18	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:18	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:18	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:18	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:18	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:18	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.023	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.011		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.031	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.046	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= 0.025		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= 0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= 0.023		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.032	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.046	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= 0.030		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.034	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= 0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.004		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.027	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.045	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= 0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.046	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.012		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.023	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= 0.045		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= 0.024		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.002		P=01	正常復帰

*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.013		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:19	制御棒　50－35	OPos　移動開始					
	2011/03/11 14:19	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
	2011/03/11 14:19	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.017		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.003		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:19	A639	全制御棒全挿入		= ＯＦＦ			
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.015		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.010		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.044	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.017		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.034		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.012		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.031		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.007		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.006		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.037		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.034	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.009		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.008		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.034		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.004		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.012		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.041	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.030		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.011		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.044	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.014		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= 0.013		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	= -0.016		P=01	正常復帰

* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.028	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= 0.007		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.039	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.025	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.008		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.037	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= 0.032		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.031	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= 0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.025	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= 0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.020	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:19	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.006		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:20	DB115	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1	（1分値）	= 0.047		P=00	正常復帰
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.029	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= 0.001		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.035	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= 0.018		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.026	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.035	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= 0.006		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.021	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.030	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= 0.006		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.038	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.014		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.023	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.032	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.016		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:20	制御棒　50－35	48Pos　移動停止						
2011/03/11 14:20	A541	制御棒引抜中			= O F F			
2011/03/11 14:20	A553	制御棒選択駆動中			= O F F			
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.026	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:20	制御棒　50－35	48Pos　移動開始						
2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.000		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:20	A541	制御棒引抜中			= O N			
2011/03/11 14:20	A553	制御棒選択駆動中			= O N			
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.030	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= 0.007		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.036	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.010		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.026	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= 0.008		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:20	F011	低圧タービン入口蒸気圧力	A 1		= -0.020	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱

2011/03/11 14:20	F011		低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.007		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:20	制御棒	50－35	48Pos　移動停止				
2011/03/11 14:20	A553		制御棒選択駆動中	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:20	A541		制御棒引抜中	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:21	W801		制御棒状態（警報）　５０－３５	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:21	A551		制御棒ドリフト	= オン		P=01	警報
2011/03/11 14:21	W801		制御棒状態（警報）　５０－３５	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:21	W801		制御棒状態（警報）　５０－３５	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:21	W801		制御棒状態（警報）　５０－３５	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:21	W801		制御棒状態（警報）　５０－３５	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:21	A639		全制御棒全挿入	= ＯＮ			
2011/03/11 14:21	W801		制御棒状態（警報）　５０－３５	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:21	A551		制御棒ドリフト	= リセット		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:22	制御棒	50－31	0Pos　移動開始				
2011/03/11 14:22	A541		制御棒引抜中	= ＯＮ			
2011/03/11 14:22	A553		制御棒選択駆動中	= ＯＮ			
2011/03/11 14:22	A639		全制御棒全挿入	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:23	C184		原子炉　熱出力　（%）	= 57.0	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:23	C185		原子炉　熱出力　（MW）	= 1357	制限値=－－－	P=01	入力不良
2011/03/11 14:23	制御棒	50－31	48Pos　移動停止				
2011/03/11 14:23	A541		制御棒引抜中	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:23	A553		制御棒選択駆動中	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:23	制御棒	50－31	48Pos　移動開始				
2011/03/11 14:23	A541		制御棒引抜中	= ＯＮ			
2011/03/11 14:23	A553		制御棒選択駆動中	= ＯＮ			
2011/03/11 14:23	制御棒	50－31	48Pos　移動停止				
2011/03/11 14:23	A553		制御棒選択駆動中	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:23	A541		制御棒引抜中	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:23	S918		制御用計算機　機器故障	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:23	S918		制御用計算機　機器故障	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:23	W788		制御棒状態（警報）　５０－３１	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:23	A551		制御棒ドリフト	= オン		P=01	警報
2011/03/11 14:23	W788		制御棒状態（警報）　５０－３１	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:23	W788		制御棒状態（警報）　５０－３１	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:23	W788		制御棒状態（警報）　５０－３１	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:23	W788		制御棒状態（警報）　５０－３１	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:24	DB896		発電端効率（１分値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 14:24	DB897		送電端効率（正味）（１分値）	= -1.2	制限値=－－－	P=00	不良
2011/03/11 14:24	A639		全制御棒全挿入	= ＯＮ			
2011/03/11 14:24	F012		低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.016		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:24	F012		低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:24	W788		制御棒状態（警報）　５０－３１	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:24	A551		制御棒ドリフト	= リセット		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:24	F012		低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:24	F012		低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:24	F012		低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.016		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:24	F012		低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:24	F012		低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= 0.016		P=01	正常復帰

*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= 0.019		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.016		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.041	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.019		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.049	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= 0.004		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.041	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.018		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= 0.020		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.007		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.018		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= 0.027		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= 0.000		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= 0.033		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.050	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= 0.010		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.012		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= 0.027		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.023	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= 0.014		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.008		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.034	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:24	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= 0.023		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.046	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.003		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= 0.032		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= 0.002		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.045	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.003		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:25	制御棒　46－31	0Pos　移動開始					
*	2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.014		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:25	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
	2011/03/11 14:25	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
*	2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	B 1	= -0.048	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.006		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:25	A639	全制御棒全挿入		= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.024		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.023		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.044	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.041	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.001		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.006		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.047	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.015		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.046	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.016		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.004		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.006		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.044	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.022		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.023	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.027	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.014		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.020		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.027	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.011		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.041	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.022		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.027	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.024		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.018		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.041	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.029		P=01	正常復帰

* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.014		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.016		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.018		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.011		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.016		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.021		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.032	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.016		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.044	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.032		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:25	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.006		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:26	DB116	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１（１分値）	= 0.040		P=00	正常復帰
2011/03/11 14:26	制御棒　46－31	48Pos　移動停止					
2011/03/11 14:26	A541	制御棒引抜中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:26	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:26	制御棒　46－31	48Pos　移動開始					
* 2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.031	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:26	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:26	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.015		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.012		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.008		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.044	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.031		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.016		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.014		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= -0.042	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力	Ｂ１	= 0.024		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:26	制御棒　46－31	48Pos　移動停止					

2011/03/11 14:26	A553	制御棒選択駆動中	= ＯＦＦ				
2011/03/11 14:26	A541	制御棒引抜中	= ＯＦＦ				
* 2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱	
2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= 0.034		P=01	正常復帰	
* 2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.034	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱	
2011/03/11 14:26	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.004		P=01	正常復帰	
* 2011/03/11 14:26	W787	制御棒状態（警報）　４６－３１	= ドリフト		P=01	警報	
* 2011/03/11 14:26	A551	制御棒ドリフト	= オン		P=01	警報	
2011/03/11 14:26	W787	制御棒状態（警報）　４６－３１	= 正常		P=01	正常復帰	
* 2011/03/11 14:26	W787	制御棒状態（警報）　４６－３１	= ドリフト		P=01	警報	
2011/03/11 14:26	W787	制御棒状態（警報）　４６－３１	= 正常		P=01	正常復帰	
* 2011/03/11 14:26	W787	制御棒状態（警報）　４６－３１	= ドリフト		P=01	警報	
2011/03/11 14:26	A639	全制御棒全挿入	= ＯＮ				
2011/03/11 14:27	DB896	発電端効率（１分値）	= 0.0		P=00	正常復帰	
2011/03/11 14:27	DB897	送電端効率（正味）（１分値）	= -1.1		P=00	正常復帰	
2011/03/11 14:27	W787	制御棒状態（警報）　４６－３１	= 正常		P=01	正常復帰	
2011/03/11 14:27	A551	制御棒ドリフト	= リセット		P=01	正常復帰	
2011/03/11 14:28	制御棒　50－23	0Pos　移動開始					
2011/03/11 14:28	A541	制御棒引抜中	= ＯＮ				
2011/03/11 14:28	A553	制御棒選択駆動中	= ＯＮ				
2011/03/11 14:28	A639	全制御棒全挿入	= ＯＦＦ				
2011/03/11 14:29	制御棒　50－23	48Pos　移動停止					
2011/03/11 14:29	A553	制御棒選択駆動中	= ＯＦＦ				
2011/03/11 14:29	A541	制御棒引抜中	= ＯＦＦ				
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.015		P=01	正常復帰	
2011/03/11 14:29	制御棒　50－23	48Pos　移動開始					
2011/03/11 14:29	A541	制御棒引抜中	= ＯＮ				
2011/03/11 14:29	A553	制御棒選択駆動中	= ＯＮ				
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.032	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱	
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.010		P=01	正常復帰	
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱	
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.016		P=01	正常復帰	
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.027	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱	
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.035		P=01	正常復帰	
2011/03/11 14:29	制御棒　50－23	48Pos　移動停止					
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.032	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱	
2011/03/11 14:29	A541	制御棒引抜中	= ＯＦＦ				
2011/03/11 14:29	A553	制御棒選択駆動中	= ＯＦＦ				
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.006		P=01	正常復帰	
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱	
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.038		P=01	正常復帰	
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱	
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.024		P=01	正常復帰	
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.032	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱	
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.005		P=01	正常復帰	
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.048	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱	
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.035		P=01	正常復帰	
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱	

2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.023	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.051		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.029		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.051		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.034		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.044	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.018		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.033		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.045	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.004		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.031	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.028		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.044	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.015		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.037		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.037	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.031		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	W762	制御棒状態（警報）　５０－２３	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:29	W762	制御棒状態（警報）　５０－２３	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	A551	制御棒ドリフト	= オン		P=01	警報
* 2011/03/11 14:29	W762	制御棒状態（警報）　５０－２３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.021		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:29	W762	制御棒状態（警報）　５０－２３	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	W762	制御棒状態（警報）　５０－２３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.034	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.026		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:29	W762	制御棒状態（警報）　５０－２３	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	W762	制御棒状態（警報）　５０－２３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.042	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.052		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:29	A639	全制御棒全挿入	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.027	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.016		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.048		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.007		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.019		P=01	正常復帰

* 2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:29	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.049		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:30	DB117	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	（１分値）	= 0.065		P=00	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.027		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.014		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.029	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.022		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.038	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	W762	制御棒状態（警報）　５０－２３		= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.031	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	A551	制御棒ドリフト		= リセット		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.043		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.045	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.016		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.011		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.045	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.035		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.004		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.023	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.047	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.011		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.042	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.040		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.030	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.013		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.031	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.059		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.004		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.047	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= 0.006		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１		= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.055		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.026	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.061		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.028	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.047		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.025	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.060		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.032	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.013		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.029	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.045		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.044	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.029		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.043	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.021		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.042	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.045		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.025	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.020		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.022	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:30	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.039	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.042		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.040	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.008		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.034	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.047		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.021	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.008		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.032	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.055		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.024	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.011		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.035	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.013		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.024	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.004		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.031	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.047		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:31	制御棒　46－15	0Pos　移動開始					
2011/03/11 14:31	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:31	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.024	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= -0.022	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/11 14:31	F013	低圧タービン入口蒸気圧力	C 1	= 0.000		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:31	A639	全制御棒全挿入		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:32	制御棒　46－15	48Pos　移動停止					

	2011/03/11 14:32	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＦＦ			
	2011/03/11 14:32	A541	制御棒引抜中		= ＯＦＦ			
	2011/03/11 14:32	制御棒　46－15	48Pos　移動開始					
	2011/03/11 14:32	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
	2011/03/11 14:32	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
	2011/03/11 14:32	制御棒　46－15	48Pos　移動停止					
	2011/03/11 14:32	A541	制御棒引抜中		= ＯＦＦ			
	2011/03/11 14:32	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＦＦ			
*	2011/03/11 14:33	W736	制御棒状態（警報）　４６－１５		= ドリフト		P=01	警報
*	2011/03/11 14:33	A551	制御棒ドリフト		= オン		P=01	警報
	2011/03/11 14:33	W736	制御棒状態（警報）　４６－１５		= 正常		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:33	W736	制御棒状態（警報）　４６－１５		= ドリフト		P=01	警報
	2011/03/11 14:33	W736	制御棒状態（警報）　４６－１５		= 正常		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:33	W736	制御棒状態（警報）　４６－１５		= ドリフト		P=01	警報
	2011/03/11 14:33	A639	全制御棒全挿入		= ＯＮ			
	2011/03/11 14:33	W736	制御棒状態（警報）　４６－１５		= 正常		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:33	A551	制御棒ドリフト		= リセット		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:34	制御棒　34－03	0Pos　移動開始					
	2011/03/11 14:34	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
	2011/03/11 14:34	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
	2011/03/11 14:34	A639	全制御棒全挿入		= ＯＦＦ			
*	2011/03/11 14:35	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1515	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/11 14:35	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1511		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:35	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1515	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/11 14:35	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1514		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:35	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1516	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/11 14:35	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1502		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:35	制御棒　34－03	48Pos　移動停止					
	2011/03/11 14:35	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＦＦ			
	2011/03/11 14:35	A541	制御棒引抜中		= ＯＦＦ			
	2011/03/11 14:35	制御棒　34－03	48Pos　移動開始					
	2011/03/11 14:35	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
	2011/03/11 14:35	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
*	2011/03/11 14:35	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1515	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/11 14:36	制御棒　34－03	48Pos　移動停止					
	2011/03/11 14:36	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＦＦ			
	2011/03/11 14:36	A541	制御棒引抜中		= ＯＦＦ			
	2011/03/11 14:36	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1507		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:36	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1515	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
*	2011/03/11 14:36	W705	制御棒状態（警報）　３４－０３		= ドリフト		P=01	警報
*	2011/03/11 14:36	A551	制御棒ドリフト		= オン		P=01	警報
	2011/03/11 14:36	W705	制御棒状態（警報）　３４－０３		= 正常		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:36	W705	制御棒状態（警報）　３４－０３		= ドリフト		P=01	警報
	2011/03/11 14:36	W705	制御棒状態（警報）　３４－０３		= 正常		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:36	W705	制御棒状態（警報）　３４－０３		= ドリフト		P=01	警報
	2011/03/11 14:36	A639	全制御棒全挿入		= ＯＮ			
	2011/03/11 14:36	W705	制御棒状態（警報）　３４－０３		= 正常		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:36	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1514		P=01	正常復帰

* 2011/03/11 14:36	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1516	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:36	A551	制御棒ドリフト		= リセット		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:37	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1498		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:37	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1515	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:37	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1508		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:37	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1516	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:37	制御棒　38－07	0Pos　移動開始					
2011/03/11 14:37	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:37	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:37	A639	全制御棒全挿入		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:37	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1513		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:37	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1516	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:38	制御棒　38－07	48Pos　移動停止					
2011/03/11 14:38	A541	制御棒引抜中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:38	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:38	制御棒　38－07	48Pos　移動開始					
2011/03/11 14:38	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:38	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:39	制御棒　38－07	48Pos　移動停止					
2011/03/11 14:39	A541	制御棒引抜中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:39	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:39	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1502		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:39	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1516	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:39	F096	原子炉　給水ポンプ（M）入口流量	B	= 1505		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:39	W713	制御棒状態（警報）　３８－０７		= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:39	A551	制御棒ドリフト		= オン		P=01	警報
2011/03/11 14:39	W713	制御棒状態（警報）　３８－０７		= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:39	W713	制御棒状態（警報）　３８－０７		= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:39	W713	制御棒状態（警報）　３８－０７		= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:39	W713	制御棒状態（警報）　３８－０７		= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:39	A639	全制御棒全挿入		= ＯＮ			
2011/03/11 14:40	W713	制御棒状態（警報）　３８－０７		= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:40	A551	制御棒ドリフト		= リセット		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:41	制御棒　34－07	0Pos　移動開始					
2011/03/11 14:41	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:41	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:41	A639	全制御棒全挿入		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:42	制御棒　34－07	48Pos　移動停止					
2011/03/11 14:42	A541	制御棒引抜中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:42	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:42	制御棒　34－07	48Pos　移動開始					
2011/03/11 14:42	A541	制御棒引抜中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:42	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＮ			
2011/03/11 14:42	制御棒　34－07	48Pos　移動停止					
2011/03/11 14:42	A553	制御棒選択駆動中		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:42	A541	制御棒引抜中		= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:43	W712	制御棒状態（警報）　３４－０７		= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:43	A551	制御棒ドリフト		= オン		P=01	警報

2011/03/11 14:43	W712		制御棒状態（警報）　３４－０７	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:43	W712		制御棒状態（警報）　３４－０７	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:43	W712		制御棒状態（警報）　３４－０７	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:43	W712		制御棒状態（警報）　３４－０７	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:43	W712		制御棒状態（警報）　３４－０７	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:43	W712		制御棒状態（警報）　３４－０７	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:43	A639		全制御棒全挿入	= ＯＮ			
2011/03/11 14:43	W712		制御棒状態（警報）　３４－０７	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:43	A551		制御棒ドリフト	= リセット		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:44	C123		機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.25	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:44	C123		機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.04		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:44	制御棒	30－07	0Pos　移動開始				
2011/03/11 14:44	A541		制御棒引抜中	= ＯＮ			
2011/03/11 14:44	A553		制御棒選択駆動中	= ＯＮ			
2011/03/11 14:44	A639		全制御棒全挿入	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:45	制御棒	30－07	48Pos　移動停止				
2011/03/11 14:45	A553		制御棒選択駆動中	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:45	A541		制御棒引抜中	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:45	制御棒	30－07	48Pos　移動開始				
2011/03/11 14:45	A541		制御棒引抜中	= ＯＮ			
2011/03/11 14:45	A553		制御棒選択駆動中	= ＯＮ			
2011/03/11 14:45	制御棒	30－07	48Pos　移動停止				
2011/03/11 14:45	A553		制御棒選択駆動中	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:45	A541		制御棒引抜中	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:46	W711		制御棒状態（警報）　３０－０７	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:46	A551		制御棒ドリフト	= オン		P=01	警報
2011/03/11 14:46	W711		制御棒状態（警報）　３０－０７	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:46	W711		制御棒状態（警報）　３０－０７	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:46	W711		制御棒状態（警報）　３０－０７	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:46	W711		制御棒状態（警報）　３０－０７	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:46	A639		全制御棒全挿入	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:47	P202		ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 160.4	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:47	B013		Ｓ／Ｃ　水位	= 2.7		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:47	B013		Ｓ／Ｃ　水位	= -3.4	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:47	B013		Ｓ／Ｃ　水位	= 3.4		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:47	B013		Ｓ／Ｃ　水位	= 7.7	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:47	B013		Ｓ／Ｃ　水位	= 1.6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:47	B013		Ｓ／Ｃ　水位	= -4.4	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:47	B013		Ｓ／Ｃ　水位	= 3.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:47	C123		機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.67	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:47	A563		格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:47	A563		格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:47	B013		Ｓ／Ｃ　水位	= -5.0	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:47	A563		格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:47	B013		Ｓ／Ｃ　水位	= 2.6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:47	B013		Ｓ／Ｃ　水位	= -4.4	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:47	D535		原子炉　自動スクラム　Ｂ	= トリップ			
2011/03/11 14:47	D563		地震トリップ　ＣＨ－Ｂ	= トリップ			

2011/03/11 14:47	D565	地震トリップ　ＣＨ－Ｄ		= トリップ		
2011/03/11 14:47	D534	原子炉　自動スクラム　Ａ		= トリップ		
2011/03/11 14:47	D562	地震トリップ　ＣＨ－Ａ		= トリップ		
2011/03/11 14:47	D564	地震トリップ　ＣＨ－Ｃ		= トリップ		
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	42－15 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	38－19 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	26－23 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	42－27 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	38－31 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	46－31 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	30－39 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	34－39 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	38－39 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	42－39 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	30－47 99Pos			
* 2011/03/11 14:47	W735	制御棒状態（警報）	４２－１５	= ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W746	制御棒状態（警報）	３８－１９	= ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W756	制御棒状態（警報）	２６－２３	= ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W773	制御棒状態（警報）	４２－２７	= ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W785	制御棒状態（警報）	３８－３１	= ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W787	制御棒状態（警報）	４６－３１	= ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W808	制御棒状態（警報）	３０－３９	= ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W809	制御棒状態（警報）	３４－３９	= ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W810	制御棒状態（警報）	３８－３９	= ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W811	制御棒状態（警報）	４２－３９	= ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W829	制御棒状態（警報）	３０－４７	= ドリフト	P=01	警報
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	18－03 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	22－03 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	30－03 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	34－03 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	10－07 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	14－07 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	26－07 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	34－07 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	38－07 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	42－07 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	06－11 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	10－11 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	14－11 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	18－11 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	22－11 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	30－11 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	34－11 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	38－11 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	42－11 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	46－11 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	06－15 99Pos			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	10－15 99Pos			

2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	14－15	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	22－15	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	26－15	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	30－15	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	34－15	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	38－15	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	46－15	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	02－19	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	06－19	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	10－19	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	14－19	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	18－19	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	22－19	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	26－19	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	30－19	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	34－19	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	42－19	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	46－19	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	50－19	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	02－23	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	06－23	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	10－23	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	14－23	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	18－23	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	22－23	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	30－23	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	34－23	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	38－23	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	42－23	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	46－23	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	50－23	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	02－27	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	06－27	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	10－27	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	14－27	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	18－27	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	22－27	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	26－27	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	30－27	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	34－27	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	38－27	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	46－27	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	50－27	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	02－31	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	06－31	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	10－31	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	14－31	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	18－31	99Pos

2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	22－31	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	26－31	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	30－31	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	34－31	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	42－31	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	50－31	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	02－35	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	06－35	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	10－35	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	14－35	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	18－35	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	22－35	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	26－35	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	30－35	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	34－35	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	38－35	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	42－35	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	46－35	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	50－35	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	06－39	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	10－39	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	14－39	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	18－39	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	22－39	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	26－39	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	46－39	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	06－43	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	10－43	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	14－43	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	18－43	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	22－43	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	26－43	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	30－43	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	34－43	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	38－43	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	42－43	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	46－43	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	10－47	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	14－47	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	18－47	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	22－47	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	26－47	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	34－47	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	38－47	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	42－47	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	18－51	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	22－51	99Pos
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化	26－51	99Pos

2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化　30－51　99Pos				
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化　34－51　99Pos				
* 2011/03/11 14:47	W728	制御棒状態（警報）	１４－１５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W730	制御棒状態（警報）	２２－１５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W731	制御棒状態（警報）	２６－１５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W732	制御棒状態（警報）	３０－１５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W733	制御棒状態（警報）	３４－１５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W734	制御棒状態（警報）	３８－１５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W736	制御棒状態（警報）	４６－１５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W737	制御棒状態（警報）	０２－１９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W738	制御棒状態（警報）	０６－１９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W739	制御棒状態（警報）	１０－１９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W740	制御棒状態（警報）	１４－１９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W741	制御棒状態（警報）	１８－１９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W742	制御棒状態（警報）	２２－１９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W743	制御棒状態（警報）	２６－１９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W744	制御棒状態（警報）	３０－１９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W745	制御棒状態（警報）	３４－１９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W747	制御棒状態（警報）	４２－１９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W748	制御棒状態（警報）	４６－１９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W749	制御棒状態（警報）	５０－１９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W750	制御棒状態（警報）	０２－２３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W751	制御棒状態（警報）	０６－２３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W752	制御棒状態（警報）	１０－２３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W753	制御棒状態（警報）	１４－２３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W754	制御棒状態（警報）	１８－２３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W755	制御棒状態（警報）	２２－２３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W757	制御棒状態（警報）	３０－２３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W758	制御棒状態（警報）	３４－２３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W759	制御棒状態（警報）	３８－２３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W760	制御棒状態（警報）	４２－２３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W761	制御棒状態（警報）	４６－２３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W762	制御棒状態（警報）	５０－２３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W763	制御棒状態（警報）	０２－２７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W764	制御棒状態（警報）	０６－２７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W765	制御棒状態（警報）	１０－２７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W766	制御棒状態（警報）	１４－２７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W767	制御棒状態（警報）	１８－２７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W768	制御棒状態（警報）	２２－２７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W769	制御棒状態（警報）	２６－２７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W770	制御棒状態（警報）	３０－２７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W771	制御棒状態（警報）	３４－２７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W772	制御棒状態（警報）	３８－２７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W774	制御棒状態（警報）	４６－２７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W775	制御棒状態（警報）	５０－２７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W776	制御棒状態（警報）	０２－３１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W777	制御棒状態（警報）	０６－３１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W778	制御棒状態（警報）	１０－３１	＝ドリフト	P=01	警報

* 2011/03/11 14:47	W779	制御棒状態（警報）	１４－３１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W780	制御棒状態（警報）	１８－３１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W781	制御棒状態（警報）	２２－３１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W782	制御棒状態（警報）	２６－３１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W783	制御棒状態（警報）	３０－３１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W701	制御棒状態（警報）	１８－０３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W702	制御棒状態（警報）	２２－０３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W704	制御棒状態（警報）	３０－０３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W705	制御棒状態（警報）	３４－０３	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W706	制御棒状態（警報）	１０－０７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W707	制御棒状態（警報）	１４－０７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W710	制御棒状態（警報）	２６－０７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W712	制御棒状態（警報）	３４－０７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W713	制御棒状態（警報）	３８－０７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W714	制御棒状態（警報）	４２－０７	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W715	制御棒状態（警報）	０６－１１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W716	制御棒状態（警報）	１０－１１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W717	制御棒状態（警報）	１４－１１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W718	制御棒状態（警報）	１８－１１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W719	制御棒状態（警報）	２２－１１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W721	制御棒状態（警報）	３０－１１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W722	制御棒状態（警報）	３４－１１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W723	制御棒状態（警報）	３８－１１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W724	制御棒状態（警報）	４２－１１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W725	制御棒状態（警報）	４６－１１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W726	制御棒状態（警報）	０６－１５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W727	制御棒状態（警報）	１０－１５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W784	制御棒状態（警報）	３４－３１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W786	制御棒状態（警報）	４２－３１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W788	制御棒状態（警報）	５０－３１	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W789	制御棒状態（警報）	０２－３５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W790	制御棒状態（警報）	０６－３５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W791	制御棒状態（警報）	１０－３５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W792	制御棒状態（警報）	１４－３５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W793	制御棒状態（警報）	１８－３５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W794	制御棒状態（警報）	２２－３５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W795	制御棒状態（警報）	２６－３５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W796	制御棒状態（警報）	３０－３５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W797	制御棒状態（警報）	３４－３５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W798	制御棒状態（警報）	３８－３５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W799	制御棒状態（警報）	４２－３５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W800	制御棒状態（警報）	４６－３５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W801	制御棒状態（警報）	５０－３５	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W802	制御棒状態（警報）	０６－３９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W803	制御棒状態（警報）	１０－３９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W804	制御棒状態（警報）	１４－３９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W805	制御棒状態（警報）	１８－３９	＝ドリフト	P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W806	制御棒状態（警報）	２２－３９	＝ドリフト	P=01	警報

* 2011/03/11 14:47	W807	制御棒状態（警報）　２６－３９	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W812	制御棒状態（警報）　４６－３９	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W813	制御棒状態（警報）　０６－４３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W814	制御棒状態（警報）　１０－４３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W815	制御棒状態（警報）　１４－４３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W816	制御棒状態（警報）　１８－４３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W817	制御棒状態（警報）　２２－４３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W818	制御棒状態（警報）　２６－４３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W819	制御棒状態（警報）　３０－４３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W820	制御棒状態（警報）　３４－４３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W821	制御棒状態（警報）　３８－４３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W822	制御棒状態（警報）　４２－４３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W823	制御棒状態（警報）　４６－４３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W824	制御棒状態（警報）　１０－４７	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W825	制御棒状態（警報）　１４－４７	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W826	制御棒状態（警報）　１８－４７	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W827	制御棒状態（警報）　２２－４７	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W828	制御棒状態（警報）　２６－４７	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W830	制御棒状態（警報）　３４－４７	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W831	制御棒状態（警報）　３８－４７	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W832	制御棒状態（警報）　４２－４７	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W833	制御棒状態（警報）　１８－５１	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W834	制御棒状態（警報）　２２－５１	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W835	制御棒状態（警報）　２６－５１	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W836	制御棒状態（警報）　３０－５１	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W837	制御棒状態（警報）　３４－５１	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化　26－03　99Pos				
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化　18－07　99Pos				
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化　22－07　99Pos				
* 2011/03/11 14:47	W703	制御棒状態（警報）　２６－０３	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W708	制御棒状態（警報）　１８－０７	= ドリフト		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W709	制御棒状態（警報）　２２－０７	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -11.20		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化　26－11　99Pos				
* 2011/03/11 14:47	W720	制御棒状態（警報）　２６－１１	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:47	P510	Ａ系原子炉スクラム信号	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:47	P511	Ｂ系原子炉スクラム信号	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:47	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:47	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:47	未選択制御棒	位置変化　18－15　99Pos				
* 2011/03/11 14:47	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	W729	制御棒状態（警報）　１８－１５	= ドリフト		P=01	警報
2011/03/11 14:47	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:47	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:47	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:47	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -4.4	制限値=-3	P=01	低

2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.7		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.1	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:47	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:47	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 14:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 13.48	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 1.4		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:47	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -4.5	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:47	B015	ＳＬＣ　タンク　水位	= 223.4	制限値=224	P=01	低
2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.8	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:47	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 1.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:47	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -5.1	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:47	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:47	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 4.6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.2	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 0.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -6.0	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:47	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:47	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -5.81		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 4.6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 8.0	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -0.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -4.3	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:47	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:47	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 3.9		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 8.2	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 1.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.5	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:48	D528	原子炉　中性子モニタ系　トリップ　Ａ	= トリップ			
* 2011/03/11 14:48	A635	ＳＲＮＭ　動作不良	= 異常		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	A513	燃料交換インターロック	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	A539	制御棒引抜阻止	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.023	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 8.5	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.013		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	D528	原子炉　中性子モニタ系　トリップ　Ａ	= リセット			
2011/03/11 14:48	A635	ＳＲＮＭ　動作不良	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	D528	原子炉　中性子モニタ系　トリップ　Ａ	= トリップ			
* 2011/03/11 14:48	A635	ＳＲＮＭ　動作不良	= 異常		P=01	警報

2011/03/11 14:48	D528	原子炉　中性子モニタ系　トリップ　Ａ	= リセット			
2011/03/11 14:48	A635	ＳＲＮＭ　動作不良	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A513	燃料交換インターロック	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A539	制御棒引抜阻止	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -0.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -5.0	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:48	A513	燃料交換インターロック	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	A539	制御棒引抜阻止	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	A513	燃料交換インターロック	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A539	制御棒引抜阻止	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A554	スクラム排出容器高水位（１）	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:48	A513	燃料交換インターロック	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	A539	制御棒引抜阻止	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 5.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 9.9	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:48	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.010		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.001		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.019		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -1.7		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -8.7	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	A512	スクラム排出容器高水位（２）	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= 0.002		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.015		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 8.1	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.001		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.008		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 1.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -5.3	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 9.4	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -2.6		P=01	正常復帰

* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -10.0	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:48	C003	原子炉　圧力	= 6.790		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	D500	スクラム排出容器　水位　高　Ａ１	= 高			
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	D501	スクラム排出容器　水位　高　Ｂ１	= 高			
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.007		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 5.6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.025	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２	= -0.012		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 10.0	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:48	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.003		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.012		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.013		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	D612	スクラム排出容器　水位　高　Ｂ２	= 高			
2011/03/11 14:48	D611	スクラム排出容器　水位　高　Ａ２	= 高			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.010		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.3	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F118	ＮＯ．２復水脱塩塔出口電導度	= 0.184	制限値=0.15	P=01	高
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.009		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 8.6	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			

* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.018		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.031	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.009		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -1.9		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -9.2	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 6.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 12.5	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	E618	夜の森線２号遮断器　Ｏ－５２	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= 0.079		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= 0.069		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	E618	夜の森線２号遮断器　Ｏ－５２	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	D502	スクラム排出容器　水位　高　Ｃ１	= 高			
2011/03/11 14:48	D503	スクラム排出容器　水位　高　Ｄ１	= 高			
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 1.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -4.5	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:48	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= 0.429	制限値=0.1	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= 0.312	制限値=0.1	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.029	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	D614	スクラム排出容器　水位　高　Ｄ２	= 高			
2011/03/11 14:48	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.029	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= 0.000		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			

2011/03/11 14:48	E618	夜の森線２号遮断器　Ｏ－５２	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 3.4		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.014		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 9.7	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:48	C014	原子炉水浄化系流量　Ｂ	= 6.0	制限値=6	P=01	低
2011/03/11 14:48	D613	スクラム排出容器　水位　高　Ｃ２	= 高			
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F068	復水器　ホットウェル　水位　Ｃ	= -78		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F067	復水器　ホットウェル　水位　Ｂ	= -75		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	D614	スクラム排出容器　水位　高　Ｄ２	= 正常			
* 2011/03/11 14:48	C013	原子炉水浄化系流量　Ａ	= 4.9	制限値=6	P=01	低
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= 0.007		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	D622	循環水　ポンプ　Ｃ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	D621	循環水　ポンプ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	D614	スクラム排出容器　水位　高　Ｄ２	= 高			
2011/03/11 14:48	E618	夜の森線２号遮断器　Ｏ－５２	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	D614	スクラム排出容器　水位　高　Ｄ２	= 正常			
2011/03/11 14:48	D613	スクラム排出容器　水位　高　Ｃ２	= 正常			
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:48	F068	復水器　ホットウェル　水位　Ｃ	= -104	制限値=-100	P=01	低
2011/03/11 14:48	D614	スクラム排出容器　水位　高　Ｄ２	= 高			
2011/03/11 14:48	D613	スクラム排出容器　水位　高　Ｃ２	= 高			
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 0.7		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F067	復水器　ホットウェル　水位　Ｂ	= -115	制限値=-100	P=01	低
2011/03/11 14:48	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= 0.071		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= 0.065		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -8.1	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.023	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	E016	起動変圧器　５ＳＢ２　電力	= 38.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.018		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F139	床ドレンサンプ水位	= -3.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F140	Ｄ／Ｗ機器ドレンサンプ水位	= -1.6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	D597	タービン高圧制御油圧　低　トリップ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	E016	起動変圧器　５ＳＢ２　電力	= 28.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/11 14:48	F118	ＮＯ．２復水脱塩塔出口電導度	= 0.114		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.005		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -99.18	制限値=－－－	P=01	不良
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	D622	循環水　ポンプ　Ｃ　運転	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	D622	循環水　ポンプ　Ｃ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 5.0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.011		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 8.6	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= 0.383	制限値=0.1	P=01	高
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.009		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A564	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:48	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= 0.283	制限値=0.1	P=01	高
2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.007		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A562	格納容器床ドレンサンプ運転	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -2.8		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F117	ＮＯ．１復水脱塩塔出口電導度	= 0.172	制限値=0.15	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	F119	ＮＯ．３復水脱塩塔出口電導度	= 0.181	制限値=0.15	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	F120	ＮＯ．４復水脱塩塔出口電導度	= 0.165	制限値=0.15	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	G007	発電機界磁巻線温度	= 118.5	制限値=90	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -29.1	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:48	G007	発電機界磁巻線温度	= 199.7	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B014	Ｄ／Ｗ　圧力　（Ｗ／Ｒ）	= -57	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B218	Ｓ／Ｃ　圧力	= -62	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F118	ＮＯ．２復水脱塩塔出口電導度	= 0.158	制限値=0.15	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	F123	ＮＯ．７復水脱塩塔出口電導度	= 0.168	制限値=0.15	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	A692	燃料プール区域　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	A693	燃料交換区域　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	A697	廃棄物処理建屋Ｈ／Ｕ装置室　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	E619	６６ＫＶ母線連絡遮断器　Ｏ－１０	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -54.9	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B206	Ｄ／Ｗ　圧力　（Ｎ／Ｒ）	= -17.41	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= 0.065		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= 0.051		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F118	ＮＯ．２復水脱塩塔出口電導度	= 0.123		P=01	正常復帰

*	2011/03/11 14:48	F122	ＮＯ．６復水脱塩塔出口電導度	= 0.590	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/11 14:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 1.4		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F140	Ｄ／Ｗ機器ドレンサンプ水位	= 0.0		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:48	G007	発電機界磁巻線温度	= 139.2	制限値=90	P=01	高
	2011/03/11 14:48	L616	ＣＡＭＳ　放射線モニタ高（Ｓ／Ｃ）	= ＯＮ			
	2011/03/11 14:48	L615	ＣＡＭＳ　放射線モニタ高（Ｄ／Ｗ）	= ＯＮ			
*	2011/03/11 14:48	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= -0.004	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:48	F123	ＮＯ．７復水脱塩塔出口電導度	= 0.108		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:48	F139	床ドレンサンプ水位	= -7.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 14:48	F140	Ｄ／Ｗ機器ドレンサンプ水位	= -5.7	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:48	B016	炉水　電導度	= 0.45		P=00	正常復帰
*	2011/03/11 14:48	C000	制御棒駆動水流量	= 16.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 14:48	C006	炉心圧力損失	= 15.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 14:48	C011	原子炉水浄化系入口温度	= 93.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 14:48	E001	所内変圧器　５Ｂ電力	= 58.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
*	2011/03/11 14:48	E015	起動変圧器　５ＳＢ１　電力	= 58.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
*	2011/03/11 14:48	E016	起動変圧器　５ＳＢ２　電力	= 58.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
*	2011/03/11 14:48	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 14:48	G001	発電機無効電力	= -1746	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:48	G007	発電機界磁巻線温度	= 51.0		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:48	C189	原子炉水浄化系入口温度　変化率	= 13.3	制限値=－－－	P=01	不良
	2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
	2011/03/11 14:48	F120	ＮＯ．４復水脱塩塔出口電導度	= 0.125		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -49.9	制限値=-3	P=01	低
	2011/03/11 14:48	B014	Ｄ／Ｗ　圧力　（Ｗ／Ｒ）	= -5		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:48	B016	炉水　電導度	= -0.03	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:48	B206	Ｄ／Ｗ　圧力　（Ｎ／Ｒ）	= -12.99		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	B218	Ｓ／Ｃ　圧力	= 1		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F117	ＮＯ．１復水脱塩塔出口電導度	= 0.122		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:48	F048	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ａ	= 49.67	制限値=39.23	P=01	高
*	2011/03/11 14:48	F049	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ｂ	= 49.91	制限値=39.23	P=01	高
	2011/03/11 14:48	C000	制御棒駆動水流量	= 4.6		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C011	原子炉水浄化系入口温度	= 70.3		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C020	再循環ポンプ入口温度　Ａ１	= 200.2		P=00	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C021	再循環ポンプ入口温度　Ａ２	= 199.9		P=00	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C022	再循環ポンプ入口温度　Ｂ１	= 199.8		P=00	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C023	再循環ポンプ入口温度　Ｂ２	= 200.2		P=00	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C040	原子炉給水入口温度　Ａ１	= 135.7		P=00	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C041	原子炉給水入口温度　Ａ２	= 135.1		P=00	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C042	原子炉給水入口温度　Ｂ１	= 135.2		P=00	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C043	原子炉給水入口温度　Ｂ２	= 135.1		P=00	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C101	再循環ポンプ入口温度　Ａ　（ＢＶ）	= 200.0		P=00	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C102	再循環ポンプ入口温度　Ｂ　（ＢＶ）	= 200.0		P=00	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C105	原子炉給水温度　Ａ　（ＢＶ）	= 135.4		P=00	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C106	原子炉給水温度　Ｂ　（ＢＶ）	= 135.1		P=00	正常復帰
*	2011/03/11 14:48	G000	発電機電力	= 2.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:48	D622	循環水　ポンプ　Ｃ　運転	= ＯＮ			
	2011/03/11 14:48	B017	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ１	= 199.2		P=01	正常復帰

2011/03/11 14:48	B018	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ２	= 199.3		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F048	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ａ	= 35.67		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F049	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ｂ	= 35.83		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.023	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	C006	炉心圧力損失	= 7.4		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A563	格納容器機器ドレンサンプポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:48	B012	主蒸気ヘッダ圧力	= -0.10	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	C117	原子炉出口主蒸気温度　Ａ　（ＢＶ）	= 199.6		P=00	正常復帰
2011/03/11 14:48	C125	原子炉給水入口温度	= 135.0		P=00	正常復帰
2011/03/11 14:48	C150	第５給水加熱器　シェル側圧力	= 21.95		P=00	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.023	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.024	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.029	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２	= -0.028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２	= -0.026	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F119	ＮＯ．３復水脱塩塔出口電導度	= 0.125		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	S311	再循環ポンプ　入口温度　平均値	= 200.0		P=00	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	T004	タービン第１段後　蒸気室圧力	= -0.15	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F000	補給水流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F002	復水脱塩器出口流量	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F003	湿分分離器入口蒸気圧力　Ａ	= -0.065	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F004	湿分分離器入口蒸気圧力　Ｄ	= -0.069	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F103	高圧復水ポンプ吐出圧力　Ａ	= -0.22	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F104	高圧復水ポンプ吐出圧力　Ｂ	= -0.20	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F105	高圧復水ポンプ吐出圧力　Ｃ	= -0.21	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F042	第３給水加熱器　シェル側圧力　Ａ	= -0.104	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F043	第３給水加熱器　シェル側圧力　Ｂ	= -0.107	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F044	第３給水加熱器　シェル側圧力　Ｃ	= -0.104	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	T006	タービングランドシール蒸気圧力	= -0.110	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	P543	ＬＯＰＡ　Ｄ／Ｇ　５Ｂ起動	= 停止			
2011/03/11 14:48	D622	循環水　ポンプ　Ｃ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 4.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F045	第４給水加熱器　シェル側圧力　Ａ	= -0.003	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F046	第４給水加熱器　シェル側圧力　Ｂ	= -0.002	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F047	第４給水加熱器　シェル側圧力　Ｃ	= -0.002	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	L200	復水貯蔵タンク　水位	= -1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	L201	ＩＡ　圧力	= -0.042	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	P197	ＰＬＲポンプＡ　Ｘ軸振動	= 782.4	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:48	P198	ＰＬＲポンプＢ　Ｘ軸振動	= 783.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:48	P199	ＰＬＲポンプＡ　Ｙ軸振動	= 783.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:48	P200	ＰＬＲポンプＢ　Ｙ軸振動	= 783.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:48	P225	発電機無効電力	= -2819	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.8	制限値=7	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	F048	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ａ	= -1.00	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F049	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ｂ	= -1.35	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F050	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ｃ	= -0.66	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	L224	主蒸気管放射線モニタ　Ａ／Ｃ	= -2.115	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

* 2011/03/11 14:48	L225	主蒸気管放射線モニタ　Ｂ／Ｄ	= -2.091	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	L227	活性炭Ｈ／Ｕ塔出口放射線モニタ　Ａ	= -1.124	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	G002	発電機電圧	= -0.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C046	原子炉給水ポンプ吐出ヘッダ圧力	= -0.07	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	E005	６．９ｋＶ　メタクラ　５Ｂ　母線電圧	= -101	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	A561	再循環　ポンプ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:48	C148	第３給水加熱器　シェル側圧力	= -0.059	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:48	C149	第４給水加熱器　シェル側圧力	= 0.047	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:48	C150	第５給水加熱器　シェル側圧力	= 21.95	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:48	G002	発電機電圧	= -0.2	制限値=16.32	P=01	低
2011/03/11 14:48	E005	６．９ｋＶ　メタクラ　５Ｂ　母線電圧	= -51		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F066	復水器　ホットウェル　水位　Ａ	= -171	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F067	復水器　ホットウェル　水位　Ｂ	= -168	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F068	復水器　ホットウェル　水位　Ｃ	= -170	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	P539	Ｄ／Ｇ　５Ｂ　起動	= 起動			
2011/03/11 14:48	D706	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ｄ　母線電圧喪失	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	E606	６．９ＫＶ　Ｍ／Ｃ　５Ｄ　受電遮断器	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -5.7	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:48	C156	復水器ホットウェル水位	= -147	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:48	E018	福島　原子力幹線電圧	= 415.0	制限値=500	P=01	低
2011/03/11 14:48	P513	ＭＧ駆動モータ　Ｂ　遮断器	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	P535	ＲＨＲＳ　Ｂポンプ遮断器	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	P537	ＲＨＲＳ　Ｄポンプ遮断器	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	D618	ＭＳＩＶ　外側　ＡＣロジック　トリップ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	D533	原子炉　手動スクラム　Ｂ	= トリップ			
2011/03/11 14:48	D527	主蒸気管　放射能　高　Ｄ	= 高			
2011/03/11 14:48	D531	原子炉　中性子モニタ系　トリップ　Ｄ	= トリップ			
2011/03/11 14:48	A503	主蒸気管流量　大　Ｄ	= 高			
2011/03/11 14:48	A507	主蒸気管漏洩検出　Ｄ	= 高			
2011/03/11 14:48	D521	原子炉水位　低　（スクラムトリップ）　Ｂ	= 低			
2011/03/11 14:48	D525	主蒸気管　放射能　高　Ｂ	= 高			
2011/03/11 14:48	D529	原子炉　中性子モニタ系　トリップ　Ｂ	= トリップ			
2011/03/11 14:48	A501	主蒸気管流量　大　Ｂ	= 高			
2011/03/11 14:48	D681	原子炉水位　低低（Ｌ－２　ＭＳＩＶ）　Ｄ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	A601	ＰＣＩＳ隔離信号　外側　トリップ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	D515	格納容器　圧力　高（スクラムトリップ）Ｄ	= 高			
2011/03/11 14:48	D517	原子炉　圧力　高　Ｂ	= 高			
2011/03/11 14:48	D679	原子炉水位　低低（Ｌ－２　ＭＳＩＶ）　Ｂ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	A505	主蒸気管漏洩検出　Ｂ	= 高			
2011/03/11 14:48	D519	原子炉　圧力　高　Ｄ	= 高			
2011/03/11 14:48	D513	格納容器　圧力　高（スクラムトリップ）Ｂ	= 高			
2011/03/11 14:48	D523	原子炉水位　低　（スクラムトリップ）　Ｄ	= 低			
2011/03/11 14:48	D617	ＭＳＩＶ　内側　ＤＣロジック　トリップ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	A574	ＲＢＭ　低レベル　　ＣＨ－Ｂ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	A572	ＲＢＭ　バイパス　　ＣＨ－Ｂ	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:48	A527	ＲＢＭ　ダウンスケール	= 異常		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	A528	ＲＢＭ　中性子束　高	= 高		P=01	警報

* 2011/03/11 14:48	A529	ＲＢＭ　動作不良	= 異常		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	A540	ＡＰＲＭ　バイアス動作不良	= 異常		P=01	警報
2011/03/11 14:48	D545	ＡＰＲＭ中性子束　高高　ＣＨ　Ｂ	= 高			
2011/03/11 14:48	D547	ＡＰＲＭ中性子束　高高　ＣＨ　Ｄ	= 高			
2011/03/11 14:48	D549	ＡＰＲＭ中性子束　高高　ＣＨ　Ｆ	= 高			
* 2011/03/11 14:48	A135	ＴＰＭ　ＣＨＮＬ　Ｆ	= -1.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	A135	ＴＰＭ　ＣＨＮＬ　Ｆ	= 8.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	C128	ＴＰＭ　Ｂ系　中間値	= 0.5	制限値=－－－	P=01	不良
2011/03/11 14:48	L600	ＳＧＴＳ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= -0.002		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= -0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= -0.002	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C037	再循環ループ流量　Ａ２	= 2870	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C039	再循環ループ流量　Ｂ２	= 2007	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	A131	ＴＰＭ　ＣＨＮＬ　Ｂ	= -3.5	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	A133	ＴＰＭ　ＣＨＮＬ　Ｄ	= -1.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 6.5		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= -0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	A135	ＴＰＭ　ＣＨＮＬ　Ｆ	= -5.5	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 10.7	制限値=7	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	G000	発電機電力	= 978.7	制限値=858.4	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	A136	ＴＰＭ　中間平均値	= -1.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	E018	福島　原子力幹線電圧	= -17.5	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	P539	Ｄ／Ｇ　５Ｂ　起動	= 停止			
2011/03/11 14:48	P554	ＭＳＩＶ自動（内）・ＤＣ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	P555	ＭＳＩＶ自動（外）　ＡＣ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	P197	ＰＬＲポンプＡ　Ｘ軸振動	= 548.8		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	P198	ＰＬＲポンプＢ　Ｘ軸振動	= 544.5		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	P199	ＰＬＲポンプＡ　Ｙ軸振動	= 533.5		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	P200	ＰＬＲポンプＢ　Ｙ軸振動	= 524.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	E014	起動変圧器　５ＳＡ２　電力	= 36.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:48	E019	福島　原子力幹線電流	= -11	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	G000	発電機電力	= 737.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -5.8	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:48	B016	炉水　電導度	= 0.19		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B017	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ１	= 189.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B018	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ２	= 188.6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	E015	起動変圧器　５ＳＢ１　電力	= 36.3		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	E016	起動変圧器　５ＳＢ２　電力	= 35.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	E018	福島　原子力幹線電圧	= 63.6	制限値=500	P=01	低
* 2011/03/11 14:48	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= -0.008	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= -0.008	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	D587	ディーゼル発電機　５Ｂ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	D706	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ｄ　母線電圧喪失	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	E001	所内変圧器　５Ｂ電力	= 22.4		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	E014	起動変圧器　５ＳＡ２　電力	= 32.2		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	E019	福島　原子力幹線電流	= -8		P=01	正常復帰

*	2011/03/11 14:48	G001	発電機無効電力	= -810	制限値=-250	P=01	低
	2011/03/11 14:48	F048	第５給水加熱器　シェル側圧力　A	= 12.38		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F049	第５給水加熱器　シェル側圧力　B	= 11.99		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F050	第５給水加熱器　シェル側圧力　C	= 14.00		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	L227	活性炭Ｈ／Ｕ塔出口放射線モニタ　A	= -0.646		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	P225	発電機無効電力	= -1829		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	B018	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ２	= 199.4		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F045	第４給水加熱器　シェル側圧力　A	= 0.006		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F046	第４給水加熱器　シェル側圧力　B	= 0.005		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F047	第４給水加熱器　シェル側圧力　C	= 0.007		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F107	浄化系脱塩器出口電導度　A	= -0.002		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F108	浄化系脱塩器出口電導度　B	= -0.002		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	L224	主蒸気管放射線モニタ　Ａ／Ｃ	= -1.917		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
	2011/03/11 14:48	B017	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ１	= 199.4		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	E018	福島　原子力幹線電圧	= 507.6		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F042	第３給水加熱器　シェル側圧力　A	= -0.100		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F043	第３給水加熱器　シェル側圧力　B	= -0.103		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F044	第３給水加熱器　シェル側圧力　C	= -0.099		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:48	F048	第５給水加熱器　シェル側圧力　A	= 41.71	制限値=39.23	P=01	高
*	2011/03/11 14:48	F049	第５給水加熱器　シェル側圧力　B	= 41.82	制限値=39.23	P=01	高
*	2011/03/11 14:48	F050	第５給水加熱器　シェル側圧力　C	= 41.56	制限値=39.23	P=01	高
	2011/03/11 14:48	G001	発電機無効電力	= -133		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	L200	復水貯蔵タンク　水位	= 6		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	A697	廃棄物処理建屋Ｈ／Ｕ装置室　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:48	C000	制御棒駆動水流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 14:48	C148	第３給水加熱器　シェル側圧力	= -0.088		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C149	第４給水加熱器　シェル側圧力	= 0.043		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	C150	第５給水加熱器　シェル側圧力	= 48.68		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:48	F048	第５給水加熱器　シェル側圧力　A	= 52.80	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
*	2011/03/11 14:48	F049	第５給水加熱器　シェル側圧力　B	= 53.14	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
*	2011/03/11 14:48	F050	第５給水加熱器　シェル側圧力　C	= 52.25	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
*	2011/03/11 14:48	F067	復水器　ホットウェル　水位　B	= -162	制限値=-100	P=01	低
	2011/03/11 14:48	L201	ＩＡ　圧力	= 0.095		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 14:48	T006	タービングランドシール蒸気圧力	= -0.097	制限値=0.011	P=01	低
*	2011/03/11 14:48	B016	炉水　電導度	= 1.05	制限値=1	P=01	高
*	2011/03/11 14:48	F066	復水器　ホットウェル　水位　A	= -158	制限値=-100	P=01	低
*	2011/03/11 14:48	F068	復水器　ホットウェル　水位　C	= -155	制限値=-100	P=01	低
	2011/03/11 14:48	L225	主蒸気管放射線モニタ　Ｂ／Ｄ	= -2.051		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	P541	Ｄ／Ｇ　５Ｂ　遮断器	= リセット			
*	2011/03/11 14:48	P198	ＰＬＲポンプＢ　Ｘ軸振動	= 783.9	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
*	2011/03/11 14:48	P200	ＰＬＲポンプＢ　Ｙ軸振動	= 783.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/11 14:48	F002	復水脱塩器出口流量	= 0		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F003	湿分分離器入口蒸気圧力　A	= -0.013		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F004	湿分分離器入口蒸気圧力　D	= -0.016		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.016		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.016		P=01	正常復帰
	2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.016		P=01	正常復帰

2011/03/11 14:48	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２	= -0.017		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F103	高圧復水ポンプ吐出圧力　Ａ	= -0.06	制限値=2.94	P=01	低
* 2011/03/11 14:48	F104	高圧復水ポンプ吐出圧力　Ｂ	= -0.05	制限値=2.94	P=01	低
* 2011/03/11 14:48	F105	高圧復水ポンプ吐出圧力　Ｃ	= -0.06	制限値=2.94	P=01	低
* 2011/03/11 14:48	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= 0.149	制限値=0.1	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= 0.135	制限値=0.1	P=01	高
2011/03/11 14:48	B012	主蒸気ヘッダ圧力	= -0.09		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２	= -0.017		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.016		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	C000	制御棒駆動水流量	= 0.0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	C046	原子炉給水ポンプ吐出ヘッダ圧力	= -0.10		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	C150	第５給水加熱器　シェル側圧力	= 48.68	制限値=－－－	P=01	不良
2011/03/11 14:48	C156	復水器ホットウェル水位	= -132		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 5.8		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.015		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.021	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 11.2	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.019		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	T004	タービン第１段後　蒸気室圧力	= -0.09		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	P543	ＬＯＰＡ　Ｄ／Ｇ　５Ｂ起動	= 起動			
* 2011/03/11 14:48	C025	ＰＬＲ　Ｍ－Ｇ　セット　Ｂ　速度	= 17.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F000	補給水流量	= 0.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.020	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.020		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.019		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 0.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B017	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ１	= 198.7	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B018	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ２	= 197.9	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -5.3	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:48	C117	原子炉出口主蒸気温度　Ａ　（ＢＶ）	= 200.7	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:48	C101	再循環ポンプ入口温度　Ａ　（ＢＶ）	= 200.5	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:48	C105	原子炉給水温度　Ａ　（ＢＶ）	= 135.3	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:48	C021	再循環ポンプ入口温度　Ａ２	= 219.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C022	再循環ポンプ入口温度　Ｂ１	= 235.9	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C023	再循環ポンプ入口温度　Ｂ２	= 232.4	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C040	原子炉給水入口温度　Ａ１	= 154.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C041	原子炉給水入口温度　Ａ２	= 165.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C042	原子炉給水入口温度　Ｂ１	= 161.6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C043	原子炉給水入口温度　Ｂ２	= 162.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	C101	再循環ポンプ入口温度　Ａ　（ＢＶ）	= 205.6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	C102	再循環ポンプ入口温度　Ｂ　（ＢＶ）	= 234.2	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:48	C106	原子炉給水温度　Ｂ　（ＢＶ）	= 161.8	制限値=－－－	P=01	入力不良
2011/03/11 14:48	P198	ＰＬＲポンプＢ　Ｘ軸振動	= 511.4		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	P200	ＰＬＲポンプＢ　Ｙ軸振動	= 547.2		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.7		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			

* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.3	制限値=7	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	C125	原子炉給水入口温度	= 161.8	制限値=－－－	P=01	不良
2011/03/11 14:48	F140	Ｄ／Ｗ機器ドレンサンプ水位	= -1.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	C020	再循環ポンプ入口温度　Ａ１	= 199.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C101	再循環ポンプ入口温度　Ａ　（ＢＶ）	= 199.0	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:48	S311	再循環ポンプ　入口温度　平均値	= 202.0	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:48	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -0.8		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -6.0	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:48	C189	原子炉水浄化系入口温度　変化率	= 109.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.1	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -1.9		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -6.1	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:48	B623	ＵＶ　リレ２７　ＰＬＲ（Ｂ）－Ｂ２　動作	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	B622	ＵＶ　リレ２７　ＰＬＲ（Ｂ）－Ｂ１　動作	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 4.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	H4307	アラームプリンタ　紙詰まり	= TROUBLE		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 8.3	制限値=7	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	H4309	アラームプリンタ　オフライン	= TROUBLE		P=01	警報
2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -1.7		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -7.0	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:48	L600	ＳＧＴＳ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:48	G007	発電機界磁巻線温度	= 107.6	制限値=90	P=01	高
2011/03/11 14:48	L609	Ｓ／Ｃ　Ｈ２Ｏ２モニタ　測定以外	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	L614	ＣＡＭＳ　Ｏ２　濃度高　（Ｓ／Ｃ）	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	L612	ＣＡＭＳ　Ｈ２　濃度高　（Ｓ／Ｃ）	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	E617	夜の森線１号遮断器　Ｏ－５１	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	L607	Ｄ／Ｗ　Ｈ２Ｏ２モニタ　測定以外	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	L611	ＣＡＭＳ　Ｈ２　濃度高　（Ｄ／Ｗ）	= ＯＮ			
2011/03/11 14:48	L613	ＣＡＭＳ　Ｏ２　濃度高　（Ｄ／Ｗ）	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:48	F122	ＮＯ．６復水脱塩塔出口電導度	= 0.342	制限値=0.15	P=01	高
* 2011/03/11 14:48	F135	主管出口電導度	= -0.003	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B264	ＲＨＲポンプ　Ａ　Ｘ軸振動	= -25	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B265	ＲＨＲポンプ　Ｂ　Ｘ軸振動	= -12	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B266	ＲＨＲポンプ　Ｃ　Ｘ軸振動	= -26	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B267	ＲＨＲポンプ　Ｄ　Ｘ軸振動	= -16	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B268	ＲＨＲポンプ　Ａ　Ｙ軸振動	= -36	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B269	ＲＨＲポンプ　Ｂ　Ｙ軸振動	= -25	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B270	ＲＨＲポンプ　Ｃ　Ｙ軸振動	= -41	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B271	ＲＨＲポンプ　Ｄ　Ｙ軸振動	= -33	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= 0.087		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= 0.088		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	G005	発電機界磁電流	= -72	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	A695	タービン建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	A696	コントロール建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	B260	ＲＨＲポンプ　Ａ　上部振動	= -1.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B262	ＲＨＲポンプ　Ｃ　上部振動	= -0.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B263	ＲＨＲポンプ　Ｄ　上部振動	= -0.9	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

* 2011/03/11 14:48	G004	発電機界磁電圧	= -84.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	L227	活性炭Ｈ／Ｕ塔出口放射線モニタ　Ａ	= -1.220	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	A697	廃棄物処理建屋Ｈ／Ｕ装置室　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 14:48	B261	ＲＨＲポンプ．Ｂ　上部振動	= -1.4	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F117	ＮＯ．１復水脱塩塔出口電導度	= -0.011	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F118	ＮＯ．２復水脱塩塔出口電導度	= -0.015	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F119	ＮＯ．３復水脱塩塔出口電導度	= -0.008	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F120	ＮＯ．４復水脱塩塔出口電導度	= -0.014	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	F122	ＮＯ．６復水脱塩塔出口電導度	= 0.060		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	F123	ＮＯ．７復水脱塩塔出口電導度	= -0.022	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F124	ＮＯ．８復水脱塩塔出口電導度	= -0.011	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F134	主管入口電導度	= -0.035	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	L006	排ガス気水分離器　出口酸素	= -1.121	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	B016	炉水　電導度	= 0.94		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	G007	発電機界磁巻線温度	= 54.8		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	L007	水素注入流量	= -2.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	L008	酸素注入流量	= -0.81	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B280	運転領域制限システム　出力制限値	= -6.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	E000	所内変圧器　５Ａ電力	= 58.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:48	E013	起動変圧器　５ＳＡ１　電力	= 56.5	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:48	E014	起動変圧器　５ＳＡ２　電力	= 58.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F122	ＮＯ．６復水脱塩塔出口電導度	= -0.043	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	B280	運転領域制限システム　出力制限値	= 10.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	C050	ジェットポンプ流量－（１）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C051	ジェットポンプ流量－（２）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C052	ジェットポンプ流量－（３）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C053	ジェットポンプ流量－（４）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C054	ジェットポンプ流量－（５）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C055	ジェットポンプ流量－（６）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C056	ジェットポンプ流量－（７）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C057	ジェットポンプ流量－（８）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C058	ジェットポンプ流量－（９）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C059	ジェットポンプ流量－（１０）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C208	ジェットポンプ差圧－（１）	= -5.21	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C209	ジェットポンプ差圧－（２）	= -4.91	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C210	ジェットポンプ差圧－（３）	= -5.41	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C211	ジェットポンプ差圧－（４）	= -5.19	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C212	ジェットポンプ差圧－（５）	= -5.29	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C213	ジェットポンプ差圧－（６）	= -5.27	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C214	ジェットポンプ差圧－（７）	= -4.85	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C215	ジェットポンプ差圧－（８）	= -5.45	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C216	ジェットポンプ差圧－（９）	= -5.87	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C217	ジェットポンプ差圧－（１０）	= -4.79	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	L227	活性炭Ｈ／Ｕ塔出口放射線モニタ　Ａ	= -1.057		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	A136	ＴＰＭ　中間平均値	= 7.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:48	C060	ジェットポンプ流量－（１１）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C061	ジェットポンプ流量－（１２）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C062	ジェットポンプ流量－（１３）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

* 2011/03/11 14:48	C063	ジェットポンプ流量ー（１４）	= 0	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C066	ジェットポンプ流量ー（１７）	= 0	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C067	ジェットポンプ流量ー（１８）	= 0	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C068	ジェットポンプ流量ー（１９）	= 0	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C069	ジェットポンプ流量ー（２０）	= 0	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C218	ジェットポンプ差圧ー（１１）	= -5.47	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C219	ジェットポンプ差圧ー（１２）	= -4.51	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C220	ジェットポンプ差圧ー（１３）	= -4.59	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C221	ジェットポンプ差圧ー（１４）	= -5.85	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C224	ジェットポンプ差圧ー（１７）	= -4.69	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C225	ジェットポンプ差圧ー（１８）	= -4.87	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C226	ジェットポンプ流量ー（１９）	= -4.97	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C227	ジェットポンプ流量ー（２０）	= -5.13	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	G006	発電機水素ガス圧力	= -0.013	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	G007	発電機界磁巻線温度	= -8.6	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	L005	排ガスサンドフィルタ　入口流量	= 0.00	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	Z523	ＴＩＰ　マシン　Ａ　案内管番地　１	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z526	ＴＩＰ　マシン　Ａ　案内管番地　８	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z527	ＴＩＰ　マシン　Ｂ　案内管番地　１	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z530	ＴＩＰ　マシン　Ｂ　案内管番地　８	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z531	ＴＩＰ　マシン　Ｃ　案内管番地　１	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z535	ＴＩＰ　マシン　Ｄ　案内管番地　１	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z542	ＴＩＰ　マシン　Ａ　準備完了	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z543	ＴＩＰ　マシン　Ｂ　準備完了	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z544	ＴＩＰ　マシン　Ｃ　準備完了	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z545	ＴＩＰ　マシン　Ｄ　準備完了	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z560	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z561	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｂ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z562	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｃ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z563	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｄ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z588	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z589	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｂ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z590	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｃ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:48	Z591	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｄ	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:48	B008	ＴＩＰ　マシン　Ａ	= -0.0	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B009	ＴＩＰ　マシン　Ｂ	= 0.0	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B010	ＴＩＰ　マシン　Ｃ	= 0.0	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B060	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　Ａ	= 0.0	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B061	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　Ｂ	= 0.1	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B062	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　Ｃ	= -0.0	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	B063	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　Ｄ	= 0.1	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	C007	ジェット　ポンプ総流量	= 9391	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	F133	主管差圧	= -10	制限値=ーーー	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:48	L005	排ガスサンドフィルタ　入口流量	= 5.01		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F129	樹脂ストレーナ差圧　５	= 16		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F130	樹脂ストレーナ差圧　６	= 26		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F131	樹脂ストレーナ差圧　７	= 27		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:48	F132	樹脂ストレーナ差圧　８	= 16		P=01	正常復帰

* 2011/03/11 14:48	T003	タービン加減弁蒸気室圧力	= -0.25	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:48	T007	タービン軸受油ヘッダ　圧力	= -0.006	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	A136	ＴＰＭ　中間平均値	= -5.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:49	F110	ＮＯ．２復水脱塩塔入口流量	= 600.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	F113	ＮＯ．５復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	F114	ＮＯ．６復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	F115	ＮＯ．７復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:49	F125	樹脂ストレーナ差圧　１	= 31		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F126	樹脂ストレーナ差圧　２	= 16		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F128	樹脂ストレーナ差圧　４	= 14		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	F129	樹脂ストレーナ差圧　５	= -10	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	F132	樹脂ストレーナ差圧　８	= -8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	L005	排ガスサンドフィルタ　入口流量	= 0.00	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	C107	ジェットポンプ流量　Ｂ１　（ＢＶ）	= 279	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C108	ジェットポンプ流量　Ｂ２　（ＢＶ）	= 279	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C109	ジェットポンプ流量　Ｂ３　（ＢＶ）	= 275	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C110	ジェットポンプ流量　Ｂ４　（ＢＶ）	= 278	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C111	ジェットポンプ流量　Ｂ５　（ＢＶ）	= 274	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C112	ジェットポンプ流量　Ａ１　（ＢＶ）	= 839	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C113	ジェットポンプ流量　Ａ２　（ＢＶ）	= 832	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C114	ジェットポンプ流量　Ａ３　（ＢＶ）	= 855	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C115	ジェットポンプ流量　Ａ４　（ＢＶ）	= 860	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C116	ジェットポンプ流量　Ａ５　（ＢＶ）	= 856	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C118	ジェットポンプ流量（Ｂ側総量）	= 2768	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C119	ジェットポンプ流量（Ａ側総量）	= 8484	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C120	ジェットポンプ流量（Ａ＋Ｂ）	= 11252	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C121	床ドレンサンプ水位変化率	= -44.19	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C186	炉心流量　（Ｔ／Ｈ）	= 9391	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C187	炉心流量　（％）	= 0	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	S316	ジェットポンプ総流量（％）	= 28.2	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	S317	Ｐ－Ｆマップ　選択炉心流量（％）	= 27.9	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	S318	Ｐ－Ｆマップ　選択炉心流量	= 9281	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	B011	ＴＩＰ　　マシン　　Ｄ	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	B280	運転領域制限システム　出力制限値	= -5.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:49	C007	ジェット　ポンプ総流量	= 7941		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	C013	原子炉水浄化系流量　Ａ	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	C014	原子炉水浄化系流量　Ｂ	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	C139	原子炉水　浄化系流量（ＴＯＴＡＬ）	= 0.0	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:49	F110	ＮＯ．２復水脱塩塔入口流量	= 536.3	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/11 14:49	F112	ＮＯ．４復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	F126	樹脂ストレーナ差圧　２	= -9	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	F128	樹脂ストレーナ差圧　４	= -9	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	F130	樹脂ストレーナ差圧　６	= -17	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	F131	樹脂ストレーナ差圧　７	= -16	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	F111	ＮＯ．３復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	F116	ＮＯ．８復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:49	F127	樹脂ストレーナ差圧　３	= 32		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	P538	Ｄ／Ｇ　５Ａ　起動	= 起動			

2011/03/11 14:49	P542	ＬＯＰＡ　Ｄ／Ｇ　５Ａ起動	= 停止			
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	F125	樹脂ストレーナ差圧　１	= -17	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:49	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 3.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	E008	６．９ｋＶ　メタクラ　５ＳＡ１　母線電圧	= -102	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	F109	ＮＯ．１復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	F110	ＮＯ．２復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	F127	樹脂ストレーナ差圧　３	= -17	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	C007	ジェット　ポンプ総流量	= 7941	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 10.3	制限値=7	P=01	高
* 2011/03/11 14:49	L219	ＣＡＭＳ　Ｈ２　モニタ　Ｄ／Ｗ	= -0.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	L221	ＣＡＭＳ　Ｈ２　モニタ　Ｓ／Ｃ	= -0.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:49	E008	６．９ｋＶ　メタクラ　５ＳＡ１　母線電圧	= -35		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	D705	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ｃ　母線電圧喪失	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:49	C202	原子炉水位　（広帯域）　Ａ	= -4013	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	C203	原子炉水位　（広帯域）　Ｂ	= -4093	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:49	P163	原子炉水位（Ｗ／Ｒ）Ａ	= -1319		P=00	正常復帰
2011/03/11 14:49	A560	再循環　ポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	E604	６．９ＫＶ　Ｍ／Ｃ　５Ｃ　受電遮断器	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	D620	循環水　ポンプ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 1.6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -7.0	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	P512	ＭＧ駆動モータ　Ａ　遮断器	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	D616	ＭＳＩＶ　内側　ＡＣロジック　トリップ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	B623	ＵＶ　リレ２７　ＰＬＲ（Ｂ）－Ｂ２　動作	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	B622	ＵＶ　リレ２７　ＰＬＲ（Ｂ）－Ｂ１　動作	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	D532	原子炉　手動スクラム　Ａ	= トリップ			
2011/03/11 14:49	D518	原子炉　圧力　高　Ｃ	= 高			
2011/03/11 14:49	D530	原子炉　中性子モニタ系　トリップ　Ｃ	= トリップ			
2011/03/11 14:49	D516	原子炉　圧力　高　Ａ	= 高			
2011/03/11 14:49	D512	格納容器　圧力　高（スクラムトリップ）Ａ	= 高			
2011/03/11 14:49	D520	原子炉水位　低　（スクラムトリップ）　Ａ	= 低			
2011/03/11 14:49	D524	主蒸気管　放射能　高　Ａ	= 高			
2011/03/11 14:49	D522	原子炉水位　低　（スクラムトリップ）　Ｃ	= 低			
2011/03/11 14:49	A500	主蒸気管流量　大　Ａ	= 高			
2011/03/11 14:49	A506	主蒸気管漏洩検出　Ｃ	= 高			
2011/03/11 14:49	D680	原子炉水位　低低（Ｌ－２　ＭＳＩＶ）　Ｃ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	D678	原子炉水位　低低（Ｌ－２　ＭＳＩＶ）　Ａ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	A600	ＰＣＩＳ隔離信号　内側　トリップ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	D528	原子炉　中性子モニタ系　トリップ　Ａ	= トリップ			
2011/03/11 14:49	D514	格納容器　圧力　高（スクラムトリップ）Ｃ	= 高			
2011/03/11 14:49	A504	主蒸気管漏洩検出　Ａ	= 高			
2011/03/11 14:49	A502	主蒸気管流量　大　Ｃ	= 高			
2011/03/11 14:49	D526	主蒸気管　放射能　高　Ｃ	= 高			
2011/03/11 14:49	D558	ＲＰＴ遮断器　５Ａ－１　トリップ	= トリップ			
2011/03/11 14:49	A567	ＲＢＭ　バイパス　ＣＨ－Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	A569	ＲＢＭ　低レベル　ＣＨ－Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	D560	ＲＰＴ遮断器　５Ｂ－１　トリップ	= トリップ			

2011/03/11 14:49	D559	ＲＰＴ遮断器　５Ａ－２　トリップ	= トリップ			
2011/03/11 14:49	D561	ＲＰＴ遮断器　５Ｂ－２　トリップ	= トリップ			
2011/03/11 14:49	D619	ＭＳＩＶ 外側　ＤＣロジック　トリップ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	A523	ＡＰＲＭ　ダウンスケール	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	D548	ＡＰＲＭ中性子束　高高　ＣＨ　Ｅ	= 高			
2011/03/11 14:49	D546	ＡＰＲＭ中性子束　高高　ＣＨ　Ｃ	= 高			
2011/03/11 14:49	D544	ＡＰＲＭ中性子束　高高　ＣＨ　Ａ	= 高			
* 2011/03/11 14:49	A132	ＴＰＭ　ＣＨＮＬ　Ｃ	= -1.4	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:49	A132	ＴＰＭ　ＣＨＮＬ　Ｃ	= 8.7		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	A623	主蒸気隔離弁　内側　Ｃ　全閉	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:49	L224	主蒸気管放射線モニタ　Ａ／Ｃ	= -2.081	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:49	A621	主蒸気隔離弁　内側　Ａ　全閉	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	A622	主蒸気隔離弁　内側　Ｂ　全閉	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 175.92	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:49	A624	主蒸気隔離弁　内側　Ｄ　全閉	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	E612	起変５ＳＡ遮断器　Ｏ－８５	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	E608	６．９ＫＶ　Ｍ／Ｃ　５ＳＡ２　受電遮断器	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	E610	６．９ＫＶ　Ｍ／Ｃ　５ＳＡ１　受電遮断器	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:49	A130	ＴＰＭ　ＣＨＮＬ　Ａ	= -3.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	A134	ＴＰＭ　ＣＨＮＬ　Ｅ	= -2.6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 4.6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	C036	再循環ループ流量　Ａ１	= 2550	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	C038	再循環ループ流量　Ｂ１	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	C103	再循環ループ流量　Ａ　（ＢＶ）	= 2550	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:49	C104	再循環ループ流量　Ｂ　（ＢＶ）	= 0	制限値=－－－	P=01	入力不良
2011/03/11 14:49	E613	起変５ＳＢ遮断器　Ｏ－８６	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:49	A132	ＴＰＭ　ＣＨＮＬ　Ｃ	= -3.4	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 9.0	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:49	P520	ノーマルランバック　Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	P535	ＲＨＲＳ　Ｂポンプ遮断器	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	E611	６．９ＫＶ　Ｍ／Ｃ　５ＳＢ１　受電遮断器	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:49	C127	ＴＰＭ　Ａ系　中間値	= -14.0	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C129	ＴＰＭ　中間平均値	= 14.6	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 14:49	C132	再循環ループ流量	= 2550	制限値=－－－	P=01	入力不良
2011/03/11 14:49	L224	主蒸気管放射線モニタ　Ａ／Ｃ	= -2.056		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	S300	ＡＰＲＭチャンネル　Ａ用　可変制限値	= 65.20	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:49	S301	ＡＰＲＭチャンネル　Ｂ用　可変制限値	= 65.20	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:49	S302	ＡＰＲＭチャンネル　Ｃ用　可変制限値	= 65.20	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:49	S303	ＡＰＲＭチャンネル　Ｄ用　可変制限値	= 65.20	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:49	S304	ＡＰＲＭチャンネル　Ｅ用　可変制限値	= 65.20	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:49	S305	ＡＰＲＭチャンネル　Ｆ用　可変制限値	= 65.20	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:49	S307	ＲＢＭ引抜阻止レベル（正位置）	= 62.20	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:49	S308	ＲＢＭ引抜阻止レベル（中間位置）	= 54.20	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:49	S309	ＲＢＭ引抜阻止レベル（低位置）	= 46.20	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 14:49	S310	再循環ループ流量（％）	= 16.5	制限値=－－－	P=01	入力不良
2011/03/11 14:49	P516	ＲＰＴ　遮断器　Ａ１	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	P517	ＲＰＴ　遮断器　Ａ２	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	P518	ＲＰＴ　遮断器　Ｂ１	= ＯＦＦ			

2011/03/11 14:49	P519	ＲＰＴ　遮断器　Ｂ２		= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	P538	Ｄ／Ｇ　５Ａ　起動		= 停止			
2011/03/11 14:49	P553	ＭＳＩＶ自動（内）　ＡＣ		= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	P556	ＭＳＩＶ自動（外）　ＤＣ		= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位		= 1.0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	E000	所内変圧器　５Ａ電力		= 35.2		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	G007	発電機界磁巻線温度		= -0.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	D586	ディーゼル発電機　５Ａ	運転	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	L600	ＳＧＴＳ　Ａ　運転		= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	D705	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ｃ	母線電圧喪失	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位		= -5.5	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	B266	ＲＨＲポンプ　Ｃ　Ｘ軸振動		= 165		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C202	原子炉水位　（広帯域）　Ａ		= -3914		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C203	原子炉水位　（広帯域）　Ｂ		= -3720		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	E013	起動変圧器　５ＳＡ１　電力		= 24.8		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	E014	起動変圧器　５ＳＡ２　電力		= 25.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	F109	ＮＯ．１復水脱塩塔入口流量		= 268.1	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/11 14:49	F110	ＮＯ．２復水脱塩塔入口流量		= 276.6	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/11 14:49	F111	ＮＯ．３復水脱塩塔入口流量		= 176.0	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/11 14:49	F112	ＮＯ．４復水脱塩塔入口流量		= 218.5	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/11 14:49	F113	ＮＯ．５復水脱塩塔入口流量		= 206.2	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/11 14:49	F114	ＮＯ．６復水脱塩塔入口流量		= 169.3	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/11 14:49	F115	ＮＯ．７復水脱塩塔入口流量		= 141.4	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/11 14:49	F116	ＮＯ．８復水脱塩塔入口流量		= 273.1	制限値=550.1	P=01	低
2011/03/11 14:49	F118	ＮＯ．２復水脱塩塔出口電導度		= -0.002		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F122	ＮＯ．６復水脱塩塔出口電導度		= 0.100		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F125	樹脂ストレーナ差圧　１		= 17		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F126	樹脂ストレーナ差圧　２		= 6		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F127	樹脂ストレーナ差圧　３		= 19		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F128	樹脂ストレーナ差圧　４		= 11		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F129	樹脂ストレーナ差圧　５		= 12		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F130	樹脂ストレーナ差圧　６		= 22		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F131	樹脂ストレーナ差圧　７		= 18		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	G008	発電機水素ガス純度		= 89.5	制限値=92	P=01	低
2011/03/11 14:49	F117	ＮＯ．１復水脱塩塔出口電導度		= 0.022		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F119	ＮＯ．３復水脱塩塔出口電導度		= 0.027		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F120	ＮＯ．４復水脱塩塔出口電導度		= 0.022		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	F122	ＮＯ．６復水脱塩塔出口電導度		= 0.245	制限値=0.15	P=01	高
2011/03/11 14:49	F123	ＮＯ．７復水脱塩塔出口電導度		= 0.009		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F132	樹脂ストレーナ差圧　８		= 7		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F134	主管入口電導度		= 0.005		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	G008	発電機水素ガス純度		= 95.0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	L006	排ガス気水分離器　出口酸素		= 0.894		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	L227	活性炭Ｈ／Ｕ塔出口放射線モニタ　Ａ		= -1.087	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:49	F124	ＮＯ．８復水脱塩塔出口電導度		= -0.000		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F133	主管差圧		= 33		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	F135	主管出口電導度		= 0.003		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	G008	発電機水素ガス純度		= 100.5	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

* 2011/03/11 14:49	F122	ＮＯ．６復水脱塩塔出口電導度	= 0.529	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:49	F125	樹脂ストレーナ差圧　1	= 51	制限値=49	P=01	高
* 2011/03/11 14:49	F127	樹脂ストレーナ差圧　3	= 50	制限値=49	P=01	高
* 2011/03/11 14:49	F130	樹脂ストレーナ差圧　6	= 49	制限値=49	P=01	高
2011/03/11 14:49	G008	発電機水素ガス純度	= 96.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	Z550	ＴＩＰ　隔離弁　開　Ａ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z552	ＴＩＰ　隔離弁　開　Ｂ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z554	ＴＩＰ　隔離弁　開　Ｃ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z556	ＴＩＰ　隔離弁　開　Ｄ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	C066	ジェットポンプ流量－（１７）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C224	ジェットポンプ差圧－（１７）	= -2.34		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	F126	樹脂ストレーナ差圧　2	= 52	制限値=49	P=01	高
* 2011/03/11 14:49	F128	樹脂ストレーナ差圧　4	= 51	制限値=49	P=01	高
* 2011/03/11 14:49	F129	樹脂ストレーナ差圧　5	= 55	制限値=49	P=01	高
* 2011/03/11 14:49	F131	樹脂ストレーナ差圧　7	= 54	制限値=49	P=01	高
* 2011/03/11 14:49	F132	樹脂ストレーナ差圧　8	= 49	制限値=49	P=01	高
* 2011/03/11 14:49	G008	発電機水素ガス純度	= 91.0	制限値=92	P=01	低
2011/03/11 14:49	C060	ジェットポンプ流量－（１１）	= 195		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C061	ジェットポンプ流量－（１２）	= 266		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C062	ジェットポンプ流量－（１３）	= 218		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C063	ジェットポンプ流量－（１４）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C067	ジェットポンプ流量－（１８）	= 251		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C068	ジェットポンプ流量－（１９）	= 228		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C069	ジェットポンプ流量－（２０）	= 228		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C218	ジェットポンプ差圧－（１１）	= 1.39		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C219	ジェットポンプ差圧－（１２）	= 2.57		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C220	ジェットポンプ差圧－（１３）	= 1.73		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C221	ジェットポンプ差圧－（１４）	= 0.42		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C225	ジェットポンプ差圧－（１８）	= 2.29		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C226	ジェットポンプ流量－（１９）	= 1.89		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C227	ジェットポンプ流量－（２０）	= 1.89		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	G004	発電機界磁電圧	= -7.3		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	G005	発電機界磁電流	= -45		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	D610	発電機固定子冷却水入口圧力　低　トリップ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	A617	主蒸気隔離弁　内側　Ａ　全開	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	C112	ジェットポンプ流量　Ａ１　（ＢＶ）	= 170		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C113	ジェットポンプ流量　Ａ２　（ＢＶ）	= 109		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C114	ジェットポンプ流量　Ａ３　（ＢＶ）	= 236		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C115	ジェットポンプ流量　Ａ４　（ＢＶ）	= 232		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C116	ジェットポンプ流量　Ａ５　（ＢＶ）	= 229		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C119	ジェットポンプ流量（Ａ側総量）	= 1952		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	A619	主蒸気隔離弁　内側　Ｃ　全開	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	A618	主蒸気隔離弁　内側　Ｂ　全開	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	C050	ジェットポンプ流量－（１）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C051	ジェットポンプ流量－（２）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C052	ジェットポンプ流量－（３）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C053	ジェットポンプ流量－（４）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C054	ジェットポンプ流量－（５）	= 0		P=01	正常復帰

2011/03/11 14:49	C055	ジェットポンプ流量－（６）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C056	ジェットポンプ流量－（７）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C057	ジェットポンプ流量－（８）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C058	ジェットポンプ流量－（９）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C059	ジェットポンプ流量－（１０）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C208	ジェットポンプ差圧－（１）	= -2.00		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C209	ジェットポンプ差圧－（２）	= -1.50		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C210	ジェットポンプ差圧－（３）	= -1.12		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C211	ジェットポンプ差圧－（４）	= -1.56		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C212	ジェットポンプ差圧－（５）	= -1.50		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C213	ジェットポンプ差圧－（６）	= -1.16		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C214	ジェットポンプ差圧－（７）	= -1.40		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C215	ジェットポンプ差圧－（８）	= -1.20		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C216	ジェットポンプ差圧－（９）	= -1.72		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C217	ジェットポンプ差圧－（１０）	= -1.56		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	T007	タービン軸受油ヘッダ　圧力	= -0.002	制限値=0.108	P=01	低
2011/03/11 14:49	A620	主蒸気隔離弁　内側　Ｄ　全開	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:49	G006	発電機水素ガス圧力	= -0.006	制限値=0.392	P=01	低
2011/03/11 14:49	T003	タービン加減弁蒸気室圧力	= -0.09		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	P540	Ｄ／Ｇ　５Ａ　遮断器	= リセット			
2011/03/11 14:49	P542	ＬＯＰＡ　Ｄ／Ｇ　５Ａ起動	= 起動			
2011/03/11 14:49	Z523	ＴＩＰ　マシン　Ａ　案内管番地　１	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z527	ＴＩＰ　マシン　Ｂ　案内管番地　１	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z531	ＴＩＰ　マシン　Ｃ　案内管番地　１	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z535	ＴＩＰ　マシン　Ｄ　案内管番地　１	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z551	ＴＩＰ　隔離弁　閉　Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z553	ＴＩＰ　隔離弁　閉　Ｂ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z555	ＴＩＰ　隔離弁　閉　Ｃ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z557	ＴＩＰ　隔離弁　閉　Ｄ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z590	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｃ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z591	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｄ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	B008	ＴＩＰ　マシン　Ａ	= -0.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B009	ＴＩＰ　マシン　Ｂ	= -0.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B010	ＴＩＰ　マシン　Ｃ	= -0.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B011	ＴＩＰ　マシン　Ｄ	= -0.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 3.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C139	原子炉水　浄化系流量（ＴＯＴＡＬ）	= 0.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.5	制限値=7	P=01	高
* 2011/03/11 14:49	C013	原子炉水浄化系流量　Ａ	= 0.0	制限値=6	P=01	低
* 2011/03/11 14:49	C014	原子炉水浄化系流量　Ｂ	= 0.0	制限値=6	P=01	低
2011/03/11 14:49	B280	運転領域制限システム　出力制限値	= -0.6		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C107	ジェットポンプ流量　Ｂ１　（ＢＶ）	= 256		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C108	ジェットポンプ流量　Ｂ２　（ＢＶ）	= 259		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C109	ジェットポンプ流量　Ｂ３　（ＢＶ）	= 257		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C110	ジェットポンプ流量　Ｂ４　（ＢＶ）	= 256		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C111	ジェットポンプ流量　Ｂ５　（ＢＶ）	= 248		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C118	ジェットポンプ流量（Ｂ側総量）	= 2551		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C120	ジェットポンプ流量（Ａ＋Ｂ）	= 8272		P=01	正常復帰

* 2011/03/11 14:49	F107	浄化系脱塩器出口電導度　A	= 0.383	制限値=0.1	P=01	高
* 2011/03/11 14:49	F108	浄化系脱塩器出口電導度　B	= 0.327	制限値=0.1	P=01	高
2011/03/11 14:49	B060	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　A	= -1.5		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B061	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　B	= -1.3		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B062	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　C	= -1.5		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B063	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　D	= -1.4		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	P537	ＲＨＲＳ　Ｄポンプ遮断器	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:49	P163	原子炉水位（Ｗ／Ｒ）Ａ	= 2638	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:49	F139	床ドレンサンプ水位	= -1.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	L008	酸素注入流量	= -0.03		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	L007	水素注入流量	= -0.5		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	Z576	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　A	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z577	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　B	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z578	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　C	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z579	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　D	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z568	ＴＩＰ　検出器　引抜中　A	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z569	ＴＩＰ　検出器　引抜中　B	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z570	ＴＩＰ　検出器　引抜中　C	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z571	ＴＩＰ　検出器　引抜中　D	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z576	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　A	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z577	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　B	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z578	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　C	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z579	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　D	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	C007	ジェット　ポンプ総流量	= 7370		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -0.8		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -5.4	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	C186	炉心流量　（Ｔ／Ｈ）	= 7370		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	C187	炉心流量　（％）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	S316	ジェットポンプ総流量（％）	= 22.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	S317	Ｐ－Ｆマップ　選択炉心流量（％）	= 22.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	S318	Ｐ－Ｆマップ　選択炉心流量	= 7370		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	Z551	ＴＩＰ　隔離弁　閉　A	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z568	ＴＩＰ　検出器　引抜中　A	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z569	ＴＩＰ　検出器　引抜中　B	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z570	ＴＩＰ　検出器　引抜中　C	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z571	ＴＩＰ　検出器　引抜中　D	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 3.8		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.3	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:49	Z553	ＴＩＰ　隔離弁　閉　B	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z555	ＴＩＰ　隔離弁　閉　C	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z557	ＴＩＰ　隔離弁　閉　D	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z590	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　C	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z591	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　D	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z550	ＴＩＰ　隔離弁　開　A	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z552	ＴＩＰ　隔離弁　開　B	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	Z556	ＴＩＰ　隔離弁　開　D	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	L005	排ガスサンドフィルタ　入口流量	= 0.00		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	Z554	ＴＩＰ　隔離弁　開　C	= ＯＦＦ			

2011/03/11 14:49	Z560	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ａ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z561	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｂ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z562	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｃ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z563	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｄ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z590	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｃ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z591	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｄ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -1.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -4.3	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	L221	ＣＡＭＳ　Ｈ２　モニタ　Ｓ／Ｃ	= 1.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	L219	ＣＡＭＳ　Ｈ２　モニタ　Ｄ／Ｗ	= 11.3		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	L611	ＣＡＭＳ　Ｈ２　濃度高　（Ｄ／Ｗ）	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	L607	Ｄ／Ｗ　Ｈ２Ｏ２モニタ　測定以外	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	L613	ＣＡＭＳ　Ｏ２　濃度高　（Ｄ／Ｗ）	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	L612	ＣＡＭＳ　Ｈ２　濃度高　（Ｓ／Ｃ）	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	L614	ＣＡＭＳ　Ｏ２　濃度高　（Ｓ／Ｃ）	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	L609	Ｓ／Ｃ　Ｈ２Ｏ２モニタ　測定以外	= ＯＮ			
* 2011/03/11 14:49	G008	発電機水素ガス純度	= 84.7	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	B016	炉水　電導度	= 1.00	制限値=1	P=01	高
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 3.6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.2	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -6.0	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	B260	ＲＨＲポンプ　Ａ　上部振動	= 0.4		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	Z544	ＴＩＰ　マシン　Ｃ　準備完了	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z545	ＴＩＰ　マシン　Ｄ　準備完了	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	B262	ＲＨＲポンプ　Ｃ　上部振動	= -0.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B263	ＲＨＲポンプ　Ｄ　上部振動	= 0.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B270	ＲＨＲポンプ　Ｃ　Ｙ軸振動	= -7		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B264	ＲＨＲポンプ　Ａ　Ｘ軸振動	= -6		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B267	ＲＨＲポンプ　Ｄ　Ｘ軸振動	= -6		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B271	ＲＨＲポンプ　Ｄ　Ｙ軸振動	= -5		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B261	ＲＨＲポンプ　Ｂ　上部振動	= 0.5		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B265	ＲＨＲポンプ　Ｂ　Ｘ軸振動	= -7		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B269	ＲＨＲポンプ　Ｂ　Ｙ軸振動	= -6		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B268	ＲＨＲポンプ　Ａ　Ｙ軸振動	= -4		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 3.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 196.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -4.2	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	Z588	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ａ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z589	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｂ	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 4.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.0	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 1.4		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -5.7	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	Z542	ＴＩＰ　マシン　Ａ　準備完了	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	Z543	ＴＩＰ　マシン　Ｂ　準備完了	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 4.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 8.6	制限値=7	P=01	高

2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 0.6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -4.2	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 5.7		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 9.4	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -2.4		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -7.5	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.01		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.0	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -2.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -6.8	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	L616	ＣＡＭＳ　放射線モニタ高（Ｓ／Ｃ）	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	L615	ＣＡＭＳ　放射線モニタ高（Ｄ／Ｗ）	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	L616	ＣＡＭＳ　放射線モニタ高（Ｓ／Ｃ）	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	L615	ＣＡＭＳ　放射線モニタ高（Ｄ／Ｗ）	= ＯＮ			
2011/03/11 14:49	A697	廃棄物処理建屋Ｈ／Ｕ装置室　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 4.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.3	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 0.9		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.1	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.6		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	A692	燃料プール区域　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	A693	燃料交換区域　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	A695	タービン建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	A696	コントロール建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.2	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 1.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -6.9	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 5.9		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 8.6	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -0.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.7	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 4.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.0	制限値=7	P=01	高
* 2011/03/11 14:49	C024	ＰＬＲ　Ｍ－Ｇ　セット　Ａ　速度	= 17.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.69	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -0.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.4	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:49	B007	ＲＢＭ　チャンネル　Ｂ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:49	B007	ＲＢＭ　チャンネル　Ｂ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B007	ＲＢＭ　チャンネル　Ｂ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 3.6		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	L616	ＣＡＭＳ　放射線モニタ高（Ｓ／Ｃ）	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 8.1	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.28		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:49	L615	ＣＡＭＳ　放射線モニタ高（Ｄ／Ｗ）	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 1.1		P=01	正常復帰

* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -5.6	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.49	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 3.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:49	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.0	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:49	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 152.6		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:50	C121	床ドレンサンプ水位変化率	= -2.40		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	DB103	再循環ループ流量　Ａ　（ＢＶ）（１分値）	= 2810	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 14:50	DB104	再循環ループ流量　Ｂ　（ＢＶ）（１分値）	= 2122	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 14:50	DB106	ＰＬＲ　Ｍ－ＧセットＢ　速度（１分値）	= 28.2	制限値=－－－	P=00	不良
2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 169.5	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.7	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.9		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.2	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.3	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 1.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -4.6	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:50	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 137.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 175.7	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 3.7		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 7.4	制限値=7	P=01	高
2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 1.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -4.2	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:50	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.4		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:50	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 152.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 172.6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.6	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:50	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 144.3		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.04		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 170.9	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:50	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 143.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:50	L227	活性炭Ｈ／Ｕ塔出口放射線モニタ　Ａ	= -1.067		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 158.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:50	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 124.7		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 166.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:50	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 152.2		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:50	A543	制御棒選択許可	= ＯＦＦ			
2011/03/11 14:50	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:50	P515	ＭＧ発電機　Ｂ　界磁遮断器	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:50	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.4		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.4	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.27	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:50	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.0	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.99		P=01	正常復帰

* 2011/03/11 14:51	DB105	ＰＬＲ　Ｍ－ＧセットＡ　速度（１分値）	= 24.2	制限値=－－－	P=00	不良
2011/03/11 14:51	P514	ＭＧ発電機　Ａ　界磁遮断器	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 14:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.77	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:51	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.91		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:51	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.7		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:51	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.6	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:51	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 14:51	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.8		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:51	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.9	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:51	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.76	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:51	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:51	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -4.2	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.33		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:51	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.36	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/11 14:51	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.0	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.16		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:51	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:51	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.7	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:51	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 161.6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:51	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 141.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:51	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:51	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 14:52	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 158.6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:52	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.1	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:52	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:52	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.5	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:52	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:52	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.5	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 14:52	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:52	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.7	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 14:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.71	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:52	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 120.3		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.97		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　30－35　0Pos				
2011/03/11 14:52	W796	制御棒状態（警報）　３０－３５	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　50－19　0Pos				
2011/03/11 14:52	W749	制御棒状態（警報）　５０－１９	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　34－15　0Pos				
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　38－23　0Pos				
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　38－27　0Pos				
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　46－27　0Pos				
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　46－35　0Pos				
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　26－39　0Pos				
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　46－39　0Pos				
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　30－47　0Pos				

2011/03/11 14:52	W733	制御棒状態（警報）	３４－１５	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W759	制御棒状態（警報）	３８－２３	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W772	制御棒状態（警報）	３８－２７	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W774	制御棒状態（警報）	４６－２７	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W800	制御棒状態（警報）	４６－３５	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W807	制御棒状態（警報）	２６－３９	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W812	制御棒状態（警報）	４６－３９	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W829	制御棒状態（警報）	３０－４７	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	38－15	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	30－19	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	42－23	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	42－27	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	50－27	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	34－31	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	38－31	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	42－31	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	14－35	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	18－35	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	22－35	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	38－35	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	38－39	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	10－43	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	26－43	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	30－43	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	38－43	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	18－47	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	26－47	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	38－47	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	34－51	0Pos		
2011/03/11 14:52	W734	制御棒状態（警報）	３８－１５	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W744	制御棒状態（警報）	３０－１９	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W760	制御棒状態（警報）	４２－２３	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W773	制御棒状態（警報）	４２－２７	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W775	制御棒状態（警報）	５０－２７	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W784	制御棒状態（警報）	３４－３１	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W785	制御棒状態（警報）	３８－３１	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W786	制御棒状態（警報）	４２－３１	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W792	制御棒状態（警報）	１４－３５	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W793	制御棒状態（警報）	１８－３５	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W794	制御棒状態（警報）	２２－３５	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W798	制御棒状態（警報）	３８－３５	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W810	制御棒状態（警報）	３８－３９	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W814	制御棒状態（警報）	１０－４３	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W818	制御棒状態（警報）	２６－４３	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W819	制御棒状態（警報）	３０－４３	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W821	制御棒状態（警報）	３８－４３	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W826	制御棒状態（警報）	１８－４７	＝正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W828	制御棒状態（警報）	２６－４７	＝正常	P=01	正常復帰

2011/03/11 14:52	W831	制御棒状態（警報）	３８－４７	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W837	制御棒状態（警報）	３４－５１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	46－19	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	10－23	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	18－23	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	50－23	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	26－27	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	06－31	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	26－31	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	46－31	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	42－35	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	14－39	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	18－39	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	30－39	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	14－43	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	46－43	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	34－47	0Pos		
2011/03/11 14:52	W748	制御棒状態（警報）	４６－１９	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W752	制御棒状態（警報）	１０－２３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W754	制御棒状態（警報）	１８－２３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W762	制御棒状態（警報）	５０－２３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W769	制御棒状態（警報）	２６－２７	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W777	制御棒状態（警報）	０６－３１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W782	制御棒状態（警報）	２６－３１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W787	制御棒状態（警報）	４６－３１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W799	制御棒状態（警報）	４２－３５	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W804	制御棒状態（警報）	１４－３９	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W805	制御棒状態（警報）	１８－３９	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W808	制御棒状態（警報）	３０－３９	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W815	制御棒状態（警報）	１４－４３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W823	制御棒状態（警報）	４６－４３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W830	制御棒状態（警報）	３４－４７	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	22－23	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	30－31	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	06－35	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	34－43	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	42－43	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	14－47	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	22－51	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	30－51	0Pos		
2011/03/11 14:52	W755	制御棒状態（警報）	２２－２３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W783	制御棒状態（警報）	３０－３１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W790	制御棒状態（警報）	０６－３５	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W820	制御棒状態（警報）	３４－４３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W822	制御棒状態（警報）	４２－４３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W825	制御棒状態（警報）	１４－４７	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W834	制御棒状態（警報）	２２－５１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W836	制御棒状態（警報）	３０－５１	= 正常	P=01	正常復帰

2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	26－07	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	46－23	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	10－31	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	50－31	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	06－39	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	10－39	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	22－39	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	34－39	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	18－43	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	22－47	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	42－47	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	18－51	OPos		
2011/03/11 14:52	W761	制御棒状態（警報）	４６－２３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W778	制御棒状態（警報）	１０－３１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W710	制御棒状態（警報）	２６－０７	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W788	制御棒状態（警報）	５０－３１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W802	制御棒状態（警報）	０６－３９	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W803	制御棒状態（警報）	１０－３９	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W806	制御棒状態（警報）	２２－３９	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W809	制御棒状態（警報）	３４－３９	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W816	制御棒状態（警報）	１８－４３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W827	制御棒状態（警報）	２２－４７	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W832	制御棒状態（警報）	４２－４７	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W833	制御棒状態（警報）	１８－５１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	30－03	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	46－11	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	26－15	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	46－15	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	34－23	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	10－35	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	26－51	OPos		
2011/03/11 14:52	W731	制御棒状態（警報）	２６－１５	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W736	制御棒状態（警報）	４６－１５	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W758	制御棒状態（警報）	３４－２３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W704	制御棒状態（警報）	３０－０３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W725	制御棒状態（警報）	４６－１１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W791	制御棒状態（警報）	１０－３５	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W835	制御棒状態（警報）	２６－５１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	34－19	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	30－23	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	06－27	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	34－35	OPos		
2011/03/11 14:52	W745	制御棒状態（警報）	３４－１９	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W757	制御棒状態（警報）	３０－２３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W764	制御棒状態（警報）	０６－２７	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W797	制御棒状態（警報）	３４－３５	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	42－07	OPos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	30－11	OPos		

2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	10－19	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	42－19	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	02－23	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	26－23	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	30－27	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	02－31	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	14－31	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	18－31	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	02－35	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	50－35	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	42－39	0Pos		
2011/03/11 14:52	W739	制御棒状態（警報）	１０－１９		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W747	制御棒状態（警報）	４２－１９		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W750	制御棒状態（警報）	０２－２３		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W756	制御棒状態（警報）	２６－２３		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W770	制御棒状態（警報）	３０－２７		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W776	制御棒状態（警報）	０２－３１		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W779	制御棒状態（警報）	１４－３１		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W780	制御棒状態（警報）	１８－３１		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W714	制御棒状態（警報）	４２－０７		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W721	制御棒状態（警報）	３０－１１		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W789	制御棒状態（警報）	０２－３５		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W801	制御棒状態（警報）	５０－３５		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W811	制御棒状態（警報）	４２－３９		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	34－07	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	38－07	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	06－11	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	18－27	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	22－27	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	22－31	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	10－47	0Pos		
2011/03/11 14:52	W767	制御棒状態（警報）	１８－２７		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W768	制御棒状態（警報）	２２－２７		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W781	制御棒状態（警報）	２２－３１		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W712	制御棒状態（警報）	３４－０７		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W713	制御棒状態（警報）	３８－０７		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W715	制御棒状態（警報）	０６－１１		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W824	制御棒状態（警報）	１０－４７		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	22－19	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	26－19	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	02－27	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	34－27	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	06－43	0Pos		
2011/03/11 14:52	W742	制御棒状態（警報）	２２－１９		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W743	制御棒状態（警報）	２６－１９		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W763	制御棒状態（警報）	０２－２７		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W771	制御棒状態（警報）	３４－２７		= 正常	P=01　正常復帰
2011/03/11 14:52	W813	制御棒状態（警報）	０６－４３		= 正常	P=01　正常復帰

2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	30－07	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	26－11	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	10－15	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	18－15	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	30－15	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	14－23	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	26－35	0Pos		
2011/03/11 14:52	W729	制御棒状態（警報）	１８－１５	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W732	制御棒状態（警報）	３０－１５	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W753	制御棒状態（警報）	１４－２３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W711	制御棒状態（警報）	３０－０７	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W720	制御棒状態（警報）	２６－１１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W727	制御棒状態（警報）	１０－１５	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W795	制御棒状態（警報）	２６－３５	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	34－03	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	42－15	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	38－19	0Pos		
2011/03/11 14:52	W735	制御棒状態（警報）	４２－１５	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W746	制御棒状態（警報）	３８－１９	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W705	制御棒状態（警報）	３４－０３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	10－11	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	42－11	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	14－15	0Pos		
2011/03/11 14:52	W728	制御棒状態（警報）	１４－１５	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W716	制御棒状態（警報）	１０－１１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W724	制御棒状態（警報）	４２－１１	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	26－03	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	10－07	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	18－19	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	06－23	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	10－27	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	14－27	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	22－43	0Pos		
2011/03/11 14:52	W741	制御棒状態（警報）	１８－１９	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W751	制御棒状態（警報）	０６－２３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W765	制御棒状態（警報）	１０－２７	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W766	制御棒状態（警報）	１４－２７	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W703	制御棒状態（警報）	２６－０３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W706	制御棒状態（警報）	１０－０７	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W817	制御棒状態（警報）	２２－４３	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	22－03	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	14－11	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	22－11	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	38－11	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	06－15	0Pos		
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化	02－19	0Pos		
2011/03/11 14:52	W737	制御棒状態（警報）	０２－１９	= 正常	P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W702	制御棒状態（警報）	２２－０３	= 正常	P=01	正常復帰

2011/03/11 14:52	W717	制御棒状態（警報）　１４－１１	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W719	制御棒状態（警報）　２２－１１	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W723	制御棒状態（警報）　３８－１１	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W726	制御棒状態（警報）　０６－１５	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　14－19　0Pos				
2011/03/11 14:52	W740	制御棒状態（警報）　１４－１９	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　22－07　0Pos				
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　18－11　0Pos				
2011/03/11 14:52	W709	制御棒状態（警報）　２２－０７	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	W718	制御棒状態（警報）　１８－１１	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　22－15　0Pos				
2011/03/11 14:52	W730	制御棒状態（警報）　２２－１５	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　06－19　0Pos				
2011/03/11 14:52	W738	制御棒状態（警報）　０６－１９	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　18－07　0Pos				
2011/03/11 14:52	W708	制御棒状態（警報）　１８－０７	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　14－07　0Pos				
2011/03/11 14:52	W707	制御棒状態（警報）　１４－０７	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　18－03　0Pos				
2011/03/11 14:52	W701	制御棒状態（警報）　１８－０３	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:52	未選択制御棒	位置変化　34－11　0Pos				
2011/03/11 14:52	W722	制御棒状態（警報）　３４－１１	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.27	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.18		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:53	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.88	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.33		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:53	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 14:53	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:54	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 14:54	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:54	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 14:54	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 196.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:54	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 152.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:54	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 176.4	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:55	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 139.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:55	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 178.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:55	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 132.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.25	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.01		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:55	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 196.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:55	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 139.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.33	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.11		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.36	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.57		P=01	正常復帰

* 2011/03/11 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.28	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.63		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:56	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 165.7	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:56	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 137.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:56	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 165.7	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:56	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 140.8		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:57	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:57	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 171.0	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 14:57	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 140.4		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:57	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 14:57	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:58	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 14:58	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 174.2	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 14:58	L207	主排気筒放射線モニタ　低レンジ　B	= -1.07	制限値=―――	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:58	L207	主排気筒放射線モニタ　低レンジ　B	= -1.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:58	L207	主排気筒放射線モニタ　低レンジ　B	= -1.07	制限値=―――	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:58	L207	主排気筒放射線モニタ　低レンジ　B	= -1.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:58	L207	主排気筒放射線モニタ　低レンジ　B	= -1.07	制限値=―――	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 14:58	L207	主排気筒放射線モニタ　低レンジ　B	= -1.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:58	L207	主排気筒放射線モニタ　低レンジ　B	= -1.07	制限値=―――	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 14:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.31	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:58	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 136.5		P=01	正常復帰
2011/03/11 14:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.25		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.47	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.49		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 14:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.41	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 14:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.03		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:00	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:00	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 15:02	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:02	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 15:03	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:03	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 15:04	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:04	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 15:04	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:05	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 15:05	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 196.2	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 15:05	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 151.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:07	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:07	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 15:09	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:09	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 15:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.95	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 15:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.85		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:13	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:13	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 195.9	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 15:13	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報

* 2011/03/11 15:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.24	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 15:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.86		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:13	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 149.6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.75	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 15:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.09		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.54	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 15:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.81		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.29	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 15:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.06		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:15	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:15	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 15:16	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 196.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 15:16	S780	共通ＳＰＤＳ　軽故障	= ＯＮ		P=02	警報
* 2011/03/11 15:16	S781	共通ＳＰＤＳ　機器故障	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 15:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.43	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 15:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.72		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:17	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 149.4		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.61	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 15:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.06		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.57	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 15:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.81		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:17	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.45	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/11 15:17	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.7	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 15:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.86		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:17	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 194.5	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 15:17	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 145.9		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:17	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:17	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.9	制限値=-3	P=01	低
2011/03/11 15:17	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= 2.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:17	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -3.9	制限値=-3	P=01	低
* 2011/03/11 15:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.31	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 15:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.82		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:18	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:18	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 172.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 15:18	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 15:18	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 140.3		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:18	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:18	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/11 15:19	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:20	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 15:27	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 162.7	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 15:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.55	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/11 15:27	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 146.4		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.75		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:29	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:29	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 15:30	DB896	発電端効率（１分値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良

* 2011/03/11 15:30	DB897	送電端効率（正味）（１分値）	= -0.2	制限値=－－－	P=00	不良
2011/03/11 15:30	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:36	D620	循環水　ポンプ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	L600	ＳＧＴＳ　Ａ　運転	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	L600	ＳＧＴＳ　Ａ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z550	ＴＩＰ　隔離弁　開　Ａ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z552	ＴＩＰ　隔離弁　開　Ｂ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z554	ＴＩＰ　隔離弁　開　Ｃ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z556	ＴＩＰ　隔離弁　開　Ｄ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z560	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z561	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｂ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z562	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｃ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z563	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｄ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= 0.083		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:36	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= 0.077		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:36	Z551	ＴＩＰ　隔離弁　閉　Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z553	ＴＩＰ　隔離弁　閉　Ｂ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z555	ＴＩＰ　隔離弁　閉　Ｃ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z557	ＴＩＰ　隔離弁　閉　Ｄ	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 15:36	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= 0.193	制限値=0.1	P=01	高
* 2011/03/11 15:36	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= 0.229	制限値=0.1	P=01	高
2011/03/11 15:36	Z542	ＴＩＰ　マシン　Ａ　準備完了	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z545	ＴＩＰ　マシン　Ｄ　準備完了	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z551	ＴＩＰ　隔離弁　閉　Ａ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z557	ＴＩＰ　隔離弁　閉　Ｄ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z588	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z591	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｄ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z543	ＴＩＰ　マシン　Ｂ　準備完了	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z544	ＴＩＰ　マシン　Ｃ　準備完了	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z553	ＴＩＰ　隔離弁　閉　Ｂ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z555	ＴＩＰ　隔離弁　閉　Ｃ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z589	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｂ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z590	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｃ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z550	ＴＩＰ　隔離弁　開　Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z552	ＴＩＰ　隔離弁　開　Ｂ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z554	ＴＩＰ　隔離弁　開　Ｃ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z556	ＴＩＰ　隔離弁　開　Ｄ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:36	Z560	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ａ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z561	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｂ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z562	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｃ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z563	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｄ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z588	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ａ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z589	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｂ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z590	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｃ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z591	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｄ	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z542	ＴＩＰ　マシン　Ａ　準備完了	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z543	ＴＩＰ　マシン　Ｂ　準備完了	= ＯＮ			
2011/03/11 15:36	Z544	ＴＩＰ　マシン　Ｃ　準備完了	= ＯＮ			

2011/03/11 15:36	Z545	ＴＩＰ　マシン　Ｄ　準備完了	＝ＯＮ			
* 2011/03/11 15:37	P277	Ｄ／Ｇ　５Ｂ　電流（Ｒ）	＝ 1045	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 15:37	P535	ＲＨＲＳ　Ｂポンプ遮断器	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:37	P277	Ｄ／Ｇ　５Ｂ　電流（Ｒ）	＝ 623		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:37	P537	ＲＨＲＳ　Ｄポンプ遮断器	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:39	A694	原子炉建屋　　放射能　高	＝正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:39	A694	原子炉建屋　　放射能　高	＝高		P=01	警報
2011/03/11 15:39	D586	ディーゼル発電機　５Ａ　運転	＝ＯＦＦ			
* 2011/03/11 15:39	G007	発電機界磁巻線温度	＝ 102.8	制限値=90	P=01	高
* 2011/03/11 15:39	B260	ＲＨＲポンプ　Ａ　上部振動	＝ -1.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:39	B261	ＲＨＲポンプ　Ｂ　上部振動	＝ -1.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:39	B262	ＲＨＲポンプ　Ｃ　上部振動	＝ -1.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:39	B263	ＲＨＲポンプ　Ｄ　上部振動	＝ -1.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:39	B264	ＲＨＲポンプ　Ａ　Ｘ軸振動	＝ -51	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:39	B265	ＲＨＲポンプ　Ｂ　Ｘ軸振動	＝ -47	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:39	B266	ＲＨＲポンプ　Ｃ　Ｘ軸振動	＝ -52	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:39	B267	ＲＨＲポンプ　Ｄ　Ｘ軸振動	＝ -47	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:39	B268	ＲＨＲポンプ　Ａ　Ｙ軸振動	＝ -45	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:39	B269	ＲＨＲポンプ　Ｂ　Ｙ軸振動	＝ -47	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:39	B270	ＲＨＲポンプ　Ｃ　Ｙ軸振動	＝ -47	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:39	B271	ＲＨＲポンプ　Ｄ　Ｙ軸振動	＝ -43	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:39	G004	発電機界磁電圧	＝ -27.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:39	G005	発電機界磁電流	＝ -208	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:39	L607	Ｄ／Ｗ　Ｈ２Ｏ２モニタ　測定以外	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:39	L611	ＣＡＭＳ　Ｈ２　濃度高　（Ｄ／Ｗ）	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:39	L613	ＣＡＭＳ　Ｏ２　濃度高　（Ｄ／Ｗ）	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:39	L609	Ｓ／Ｃ　Ｈ２Ｏ２モニタ　測定以外	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:39	L614	ＣＡＭＳ　Ｏ２　濃度高　（Ｓ／Ｃ）	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:39	L612	ＣＡＭＳ　Ｈ２　濃度高　（Ｓ／Ｃ）	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:39	L600	ＳＧＴＳ　Ａ　運転	＝ＯＦＦ			
* 2011/03/11 15:39	F122	ＮＯ．６復水脱塩塔出口電導度	＝ 0.356	制限値=0.15	P=01	高
2011/03/11 15:40	L616	ＣＡＭＳ　放射線モニタ高（Ｓ／Ｃ）	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:40	L615	ＣＡＭＳ　放射線モニタ高（Ｄ／Ｗ）	＝ＯＮ			
* 2011/03/11 15:40	F135	主管出口電導度	＝ -0.011	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L007	水素注入流量	＝ -1.5	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	A695	タービン建屋　　放射能　高	＝高		P=01	警報
* 2011/03/11 15:40	A696	コントロール建屋　放射能　高	＝高		P=01	警報
2011/03/11 15:40	DB593	ＮＯ．６復水脱塩塔処置電導度	＝ -0.231		P=00	正常復帰
2011/03/11 15:40	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	＝ 0.064		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	＝ 0.070		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	F118	ＮＯ．２復水脱塩塔出口電導度	＝ -0.009	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F134	主管入口電導度	＝ -0.011	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L008	酸素注入流量	＝ -2.41	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L227	活性炭Ｈ／Ｕ塔出口放射線モニタ　Ａ	＝ -1.221	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	A697	廃棄物処理建屋Ｈ／Ｕ装置室　放射能　高	＝高		P=01	警報
* 2011/03/11 15:40	B280	運転領域制限システム　出力制限値	＝ -3.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F117	ＮＯ．１復水脱塩塔出口電導度	＝ -0.009	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F120	ＮＯ．４復水脱塩塔出口電導度	＝ -0.009	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

	2011/03/11 15:40	F122	ＮＯ．６復水脱塩塔出口電導度	= 0.062		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 15:40	F123	ＮＯ．７復水脱塩塔出口電導度	= -0.018	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	F124	ＮＯ．８復水脱塩塔出口電導度	= -0.019	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 15:40	G007	発電機界磁巻線温度	= 72.7		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 15:40	L006	排ガス気水分離器　出口酸素	= -1.980	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 15:40	B016	炉水　電導度	= 0.87		P=01	正常復帰
	2011/03/11 15:40	B280	運転領域制限システム　出力制限値	= 13.7		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 15:40	C050	ジェットポンプ流量－（１）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C051	ジェットポンプ流量－（２）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C052	ジェットポンプ流量－（３）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C053	ジェットポンプ流量－（４）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C054	ジェットポンプ流量－（５）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C055	ジェットポンプ流量－（６）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C056	ジェットポンプ流量－（７）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C057	ジェットポンプ流量－（８）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C058	ジェットポンプ流量－（９）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C059	ジェットポンプ流量－（１０）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C060	ジェットポンプ流量－（１１）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C061	ジェットポンプ流量－（１２）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C062	ジェットポンプ流量－（１３）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C063	ジェットポンプ流量－（１４）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C066	ジェットポンプ流量－（１７）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C067	ジェットポンプ流量－（１８）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C068	ジェットポンプ流量－（１９）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C069	ジェットポンプ流量－（２０）	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C208	ジェットポンプ差圧－（１）	= -6.70	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C209	ジェットポンプ差圧－（２）	= -6.42	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C210	ジェットポンプ差圧－（３）	= -5.85	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C211	ジェットポンプ差圧－（４）	= -6.78	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C212	ジェットポンプ差圧－（５）	= -6.76	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C213	ジェットポンプ差圧－（６）	= -6.92	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C214	ジェットポンプ差圧－（７）	= -6.36	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C215	ジェットポンプ差圧－（８）	= -6.94	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C216	ジェットポンプ差圧－（９）	= -7.46	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C217	ジェットポンプ差圧－（１０）	= -6.29	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C218	ジェットポンプ差圧－（１１）	= -6.31	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C219	ジェットポンプ差圧－（１２）	= -7.18	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C220	ジェットポンプ差圧－（１３）	= -5.87	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C221	ジェットポンプ差圧－（１４）	= -6.74	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C224	ジェットポンプ差圧－（１７）	= -6.23	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C225	ジェットポンプ差圧－（１８）	= -7.42	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C226	ジェットポンプ流量－（１９）	= -6.82	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	C227	ジェットポンプ流量－（２０）	= -7.44	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	F119	ＮＯ．３復水脱塩塔出口電導度	= -0.036	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	G006	発電機水素ガス圧力	= -0.017	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
*	2011/03/11 15:40	L005	排ガスサンドフィルタ　入口流量	= 0.00	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/11 15:40	A136	ＴＰＭ　中間平均値	= 6.6		P=01	正常復帰
*	2011/03/11 15:40	F122	ＮＯ．６復水脱塩塔出口電導度	= -0.034	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

* 2011/03/11 15:40	F133	主管差圧	= -6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	L227	活性炭Ｈ／Ｕ塔出口放射線モニタ　Ａ	= -1.061		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	F129	樹脂ストレーナ差圧　５	= 17		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	F130	樹脂ストレーナ差圧　６	= 25		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	F131	樹脂ストレーナ差圧　７	= 26		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	F132	樹脂ストレーナ差圧　８	= 17		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	L005	排ガスサンドフィルタ　入口流量	= 4.84		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	Z523	ＴＩＰ　マシン　Ａ　案内管番地　１	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z527	ＴＩＰ　マシン　Ｂ　案内管番地　１	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z531	ＴＩＰ　マシン　Ｃ　案内管番地　１	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z535	ＴＩＰ　マシン　Ｄ　案内管番地　１	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z542	ＴＩＰ　マシン　Ａ　準備完了	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z543	ＴＩＰ　マシン　Ｂ　準備完了	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z544	ＴＩＰ　マシン　Ｃ　準備完了	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z545	ＴＩＰ　マシン　Ｄ　準備完了	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z560	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z561	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｂ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z562	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｃ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z563	ＴＩＰ　検出器　遮蔽容器内　Ｄ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z588	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z589	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｂ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z590	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｃ	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:40	Z591	ＴＩＰ　チャンネル操作完了　Ｄ	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 15:40	B008	ＴＩＰ　マシン　Ａ	= -0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	B009	ＴＩＰ　マシン　Ｂ	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	B010	ＴＩＰ　マシン　Ｃ	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	B060	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　Ａ	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	B061	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　Ｂ	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	B062	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　Ｃ	= -0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	B063	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　Ｄ	= 0.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	C013	原子炉水浄化系流量　Ａ	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	C014	原子炉水浄化系流量　Ｂ	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	C139	原子炉水　浄化系流量（ＴＯＴＡＬ）	= 0.0	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/11 15:40	E000	所内変圧器　５Ａ電力	= 58.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 15:40	E013	起動変圧器　５ＳＡ１　電力	= 58.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 15:40	E014	起動変圧器　５ＳＡ２　電力	= 58.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 15:40	F110	ＮＯ．２復水脱塩塔入口流量	= 597.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	F113	ＮＯ．５復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F114	ＮＯ．６復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F115	ＮＯ．７復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	F125	樹脂ストレーナ差圧　１	= 32		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	F126	樹脂ストレーナ差圧　２	= 7		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	F128	樹脂ストレーナ差圧　４	= 6		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	F129	樹脂ストレーナ差圧　５	= -9	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F132	樹脂ストレーナ差圧　８	= -7	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	T003	タービン加減弁蒸気室圧力	= -0.29	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	T007	タービン軸受油ヘッダ　圧力	= -0.008	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	A136	ＴＰＭ　中間平均値	= -7.4	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

* 2011/03/11 15:40	B280	運転領域制限システム　出力制限値	= -1.6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	C107	ジェットポンプ流量　Ｂ１　（ＢＶ）	= 267	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C108	ジェットポンプ流量　Ｂ２　（ＢＶ）	= 269	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C109	ジェットポンプ流量　Ｂ３　（ＢＶ）	= 265	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C110	ジェットポンプ流量　Ｂ４　（ＢＶ）	= 265	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C111	ジェットポンプ流量　Ｂ５　（ＢＶ）	= 260	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C112	ジェットポンプ流量　Ａ１　（ＢＶ）	= 269	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C113	ジェットポンプ流量　Ａ２　（ＢＶ）	= 267	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C114	ジェットポンプ流量　Ａ３　（ＢＶ）	= 265	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C115	ジェットポンプ流量　Ａ４　（ＢＶ）	= 266	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C116	ジェットポンプ流量　Ａ５　（ＢＶ）	= 269	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C118	ジェットポンプ流量（Ｂ側総量）	= 2650	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C119	ジェットポンプ流量（Ａ側総量）	= 2672	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C120	ジェットポンプ流量（Ａ＋Ｂ）	= 5322	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	F110	ＮＯ．２復水脱塩塔入口流量	= 495.4	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/11 15:40	F112	ＮＯ．４復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F126	樹脂ストレーナ差圧　２	= -14	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F128	樹脂ストレーナ差圧　４	= -14	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F130	樹脂ストレーナ差圧　６	= -16	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F131	樹脂ストレーナ差圧　７	= -16	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	G007	発電機界磁巻線温度	= -10.6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L005	排ガスサンドフィルタ　入口流量	= 0.00	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F111	ＮＯ．３復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F116	ＮＯ．８復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F125	樹脂ストレーナ差圧　１	= -6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	F127	樹脂ストレーナ差圧　３	= 21		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	E008	６．９ｋＶ　メタクラ　５ＳＡ１　母線電圧	= -95	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F109	ＮＯ．１復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F127	樹脂ストレーナ差圧　３	= -5	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	B011	ＴＩＰ　　マシン　　Ｄ	= 15.6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	C007	ジェット　ポンプ総流量	= 12244	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F110	ＮＯ．２復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	P540	Ｄ／Ｇ　５Ａ　遮断器	= トリップ			
2011/03/11 15:40	P542	ＬＯＰＡ　Ｄ／Ｇ　５Ａ起動	= 停止			
2011/03/11 15:40	P163	原子炉水位（Ｗ／Ｒ）Ａ	= 1619		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	C186	炉心流量　（Ｔ／Ｈ）	= 12244	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C187	炉心流量　（％）	= 0	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	S316	ジェットポンプ総流量（％）	= 36.8	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	S317	Ｐ－Ｆマップ　選択炉心流量（％）	= 36.8	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	S318	Ｐ－Ｆマップ　選択炉心流量	= 12244	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C203	原子炉水位　（広帯域）　Ｂ	= -3969	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	C202	原子炉水位　（広帯域）　Ａ	= -4033	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L219	ＣＡＭＳ　Ｈ２　モニタ　Ｄ／Ｗ	= -0.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L221	ＣＡＭＳ　Ｈ２　モニタ　Ｓ／Ｃ	= -0.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	D705	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ｃ　母線電圧喪失	= ＯＮ			
2011/03/11 15:40	E008	６．９ｋＶ　メタクラ　５ＳＡ１　母線電圧	= 166		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	E000	所内変圧器　５Ａ電力	= 36.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	E013	起動変圧器　５ＳＡ１　電力	= 35.5		P=01	正常復帰

2011/03/11 15:40	E014	起動変圧器　５ＳＡ２　電力	= 36.2		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	L601	ＳＧＴＳ　Ｂ　運転	= ＯＮ			
2011/03/11 15:40	D587	ディーゼル発電機　５Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 15:40	B014	Ｄ／Ｗ　圧力　（Ｗ／Ｒ）	= -24	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	B218	Ｓ／Ｃ　圧力	= -34	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	L601	ＳＧＴＳ　Ｂ　運転	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 15:40	A692	燃料プール区域　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 15:40	A693	燃料交換区域　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/11 15:40	B206	Ｄ／Ｗ　圧力　（Ｎ／Ｒ）	= -16.62	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -60.5	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= -0.003	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= -0.002	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	C000	制御棒駆動水流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	C006	炉心圧力損失	= 0.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	C011	原子炉水浄化系入口温度	= 86.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F139	床ドレンサンプ水位	= -9.6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F140	Ｄ／Ｗ機器ドレンサンプ水位	= -5.6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L224	主蒸気管放射線モニタ　Ａ／Ｃ	= -2.092	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L225	主蒸気管放射線モニタ　Ｂ／Ｄ	= -2.092	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L227	活性炭Ｈ／Ｕ塔出口放射線モニタ　Ａ	= -1.116	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F048	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ａ	= 39.77	制限値=39.23	P=01	高
* 2011/03/11 15:40	F049	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ｂ	= 39.92	制限値=39.23	P=01	高
* 2011/03/11 15:40	F050	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ｃ	= 41.08	制限値=39.23	P=01	高
* 2011/03/11 15:40	B016	炉水　電導度	= -0.08	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	F048	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ａ	= 33.19		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	F049	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ｂ	= 32.37		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	F050	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ｃ	= 33.69		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	L224	主蒸気管放射線モニタ　Ａ／Ｃ	= -1.624		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	L225	主蒸気管放射線モニタ　Ｂ／Ｄ	= -1.582		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	L227	活性炭Ｈ／Ｕ塔出口放射線モニタ　Ａ	= -0.544		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	C020	再循環ポンプ入口温度　Ａ１	= 199.4		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	C022	再循環ポンプ入口温度　Ｂ１	= 200.7		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	C023	再循環ポンプ入口温度　Ｂ２	= 199.4		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	C040	原子炉給水入口温度　Ａ１	= 135.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	C041	原子炉給水入口温度　Ａ２	= 134.3		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	C042	原子炉給水入口温度　Ｂ１	= 134.2		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	C043	原子炉給水入口温度　Ｂ２	= 134.3		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	C101	再循環ポンプ入口温度　Ａ　（ＢＶ）	= 199.4		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	C102	再循環ポンプ入口温度　Ｂ　（ＢＶ）	= 200.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	C105	原子炉給水温度　Ａ　（ＢＶ）	= 134.7		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	C106	原子炉給水温度　Ｂ　（ＢＶ）	= 134.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -164.85	制限値=－－－	P=01	不良
2011/03/11 15:40	C125	原子炉給水入口温度	= 134.5		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	C150	第５給水加熱器　シェル側圧力	= 26.22		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	C189	原子炉水浄化系入口温度　変化率	= -19.9	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	E001	所内変圧器　５Ｂ電力	= 58.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 15:40	E015	起動変圧器　５ＳＢ１　電力	= 58.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 15:40	E016	起動変圧器　５ＳＢ２　電力	= 58.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

* 2011/03/11 15:40	G001	発電機無効電力	= -1746	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	S311	再循環ポンプ　入口温度　平均値	= 199.7		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	B012	主蒸気ヘッダ圧力	= -0.22	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F000	補給水流量	= 0.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F002	復水脱塩器出口流量	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F003	湿分分離器入口蒸気圧力　Ａ	= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F004	湿分分離器入口蒸気圧力　Ｄ	= -0.040	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.048	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.046	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.046	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２	= -0.047	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２	= -0.039	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.049	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F103	高圧復水ポンプ吐出圧力　Ａ	= -0.12	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F104	高圧復水ポンプ吐出圧力　Ｂ	= -0.11	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F105	高圧復水ポンプ吐出圧力　Ｃ	= -0.13	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	T004	タービン第１段後　蒸気室圧力	= -0.24	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	T006	タービングランドシール蒸気圧力	= -0.107	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	C021	再循環ポンプ入口温度　Ａ２	= 199.8		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	B017	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ１	= 199.2		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	B018	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ２	= 199.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	F042	第３給水加熱器　シェル側圧力　Ａ	= -0.109	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F043	第３給水加熱器　シェル側圧力　Ｂ	= -0.111	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F044	第３給水加熱器　シェル側圧力　Ｃ	= -0.109	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	P541	Ｄ／Ｇ　５Ｂ　遮断器	= トリップ			
* 2011/03/11 15:40	F045	第４給水加熱器　シェル側圧力　Ａ	= -0.005	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F046	第４給水加熱器　シェル側圧力　Ｂ	= -0.005	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F047	第４給水加熱器　シェル側圧力　Ｃ	= -0.005	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L200	復水貯蔵タンク　水位	= -3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L201	ＩＡ　圧力	= -0.077	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L224	主蒸気管放射線モニタ　Ａ／Ｃ	= -2.085	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L227	活性炭Ｈ／Ｕ塔出口放射線モニタ　Ａ	= -1.105	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	E005	６．９ｋＶ　メタクラ　５Ｂ　母線電圧	= -94	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F048	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ａ	= -1.86	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F049	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ｂ	= -2.18	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F050	第５給水加熱器　シェル側圧力　Ｃ	= -1.58	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	L225	主蒸気管放射線モニタ　Ｂ／Ｄ	= -2.285	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	C046	原子炉給水ポンプ吐出ヘッダ圧力	= -0.04	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	G000	発電機電力	= 174.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/11 15:40	C117	原子炉出口主蒸気温度　Ａ　（ＢＶ）	= 199.8		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	C148	第３給水加熱器　シェル側圧力	= -0.052	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C149	第４給水加熱器　シェル側圧力	= 0.058	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	C150	第５給水加熱器　シェル側圧力	= 26.22	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	F066	復水器　ホットウェル　水位　Ａ	= -166	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	G002	発電機電圧	= -0.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F067	復水器　ホットウェル　水位　Ｂ	= -172	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	F068	復水器　ホットウェル　水位　Ｃ	= -172	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	P543	ＬＯＰＡ　Ｄ／Ｇ　５Ｂ起動	= 停止			

* 2011/03/11 15:40	P225	発電機無効電力	= -2819	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/11 15:40	G002	発電機電圧	= -0.2	制限値=16.32	P=01	低
2011/03/11 15:40	E005	６．９ｋＶ　メタクラ　５Ｂ　母線電圧	= -55		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	D706	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ｄ　母線電圧喪失	= ＯＮ			
* 2011/03/11 15:40	C156	復水器ホットウェル水位	= -154	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 15:40	E018	福島　原子力幹線電圧	= 429.0	制限値=500	P=01	低
2011/03/11 15:40	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= -0.002		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= -0.002		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	G000	発電機電力	= 1043.9	制限値=858.4	P=01	高
* 2011/03/11 15:40	E018	福島　原子力幹線電圧	= -16.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	E019	福島　原子力幹線電流	= -11	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	G000	発電機電力	= 774.8		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	P225	発電機無効電力	= -1787		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	E015	起動変圧器　５ＳＢ１　電力	= 35.1		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	E016	起動変圧器　５ＳＢ２　電力	= 35.7		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	E001	所内変圧器　５Ｂ電力	= 35.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	L222	ＣＡＭＳ　Ｏ２　モニタ　Ｓ／Ｃ	= -0.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/11 15:40	G001	発電機無効電力	= -1081	制限値=-250	P=01	低
2011/03/11 15:40	E019	福島　原子力幹線電流	= -10		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	E018	福島　原子力幹線電圧	= -12.2	制限値=500	P=01	低
2011/03/11 15:40	B016	炉水　電導度	= -0.02		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	B016	炉水　電導度	= -0.02	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	B016	炉水　電導度	= -0.02		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	L220	ＣＡＭＳ　Ｏ２　モニタ　Ｄ／Ｗ	= -0.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 15:40	B011	ＴＩＰ　マシン　Ｄ	= -2.5		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 15:40	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:40	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 15:40	G001	発電機無効電力	= -141		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	B009	ＴＩＰ　マシン　Ｂ	= -2.4		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	B008	ＴＩＰ　マシン　Ａ	= -2.5		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	B010	ＴＩＰ　マシン　Ｃ	= -2.5		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:40	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 15:41	C121	床ドレンサンプ水位変化率	= -65.48	制限値=－－－	P=01	不良
2011/03/11 15:41	D229	再循環ループ　入口平均温度	= 200.0		P=00	正常復帰
* 2011/03/11 15:41	D245	浄化系流量	- 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB107	ジェットポンプ流量（Ａ＋Ｂ）（１分値）	= 5322	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB108	炉心圧力損失（１分値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB114	主蒸気ヘッダ圧力（１分値）	= -0.05	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB115	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１（１分値）	= 0.000	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB116	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１（１分値）	= -0.002	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB117	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１（１分値）	= -0.000	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB118	タービングランドシール蒸気圧力（１分値）	= -0.080	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB120	タービン軸受油ヘッダ　圧力（１分値）	= 0.003	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB128	復水器ホットウェル水位　Ｂ（１分値）	= -152	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB569	第４給水加熱器Ａ飽和温度（１分値）	= 99.93	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB570	第４給水加熱器Ｂ飽和温度（１分値）	= 99.95	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB571	第４給水加熱器Ｃ飽和温度（１分値）	= 99.96	制限値=－－－	P=00	不良

* 2011/03/11 15:41	DB572	第３給水加熱器Ａ飽和温度（１分値）	= 82.69	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB573	第３給水加熱器Ｂ飽和温度（１分値）	= 79.98	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB574	第３給水加熱器Ｃ飽和温度（１分値）	= 82.61	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB702	制御棒駆動水流量（１分値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB704	主蒸気流量（１分値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB708	復水脱塩器出口流量（１分値）	= 0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB711	タービン加減弁蒸気室圧力（１分値）	= 0.00	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB714	タービン第１段後　蒸気室圧力（１分値）	= -0.07	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB719	タービン入口蒸気流量（１分値）	= 85.43	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB721	タービン入口蒸気比体積（１分値）	= 1.664	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB723	補正タービン入口蒸気流量（１分値）	= 647.5	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB725	ホットウェルレベル（１分値）	= -153	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB728	ホットウェル水位変動等価流量（１分値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB732	補給水流量（１分値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB734	復水器補給水流量（１分値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB765	発電機　界磁電圧（１分値）	= 0.2	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB767	発電機　界磁電流（１分値）	= -5	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB794	修正　タービン第一段落圧力（１分値）	= -0.54	制限値=－－－	P=00	不良
2011/03/11 15:41	DB798	再循環ポンプ入口温度Ａ（ＢＶ）（１分）	= 200.0		P=00	正常復帰
2011/03/11 15:41	DB799	再循環ポンプ入口温度Ｂ（ＢＶ）（１分）	= 200.0		P=00	正常復帰
* 2011/03/11 15:41	DB840	発電機水素ガス圧力（１分値）	= -0.000	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB843	発電機水素ガス圧力－運転圧力差（１分）	= -0.01	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB845	発電機損失（機械損失含まず）（１分値）	= 0.45	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB846	全発電機損失（１分値）	= 3.74	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB848	主蒸気内湿分含有率（１分値）	= 0.280	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB854	主蒸気エンタルピー（１分値）	= 2788	制限値=－－－	P=00	不良
2011/03/11 15:41	DB855	原子炉給水温度　Ａ　（ＢＶ）（１分値）	= 135.0		P=00	正常復帰
2011/03/11 15:41	DB856	原子炉給水温度　Ｂ　（ＢＶ）（１分値）	= 135.0		P=00	正常復帰
* 2011/03/11 15:41	DB857	原子炉給水ポンプ吐出ヘッダ圧力（１分）	= -0.04	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB862	原子炉水浄化系入口温度（１分値）	= 86.4	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB863	浄化系入側エンタルピー（１分値）	= 366	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB866	復水器補給水温度（１分値）	= 37.8	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB867	復水器補給水エンタルピー（１分値）	= 159	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB868	浄化系熱交換量（１分値）	= 0.00	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:41	DB940	湿分分離器基準圧力差（１分値）	= 0.009	制限値=－－－	P=00	不良
2011/03/11 15:41	C160	再循環ループ水　Ａ　温度変化率	= 3.7		P=00	正常復帰
2011/03/11 15:41	C161	再循環ループ水　Ｂ　温度変化率	= -0.3		P=00	正常復帰
2011/03/11 15:41	S312	再循環ポンプ　入口温度　変化率	= 1.7		P=00	正常復帰
* 2011/03/11 15:41	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 15:41	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	= ＯＮ			
2011/03/11 15:41	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:41	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	= ＯＮ			
2011/03/11 15:41	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 15:41	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:41	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	= ＯＮ			
2011/03/11 15:41	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	= ＯＦＦ			
2011/03/11 15:41	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	= ＯＮ			
2011/03/11 15:41	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	= ＯＦＦ			

2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:42	P529	ＲＨＲ　Ａ　ポンプ遮断器	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:42	E604	６．９ＫＶ　Ｍ／Ｃ　５Ｃ　受電遮断器	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:42	E604	６．９ＫＶ　Ｍ／Ｃ　５Ｃ　受電遮断器	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:42	D662	ＲＨＲ系　Ａ　運転	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:42	P534	ＲＨＲＳ　Ａポンプ遮断器	＝ＯＮ			
2011/03/11 15:42	P534	ＲＨＲＳ　Ａポンプ遮断器	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 15:42	P534	ＲＨＲＳ　Ａポンプ遮断器	＝ＯＮ			
* 2011/03/11 15:50	D200	主蒸気流量	＝ 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	D204	制御棒　駆動水総流量（積算）	＝ 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	D205	主蒸気　総流量（積算）	＝ 0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	D207	ホットウェル補給水総流量（積算）	＝ 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	D209	スロットル蒸気流量	＝ 646.3	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	D210	スロットル蒸気流量（積算）	＝ 107.7	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	DB300	制御棒駆動水流量（１０分値）	＝ 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	DB453	補給水流量（１０分値）	＝ 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	DB588	ＮＯ．１復水脱塩塔処置電導度	＝ 0.000	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	DB589	ＮＯ．２復水脱塩塔処置電導度	＝ -0.000	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	DB590	ＮＯ．３復水脱塩塔処置電導度	＝ -0.000	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	DB591	ＮＯ．４復水脱塩塔処置電導度	＝ 0.000	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	DB593	ＮＯ．６復水脱塩塔処置電導度	＝ 0.000	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	DB594	ＮＯ．７復水脱塩塔処置電導度	＝ 0.000	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:50	DB595	ＮＯ．８復水脱塩塔処置電導度	＝ 0.000	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 15:51	S918	制御用計算機　機器故障	＝ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 15:51	S918	制御用計算機　機器故障	＝ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 16:04	H703	ＣＭＳ　異常	＝ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 16:06	S918	制御用計算機　機器故障	＝ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 16:06	S918	制御用計算機　機器故障	＝ＯＦＦ		P=01	正常復帰
2011/03/11 16:27	D620	循環水　ポンプ　Ａ　運転	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 16:46	D583	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ａ　母線電圧喪失	＝ＯＮ			
2011/03/11 16:46	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 16:49	D583	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ａ　母線電圧喪失	＝ＯＦＦ			
2011/03/11 16:49	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	＝ＯＮ			

* 2011/03/11 17:00	DB703	制御棒駆動水流量（１時間値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 17:00	DB705	主蒸気流量（１時間値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 17:00	DB707	浄化系流量（１時間値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 17:00	DB735	補給水流量（１時間値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 17:00	DB971	１日間制御棒駆動水流量（内部用）	= 101.3	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 17:00	DB972	１日間浄化系流量（内部用）	= 639.6	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 17:00	DB973	１日間主蒸気流量（内部用）	= 101.3	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 17:00	DB974	１日間復水器補給水流量（内部用）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/11 17:00	H4409	ＢＯＰ／ＮＳＳプリンタ　オフライン	= TROUBLE		P=01	警報
2011/03/11 17:14	H4409	ＢＯＰ／ＮＳＳプリンタ　オフライン	= NORMAL		P=01	正常復帰
2011/03/11 17:16	H703	ＣＭＳ　異常	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 17:27	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 17:27	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＦＦ		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 17:28	S918	制御用計算機　機器故障	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/11 18:00	福島第一原子力発電所　５号機　：2011/03/11 18:00:00					
* 2011/03/11 19:05	S324	Ｐ－Ｆマップ　選択炉心流量（％）	= 36.8	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/11 19:54	F173	復水器　Ｃ　第二水室出口冷却水温度　1	= 6.0	制限値=6	P=01	低
2011/03/11 20:30	D583	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ａ　母線電圧喪失	= ＯＮ			
2011/03/11 20:30	D583	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ａ　母線電圧喪失	= ＯＦＦ			
2011/03/11 20:30	D583	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ａ　母線電圧喪失	= ＯＮ			
2011/03/11 20:30	D583	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ａ　母線電圧喪失	= ＯＦＦ			
2011/03/11 20:30	D583	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ａ　母線電圧喪失	= ＯＮ			
2011/03/11 20:30	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＦＦ			
2011/03/11 20:30	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＮ			
2011/03/11 20:30	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＦＦ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＮ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＦＦ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＮ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＦＦ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＮ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＦＦ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＮ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＦＦ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＮ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＦＦ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＮ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＦＦ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＮ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＦＦ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＮ			
2011/03/11 20:31	E601	６．９ＫＶ　母連遮断器　５Ａ－４	= ＯＦＦ			
* 2011/03/11 20:45	V721	プロセス計算機サーバ筐体２　温度　高	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 21:08	V720	プロセス計算機サーバ筐体１　温度　高	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 21:45	F168	復水器　Ｂ　第二水室出口冷却水温度　4	= 6.0	制限値=6	P=01	低
2011/03/11 21:50	D647	ＨＰＣＩ系　起動	= ＯＮ			
2011/03/11 22:06	D647	ＨＰＣＩ系　起動	= ＯＦＦ			

* 2011/03/11 22:12	V722	プロセス計算機サーバ筐体３　温度　高	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 22:30	H703	ＣＭＳ　異常	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 22:42	F171	復水器　Ｃ　第一水室出口冷却水温度　３	= 6.0	制限値=6	P=01	低
* 2011/03/11 23:17	C003	原子炉　圧力	= 7.208	制限値=7.208	P=01	高
2011/03/11 23:19	D706	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ｄ　母線電圧喪失	= ＯＦＦ			
2011/03/11 23:19	D705	６．９ＫＶ　メタクラ　５Ｃ　母線電圧喪失	= ＯＦＦ			
2011/03/11 23:19	P542	ＬＯＰＡ　Ｄ／Ｇ　５Ａ起動	= 起動			
2011/03/11 23:19	P543	ＬＯＰＡ　Ｄ／Ｇ　５Ｂ起動	= 起動			
* 2011/03/11 23:25	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 23:25	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 23:31	V723	プロセス計算機サーバ筐体４　温度　高	= ＯＮ		P=01	警報
* 2011/03/11 23:36	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 23:36	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 23:39	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 23:39	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 23:48	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 23:48	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/11 23:54	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/11 23:54	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/11 23:55	H4307	アラームプリンタ　紙詰まり	= NORMAL		P=01	正常復帰
2011/03/11 23:55	H4309	アラームプリンタ　オフライン	= NORMAL		P=01	正常復帰

2011/03/12 00:00	福島第一原子力発電所　５号機　：2011/03/12 00:00:00							
* 2011/03/12 00:00	DB072	１日間制御棒駆動水流量（１日積算）			= 0.101	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/12 00:00	DB074	１日間浄化系流量（１日積算）			= 0.640	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/12 00:00	DB076	１日間主蒸気流量（１日積算）			= 0.101	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/12 00:00	DB078	１日間復水器補給水流量（１日積算）			= 0.000	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/12 00:00	DB084	１日間補給水率			= 0.00	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/12 00:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:13	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:13	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:37	P235	原子炉圧力（Ｎ／Ｒ）			= 7.686	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 00:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:51	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:51	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/12 00:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:59	B241	ＣＳ　系統　流量　A			= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 00:59	B243	ＲＨＲ　系統　流量　A			= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 00:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 00:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 00:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:00	T005	ＥＨＣ　高圧制御油　圧力			= -0.52	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 01:00	T001	復水器　真空度　B			= 2.63	制限値=3.78	P=01	低
* 2011/03/12 01:00	T001	復水器　真空度　B			= -1.82	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 01:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:01	C204	原子炉水位　（燃料域）　A			= -3882	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 01:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/12 01:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:02	DB119	ＥＨＣ	高圧制御油　圧力（１分値）		= 0.04	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:08	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:13	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:13	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:16	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:26	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:26	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:26	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:28	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:32	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:35	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:40	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:42	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:42	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:42	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:42	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:43	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:43	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:44	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:45	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:46	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:48	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:49	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:50	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:51	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:53	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:54	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
	2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:55	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:55	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:55	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	R L 下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	R B M	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:56	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:57	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 01:59	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:00	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:01	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:01	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

*	2011/03/12 02:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:01	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02

* 2011/03/12 02:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:02	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
	2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:03	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=---	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:04	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:05	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:06	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:07	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:08	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:09	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:10	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:11	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:13	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:14	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:19	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:20	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:21	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:22	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:23	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:23

* 2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:23	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:24	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:25	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:26	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:27	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:28	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:29	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:30	D581	所内変圧器	５Ａ 過電流	リレー動作	= ＯＮ			
2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:30	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:31	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:32	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:33	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:34	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/12 02:34	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:34	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:34	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:34	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:34	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:34	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:34	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:34	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:34	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:34	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:35	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 02:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:36	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱

2011/03/12 02:36	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:36	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:36	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:36	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:36	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:36	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:37	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:38	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:39	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:40	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:41	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:42	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:43	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:43	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:44	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:47	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:51	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:51	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:52	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:55	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 02:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:58	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/12 02:59	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 02:59	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 03:01	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 03:01	B006	ＲＢＭ　チャンネル　Ａ	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 04:17	F172	復水器　Ｃ　第一水室出口冷却水温度　４	= 6.0	制限値=6	P=01	低
2011/03/12 05:15	C203	原子炉水位　（広帯域）　Ｂ	= -2319		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:15	B013	Ｓ／Ｃ　水位	= -44.7	制限値=-3	P=01	低
2011/03/12 05:15	B206	Ｄ／Ｗ　圧力　（Ｎ／Ｒ）	= -12.95		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B218	Ｓ／Ｃ　圧力	= 1		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B014	Ｄ／Ｗ　圧力　（Ｗ／Ｒ）	= 21		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C011	原子炉水浄化系入口温度	= 56.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C050	ジェットポンプ流量－（１）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C051	ジェットポンプ流量－（２）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C052	ジェットポンプ流量－（３）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C053	ジェットポンプ流量－（４）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C054	ジェットポンプ流量－（５）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C055	ジェットポンプ流量－（６）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C056	ジェットポンプ流量－（７）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C057	ジェットポンプ流量－（８）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C058	ジェットポンプ流量－（９）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C059	ジェットポンプ流量－（１０）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C060	ジェットポンプ流量－（１１）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C061	ジェットポンプ流量－（１２）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C062	ジェットポンプ流量－（１３）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C063	ジェットポンプ流量－（１４）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C066	ジェットポンプ流量－（１７）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C067	ジェットポンプ流量－（１８）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C068	ジェットポンプ流量－（１９）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C069	ジェットポンプ流量－（２０）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C208	ジェットポンプ差圧－（１）	= -2.52		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C209	ジェットポンプ差圧－（２）	= -2.00		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C210	ジェットポンプ差圧－（３）	= -1.58		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C211	ジェットポンプ差圧－（４）	= -1.92		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C212	ジェットポンプ差圧－（５）	= -2.00		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C213	ジェットポンプ差圧－（６）	= -1.76		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C214	ジェットポンプ差圧－（７）	= -1.78		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C215	ジェットポンプ差圧－（８）	= -1.80		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C216	ジェットポンプ差圧－（９）	= -2.12		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C217	ジェットポンプ差圧－（１０）	= -1.88		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C218	ジェットポンプ差圧－（１１）	= -1.38		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C219	ジェットポンプ差圧－（１２）	= -2.08		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C220	ジェットポンプ差圧－（１３）	= -1.82		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C221	ジェットポンプ差圧－（１４）	= -2.08		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C224	ジェットポンプ差圧－（１７）	= -1.36		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C225	ジェットポンプ差圧－（１８）	= -2.04		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C226	ジェットポンプ流量－（１９）	= -1.96		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C227	ジェットポンプ流量－（２０）	= -1.72		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	Z523	ＴＩＰ　マシン　Ａ　案内管番地　１	= ＯＮ			

2011/03/12 05:15	Z527	ＴＩＰ　マシン　Ｂ　案内管番地　1	= ＯＮ			
2011/03/12 05:15	Z531	ＴＩＰ　マシン　Ｃ　案内管番地　1	= ＯＮ			
2011/03/12 05:15	Z535	ＴＩＰ　マシン　Ｄ　案内管番地　1	= ＯＮ			
2011/03/12 05:15	C000	制御棒駆動水流量	= 0.0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C107	ジェットポンプ流量　Ｂ１　（ＢＶ）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C108	ジェットポンプ流量　Ｂ２　（ＢＶ）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C109	ジェットポンプ流量　Ｂ３　（ＢＶ）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C110	ジェットポンプ流量　Ｂ４　（ＢＶ）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C111	ジェットポンプ流量　Ｂ５　（ＢＶ）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C112	ジェットポンプ流量　Ａ１　（ＢＶ）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C113	ジェットポンプ流量　Ａ２　（ＢＶ）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C114	ジェットポンプ流量　Ａ３　（ＢＶ）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C115	ジェットポンプ流量　Ａ４　（ＢＶ）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C116	ジェットポンプ流量　Ａ５　（ＢＶ）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C118	ジェットポンプ流量（Ｂ側総量）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C119	ジェットポンプ流量（Ａ側総量）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C120	ジェットポンプ流量（Ａ＋Ｂ）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B060	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　Ａ	= -0.8		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B061	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　Ｂ	= -0.7		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B062	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　Ｃ	= -0.8		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B063	ＴＩＰ　炉心外検出器位置　Ｄ	= -0.7		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C006	炉心圧力損失	= -0.8		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B280	運転領域制限システム　出力制限値	= 8.8		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	Z568	ＴＩＰ　検出器　引抜中　Ａ	= ＯＮ			
2011/03/12 05:15	Z577	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　Ｂ	= ＯＮ			
2011/03/12 05:15	Z578	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　Ｃ	= ＯＮ			
2011/03/12 05:15	Z579	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　Ｄ	= ＯＮ			
2011/03/12 05:15	Z569	ＴＩＰ　検出器　引抜中　Ｂ	= ＯＮ			
2011/03/12 05:15	Z570	ＴＩＰ　検出器　引抜中　Ｃ	= ＯＮ			
2011/03/12 05:15	Z571	ＴＩＰ　検出器　引抜中　Ｄ	= ＯＮ			
2011/03/12 05:15	Z577	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　Ｂ	= ＯＦＦ			
2011/03/12 05:15	Z578	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　Ｃ	= ＯＦＦ			
2011/03/12 05:15	Z579	ＴＩＰ　検出器　索引機構前　Ｄ	= ＯＦＦ			
2011/03/12 05:15	C007	ジェット　ポンプ総流量	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C186	炉心流量　（Ｔ／Ｈ）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C187	炉心流量　（％）	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	S316	ジェットポンプ総流量（％）	= 0.0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	S317	Ｐ－Ｆマップ　選択炉心流量（％）	= 0.0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	S318	Ｐ－Ｆマップ　選択炉心流量	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	Z568	ＴＩＰ　検出器　引抜中　Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/12 05:15	Z569	ＴＩＰ　検出器　引抜中　Ｂ	= ＯＦＦ			
2011/03/12 05:15	Z570	ＴＩＰ　検出器　引抜中　Ｃ	= ＯＦＦ			
2011/03/12 05:15	Z571	ＴＩＰ　検出器　引抜中　Ｄ	= ＯＦＦ			
* 2011/03/12 05:15	B017	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ１	= 195.6	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 05:15	B018	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ２	= 198.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 05:15	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= -0.008	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 05:15	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= -0.008	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 05:15	C117	原子炉出口主蒸気温度　Ａ　（ＢＶ）	= 200.0	制限値=－－－	P=01	不良

2011/03/12 05:15	S324	Ｐ－Ｆマップ　選択炉心流量（％）	= 0.0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B018	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ２	= 199.0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B017	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ１	= 199.3		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	E018	福島　原子力幹線電圧	= 505.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F107	浄化系脱塩器出口電導度　Ａ	= -0.001		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F108	浄化系脱塩器出口電導度　Ｂ	= -0.001		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	L224	主蒸気管放射線モニタ　Ａ／Ｃ	= -2.048		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	L225	主蒸気管放射線モニタ　Ｂ／Ｄ	= -2.046		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C117	原子炉出口主蒸気温度　Ａ　（ＢＶ）	= 200.6		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	L005	排ガスサンドフィルタ　入口流量	= 0.00		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	L219	ＣＡＭＳ　Ｈ２　モニタ　Ｄ／Ｗ	= 0.9		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	L220	ＣＡＭＳ　Ｏ２　モニタ　Ｄ／Ｗ	= 2.3		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	L221	ＣＡＭＳ　Ｈ２　モニタ　Ｓ／Ｃ	= 2.0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	L222	ＣＡＭＳ　Ｏ２　モニタ　Ｓ／Ｃ	= 2.8		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	L612	ＣＡＭＳ　Ｈ２　濃度高　（Ｓ／Ｃ）	= ＯＦＦ			
2011/03/12 05:15	L614	ＣＡＭＳ　Ｏ２　濃度高　（Ｓ／Ｃ）	= ＯＦＦ			
2011/03/12 05:15	L609	Ｓ／Ｃ　Ｈ２Ｏ２モニタ　測定以外	= ＯＮ			
2011/03/12 05:15	L611	ＣＡＭＳ　Ｈ２　濃度高　（Ｄ／Ｗ）	= ＯＦＦ			
2011/03/12 05:15	L613	ＣＡＭＳ　Ｏ２　濃度高　（Ｄ／Ｗ）	= ＯＦＦ			
2011/03/12 05:15	L607	Ｄ／Ｗ　Ｈ２Ｏ２モニタ　測定以外	= ＯＮ			
* 2011/03/12 05:15	L222	ＣＡＭＳ　Ｏ２　モニタ　Ｓ／Ｃ	= 30.4	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 05:15	B017	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ１	= 197.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 05:15	B018	原子炉出口　主蒸気温度　Ａ２	= 195.0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 05:15	C101	再循環ポンプ入口温度　Ａ　（ＢＶ）	= 200.5	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/12 05:15	C105	原子炉給水温度　Ａ　（ＢＶ）	= 135.3	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/12 05:15	C117	原子炉出口主蒸気温度　Ａ　（ＢＶ）	= 200.8	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/12 05:15	C021	再循環ポンプ入口温度　Ａ２	= 217.7	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 05:15	C022	再循環ポンプ入口温度　Ｂ１	= 230.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 05:15	C023	再循環ポンプ入口温度　Ｂ２	= 227.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 05:15	C040	原子炉給水入口温度　Ａ１	= 151.5	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 05:15	C041	原子炉給水入口温度　Ａ２	= 162.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 05:15	C042	原子炉給水入口温度　Ｂ１	= 158.8	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 05:15	C043	原子炉給水入口温度　Ｂ２	= 159.5	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 05:15	C101	再循環ポンプ入口温度　Ａ　（ＢＶ）	= 204.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:15	C102	再循環ポンプ入口温度　Ｂ　（ＢＶ）	= 228.7	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/12 05:15	C106	原子炉給水温度　Ｂ　（ＢＶ）	= 159.1	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/12 05:15	C125	原子炉給水入口温度	= 135.5	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/12 05:15	C161	再循環ループ水　Ｂ　温度変化率	= 181.2	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/12 05:15	C020	再循環ポンプ入口温度　Ａ１	= 201.9	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 05:15	C101	再循環ポンプ入口温度　Ａ　（ＢＶ）	= 201.9	制限値=－－－	P=01	入力不良
2011/03/12 05:15	F139	床ドレンサンプ水位	= -0.9		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F140	Ｄ／Ｗ機器ドレンサンプ水位	= -0.7		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:15	C160	再循環ループ水　Ａ　温度変化率	= 46.3	制限値=－－－	P=01	入力不良
* 2011/03/12 05:15	S311	再循環ポンプ　入口温度　平均値	= 204.3	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/12 05:15	S312	再循環ポンプ　入口温度　変化率	= 0.0	制限値=－－－	P=01	不良
2011/03/12 05:15	L222	ＣＡＭＳ　Ｏ２　モニタ　Ｓ／Ｃ	= 24.4		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	C139	原子炉水　浄化系流量（ＴＯＴＡＬ）	= 0.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:15	C013	原子炉水浄化系流量　Ａ	= 0.0	制限値=6	P=01	低

* 2011/03/12 05:15	C014	原子炉水浄化系流量　B	= 0.0	制限値=6	P=01	低
* 2011/03/12 05:15	F107	浄化系脱塩器出口電導度　A	= 0.392	制限値=0.1	P=01	高
* 2011/03/12 05:15	F108	浄化系脱塩器出口電導度　B	= 0.346	制限値=0.1	P=01	高
2011/03/12 05:15	C189	原子炉水浄化系入口温度　変化率	= 146.5		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	T003	タービン加減弁蒸気室圧力	= -0.08		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:15	T007	タービン軸受油ヘッダ　圧力	= -0.002	制限値=0.108	P=01	低
* 2011/03/12 05:15	L220	ＣＡＭＳ　Ｏ２　モニタ　Ｄ／Ｗ	= 30.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 05:15	B016	炉水　電導度	= 1.02	制限値=1	P=01	高
* 2011/03/12 05:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 217.73	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:15	B260	ＲＨＲポンプ　Ａ　上部振動	= -0.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B270	ＲＨＲポンプ　Ｃ　Ｙ軸振動	= -7		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B266	ＲＨＲポンプ　Ｃ　Ｘ軸振動	= -6		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B271	ＲＨＲポンプ　Ｄ　Ｙ軸振動	= -6		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B263	ＲＨＲポンプ　Ｄ　上部振動	= -0.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B262	ＲＨＲポンプ　Ｃ　上部振動	= -0.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B264	ＲＨＲポンプ　Ａ　Ｘ軸振動	= -6		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B267	ＲＨＲポンプ　Ｄ　Ｘ軸振動	= -6		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B269	ＲＨＲポンプ　Ｂ　Ｙ軸振動	= -7		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B265	ＲＨＲポンプ　Ｂ　Ｘ軸振動	= -7		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B268	ＲＨＲポンプ　Ａ　Ｙ軸振動	= -7		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	B261	ＲＨＲポンプ　Ｂ　上部振動	= -0.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:15	F109	ＮＯ．１復水脱塩塔入口流量	= 162.3	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/12 05:15	F110	ＮＯ．２復水脱塩塔入口流量	= 206.6	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/12 05:15	F111	ＮＯ．３復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/12 05:15	F112	ＮＯ．４復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/12 05:15	F113	ＮＯ．５復水脱塩塔入口流量	= 0.0	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/12 05:15	F114	ＮＯ．６復水脱塩塔入口流量	= 140.0	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/12 05:15	F116	ＮＯ．８復水脱塩塔入口流量	= 174.3	制限値=550.1	P=01	低
2011/03/12 05:15	F122	ＮＯ．６復水脱塩塔出口電導度	= 0.013		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F125	樹脂ストレーナ差圧　1	= 7		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F127	樹脂ストレーナ差圧　3	= 7		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F128	樹脂ストレーナ差圧　4	= -1		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F129	樹脂ストレーナ差圧　5	= 5		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F130	樹脂ストレーナ差圧　6	= 9		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F131	樹脂ストレーナ差圧　7	= 6		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:15	G008	発電機水素ガス純度	= 85.7	制限値=92	P=01	低
* 2011/03/12 05:15	F115	ＮＯ．７復水脱塩塔入口流量	= 225.5	制限値=550.1	P=01	低
* 2011/03/12 05:15	F122	ＮＯ．６復水脱塩塔出口電導度	= 0.165	制限値=0.15	P=01	高
2011/03/12 05:15	F126	樹脂ストレーナ差圧　2	= 17		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F132	樹脂ストレーナ差圧　8	= 11		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F117	ＮＯ．１復水脱塩塔出口電導度	= 0.026		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F118	ＮＯ．２復水脱塩塔出口電導度	= -0.001		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F119	ＮＯ．３復水脱塩塔出口電導度	= 0.029		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F120	ＮＯ．４復水脱塩塔出口電導度	= 0.026		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F123	ＮＯ．７復水脱塩塔出口電導度	= 0.004		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F133	主管差圧	= 28		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F134	主管入口電導度	= 0.001		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F135	主管出口電導度	= -0.001		P=01	正常復帰

	2011/03/12 05:15	G008	発電機水素ガス純度	= 96.9		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	F124	ＮＯ．８復水脱塩塔出口電導度	= 0.003		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	L006	排ガス気水分離器　出口酸素	= 1.476		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 05:15	F122	ＮＯ．６復水脱塩塔出口電導度	= 0.566	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
*	2011/03/12 05:15	F125	樹脂ストレーナ差圧　1	= 54	制限値=49	P=01	高
*	2011/03/12 05:15	F126	樹脂ストレーナ差圧　2	= 49	制限値=49	P=01	高
*	2011/03/12 05:15	F127	樹脂ストレーナ差圧　3	= 52	制限値=49	P=01	高
*	2011/03/12 05:15	F129	樹脂ストレーナ差圧　5	= 52	制限値=49	P=01	高
*	2011/03/12 05:15	F130	樹脂ストレーナ差圧　6	= 52	制限値=49	P=01	高
*	2011/03/12 05:15	F131	樹脂ストレーナ差圧　7	= 51	制限値=49	P=01	高
*	2011/03/12 05:15	F132	樹脂ストレーナ差圧　8	= 49	制限値=49	P=01	高
	2011/03/12 05:15	G007	発電機界磁巻線温度	= -1.2		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 05:15	F128	樹脂ストレーナ差圧　4	= 54	制限値=49	P=01	高
*	2011/03/12 05:15	G008	発電機水素ガス純度	= 89.2	制限値=92	P=01	低
	2011/03/12 05:15	G004	発電機界磁電圧	= -7.1		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	G005	発電機界磁電流	= -37		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 05:15	G006	発電機水素ガス圧力	= -0.005	制限値=0.392	P=01	低
	2011/03/12 05:15	L008	酸素注入流量	= -0.25		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	L007	水素注入流量	= -0.2		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	F048	第５給水加熱器　シェル側圧力　A	= 6.72		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	F049	第５給水加熱器　シェル側圧力　B	= 6.45		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	F050	第５給水加熱器　シェル側圧力　C	= 6.02		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	F045	第４給水加熱器　シェル側圧力　A	= -0.000		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	F047	第４給水加熱器　シェル側圧力　C	= 0.000		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	C149	第４給水加熱器　シェル側圧力	= 0.000		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	C150	第５給水加熱器　シェル側圧力	= 24.92		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	F046	第４給水加熱器　シェル側圧力　B	= 0.016		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	L200	復水貯蔵タンク　水位	= -0		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	F042	第３給水加熱器　シェル側圧力　A	= -0.093		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	F043	第３給水加熱器　シェル側圧力　B	= -0.096		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	F044	第３給水加熱器　シェル側圧力　C	= -0.092		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 05:15	F048	第５給水加熱器　シェル側圧力　A	= 45.68	制限値=39.23	P=01	高
*	2011/03/12 05:15	F049	第５給水加熱器　シェル側圧力　B	= 46.84	制限値=39.23	P=01	高
*	2011/03/12 05:15	F050	第５給水加熱器　シェル側圧力　C	= 45.32	制限値=39.23	P=01	高
*	2011/03/12 05:15	F048	第５給水加熱器　シェル側圧力　A	= 50.90	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
*	2011/03/12 05:15	F049	第５給水加熱器　シェル側圧力　B	= 51.34	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
*	2011/03/12 05:15	T006	タービングランドシール蒸気圧力	= -0.100	制限値=0.011	P=01	低
*	2011/03/12 05:15	F050	第５給水加熱器　シェル側圧力　C	= 53.21	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
*	2011/03/12 05:15	F067	復水器　ホットウェル　水位　B	= -164	制限値=-100	P=01	低
*	2011/03/12 05:15	F066	復水器　ホットウェル　水位　A	= -163	制限値=-100	P=01	低
*	2011/03/12 05:15	F068	復水器　ホットウェル　水位　C	= -161	制限値=-100	P=01	低
	2011/03/12 05:15	F002	復水脱塩器出口流量	= 0		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	F003	湿分分離器入口蒸気圧力　A	= -0.015		P=01	正常復帰
	2011/03/12 05:15	F004	湿分分離器入口蒸気圧力　D	= -0.019		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 05:15	F104	高圧復水ポンプ吐出圧力　B	= -0.06	制限値=2.94	P=01	低
	2011/03/12 05:15	C148	第３給水加熱器　シェル側圧力	= -0.059		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 05:15	C150	第５給水加熱器　シェル側圧力	= 24.92	制限値=－－－	P=01	不良
	2011/03/12 05:15	C156	復水器ホットウェル水位	= -158		P=01	正常復帰

2011/03/12 05:15	C046	原子炉給水ポンプ吐出ヘッダ圧力	= -0.15		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F011	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１	= -0.018		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F013	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１	= -0.019		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F015	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ２	= -0.018		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:15	F103	高圧復水ポンプ吐出圧力　Ａ	= -0.06	制限値=2.94	P=01	低
* 2011/03/12 05:15	F105	高圧復水ポンプ吐出圧力　Ｃ	= -0.05	制限値=2.94	P=01	低
2011/03/12 05:15	B012	主蒸気ヘッダ圧力	= -0.09		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F012	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１	= -0.016		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F014	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ２	= -0.016		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F016	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ２	= -0.017		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	T004	タービン第１段後　蒸気室圧力	= -0.09		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	F000	補給水流量	= 0.0		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	L201	ＩＡ　圧力	= -0.014		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:15	G008	発電機水素ガス純度	= 84.4	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 05:15	A692	燃料プール区域　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	A693	燃料交換区域　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:15	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:16	D229	再循環ループ　入口平均温度	= 200.0	制限値=－－－	P=00	不良
2011/03/12 05:16	D245	浄化系流量	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:16	DB107	ジェットポンプ流量（Ａ＋Ｂ）（１分値）	= 4865		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:16	DB108	炉心圧力損失（１分値）	= -0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:16	DB120	タービン軸受油ヘッダ　圧力（１分値）	= 0.001		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:16	DB702	制御棒駆動水流量（１分値）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:16	DB704	主蒸気流量（１分値）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:16	DB711	タービン加減弁蒸気室圧力（１分値）	= -0.00		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:16	DB721	タービン入口蒸気比体積（１分値）	= 1.734		P=00	正常復帰
* 2011/03/12 05:16	DB798	再循環ポンプ入口温度Ａ（ＢＶ）（１分）	= 200.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/12 05:16	DB799	再循環ポンプ入口温度Ｂ（ＢＶ）（１分）	= 200.0	制限値=－－－	P=00	不良
2011/03/12 05:16	DB848	主蒸気内湿分含有率（１分値）	= 0.280		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:16	DB854	主蒸気エンタルピー（１分値）	= 2753		P=00	正常復帰
* 2011/03/12 05:16	DB855	原子炉給水温度　Ａ　（ＢＶ）（１分値）	= 135.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/12 05:16	DB856	原子炉給水温度　Ｂ　（ＢＶ）（１分値）	= 135.0	制限値=－－－	P=00	不良
2011/03/12 05:16	DB862	原子炉水浄化系入口温度（１分値）	= 57.8		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:16	DB863	浄化系入側エンタルピー（１分値）	= 249		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:16	DB868	浄化系熱交換量（１分値）	= 0.00		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.59		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:16	L615	ＣＡＭＳ　放射線モニタ高（Ｄ／Ｗ）	= ＯＦＦ			
2011/03/12 05:16	L616	ＣＡＭＳ　放射線モニタ高（Ｓ／Ｃ）	= ＯＦＦ			
2011/03/12 05:16	A697	廃棄物処理建屋Ｈ／Ｕ装置室　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:16	A695	タービン建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:16	A696	コントロール建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:16	L227	活性炭Ｈ／Ｕ塔出口放射線モニタ　Ａ	= -1.069		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:16	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/12 05:17	DB114	主蒸気ヘッダ圧力（１分値）	= -0.05		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB115	低圧タービン入口蒸気圧力　Ａ１（１分値）	= 0.000		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB116	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｂ１（１分値）	= -0.002		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB117	低圧タービン入口蒸気圧力　Ｃ１（１分値）	= -0.000		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB118	タービングランドシール蒸気圧力（１分値）	= -0.082		P=00	正常復帰

2011/03/12 05:17	DB128	復水器ホットウェル水位　B（１分値）	= -151		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB569	第４給水加熱器Ａ飽和温度（１分値）	= 100.19		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB570	第４給水加熱器Ｂ飽和温度（１分値）	= 100.21		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB571	第４給水加熱器Ｃ飽和温度（１分値）	= 100.22		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB572	第３給水加熱器Ａ飽和温度（１分値）	= 82.40		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB573	第３給水加熱器Ｂ飽和温度（１分値）	= 79.66		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB574	第３給水加熱器Ｃ飽和温度（１分値）	= 82.30		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB708	復水脱塩器出口流量（１分値）	= 0		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB714	タービン第１段後　蒸気室圧力（１分値）	= -0.07		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB719	タービン入口蒸気流量（１分値）	= 84.17		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB723	補正タービン入口蒸気流量（１分値）	= 639.3		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB725	ホットウェルレベル（１分値）	= -152		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB732	補給水流量（１分値）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB765	発電機　界磁電圧（１分値）	= -0.4		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB767	発電機　界磁電流（１分値）	= -2		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB794	修正　タービン第一段落圧力（１分値）	= -0.55		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB840	発電機水素ガス圧力（１分値）	= -0.000		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB843	発電機水素ガス圧力－運転圧力差（１分）	= -0.00		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB845	発電機損失（機械損失含まず）（１分値）	= 0.02		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB846	全発電機損失（１分値）	= 3.30		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB857	原子炉給水ポンプ吐出ヘッダ圧力（１分）	= -0.04		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB866	復水器補給水温度（１分値）	= 37.8		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB867	復水器補給水エンタルピー（１分値）	= 159		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:17	DB940	湿分分離器基準圧力差（１分値）	= 0.008		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:18	DB728	ホットウェル水位変動等価流量（１分値）	= -0.1		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:18	DB734	復水器補給水流量（１分値）	= 0.1		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:20	DB588	ＮＯ．１復水脱塩塔処置電導度	= -0.083		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:20	DB589	ＮＯ．２復水脱塩塔処置電導度	= 0.006		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:20	DB590	ＮＯ．３復水脱塩塔処置電導度	= -0.093		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:20	DB591	ＮＯ．４復水脱塩塔処置電導度	= -0.084		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:20	DB594	ＮＯ．７復水脱塩塔処置電導度	= -0.039		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:20	DB595	ＮＯ．８復水脱塩塔処置電導度	= -0.035		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:30	D200	主蒸気流量	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:30	D204	制御棒　駆動水総流量（積算）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:30	D205	主蒸気　総流量（積算）	= 0		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:30	D207	ホットウェル補給水総流量（積算）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:30	D209	スロットル蒸気流量	= 641.1		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:30	D210	スロットル蒸気流量（積算）	= 106.9		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:30	DB300	制御棒駆動水流量（１０分値）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 05:30	DB453	補給水流量（１０分値）	= 0.0		P=00	正常復帰
* 2011/03/12 05:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.30	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.25		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.12	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.74		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.95	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.87		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.01	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.94		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 05:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.61	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -4.25		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.31	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:36	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.98		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:36	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.27	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:36	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.78		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.62	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.74		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.81	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.12		P=01	正常復帰
2011/03/12 05:50	L220	ＣＡＭＳ　Ｏ２　モニタ　Ｄ／Ｗ	= 30.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:50	L220	ＣＡＭＳ　Ｏ２　モニタ　Ｄ／Ｗ	= 30.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 05:50	L220	ＣＡＭＳ　Ｏ２　モニタ　Ｄ／Ｗ	= 30.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.51	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.02		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.31	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.97		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.57	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.22		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 05:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.44	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 05:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.96		P=01	正常復帰
2011/03/12 06:00	福島第一原子力発電所　５号機　：2011/03/12 06:00:00					
2011/03/12 06:00	DB596	ＮＯ．１復水脱塩塔採水量（６０分採水量）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 06:00	DB597	ＮＯ．２復水脱塩塔採水量（６０分採水量）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 06:00	DB598	ＮＯ．３復水脱塩塔採水量（６０分採水量）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 06:00	DB599	ＮＯ．４復水脱塩塔採水量（６０分採水量）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 06:00	DB600	ＮＯ．５復水脱塩塔採水量（６０分採水量）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 06:00	DB601	ＮＯ．６復水脱塩塔採水量（６０分採水量）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 06:00	DB602	ＮＯ．７復水脱塩塔採水量（６０分採水量）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 06:00	DB603	ＮＯ．８復水脱塩塔採水量（６０分採水量）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 06:00	DB703	制御棒駆動水流量（１時間値）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 06:00	DB705	主蒸気流量（１時間値）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 06:00	DB707	浄化系流量（１時間値）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 06:00	DB735	補給水流量（１時間値）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 06:03	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:03	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 06:06	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 10.58	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:07	P235	原子炉圧力（Ｎ／Ｒ）	= 7.685		P=01	正常復帰
2011/03/12 06:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.78		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 8.89	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.09		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.83	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.96		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.23	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.02		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.88	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.88		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.99	制限値=3.19	P=01	高

2011/03/12 06:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.79		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.83	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.92		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 12.66	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.00		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.41	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.75		P=01	正常復帰
2011/03/12 06:09	C003	原子炉　圧力	= 6.786		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.73	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.61		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.39	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -4.39		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.18	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.13		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.39	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.61		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:11	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.44	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:11	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.05		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.63	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.46		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.67	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.99		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.55	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.02		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.04	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.35		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.57	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.05		P=01	正常復帰
2011/03/12 06:15	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:15	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 06:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.47	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.96		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.50	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 06:16	C121	床ドレンサンプ水位変化率	= 13.60	制限値=7.4	P=01	高
2011/03/12 06:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.60		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.79	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.82		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.84	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.94		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.67	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.67		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.09	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.69		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 8.80	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.67		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.33	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.39		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.25	制限値=3.19	P=01	高

2011/03/12 06:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.81		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.51	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.39		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.85	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.41		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.31	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.23		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.79	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.84		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.98	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.79		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.14	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.74		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.19	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.27		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.05	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.34		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.29	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.00		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.99	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.12		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.54	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.02		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.91		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.53	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.09		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.01	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.00		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.89	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.93		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.89	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.97		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.64	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.84		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.98	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.26		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.54	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.93		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 8.90	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.97		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.45	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.49		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.60	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -4.28		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.93	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.80		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.94	制限値=3.19	P=01	高

2011/03/12 06:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.40		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.86	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.62		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.24	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.22		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.44	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.35		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.50	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.10		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.23	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.26		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.60	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.64		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:31	C000	制御棒駆動水流量	= 0.0	制限値=―――	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 06:31	C000	制御棒駆動水流量	= 0.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:31	C000	制御棒駆動水流量	= 0.0	制限値=―――	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 06:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 8.93	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.93		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.75	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.56		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.01	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.26		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.96	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.32		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:33	DB702	制御棒駆動水流量（１分値）	= 0.0	制限値=―――	P=00	不良
* 2011/03/12 06:33	DB704	主蒸気流量（１分値）	= 0.0	制限値=―――	P=00	不良
* 2011/03/12 06:33	DB734	復水器補給水流量（１分値）	= 0.0	制限値=―――	P=00	不良
* 2011/03/12 06:33	DB848	主蒸気内湿分含有率（１分値）	= 0.280	制限値=―――	P=00	不良
* 2011/03/12 06:33	DB854	主蒸気エンタルピー（１分値）	= 2774	制限値=―――	P=00	不良
* 2011/03/12 06:33	H706	ＣＭＳ　Ｉ／Ｆ　接続状態	= 切断		P=03	警報
* 2011/03/12 06:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.82	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.97		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.51	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.42		P=01	正常復帰
2011/03/12 06:33	H706	ＣＭＳ　Ｉ／Ｆ　接続状態	= 接続		P=03	正常復帰
* 2011/03/12 06:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.81	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -2.28		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:34	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 159.6	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 06:34	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 107.3		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.03	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.97		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.39	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.06		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:40	D200	主蒸気流量	= 0.0	制限値=―――	P=00	不良
* 2011/03/12 06:40	D204	制御棒　駆動水総流量（積算）	= 0.0	制限値=―――	P=00	不良
* 2011/03/12 06:40	D205	主蒸気　総流量（積算）	= 0	制限値=―――	P=00	不良
* 2011/03/12 06:40	DB300	制御棒駆動水流量（１０分値）	= 0.0	制限値=―――	P=00	不良
* 2011/03/12 06:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.75	制限値=3.19	P=01	高

2011/03/12 06:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.39		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.17	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.57		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.33	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.69		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.19	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.39		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.82	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.43		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.57	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.33		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.49	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.44		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.21		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.51	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.31		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.23	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.28		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.24	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.20		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.00	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.52		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.90	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.36		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.24	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.65		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.51	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.62		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.26	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.04		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.35	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.93		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.43	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.05		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.86	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.10		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.36	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.77		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 06:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.41	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 06:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.60		P=01	正常復帰
2011/03/12 07:00	DB001	ＮＯ．１復水脱塩塔採水量（６時間積算）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 07:00	DB002	ＮＯ．２復水脱塩塔採水量（６時間積算）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 07:00	DB003	ＮＯ．３復水脱塩塔採水量（６時間積算）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 07:00	DB004	ＮＯ．４復水脱塩塔採水量（６時間積算）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 07:00	DB005	ＮＯ．５復水脱塩塔採水量（６時間積算）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 07:00	DB006	ＮＯ．６復水脱塩塔採水量（６時間積算）	= 0.0		P=00	正常復帰
2011/03/12 07:00	DB007	ＮＯ．７復水脱塩塔採水量（６時間積算）	= 0.0		P=00	正常復帰

2011/03/12 07:00	DB008	ＮＯ．８復水脱塩塔採水量（６時間積算）	= 0.0		P=00	正常復帰
* 2011/03/12 07:00	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.63	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:00	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.18		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:00	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.85	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:00	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.39		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.00	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.77		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.58	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.93		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:05	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:05	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.46		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:05	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.52	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:05	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.17		P=01	正常復帰
2011/03/12 07:08	C121	床ドレンサンプ水位変化率	= 5.77		P=01	正常復帰
2011/03/12 07:12	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:12	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 07:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.47	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.38		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.74	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.73		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.24	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.90		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.18	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -2.92		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.41	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.35		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.66	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.49		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.29	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.05		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.43	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.18		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.29	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.04		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.47	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.45		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.41	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.30		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.89	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.50		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.78	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.11		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:37	A695	タービン建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/12 07:38	A695	タービン建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:38	A695	タービン建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 07:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.73	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.93		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.62	制限値=3.19	P=01	高

2011/03/12 07:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.21		P=01	正常復帰
2011/03/12 07:41	A695	タービン建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.22	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.59		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.63	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.85		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.32	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.70		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.58	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.25		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.46	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.05		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.63	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.14		P=01	正常復帰
2011/03/12 07:43	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:43	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 07:43	A695	タービン建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 07:48	L209	ＳＧＴＳ放射線モニタ　高レンジ　B	= -1.30	制限値=-1.3	P=01	高
* 2011/03/12 07:49	L208	ＳＧＴＳ放射線モニタ　高レンジ　A	= -1.30	制限値=-1.3	P=01	高
* 2011/03/12 07:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.33	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.77		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.68	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.22	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.18		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.52	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.17		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.94	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.77		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.23	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.19		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.20	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.03		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.51	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.48		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.53	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.62		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.36	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.84		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.33	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:57	A695	タービン建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/12 07:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.32		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.32	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.05		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.79	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.39		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 07:57	A695	タービン建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 07:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.53	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.61		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.65	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.68		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.23	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.15		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.93	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.62		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.00	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.65		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 07:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.63	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 07:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.43		P=01	正常復帰
2011/03/12 07:59	A695	タービン建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:00	DB703	制御棒駆動水流量（1時間値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/12 08:00	DB705	主蒸気流量（1時間値）	= 0.0	制限値=－－－	P=00	不良
* 2011/03/12 08:00	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.24	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:00	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.55		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.11	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.55		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.84	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.11		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.22	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.02		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.54	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.11		P=01	正常復帰
2011/03/12 08:08	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ON			
2011/03/12 08:09	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= OFF			
2011/03/12 08:09	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ON			
2011/03/12 08:09	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= OFF			
2011/03/12 08:10	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ON			
2011/03/12 08:13	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= OFF			
2011/03/12 08:13	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ON			
2011/03/12 08:14	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= OFF			
2011/03/12 08:14	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ON			
* 2011/03/12 08:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.50	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.98		P=01	正常復帰
2011/03/12 08:14	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= OFF			
2011/03/12 08:15	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ON			
2011/03/12 08:15	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= OFF			
2011/03/12 08:15	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ON			
* 2011/03/12 08:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.52	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.96		P=01	正常復帰
2011/03/12 08:16	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= OFF			
* 2011/03/12 08:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.25	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.48		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.59	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.12		P=01	正常復帰

2011/03/12 08:19	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
2011/03/12 08:19	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
* 2011/03/12 08:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.45	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.17		P=01	正常復帰
2011/03/12 08:20	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
2011/03/12 08:20	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
* 2011/03/12 08:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.38	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.20		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.94	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.45		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.30	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -2.01		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.36	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.65		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.63	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.71		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.35	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.22		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.31	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.00		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.90	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.98		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.07	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.64		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.20	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.20		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.67	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.44		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.07	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.04		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.90	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.16		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.53	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.80		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.55	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.28		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.65		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.35	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.91		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.91	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.16		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.33	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.86		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.27	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.75		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.53	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.05		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 08:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.04	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.75		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.51	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.75		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.71	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.92		P=01	正常復帰
2011/03/12 08:29	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:29	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/12 08:30	C202	原子炉水位　（広帯域）　A	= -2598		P=01	正常復帰
2011/03/12 08:30	T001	復水器　真空度　B	= 5.46		P=01	正常復帰
2011/03/12 08:30	C131	復水器真空度	= 12.16		P=00	正常復帰
2011/03/12 08:30	C204	原子炉水位　（燃料域）　A	= -2532		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:30	T001	復水器　真空度　B	= 16.72	制限値=13.3	P=01	高
* 2011/03/12 08:30	T001	復水器　真空度　B	= 20.78	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 08:30	T005	ＥＨＣ　高圧制御油　圧力	= -0.10	制限値=8.92	P=01	低
2011/03/12 08:30	B241	ＣＳ　系統　流量　A	= 0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:30	C131	復水器真空度	= 12.16	制限値=－－－	P=01	不良
2011/03/12 08:30	B243	ＲＨＲ　系統　流量　A	= 0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:30	P163	原子炉水位（Ｗ／Ｒ）A	= 2642	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 08:30	B241	ＣＳ　系統　流量　A	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 08:30	B243	ＲＨＲ　系統　流量　A	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 08:30	T001	復水器　真空度　B	= 20.10	制限値=13.3	P=01	高
* 2011/03/12 08:30	T005	ＥＨＣ　高圧制御油　圧力	= -0.50	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 08:30	T001	復水器　真空度　B	= 6.45		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:30	T001	復水器　真空度　B	= 2.67	制限値=3.78	P=01	低
* 2011/03/12 08:30	T001	復水器　真空度　B	= -0.25	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 08:30	C202	原子炉水位　（広帯域）　A	= -3979	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 08:30	C204	原子炉水位　（燃料域）　A	= -3909	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 08:30	P163	原子炉水位（Ｗ／Ｒ）A	= -3213		P=01	正常復帰
2011/03/12 08:36	C202	原子炉水位　（広帯域）　A	= -3507		P=01	正常復帰
2011/03/12 08:36	T001	復水器　真空度　B	= 7.59		P=01	正常復帰
2011/03/12 08:36	C131	復水器真空度	= 7.59		P=01	正常復帰
2011/03/12 08:36	C204	原子炉水位　（燃料域）　A	= -3202		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:36	T001	復水器　真空度　B	= 14.09	制限値=13.3	P=01	高
* 2011/03/12 08:36	T001	復水器　真空度　B	= 21.05	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 08:36	B241	ＣＳ　系統　流量　A	= 0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:36	C131	復水器真空度	= 7.59	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/12 08:36	T005	ＥＨＣ　高圧制御油　圧力	= -0.09	制限値=8.92	P=01	低
2011/03/12 08:36	B243	ＲＨＲ　系統　流量　A	= 0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:36	P163	原子炉水位（Ｗ／Ｒ）A	= 2641	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 08:37	B241	ＣＳ　系統　流量　A	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 08:37	B243	ＲＨＲ　系統　流量　A	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 08:37	T005	ＥＨＣ　高圧制御油　圧力	= -0.47	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 08:37	T001	復水器　真空度　B	= 13.66	制限値=13.3	P=01	高
2011/03/12 08:37	T001	復水器　真空度　B	= 6.72		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:37	T001	復水器　真空度　B	= 2.85	制限値=3.78	P=01	低
* 2011/03/12 08:37	T001	復水器　真空度　B	= -1.81	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 08:37	P163	原子炉水位（Ｗ／Ｒ）A	= -2288		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 08:37	C204	原子炉水位　（燃料域）　A	= -3829	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 08:37	C202	原子炉水位　（広帯域）　A	= -4028	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 08:38	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.37	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:38	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.44		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:38	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.24	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:38	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.87		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:39	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.26	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:39	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.09		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:39	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.71	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:39	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.71		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.55	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -3.28		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 10.36	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.20		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 13.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.72		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.38	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.18		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.60	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.79		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.52	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.76		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.93	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.76		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.50	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.78		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.09	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.29		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.84	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.44		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.63	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.99		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.78	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.54		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 11.90	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.85		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.02	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.48		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 14.06	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.95		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.28	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:45	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -6.92		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:45	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.36	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:45	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.95		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:45	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.32	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:45	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.86		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:45	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.57	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:45	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.53		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 08:45	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.93	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:45	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.59		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.44	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.91		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.65	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.44		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.23	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.82		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.77	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.63		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.73	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.27		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.23	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.10		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.43	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.91		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.90	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 08:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.14		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 08:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.27	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:00	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.13		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:00	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.97	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:00	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.77		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.12	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.37		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.46	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.62		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.29	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.67		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:03	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.10	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:03	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.31		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:03	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.60	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:03	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.03		P=01	正常復帰
2011/03/12 09:06	C202	原子炉水位　（広帯域）　A	= -2204		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:06	T001	復水器　真空度　B	= 1.87	制限値=3.78	P=01	低
2011/03/12 09:06	T001	復水器　真空度　B	= 10.82		P=01	正常復帰
2011/03/12 09:06	C204	原子炉水位　（燃料域）　A	= -2504		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:06	T001	復水器　真空度　B	= 15.46	制限値=13.3	P=01	高
2011/03/12 09:06	C131	復水器真空度	= 18.64		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:06	T001	復水器　真空度　B	= 20.31	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 09:06	T005	ＥＨＣ　高圧制御油　圧力	= -0.11	制限値=8.92	P=01	低
2011/03/12 09:06	B241	ＣＳ　系統　流量　A	= 0		P=01	正常復帰
2011/03/12 09:06	B243	ＲＨＲ　系統　流量　A	= 0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:06	C131	復水器真空度	= 18.64	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/12 09:06	P163	原子炉水位（Ｗ／Ｒ）Ａ	= 2646	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 09:08	DB119	ＥＨＣ　高圧制御油　圧力（１分値）	= 0.04		P=00	正常復帰
* 2011/03/12 09:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.63	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.27		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.26	制限値=3.19	P=01	高

2011/03/12 09:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.73		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.90	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.83		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.35	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 09:18	V728	プロセス計算機ＰＩＯ筐体４　温度　高	= ＯＮ		P=01	警報
2011/03/12 09:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.84		P=01	正常復帰
2011/03/12 09:18	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
2011/03/12 09:18	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
2011/03/12 09:19	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:19	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 09:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.31	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.56		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.71	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.72		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.52	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.98		P=01	正常復帰
2011/03/12 09:20	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
2011/03/12 09:20	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
2011/03/12 09:20	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
* 2011/03/12 09:20	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.30	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.69		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.51	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.65		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.53	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.40		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.50	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.18		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.85	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.41		P=01	正常復帰
2011/03/12 09:22	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
* 2011/03/12 09:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.96	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.21		P=01	正常復帰
2011/03/12 09:23	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
* 2011/03/12 09:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.89	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.47		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 9.16	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.86		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.43	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.92		P=01	正常復帰
2011/03/12 09:24	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
2011/03/12 09:24	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
2011/03/12 09:24	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
2011/03/12 09:24	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
2011/03/12 09:24	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
* 2011/03/12 09:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.60	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:24	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
2011/03/12 09:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.90		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.31	制限値=3.19	P=01	高

2011/03/12 09:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.38		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 8.75	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.10		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.89	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.05		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.69	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.80		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.33	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.73		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.24	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.04		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.49	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.93		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 9.89	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.61		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.40	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.80		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.65	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.35		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:45	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.81	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -7.13		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 09:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.22	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 09:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.12		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:00	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.88	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.39		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:01	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:01	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 10:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.36	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -2.19		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:06	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:06	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.67		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.56	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.57		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:07	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:07	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:08	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:08	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:11	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:11	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.20	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.87		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:12	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:12	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:12	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:12	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:12	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:12	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:12	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:12	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:12	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:12	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.70	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:12	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.57		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:12	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 10:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.33	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.46		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:13	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:13	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:13	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:13	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:13	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:13	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:13	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:13	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:14	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:14	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:14	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:14	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:14	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:14	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:14	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:14	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.31	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:14	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 171.4	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:14	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 138.7		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:14	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 160.7	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:14	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 141.6		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.75		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:15	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:15	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:15	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

2011/03/12 10:15	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:15	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:15	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.68	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:15	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:15	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:15	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:15	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.02		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:15	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:15	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.27	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.81		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:16	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:16	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:16	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:16	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:16	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:16	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:16	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:16	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.64	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.77		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.43	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.12		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:16	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:16	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:16	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:16	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.87	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.80		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.20	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.96		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 8.68	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.53		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:17	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.24	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.34		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.71	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.87		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.94	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:19	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:19	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.65		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:19	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:19	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 13.61	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.06		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.02	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.86		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:20	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:20	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:20	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:20	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:20	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:20	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.43	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.53		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:21	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:21	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:21	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:21	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:21	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:21	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:21	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:21	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:21	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:21	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.06	制限値=3.19	P=01	高

* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.67		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.47	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.46		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.43	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.70		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 10:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 8.01	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.65		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 13.14	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -11.40		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:22	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.77	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.08		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 10.10	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.30		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 9.66	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:23	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.78		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.21	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.43		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.46	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	H706	ＣＭＳ　Ｉ／Ｆ　接続状態	= 切断		P=03	警報
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.06		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 10:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.26	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:24	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.95		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.37	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.68		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.73	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.19		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.25	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.70		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:25	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰

*	2011/03/12 10:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.39	制限値=3.19	P=01	高
*	2011/03/12 10:26	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/12 10:26	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
	2011/03/12 10:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.11		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.53	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.54		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.15	制限値=3.19	P=01	高
*	2011/03/12 10:26	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/12 10:26	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:26	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/12 10:26	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:26	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/12 10:26	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
	2011/03/12 10:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.88		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.04	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.84		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.49	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.84		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.93	制限値=3.19	P=01	高
*	2011/03/12 10:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/12 10:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
	2011/03/12 10:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.26		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.44	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -3.41		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/12 10:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.29	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.35		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.60	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.84		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.15	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -3.27		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.94	制限値=3.19	P=01	高
*	2011/03/12 10:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/12 10:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/12 10:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
	2011/03/12 10:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.10		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/12 10:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/12 10:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.23	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.15		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:28	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.48	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.71		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/12 10:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰

*	2011/03/12 10:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.93	制限値=3.19	P=01	高
*	2011/03/12 10:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
	2011/03/12 10:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
	2011/03/12 10:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.10		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.09	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.09		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 8.67	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.09		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.14	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.56		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.44	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.00		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.44	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.12		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.85	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -2.85		P=01	正常復帰
	2011/03/12 10:33	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:33	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
*	2011/03/12 10:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.54	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.86		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.09	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.62		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.81	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.00		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.92	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.82		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.56	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.81		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.51	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.82		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.48	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.46		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.80	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -4.01		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:36	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.08	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:36	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.04		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.55	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.11		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 8.80	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -4.14		P=01	正常復帰
	2011/03/12 10:38	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:38	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
*	2011/03/12 10:38	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.35	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:38	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.43		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:38	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.14	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:38	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.10		P=01	正常復帰
*	2011/03/12 10:38	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.75	制限値=3.19	P=01	高
	2011/03/12 10:39	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.51		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 10:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.71	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.66		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.78	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.26		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:42	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 10:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.94	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:42	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.24		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.02	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.55		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.74	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.18		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:43	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:43	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.78	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.64		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:44	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:44	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:44	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:44	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:44	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:44	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.03	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.11		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:44	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:44	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.36	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.92		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:44	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:44	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:44	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:44	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.57	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.18		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:45	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.45	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=―――	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:45	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.96		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:45	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:46	C121	床ドレンサンプ水位変化率	= -0.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.54	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.50		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.35	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 10:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.02		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.63	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.35		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.60	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.44		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.84	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:46	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:47	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:47	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:47	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:47	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:47	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:47	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:47	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:47	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰

2011/03/12 10:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.19		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:47	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:47	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:47	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 10:47	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.48	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.52		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.43	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.86		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.85	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.53		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.49	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.60		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.42	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.23		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.12	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.82		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.64	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.68		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.08	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.52		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.01	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.98		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.65	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.05		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.99	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.63		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.90	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.49		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.95	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.54		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.25	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.29		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.51	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.79		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.61	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.63		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.58	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.99		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.32	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.82		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.06	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.12		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.76	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.73		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.82	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.21		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.33	制限値=3.19	P=01	高

2011/03/12 10:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.23		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 10:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.38	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 10:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.37		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:00	H704	ＣＭＳ　ファイルエラー	= ＯＮ		P=03	警報
* 2011/03/12 11:06	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.65	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:06	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.00		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.18	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.75		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.66	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.93		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.70	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.88		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.17	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.01		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:10	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
2011/03/12 11:10	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
* 2011/03/12 11:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.78	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.87		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.47	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.18		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.48	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.23		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.61	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.21		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.41	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.27		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.47	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.92		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.11	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.32		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.45	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.09		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.77	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:14	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.39		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:18	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:18	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 11:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.00	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.28		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.62	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.00		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.42	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.57		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.48	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.70		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.40	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:23	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.98		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.22	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.53		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 11:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.65	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.13		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.13	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:24	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.52		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.26	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.77		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.37	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.85		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.67	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.89		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.20	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.03		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.21	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.14		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.31	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.86		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.90	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.64		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.79	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.54		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.40	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.05		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.29	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.36		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.09	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.91		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.35	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.14		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.60	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.49		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.32	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:31	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
2011/03/12 11:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.53		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:31	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
* 2011/03/12 11:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.39	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.00		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.04	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.37		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:32	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
2011/03/12 11:32	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
* 2011/03/12 11:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.02	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.96		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.51	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.05		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.93		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.20	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.91		P=01	正常復帰

2011/03/12 11:33	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
2011/03/12 11:33	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
* 2011/03/12 11:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.94	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.96		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.14	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:33	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.15		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:34	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
* 2011/03/12 11:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.27	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.37		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:34	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
* 2011/03/12 11:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.52	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.10		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.21	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.66		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:36	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
2011/03/12 11:36	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
2011/03/12 11:37	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
2011/03/12 11:37	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
2011/03/12 11:37	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:38	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:38	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:39	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:39	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 11:40	C121	床ドレンサンプ水位変化率	= 0.64	制限値=－－－	P=01	不良
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:40	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:40	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	L209	ＳＧＴＳ放射線モニタ　高レンジ　Ｂ	= -3.42	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＦＦ			
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:40	L603	主排気筒　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 11:40	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　Ｄ	= -4.36	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:40	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:41	A672	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｆ　レンジ　８	= ＯＮ			
2011/03/12 11:41	A673	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｆ　レンジ　４	= ＯＮ			
2011/03/12 11:41	A669	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｂ　レンジ　４	= ＯＮ			
2011/03/12 11:42	A675	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｆ　レンジ　１	= ＯＮ			
* 2011/03/12 11:42	B240	ＨＰＣＩ　系統　流量	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 11:42	P265	ＨＰＣＩ　流量調節計出力	= -25.8		P=00	正常復帰
* 2011/03/12 11:42	A638	ＳＲＮＭ　ペリオド　短	= 短		P=01	警報
2011/03/12 11:42	A691	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｈ　レンジ　１	= ＯＮ			
* 2011/03/12 11:42	A635	ＳＲＮＭ　動作不良	= 異常		P=01	警報
2011/03/12 11:42	A657	ＳＲＮＭ　計数率モード　ＣＨ－Ｆ	= ＯＦＦ			
* 2011/03/12 11:42	B242	ＣＳ　系統　流量　Ｂ	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 11:42	B244	ＲＨＲ　系統　流量　Ｂ	= 0	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 11:42	A686	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｄ　レンジ　２	= ＯＮ			
2011/03/12 11:42	D733	ＳＲＮＭ　計数率　高高　ＣＨ－Ｆ	= 高高			
2011/03/12 11:42	A674	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｆ　レンジ　２	= ＯＮ			
2011/03/12 11:42	D743	ＳＲＮＭ　ペリオド　短短　ＣＨ－Ｈ	= 短短			
* 2011/03/12 11:42	A643	ＳＲＮＭ　計数率　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 11:42	A636	ＳＲＮＭ　中性子束　高	= 高域		P=01	警報
2011/03/12 11:42	A653	ＳＲＮＭ　計数率モード　ＣＨ－Ｂ	= ＯＦＦ			
2011/03/12 11:42	D739	ＳＲＮＭ　ペリオド　短短　ＣＨ－Ｄ	= 短短			
2011/03/12 11:42	D737	ＳＲＮＭ　ペリオド　短短　ＣＨ－Ｂ	= 短短			
2011/03/12 11:42	A689	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｈ　レンジ　４	= ＯＮ			
2011/03/12 11:42	D721	ＳＲＮＭ中性子束　高高　ＣＨ－Ｂ	= 高高			
2011/03/12 11:42	A685	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｄ　レンジ　４	= ＯＮ			
* 2011/03/12 11:42	A637	ＳＲＮＭ　下限	= 異常		P=01	警報
* 2011/03/12 11:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.63	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.14		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.92	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.44		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:44	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　Ｄ	= -1.07		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:45	C131	復水器真空度	= 6.60		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:45	T002	復水器　真空度　Ｃ	= 2.92	制限値=3.65	P=01	低
* 2011/03/12 11:45	T002	復水器　真空度　Ｃ	= -1.60	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 11:45	C131	復水器真空度	= 6.60	制限値=－－－	P=01	不良
* 2011/03/12 11:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.19	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.54		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 11:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.38	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.90		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.06	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.11		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.73	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.40		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 110.9		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:48	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 11:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.31	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.96		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 11:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.93		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.79	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.91		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:49	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:50	C121	床ドレンサンプ水位変化率	= 1.89		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.42	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.20		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.03	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.56		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.59	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.08		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:50	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.33	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.09		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.38	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.27		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:51	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 11:52	C121	床ドレンサンプ水位変化率	= 1.86	制限値=－－－	P=01	不良
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:52	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 11:52	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 11:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.83	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.16		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

* 2011/03/12 11:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.82	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.15		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.09	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.97		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 165.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 11:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.65	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:52	P202	ＰＬＲポンプＡ　上部振動	= 137.9		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:52	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:53	C121	床ドレンサンプ水位変化率	= 2.06		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:53	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.92		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.58	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:53	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:53	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:53	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:53	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.66		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.82	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.94		P=01	正常復帰
2011/03/12 11:53	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:53	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:53	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:53	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 11:53	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:53	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 11:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.36	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 11:54	C121	床ドレンサンプ水位変化率	= 2.17	制限値=－－－	P=01	不良
2011/03/12 11:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.13		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.26	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.36		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.58	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.65		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.76	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.45		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.10	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.41		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.76	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 11:56	H7710	データバス２系ハブ　ポート１０　故障	= TROUBLE		P=01	警報
* 2011/03/12 11:56	H978	ＲＰＩＳ　Ｉ／Ｆ　バス２　１系　接続状態	= 切断		P=01	警報
2011/03/12 11:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:56	H979	ＲＰＩＳ　Ｉ／Ｆ　バス２　２系　接続状態	= 切断		P=01	警報
* 2011/03/12 11:56	H975	ＲＰＩＳ　Ｉ／Ｆ　バス２　接続状態	= 切断		P=02	警報
* 2011/03/12 11:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.08	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -2.05		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.12	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.76		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.40	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.11		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.58	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.92		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.03	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.05		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 11:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.20	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.22		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 11:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.06	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 11:59	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.17		P=01	正常復帰
2011/03/12 12:00	福島第一原子力発電所　５号機　：2011/03/12 12:00:00					
* 2011/03/12 12:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.55	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.30		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.57	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.97		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:01	C203	原子炉水位　（広帯域）　Ｂ	= -3981	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 12:01	C205	原子炉水位　（燃料域）　Ｂ	= -3905	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 12:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.19		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.68	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.18		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.43	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.94		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.69	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.93		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.59	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:02	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.13		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:03	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.10	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:03	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.01		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:03	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.68	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:03	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.91		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.97	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.77		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.68	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.75		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.90	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.84		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:05	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.10	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:05	D727	ＳＲＮＭ中性子束　高高　ＣＨ－Ｈ	= 高高			
2011/03/12 12:05	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.89		P=01	正常復帰
2011/03/12 12:05	D741	ＳＲＮＭ　ペリオド　短短　ＣＨ－Ｆ	= 短短			
2011/03/12 12:05	A671	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｂ　レンジ　１	= ＯＮ			
2011/03/12 12:05	A668	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｂ　レンジ　８	= ＯＮ			
* 2011/03/12 12:05	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.82	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:05	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.04		P=01	正常復帰
2011/03/12 12:05	A655	ＳＲＮＭ　計数率モード　ＣＨ－Ｄ	= ＯＦＦ			
2011/03/12 12:05	D723	ＳＲＮＭ中性子束　高高　ＣＨ－Ｄ	= 高高			
2011/03/12 12:05	A687	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｄ　レンジ　１	= ＯＮ			
2011/03/12 12:05	D729	ＳＲＮＭ　計数率　高高　ＣＨ－Ｂ	= 高高			
2011/03/12 12:05	D725	ＳＲＮＭ中性子束　高高　ＣＨ－Ｆ	= 高高			
2011/03/12 12:05	A684	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｄ　レンジ　８	= ＯＮ			
2011/03/12 12:06	A659	ＳＲＮＭ　計数率モード　ＣＨ－Ｈ	= ＯＦＦ			
2011/03/12 12:06	D735	ＳＲＮＭ　計数率　高高　ＣＨ－Ｈ	= 高高			
2011/03/12 12:06	A670	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｂ　レンジ　２	= ＯＮ			
2011/03/12 12:06	D731	ＳＲＮＭ　計数率　高高　ＣＨ－Ｄ	= 高高			
2011/03/12 12:06	A688	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｈ　レンジ　８	= ＯＮ			

2011/03/12 12:06	A690	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｈ　レンジ　２	= ＯＮ			
2011/03/12 12:06	L604	ＳＧＴＳ　放射線モニタ　高	= ＯＮ			
* 2011/03/12 12:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.36	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.14		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.49	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.70		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.71	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.26		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.89	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.96		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.65	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.58		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.68	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.95		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.18	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.74		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.03	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.68		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.22		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.73	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.70		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.54	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.39		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.31	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.16		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:11	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.87	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:11	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.17		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.30	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.66		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.79	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.59		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.38	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.79		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.64	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.15		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.38	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.91		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.62	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.62		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.21	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.73		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:16	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.41	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.66		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.59	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.26		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.53	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:17	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.10		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 12:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.90	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:18	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.90		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.23	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.74		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.79	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:19	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.39		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:20	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.04	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.89		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 10.60	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:22	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -2.23		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.47	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.04		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:27	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　D	= 6.07	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 12:27	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　D	= 6.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:27	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　D	= 6.07	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 12:27	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　D	= 6.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:27	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　D	= 6.07	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 12:27	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　D	= 6.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:27	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　D	= 6.07	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 12:27	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　D	= 6.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:27	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　D	= 6.07	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 12:27	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　D	= 6.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:27	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　D	= 6.07	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 12:27	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　D	= 6.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:27	L211	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　D	= 6.07	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 12:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.32	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.54		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.53	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.68		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.57	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.49		P=01	正常復帰
2011/03/12 12:32	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:32	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 12:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.56	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.57		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.25	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.14		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.43	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.35		P=01	正常復帰
2011/03/12 12:33	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:33	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 12:36	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.28	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:36	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.03		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:36	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.50	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:36	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.49		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.97	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.00		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.16	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.70		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.85	制限値=3.19	P=01	高

2011/03/12 12:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.80		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.88	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:37	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.82		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:38	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.32	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:38	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.87		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:38	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.38	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:38	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.25		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:39	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.10	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:39	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.71		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.86	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.84		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.49	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.94		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.86	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.74		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.29	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.89		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.25	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.13		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.26	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.45		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.49	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.55		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.58	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.19		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 10.95	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.25		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.50	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.02		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 8.10	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -2.11		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.79	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.22		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.13	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.60		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.40	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.92		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.35	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.63		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.92	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.00		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.77	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.21		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.31	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.13		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.76	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:52	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.69		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.24	制限値=3.19	P=01	高

2011/03/12 12:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.02		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.14	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.59		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.73	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:53	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.36		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.30	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.83		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.17	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.97		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.53	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.44		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 12:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.22	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 12:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.12		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.32	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:01	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.77		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:02	L206	主排気筒放射線モニタ　低レンジ　A	= -1.07	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 13:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.19		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:07	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.83	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:08	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.23		P=01	正常復帰
2011/03/12 13:20	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:20	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 13:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.69	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:21	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.84		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:22	L205	主排気筒放射線モニタ　高レンジ	= -2.06	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 13:22	L205	主排気筒放射線モニタ　高レンジ	= -2.06		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:23	L205	主排気筒放射線モニタ　高レンジ	= -2.06	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 13:23	L205	主排気筒放射線モニタ　高レンジ	= -2.06		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:23	L205	主排気筒放射線モニタ　高レンジ	= -2.06	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 13:26	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:26	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 110.9		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 110.9		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 110.8		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:27	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:28	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 110.9		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 110.9		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 13:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.06	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
2011/03/12 13:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -7.49		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:29	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 11.21	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 13:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:29	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
2011/03/12 13:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.95		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:30	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:30	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:30	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:30	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.76	制限値=3.19	P=01	高
* 2011/03/12 13:30	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:30	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:30	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.2	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 13:30	F139	床ドレンサンプ水位	= 111.0		P=01	正常復帰
2011/03/12 13:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.22		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.14	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -3.99		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:30	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.21	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.64		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 13:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.36	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.05		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.28	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:31	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.82		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.84	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:34	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.20		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.20	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:35	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.43		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:39	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.28	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:39	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.51		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.49	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.56		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.86	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.80		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.09	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:40	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.55		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.80	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.09		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.05	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.03		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.62	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.19		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.42	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.51		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.18	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.01		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 7.11	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.82		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.15	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.38		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.27	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:44	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.76		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.66	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.66		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.57	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:46	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.58		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.65	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.05		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.52	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.71		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.80	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.64		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:47	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.71	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.75		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.56	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.40		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.37	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.75		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 13:48	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.38	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.11		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.33	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.30		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.51	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.52	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:49	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 11.43	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.27		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.15	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.19		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.02	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:50	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.02		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.19	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.06		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.25	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:51	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/12 13:51	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.04		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:51	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 13:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 8.41	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.64		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 9.11	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.57		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.03	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.97		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.61	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.49		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.45	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.56		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.37	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.91		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 13:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 13:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.18		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:00	L208	ＳＧＴＳ放射線モニタ　高レンジ　A	= -5.05	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 14:00	L210	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　C	= -3.78	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 14:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.99	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.99		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.77	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.19		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.34	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:04	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.67		P=01	正常復帰
2011/03/12 14:05	L210	ＳＧＴＳ放射線モニタ　低レンジ　C	= -1.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.27	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.08		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.71	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.17		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.35	制限値=3.19	P=01	高

2011/03/12 14:10	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.21		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:11	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.50	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:11	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.72		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.20	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.82		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.39	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.00		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.70	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.12		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.21	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:12	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.52		P=01	正常復帰
2011/03/12 14:12	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:13	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 14:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.40	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:13	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.37		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.91	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:15	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.98		P=01	正常復帰
2011/03/12 14:17	A681	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｇ　レンジ　４	= ＯＮ			
2011/03/12 14:17	A656	ＳＲＮＭ　計数率モード　ＣＨ－Ｅ	= ＯＦＦ			
2011/03/12 14:17	A677	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｃ　レンジ　４	= ＯＮ			
2011/03/12 14:17	D724	ＳＲＮＭ中性子束　高高　ＣＨ－Ｅ	= 高高			
2011/03/12 14:17	D732	ＳＲＮＭ　計数率　高高　ＣＨ－Ｅ	= 高高			
2011/03/12 14:17	A683	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｇ　レンジ　１	= ＯＮ			
2011/03/12 14:17	D736	ＳＲＮＭ　ペリオド　短短　ＣＨ－Ａ	= 短短			
2011/03/12 14:17	A667	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｅ　レンジ　１	= ＯＮ			
2011/03/12 14:17	A680	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｇ　レンジ　８	= ＯＮ			
2011/03/12 14:17	A678	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｃ　レンジ　２	= ＯＮ			
2011/03/12 14:17	A660	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ａ　レンジ　８	= ＯＮ			
2011/03/12 14:17	D738	ＳＲＮＭ　ペリオド　短短　ＣＨ－Ｃ	= 短短			
2011/03/12 14:17	A665	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｅ　レンジ　４	= ＯＮ			
2011/03/12 14:17	D728	ＳＲＮＭ　計数率　高高　ＣＨ－Ａ	= 高高			
2011/03/12 14:17	D734	ＳＲＮＭ　計数率　高高　ＣＨ－Ｇ	= 高高			
2011/03/12 14:17	A679	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｃ　レンジ　１	= ＯＮ			
2011/03/12 14:17	A666	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｅ　レンジ　２	= ＯＮ			
2011/03/12 14:17	D740	ＳＲＮＭ　ペリオド　短短　ＣＨ－Ｅ	= 短短			
2011/03/12 14:17	A682	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｇ　レンジ　２	= ＯＮ			
2011/03/12 14:17	A676	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｃ　レンジ　８	= ＯＮ			
2011/03/12 14:17	A664	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ｅ　レンジ　８	= ＯＮ			
2011/03/12 14:17	D722	ＳＲＮＭ中性子束　高高　ＣＨ－Ｃ	= 高高			
2011/03/12 14:17	D730	ＳＲＮＭ　計数率　高高　ＣＨ－Ｃ	= 高高			
2011/03/12 14:17	A658	ＳＲＮＭ　計数率モード　ＣＨ－Ｇ	= ＯＦＦ			
2011/03/12 14:17	D742	ＳＲＮＭ　ペリオド　短短　ＣＨ－Ｇ	= 短短			
2011/03/12 14:18	A654	ＳＲＮＭ　計数率モード　ＣＨ－Ｃ	= ＯＦＦ			
2011/03/12 14:18	A661	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ａ　レンジ　４	= ＯＮ			
2011/03/12 14:19	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:19	A694	原子炉建屋　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 14:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.96	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:25	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.60		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 14:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.81	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.63		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.01	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:26	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.88		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 10.19	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.48		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.41	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:27	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 0.42		P=01	正常復帰
2011/03/12 14:30	C121	床ドレンサンプ水位変化率	= -2.06		P=01	正常復帰
2011/03/12 14:31	A652	ＳＲＮＭ　計数率モード　ＣＨ－Ａ	= ＯＦＦ			
2011/03/12 14:31	D726	ＳＲＮＭ中性子束　高高　ＣＨ－Ｇ	= 高高			
* 2011/03/12 14:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 8.59	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.85		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.63	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:32	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.77		P=01	正常復帰
2011/03/12 14:34	A662	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ａ　レンジ　２	= ＯＮ			
2011/03/12 14:35	D720	ＳＲＮＭ中性子束　高高　ＣＨ－Ａ	= 高高			
2011/03/12 14:35	A663	ＳＲＮＭ　ＣＨ－Ａ　レンジ　１	= ＯＮ			
2011/03/12 14:40	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:40	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
2011/03/12 14:40	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:40	A694	原子炉建屋　　放射能　高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 14:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.50	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.81		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.24	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:41	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.12		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.25	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.59		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.38	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -8.07		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:42	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.49	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:43	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -1.46		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 6.38	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.04		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:54	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.70	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.63		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.76	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -0.47		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.20	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.72		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 5.92	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:55	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 1.28		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.29	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:56	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.15		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 4.09	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:57	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= -4.17		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 3.69	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率	= 2.00		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 14:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率			= 4.35	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率			= 1.28		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 14:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率			= 4.46	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 14:58	C123	機器ドレンサンプ水位変化率			= 2.05		P=01	正常復帰
2011/03/12 15:01	A694	原子炉建屋	放射能	高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 15:01	A694	原子炉建屋	放射能	高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 15:36	C123	機器ドレンサンプ水位変化率			= 3.71	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 15:36	C123	機器ドレンサンプ水位変化率			= 3.17		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 15:37	A695	タービン建屋	放射能	高	= 高		P=01	警報
* 2011/03/12 15:37	A693	燃料交換区域	放射能	高	= 高		P=01	警報
2011/03/12 15:38	A693	燃料交換区域	放射能	高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/12 15:38	A695	タービン建屋	放射能	高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 15:39	A695	タービン建屋	放射能	高	= 高		P=01	警報
2011/03/12 15:41	A695	タービン建屋	放射能	高	= 正常		P=01	正常復帰
2011/03/12 15:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 15:48	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 15:52	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 15:52	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 15:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 15:56	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 15:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 15:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 15:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 15:57	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 15:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 15:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 15:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 15:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 15:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 15:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 15:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 15:58	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 15:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 15:59	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:00	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:00	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:00	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:00	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:01	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:01	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:03	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:04	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱

2011/03/12 16:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:09	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
* 2011/03/12 16:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率			= 3.19	制限値=3.19	P=01	高
2011/03/12 16:09	C123	機器ドレンサンプ水位変化率			= 2.80		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:10	A694	原子炉建屋	放射能	高	= 正常		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:10	A694	原子炉建屋	放射能	高	= 高		P=01	警報
2011/03/12 16:10	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:10	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:10	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:10	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:10	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:10	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:10	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:10	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:11	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:12	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱
2011/03/12 16:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱

2011/03/12 16:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:13	B006	RBM	チャンネル	A	= -1.3	制限値=―――	P=01	RL下限逸脱

2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰

2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:15	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:15	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰

* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位		= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ　チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱

2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:16	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
* 2011/03/12 16:16	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
2011/03/12 16:17	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1		P=01	正常復帰
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	F139	床ドレンサンプ水位			= 111.1	制限値=－－－	P=01	ＲＬ上限逸脱
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱

2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:17	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱
2011/03/12 16:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.2		P=01	正常復帰
* 2011/03/12 16:18	B006	ＲＢＭ	チャンネル	A	= -1.3	制限値=－－－	P=01	ＲＬ下限逸脱