

(お 知 ら せ)

定期検査中の福島第一原子力発電所 5 号機圧力抑制室内の
最終点検結果について

平成 17 年 5 月 17 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

当所 5 号機(沸騰水型、定格出力 78 万 4 千キロワット)につきましては、平成 16 年 11 月 10 日より第 20 回定期検査を実施しておりますが、本日実施した圧力抑制室内最終点検作業において、ゴム手袋片 1 枚(約 4 cm × 約 6 cm)、テープ片 1 枚(約 5 cm × 約 8 cm)を発見・回収いたしました。

5 号機は、今定期検査における圧力抑制室内塗装修理工事に際し、事前に圧力抑制室内の清掃作業(平成 16 年 12 月 10 日お知らせ済み)を実施しております。当該テープ片等は、塗装終了後、平成 17 年 3 月 4 日に実施した水張り以降、点検確認しづらい部位に付着していたものが移動してきたものと推定しております。

今後とも、引き続き異物混入対策を徹底してまいります。

以 上