

平成 17 年 3 月 29 日

福島第二原子力発電所 1 号機圧力抑制室内の最終点検結果について

当所 1 号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）につきましては、平成 16 年 9 月 29 日より第 17 回定期検査を実施しておりますが、原子炉の起動前までに圧力抑制室内の水中での最終点検を行うこととしており、昨日これを実施いたしました。

この結果、先にお知らせした協力企業作業員が誤って落下させたナット 1 個（平成 17 年 3 月 4 日お知らせ済み）およびスパナ 1 本（3 月 22 日お知らせ済み）を回収いたしました。

また、この点検においてビニール片等総重量約 1.1 グラムを確認・回収いたしました。

今後とも、引き続き異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上