

放射性廃棄物管理状況(2024年度 第4四半期)

1. 放射性気体廃棄物の放出量 (単位:Bq)

			全希ガス	¹³¹ I	全粒子状物質	³ H	備 考
原子炉施設合計			ND	ND	ND	2.9 × 10 ¹⁰	放射性気体廃棄物の放出放射能(Bq)は、排気中の放射性物質の濃度(Bq/cm ³)に排気量(cm ³)を乗じて求めている。 なお、放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示した。 検出限界濃度は以下のとおり。 全希ガス: 2 × 10 ⁻² (Bq/cm ³) 以下 ¹³¹ I: 7 × 10 ⁻⁹ (Bq/cm ³) 以下 全粒子状物質: 4 × 10 ⁻⁹ (Bq/cm ³) 以下

※1 通常レベルから変動していないことを確認して「異常なし」としている。
※2 全希ガスは廃棄物中に含まれないため管理対象外としている。
※3 ¹³¹I及び³Hの発生量は無視できる程度と評価できることから管理対象外としている。