

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年4月15日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

### 1. GIグレード 0件

### 2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	5号機	換気空調補機常用冷却水系における冷凍機(D)の警報試験時、配線を誤接続し、待機中の冷凍機(B)が自動起動、運転中の冷凍機(A)が自動停止した。誤接続をすぐに復旧。	GIII以下

### 3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉再循環系MGセット(A)の発電機空気冷却器ドレン弁等にシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系の熱交換器出口管温調弁前ドレン弁のシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	2号機	取水口除塵装置(C)(バー回転式)のチェーンのガイド部に磨耗を確認した。当該ガイド部の点検・修理。	
4	2号機	海水熱交換器建屋給気ルーバー(A)のカバーが外れていることを確認した。当該カバーを点検・修理。	
5	3号機	高電導度廃液系の中和装置回転式ストレーナが回転出来ないことを確認した。当該ストレーナを点検・修理。	
6	6号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)用チェーンブロックの動作部が固着していることを確認した。当該設チェーンブロックを点検・修理。	
7	その他	大湊側焼却設備排ガス自動分析装置において、所内空気ラインフィルタのドレンコックに水のにじみを確認した。当該ドレンコックを点検・修理。	