

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年7月14日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

### 1. GIグレード 0件

### 2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	2号機	鉄イオン供給装置の水張り時、タービン補機冷却海水ポンプ(C)を吐出側の弁を閉じたまま運転したことを確認した。当該事象の原因を調査。	GIII以下

### 3. GIIIグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	荒浜側洗濯設備において、乾燥機(B)の所内蒸気ライン接続部からのわずかなの蒸気(汚染なし)の漏れを確認した。当該接続部を点検・修理。	
2	2号機	低圧炉心スプレイ系ポンプの出口流量検出器の接続部に水のにじみを確認した。当該接続部を点検・修理。	
3	3号機	OF(電力ケーブル)洞道現場空調盤の警報テスト時、中央制御室のOF(電力ケーブル)洞道換気空調盤の一部で、通常のテスト時には発生しない警報が発生した。当該事象の原因を調査。なお、現場に異常なし。	
4	3号機	換気空調系補機常用冷却水系の冷凍機(B)の冷媒蒸発圧力が自動停止の設定値に近い値であることを確認した。当該事象の原因を調査。	
5	3号機	取水口除塵装置(C)ケーシング本体の設置部のコンクリートが膨れていることを確認した。当該部を点検・修理。	
-	6号機	サービス建屋において、非放射性スチームドレン排水槽ポンプのグランド部から少量の水(汚染なし)の飛散を確認した。当該グランド部を点検・修理。 平成23年8月15日再審議にてグレード変更 GIII→その他	