

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年7月21日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	復水ポンプ(B)吐出圧力計の増幅器出力が不安定であることを確認した。当該増幅器を修理。	
2	3号機	換気空調補機常用冷却水系の冷凍機(E)冷水出口配管の建屋壁貫通部ラバーブーツ(覆い)の一部が破損していることを確認した。当該ラバーブーツ(覆い)を修理。	
3	4号機	復水補給水系において、復水器補給水調節弁の電磁弁コイルが断線していることを確認した。当該電磁弁を修理。	
4	4号機	制御棒駆動機構部温度用の記録計の一部で指示値が下限逸脱し警報が発生したことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、燃料は全取出しの状態。	
5	5号機	鉄イオン供給装置電解槽出口流量の低下を確認した。当該電解槽の配管の点検・清掃。	
6	6号機	復水ろ過器(B)塔の流量積算計に動作不良を確認した。当該積算計を点検・修理。	