

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年8月4日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	平均出力領域モニタA, E記録計において、設定値確認用スイッチの接点不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
2	1号機	残留熱除去冷却海水系の残留熱除去海水ポンプの予備機において、羽根車やシャフトなどの浸透探傷検査にて指示模様を確認した。当該部品を修理。	
3	1号機	荒浜側ランドリー建屋1階において、洗濯機(A)から少量の水(汚染なし)の漏れを確認した。当該洗濯機(A)を点検・修理。	
4	3号機	主変圧器A群ユニットクーラNo. 7の絶縁不良を確認した。当該ユニットクーラーを点検・修理。	
5	3号機	濃縮廃液系の濃縮廃液ポンプ(B)において、ポンプ本体のドレンラインに詰まりを確認した。当該ラインを点検・修理。	
6	その他	大湊側補助ボイラーの中和槽の水素イオン濃度計で自動校正ができないことを確認した。当該濃度計を点検・修理。	