

東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合管理委員会報告情報(平成24年1月12日(木)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年1月12日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	熱交換器建屋換気空調系給気エアフィルタの点検時、当該フィルタの一部が破れていることを確認した。当該フィルタを修理。	
2	2号機	濃縮廃液ポンプ(A)ケーシングドレン配管の詰まりを確認した。当該配管を点検・修理。	
3	その他	補助建屋内洗濯乾燥機(A)の凝縮水を排出する装置の詰まりにより所内蒸気戻り配管が振動していることを確認した。当該装置を点検・修理。	
4	その他	補助建屋内洗濯機(D)所内用圧縮空気排気フィルターから僅かな空気(汚染なし)の漏れを確認した。当該フィルターを点検・修理。	