

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年1月23日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	7号機	定例試験記録(残留熱除去ポンプ手動起動試験(C系))に記載しておくべき表記(当該系空調機冷却コイル修理のため当該コイルを隔離中である)を記載していないことを確認した。	GIII以下

3. GIIIグレード 13件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	原子炉補機冷却系熱交換器(A)海水入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	原子炉補機冷却系熱交換器(D)海水入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	2号機	高電導度廃液系脱塩装置(B)樹脂受入完了信号の異常を確認した。当該装置コントローラー等を点検・修理。	
4	4号機	所内用圧縮空気系圧縮機(A)No. 1ピストンシリンダー一部からの油にじみを確認した。当該ピストンシリンダー一部を点検・修理。	
5	4号機	循環水系復水器(B)第1水室入口弁の弁駆動部から異音を確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	タービン建屋最上階天井トラス照明器具の点検時、一部の照明が点灯しないことを確認した。当該照明器具を修理。	
7	5号機	雑用水系熱交換器建屋入口主管元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
8	6号機	局部出力モニタ校正後に、プロセス計算機のデータを外部記録装置に保存しようとしたが保存できなかったことを確認した。当該計算機を点検・修理。	
9	7号機	7号機第10保全サイクル定期事業者検査成績書の検査対象範囲1箇所の記載誤りを確認した。検査の有効性の影響を評価。	
10	7号機	非常用ディーゼル発電設備(B)機関付清水ポンプ軸受部から油ドレン受内への僅かな油滴下を確認した。当該ポンプを点検・修理。	
11	その他	荒浜側焼却設備のダスト・よう素モニタラック電気ヒータの点検時、回路不良(断線)を確認した。当該回路を修理。	
12	その他	大湊側補助ボイラー(4C)水面計右側下部接続部から水にじみを確認した。当該接続部を点検・修理。	
13	その他	大湊側補助ボイラー(4A)水位用指示調節計の表示が消灯していることを確認した。当該計器を点検・修理。	