

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成24年5月17日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	その他	システムにおいて、放射性気体廃棄物に関する一部項目が印字されないことを確認した。当該事象の原因を調査。調査の結果、システムのプログラム不具合によるものと判明した。 平成24年6月19日再審議にてグレード変更 GIII→GII (システム改修による是正が必要であり水平展開を図る必要があると判断した。)	GIII以下

3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	所内用圧縮空気系コンプレッサ(A)(B)の油フィルタ部に油のにじみを確認した。当該油フィルタ部を点検・修理。	
2	4号機	他工事に干渉するため取り外した原子炉圧力容器の計装配管を復旧する際、配管溶接部に不良を確認した。当該配管溶接部を調査・修理。	
3	5号機	タービン補機冷却海水系の海水母管鉄イオン注入調節弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	6号機	γ線用警報付ポケット線量計1台の故障を確認した。線量を評価し異常ないことを確認。当該線量計を点検・修理。	
5	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D)吐出圧力計の指示針が固着していることを確認した。当該圧力計を修理。	
6	6号機	原子炉建屋外気差圧計の1つにおいて、誤差が管理値を外れていることを確認した。当該差圧計を修理。	
7	その他	荒浜側焼却炉建屋2階セラミックフィルタ室にあるプラント内放送設備の不良を確認した。当該設備を点検・修理。	