

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年10月26日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	原子炉停止中、主蒸気管放射線モニタの指示値に一時的な微小変動が見られることを確認した。当該事象の原因を調査。	
2	5号機	主変圧器および低起動変圧器用の吸湿呼吸器隔離液壺の液面が管理値を下回っていることを確認した。当該隔離液壺に隔離液を補給。	
3	6号機	主変圧器No. 9油ポンプ下部のフランジ面から微量の油にじみを確認した。当該フランジを点検・修理。	
4	7号機	コントロール建屋と原子炉建屋間にあるトレンチ内にて天井からの雨水染み出しを確認した。当該トレンチ内天井を点検・修理。	
5	その他	荒浜側補助ボイラー給水タンク(B)水位調節弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	その他	大湊側補助ボイラー(4A)変圧器吸湿呼吸器のシリカゲルの劣化等を確認した。当該吸湿呼吸器を点検・修理。	
7	その他	大湊側補助ボイラー(4C)変圧器吸湿呼吸器のシリカゲルの劣化等を確認した。当該吸湿呼吸器を点検・修理。	