

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年4月10日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 6件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1 | 1号機 | 循環水ポンプ吐出弁ピット排水ポンプ溜め弁の蓋が腐食し破損していることを確認した。当該蓋を点検・修理。 | |
| 2 | 1号機 | サービス建屋1階(管理区域)作業服脱衣所にてアメの包み紙を発見した。当該包み紙を回収済み。当該事象の経緯を調査。 | |
| 3 | 3号機 | 下部中央操作室に設置されている、「可燃性ガス濃度制御系(A)圧力/温度」の画面を操作しても反応がないことを確認した。当該画面を点検・修理。 | |
| 4 | 5号機 | 大湊側洗濯廃液系ろ過器の洗浄時、洗濯廃液系ろ過器(C)活性炭スラッジ出口選択弁が動作不良であることを確認した。当該弁を点検・修理。 | |
| 5 | 7号機 | 軽油タンク燃料移送配管の点検時、ストレーナー蓋フランジボルトが固着していることを確認した。当該ボルトを修理。 | |
| 6 | その他 | 水処理設備のCOD(化学的酸素要求量)計の点検時、当該COD計のサンプル水が排水されないことを確認した。当該計器を修理。 | |