

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年4月26日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	1号機	残留熱除去系(B)電動弁の開閉試験において、停止時冷却用暖機弁の不具合に際し、当該弁の開閉試験結果を不合格とすべきところ、誤って当該試験は中止したと判断し、当該系統の対象弁類全体での試験記録にて合格としていたことを確認した。当該記録を訂正。	GIII以下

3. GIIIグレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	低圧タービン(B)軸受No. 5の点検時、主軸回転時の油膜を形成できない部分があることを確認した。当該軸受を修理。	
2	1号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機の点検時、No. 10シリンダの燃料噴射弁に吹き出し不良を確認した。当該弁を修理。	
3	1号機	原子炉再循環系ポンプ(A)の点検時、ダイヤルゲージ(比較測定器)を誤って破損させたことを確認した。当該計測器を交換。	
4	2号機	炉心性能計算機の操作方法を間違えたため、計算機のハードディスクへのアクセス制限が発生したことを確認した。当該計算機を復旧。	
5	3号機	燃料取出中にインターロック(運転モード除外)が作動し燃料取替機が停止したことを確認した。手動にて燃料取替機を移動し復旧済み。当該事象の原因を調査。	
6	4号機	第10回定期事業者検査原子炉格納容器隔離弁分解検査の検査記録において、検査対象外の箇所の記載を二重線で削除すべきところ削除し忘れていたことを確認した。当該記録を訂正。	
7	7号機	所内低電圧回路用動力電源盤の点検時、気中遮断器の保持用部品の1つにひびを確認した。当該部品を交換。	
8	7号機	建屋換気空調系給気取入口の除塵用金網(鳥よけ)の腐食を確認した。当該金網を点検・修理。	