

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年9月12日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	5号機	濃縮廃液タンクの水位を容量に換算する表について、値の異なる2種類の換算表が存在していることを確認した。当該事象の原因と影響を調査。	
2	6号機	原子炉区域/タービン区域排風機(C)のケーシング補強溶接部に、き裂を確認した。当該溶接部を点検・修理。	
3	7号機	非常用ディーゼル発電機(B)系自動空気貯めの圧力の低下傾向が通常より速いことを確認した。当該空気貯めを点検・修理。	