

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年11月29日に不適合管理委員会で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、不適合管理委員会で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	6号機	エリア放射線モニタ点検時、1つのチャンネルで「メモリー異常」が発生した。当該チャンネルのメモリーを修理。	
2	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)の点検時、シリンダヘッド排気管伸縮継手を固定しているクランプのネジ部に、ネジ山の損傷を確認した。当該クランプを修理。	
3	その他	給水建屋No.3ろ過水タンク入口電動弁の動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	