

不適合情報

2016年11月16日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	低圧電源盤2C-1に微小地絡を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
2	4号機	非放射性ストームドレン移送系排水槽ポンプ(A)吐出逆止弁が一時的に開固着したことを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	その他	荒浜側焼却設備焼却炉下部に炉内耐火レンガらしき異物を確認した。当該焼却炉内を点検・修理	