

## 不適合情報

2017年1月20日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件
2. GⅡグレード 0件
3. GⅢグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	4号機	非常用ガス処理系排ガス放射線モニタ(電離箱)(A)の指示値が一時的に下限逸脱し、警報が発生したことを確認した。当該モニタを点検・修理。なお、他の放射線モニタは正常に動作中。	