

## 不適合情報

2018年8月23日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 1件

| NO. | 号機等 | 不適合事象  | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1   | その他 | 水処理設備の純水装置制御盤に電源断および制御装置(A)の故障を示す警報の発生を確認した。リセット操作により電源断は復旧済み。当該事象の原因を調査し点検・修理。なお、設備は正常に運転継続中。 |    |