

不適合管理状況(2月審査分)

1. As, Aグレード

(Asグレード)

2件

発生日	号機	件名
2004/2/3	7	<p>調整運転中の柏崎刈羽原子力発電所7号機における運転上の制限の逸脱について</p> <p>(概要) 1月19日より調整運転中の7号機において、非常用炉心冷却系の1つである原子炉隔離時冷却系の機能検査を受検中、原子炉隔離時冷却系タービン蒸気加減弁の不具合が確認され、原子炉隔離時冷却系の動作が正常であると確認出来ないことから、保安規定に定める運転上の制限を満足していないものと判断しました。 調査の結果、原子炉隔離時冷却系タービン蒸気加減弁の駆動装置の内部へゴミが取り込まれるのを防ぐダストシールが劣化していたことから、駆動装置内部にゴミが取り込まれ、当該弁の作動を繰り返しているうちに駆動装置にゴミがかみ込んでしまい、当該弁が一時的に動かなくなったものと判明しました。</p> <p>(対策) 当該駆動装置の取替を実施し、運転上の制限からの逸脱から復帰させました。当該駆動装置については、分解点検の間隔を短くし、原子炉隔離時冷却系の本格点検にあわせて実施することとしました。また、駆動装置内部へゴミが取り込まれる可能性のある箇所に防塵用のカバーを設置しました。</p> <p>(ホームページ掲載) 2004/2/3 【プレス情報 [区分1]】 調整運転中の柏崎刈羽原子力発電所7号機における運転上の制限の逸脱について (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16020301.pdf)</p> <p>(ホームページ掲載) 2004/2/13 【プレス情報 [区分1]】 柏崎刈羽原子力発電所7号機における運転上の制限からの逸脱に関する調査結果について (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16021301.pdf)</p>
2004/2/6	共通設備 (1-7号機)	<p>管理区域からの物品搬出に関する不適確な処理について</p> <p>(内容) 「柏崎原発反対地元三団体」より「管理区域からの物品搬出がずさんに行われているのではないか」とのご指摘があったことから事実関係の調査を行いました。結果として、一部の取扱いに不的確な事例が見受けられましたが、搬出測定において厳格性を欠くという事実ならびに不正行為は確認されませんでした。</p> <p>(対策) 今後は、搬出可能な物品の基準、及び搬出後の取扱いを明確にし、協力企業が迷わないよう明確な指示を行います。</p> <p>(ホームページ掲載) 2004/2/6 【プレス情報】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16020601.pdf)</p>

不適合管理状況(2月審査分)

2. Bグレード

9件

発生日	号機	件名
2004/1/23	7	原子炉建屋3Fキャットウォーク上のナット等の欠損について
2004/1/30	3	制御棒駆動系機能検査時におけるスクラム時間測定の不良について
2004/1/30	3	制御棒駆動系機能検査時におけるバッファ時間測定の不良について
2004/2/3	7	自主検査・点検に関する検査における指摘事項について
2004/2/12	5	原子炉格納容器電気配線貫通部X-104C漏えい率試験時の圧力低下について
2004/2/16	1	1号機屋外でのけが人の発生について
		〈ホームページ掲載〉 2004/2/17 【運転・定検状況 [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16021701.pdf)
2004/2/19	その他	原子炉冷却材の水質およびよ素濃度測定結果週報(No.37 平成15年12月8日～12月14日分)の上覧未実施及び当直長への通知遅れについて
2004/2/20	6	6号機の復水器連続洗浄装置の点検について
		〈ホームページ掲載〉 2004/2/26 【運転・定検状況 [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16022601.pdf)
2004/2/20	7	SCRRIパターンの未切替について

3. Cグレード

64件

発生日	号機	件名
2003/10/2	3	S R M - A 絶縁抵抗低下
2003/12/6	1	I R M - G 指示変動
2003/12/17	2	S R M (A) 指示上昇
2004/1/30	その他	四輪車を運転するため乗車しようとした際、雪で滑り転倒
2004/1/31	1	I R M ch H モジュール動作不能ランプ点灯について
2004/2/2	1	D / G オシロ接続時の端子誤接触による不適合について
2004/2/2	1	給水系自動コンフロー T B 1 0 A (B) 絞り弁修理依頼

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/2	1	1号機 T / B B1F Tトレンチの漏水について
2004/2/2	5	タービン建屋防火扉閉鎖による中操警報発生 の件
2004/2/3	1	監視機能健全性確認検査(エリアモニタ, D項目)における線源校正距離の誤りについて
2004/2/3	1	T / B換気空調系機能検査時の不適正計測器の使用について
2004/2/3	1	R / B換気空調系機能検査時の不適正測定器の使用について
2004/2/3	1	HPCP出口溶存酸素サンプリング配管溶接部 修理依頼
2004/2/3	3	3号機中性子モニタの一時的な不調について
		《ホームページ掲載》 2004/2/4 【運転・定検状況 [区分]】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16020401.pdf)
2004/2/3	3	燃料取替手順書実績記入時の不適合
2004/2/3	その他	登録事務所における新規データ登録不可能障害
2004/2/4	7	7号機 R / A・T / A換気空調系機能検査時の不適正計測器の使用について
2004/2/4	7	RCIC機能検査(経済産業省立会)時の計器校正記録の間違ひについて
2004/2/5	1	シラウト修理 H3/H4内面UT装置の内位置決め用監視装置部品誤廃棄について
2004/2/5	1	第13回定期検査タービンバイパス弁機能検査C・D項目確認検査の指摘事項について
2004/2/5	2	SRM(A)指示ハンチングの件
2004/2/5	3	R / A HCWサンプピット(A)湧水について
2004/2/6	7	FPC F / D L / T時のFPCポンプトリップについて
2004/2/8	3	3号機 圧力抑制室内の最終点検の実施について
		《ホームページ掲載》 2004/2/9 【運転・定検状況】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16020902.pdf)
2004/2/9	1	RCIC系タービングランド部よりの水漏れ
2004/2/9	1	HCW濃縮装置缶底液サンプリング時のドレンファンネルからの吹き出しの件
2004/2/9	荒浜側 共用設備 (1 - 4号機)	6 / 7号HCW収集ポンプ(C)インペラー加工の際DSHの測定結果確認前にフードマスク取外しを許可した件

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/10	4	4号RW制御盤電解コンデンサ修理工事におけるRMU盤伝送異常発生
2004/2/11	1	K-1R/B天井クレーン トリ横行用リミットスイッチ損傷
2004/2/11	5	P / C 5 B - 3 (4 A) 停止時 M / B 分電盤電源喪失
2004/2/11	7	軽油タンク (B) 火災警報発生について
2004/2/12	4	S L C ポンプ (B) 吐出配管、異音及び振動大の件
2004/2/13	5	原子炉格納容器局部漏えい試験 (電気配線貫通部 X - 1 0 2 B) 試験圧力超過の件
2004/2/13	6	火災報知設備プレアラーム警報の発生について
2004/2/14	5	液体廃棄物処理系排水放射線モニタ記録計の記録欠測
2004/2/15	5	大気圧シングルロッドスクラム時スクラムリセット後「00」位置復帰不良について
2004/2/15	5	大気圧シングルロッドスクラム時におけるスクラムランプ点灯不良事象について
2004/2/15	6	H P C F (B) 封水ライン逆止弁調査・点検依頼
2004/2/16	1	H x / B サブドレン制御盤 B 地絡 点検依頼
2004/2/16	3	R/B建屋1階(中間階)南西EV出口階段室踊り場 水漏れ修理依頼
2004/2/16	7	1号機・7号機使用済燃料プール水の冷却浄化系タンク内の清掃について
		〔ホームページ掲載〕 2004/2/17 【運転・定検状況】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16021702.pdf)
2004/2/18	1	1号機 第13回定期検査 監視機能健全性確認検査(エリアモニタ)(D項目)確認検査の指摘事項について
2004/2/18	1	第13回定期検査換気空調系機能検査C・D項目確認検査の指摘事項について
2004/2/18	5	5号機 圧力抑制室内の最終点検の実施について
		〔ホームページ掲載〕 2004/2/23 【運転・定検状況】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16022301.pdf)
2004/2/19	3	H C U 架台部チェーン及び南京錠放置について
2004/2/19	6	H P C F (C) 封水ライン逆止弁調査・点検依頼
2004/2/19	共通設備 (1 - 7号機)	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側) 排ガスクーラマンホールフランジ寸法の公差逸脱
2004/2/19	共通設備 (1 - 7号機)	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側) 排ガスクーラ管側平板寸法計測について

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/20	2	汚染機材のドラム缶詰め作業における床面汚染の件
2004/2/20	2	SRM chD点検依頼
2004/2/20	5	制御棒駆動系機能検査時におけるスクラムランプ点灯遅れについて
2004/2/20	7	タービン建屋地下1階(管理)CD弁室床面の補修依頼について
2004/2/21	5	核計装品点検手入れにおける身体汚染発生の件
2004/2/22	1	RCW放射線モニタ記録計の緑ペンインク切れについて
2004/2/22	5	給水制御系狭帯域水位信号回路点検依頼
2004/2/23	1	H/B 2B運転中に主制御コントロールモータ動作不能。
2004/2/23	7	D/W露点系温度指示ゆらぎ調査依頼
2004/2/23	7	固定子冷却水入口圧力調節計出力調査依頼
2004/2/24	1	1号機 第13回定期検査 換気空調系機能検査C・D項目確認検査の指摘事項について
2004/2/24	2	HCW収集タンクPH計検出器 取外し時に系統水が作業着に付着
2004/2/25	3	3号機R/B 1F北側二重扉内側扉開
2004/2/26	5	安全保護系設定値確認検査(プロセス計装)使用測定器一覧表の誤記
2004/2/26	その他	承認書作成・審査における不備について
2004/2/27	3	「CUW系漏えい大」警報発生について (PCV L/T再昇圧中での事象)

4.Dグレード

266件

発生日	号機	件名
2004/1/9	5	保安電話機配線ケーブル被覆の剥けについて
2004/1/15	3	CRDハッチ前架台昇降階段グレーチング固定具切損の件
2004/1/15	5	再生薬品系漏えい警報盤赤色灯カバー修理依頼
2004/1/21	1	ISI検査要領書の設備数重複計上について
2004/1/21	3	3号機 ISI検査要領書の設備数数え間違いについて
2004/1/22	2	TOSMAP警報出力動作不適合

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/22	7	主発電機軸電圧装置軸電圧警報遅延回路異常について
2004/1/23	4	R SW ストレーナ(D) 差圧計点検依頼
2004/1/26	2	2号機 HECW 冷凍機(C) 潤滑油ポンプ ギヤ軸受部隙間値許容値外れ事象について
2004/1/27	1	HPCS D/G 動弁注油ポンプ出口オイルフィルタ点検依頼
2004/1/28	5	厳格な定期検査におけるA項目検査(主蒸気隔離弁漏えい率検査)記録確認検査での指摘事項について
2004/1/28	6	6/7号 RWCCU 計算機 2CPU のカートリッジ磁気テープ装置不具合発生
2004/1/28	7	CC系ボール循環ポンプC-1、C-2 調査・点検依頼
2004/1/29	1	S/B 3F 空調機械室搬出・入用シャッター損傷について
2004/1/29	3	LPRM テフロンシール取外治具破損について
2004/1/29	5	大物搬出入口床面汚染について
2004/1/30	1	APRM(F)EL 画面表示不良
2004/1/30	1	電動弁N71-MO-F511C3 開度計アクリルカバー破損について
2004/1/30	1	MSLC ベントライン入口弁(E32-F001G) ケーブル符号表示札破損の件
2004/1/30	1	P36-F109B(FPC 熱交換器 RH1W 入口弁B) グランド部にじみ跡の件
2004/1/30	1	N71-MO-F511C2 電動弁制御ケーブル用フレキシブルチューブ折損について
2004/1/30	1	排気筒エレベータ動作不能について
2004/1/30	1	K-1 超音波式給水流量計変換器盤(A) LED 消灯
2004/1/30	2	軽油タンク(B) 油面指示計点検依頼
2004/1/30	2	LT007A 元弁(P62-F2704) 弁棒腐食
2004/1/30	3	RPV L/T 時における LPRM ヌックナット部よりのリークについて(32-17)
2004/1/30	4	排気筒エレベータ動作不良
2004/1/30	5	H CW 貯留槽放出カナル出口流量計指示不良
2004/1/30	5	HNCW 冷凍機(B) 冷却水弁P22-AO-F055B 動作不良点検依頼
2004/1/30	7	過渡現象記録装置トリガ(AUTO. SCRAM(2)) 調査依頼
2004/1/30	7	原子炉給水ライン外側隔離弁(A) 全開ON/OFF 表示について

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/1/30	6・7号機 共用廃棄物 処理設備	H C W収集ポンプ(C)インペラーリング摩耗の件
2004/1/31	1	154KV建屋排気ダクト修理依頼
2004/1/31	1	D / G (A)燃料移送ポンプ室壁修理依頼
2004/1/31	3	SLCF/T(社内検査)時における排水(純水)用ホースからの漏れについて
2004/1/31	3	CUW系ブローダウン流量調節弁「閉」側接点修理依頼
2004/1/31	3	工具管理番号表示テープ剥がれの件
2004/1/31	5	制御棒 26 - 31・26 - 27 ドリフト事象発生
2004/1/31	7	R S Wポンプ(E)グラウンドカバー点検依頼
2004/2/1	1	C R T制御棒位置表示不良
2004/2/1	5	制御棒駆動水圧系計装ラック内ドレン弁シートパス修理依頼
2004/2/2	1	K - 1放射性ドレン移送系計器仕様書及び設定値根拠書訂正漏れ
2004/2/2	1	海水モニタ用テレメータ局補助記憶装置異常
2004/2/2	2	ペン書き式記録計定期点検(その3) D23-O2R603B主軸曲りの件
2004/2/2	4	スクリーン渦巻きストレーナ(A)ドレン逆止弁点検依頼
2004/2/2	5	H / B給水ポンプ(A)吐出圧力計指示不良について
2004/2/2	5	U41系 燃料取替機制御室空調機戻り温度指示調節計 設定ダイヤル SetLock不良の件
2004/2/2	6・7号機 共用廃棄物 処理設備	ルーチンサーベイ時の汚染発見について
2004/2/2	その他	温排水関係環境監視調査(平成15年度)のうち流況及び水温調査委託
2004/2/2	荒浜側 共用設備 (1 - 4号機)	難燃性有機物の無害化処理調査業務 過熱蒸気反応装置内第1反応器に亀裂
2004/2/3	1	H C U スクラム電磁弁異音調査依頼
2004/2/3	1	R H I W調圧タンクAレベル計LT-017A点検依頼
2004/2/3	1	R W / A排気チャンバー室入口扉の鍵穴破損
2004/2/3	2	S A圧縮機(B)第二段吐出圧力計点検校正依頼
2004/2/3	2	補助ボイラー3A蒸気ドラム安全弁2(P62 - F2110)弁棒腐食

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/3	2	2号機 P91系 復水検塩系ポンプ 継手不良の件
2004/2/3	3	B1靴でのB2区域への立ち入りについて
2004/2/3	4	H CW中和硫酸ポンプ(A)インバーター異常
2004/2/3	5	U41系 R/A外気温度伝送器 電源スイッチ投入不能の件
2004/2/3	5	S / B HNCW冷凍機(C)電流計指示不良
2004/2/3	その他	屋外放射線監視装置用データ収集処理装置インターネットサーバー不具合
2004/2/3	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	荒浜側洗濯設備 ドライクリーニング機(A) 第5タンクヒーター腐食発生について
2004/2/3	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	折りたたみ機(A)の動作不良
2004/2/4	1	HCU スクラム電磁弁異音調査依頼
2004/2/4	1	構内通信用端子盤(南幹27)内端子の不具合について
2004/2/4	1	H / B 2A煤吹操作時におけるHS 負荷変動量「大」
2004/2/4	3	S / B加湿器(B)異常停止について
2004/2/4	3	CD樹脂ストレーナ室室内照明スイッチ点検依頼
2004/2/4	5	スクリーン(E)洗浄水元弁
2004/2/4	5	5号機 管理区域 L / B(2F) 洗濯機(B)号機 洗濯物投入扉、ゴムパッキン劣化による水適漏れ
2004/2/4	5	5号機CRD引抜ラインベント弁ハンドル破損修理依頼
2004/2/4	5	AO弁現場操作防止チェーン、及び閉止プラグチェーン修理依頼
2004/2/4	5	K-5EHC 扉フック破損
2004/2/4	6	T / B 配管ラバーブーツ点検依頼
2004/2/4	荒浜側 共用設備 (1-4号機)	荒浜側洗濯設備 ドライクリーニング機(F)スチームボックス内HS系配管ピンホール
2004/2/5	1	HPCP(C)潤滑油系油にじみ
2004/2/5	1	計算機メッセージタイパー点検依頼
2004/2/5	1	補助建屋排気サンブラサンプルポンプ(B)異常停止
2004/2/5	2	FEI電解槽入口ストレーナ切替弁不良の件

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/5	2	T31-L/TR620 サーボユニット劣化の件
2004/2/5	3	R / A HCWサンプルピット(A)漏えい検出器不良
2004/2/5	3	An / A LCWサンプルピット(B)漏えい検出器不良
2004/2/5	7	G41 - F317A 弁棒腐食
2004/2/6	1	制御棒駆動機構機能検査(D区分) METI確認検査時における指摘事項
2004/2/6	2	CD連結電磁弁エアリーク
2004/2/6	3	CWP(B)及び(C)自滑水流量計点検依頼
2004/2/6	3	SRMチャンネル(D)引抜き不許可ランプ点検依頼
2004/2/6	5	排気筒放射線モニタB(IC)指示変動について
2004/2/6	5	5号機 管理区域 L / B(2F) 成型品乾燥機 蒸気供給不可
2004/2/6	5	H11 - P838D盤 中継端子台劣化
2004/2/6	5	TIPインデクサCH.10停止不具合の件
2004/2/6	6	伝送入出力装置 - 6b調査依頼
2004/2/6	7	FPCF / D(A)出口流量指示ハンチングについて
2004/2/7	7	HPCFポンプ(B)吸込圧力計[E22-PI-002B]点検依頼
2004/2/7	キャスク建屋	キャスク保管庫制御盤「電源設備異常」警報発生について
2004/2/8	2	復水・給水導電率記録計(打点式)点検依頼
2004/2/8	3	CUW系出口ストレーナ逆洗水逃し弁からのシートパスについて
2004/2/8	5	H / B4C缶水サンプル圧力計スイッチ動作不良
2004/2/8	7	HNCW補助冷凍機差圧計(DP1597)点検依頼
2004/2/9	1	格納容器酸素濃度分析計自動選択切換え不良
2004/2/9	1	R / B VGL LG155ドレン弁(F505)シートパスの件
2004/2/9	1	R/Bオペフロ 炉心上部天井カメラ 電源基板不良の件
2004/2/9	1	警報フリッカリレー動作時間の判定基準逸脱の件
2004/2/9	2	P71 - F014(E11 - F023Bリークオフ弁)ターミナルボックス折損の件

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/9	3	サービス建屋D.W(B)の動作不良
2004/2/9	3	R/B南西No.3サブドレン点検依頼
2004/2/9	3	K-3/4ホットラボ 走査型電子顕微鏡(SEM)真空ポンプ不具合について
2004/2/9	5	H CW収集タンク(A)ドレンライン閉塞
2004/2/9	5	CW配管マンホール(M1)ベント弁[N71-F507C]修理依頼
2004/2/10	1	HCU スクラム電磁弁異音調査依頼
2004/2/10	1	N21-FS124(メカバカシール水流量)点検依頼
2004/2/10	1	P36-F535弁銘板 弁番号修正依頼
2004/2/10	1	ボール捕集器給水ポンプ吐出圧力計(N72-PI002B)サポート根元腐食
2004/2/10	1	P31-F269A弁銘板取り付け依頼
2004/2/10	1	N21-F012A弁銘板取り付け依頼
2004/2/10	1	CWP(B)電動機排油弁(下部軸受け油槽、反軸受け側)からの油にじみについて
2004/2/10	1	CWP(C)電動機排油弁(下部軸受け油槽、軸受け側)からの油にじみについて
2004/2/10	2	CWPスイコミベル補修箇所剥離、腐食の件
2004/2/10	3	CUW入口流量計指示不良調査依頼
2004/2/10	3	R/B換気空調系機能検査時の不適正測定器の使用について
2004/2/10	4	(非)An/A2F北西通路天井部分への結露水発生による自動火災報知器(煙感知器)の一時取外しについて
2004/2/10	4	サブプレッションプール水温度記録計(T11-TR-601B)点検依頼
2004/2/10	5	排気筒放射線モニタB(IC)指示変動点検依頼
2004/2/10	5	TCWHx(A)清掃依頼
2004/2/10	5	5号R/B換気空調系他点検手入工事の内、MG/Z排風機B電動機負荷・反負荷ブラケットハウジング内径寸法許容値逸脱の件
2004/2/10	7	CC系ボール循環ポンプB-2点検依頼
2004/2/10	7	CC系ボール循環ポンプB-2入口圧力計点検依頼
2004/2/10	共通設備 (1-7号機)	砂異物回収コンベヤ シュー摩耗
2004/2/11	2	酸化チタン塗布作業に於ける新燃料検査台動作不良の件

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/11	その他	港外波高計設置箇所における小型灯浮標の一部破損
2004/2/12	1	屋外放射線監視装置のうち、海水放射能モニタ データロガー用MOディスク不具合
2004/2/12	2	ページング装置修理依頼
2004/2/12	2	ハ`回転式・トラ`リングスクリーン(D)(H)ユニットフレキシブルチューブ(コネクタ)腐食の件
2004/2/12	5	HNCW主冷凍機(C)油タンクヒータ用ケーブル被覆の裂け
2004/2/12	5	HNCW冷凍機(C)サクシヨンパイプの冷媒漏洩跡
2004/2/12	6	計装継手より油にじみの件(H22-P860)
2004/2/12	6	計装継手より油にじみの件(H22-P855)
2004/2/12	6	計装継手より油にじみの件(H22-P853)
2004/2/12	その他	海水放射能日報不具合
2004/2/13	1	C UWF / D入口サンプリングライン点検依頼
2004/2/13	1	RFP - T(B)ターニング装置点検依頼
2004/2/13	2	CWP Oリングオサエエポキシコーティング剥離の件
2004/2/13	2	CWP上部シャフトスリーブ、廻り止めネジ腐食の件
2004/2/13	3	3号機RHRポンプ(C)吐出圧力計(E11 - PI013C)指示不良について
2004/2/13	3	HVAC側PCVベ`ント用隔離弁LS調整依頼
2004/2/13	3	サプレッションプール温度計用電線管プルボックス蝶ネジの外れ
2004/2/13	4	HNCW冷凍機室搬入ハッチ用グレーチング止めボルト、ボルトネジ変形
2004/2/13	4	1~7号小口修理工事(その3)の内、T/B HCWサンプポンプ(D)No. 3インペラ背面側PT欠陥指示模様について
2004/2/13	5	FEI海水供給ポンプ点検依頼
2004/2/13	5	AC系 隔離弁弁間リークテスト 試験不成立の件
2004/2/13	5	5号機 P54系 弁棒腐食及びバックシート部カジリ傷
2004/2/13	6	LPRM区分2下限ANN発生に伴う点検依頼
2004/2/13	6	6号復水器器内換気装置キャスター損傷の件
2004/2/13	6	6号復水器器内換気装置サポート溶接部補修の件

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/14	3	S / C水位計T31 - LT020出力異常
2004/2/14	7	給水導電率計指示不良
2004/2/15	2	PLR配管修理工事 631-103-F03完成UT検査に於けるインディケーション発生
2004/2/16	1	プロセス計算機3CPU - 1点検依頼
2004/2/16	1	LPCP(B)出口フランジ部にじみ
2004/2/16	1	H / B2B右側水面計ガラス破損
2004/2/16	1	H / B2Aバーナ噴霧媒体電磁弁プログラムタイマー不良。
2004/2/16	1	RCIC蒸気ラインドレンポットLT010点検依頼
2004/2/16	1	ゲートモニタ(No, 6)のインバータ基板不良について
2004/2/16	1	H / B2B左側水面計ガラス破損
2004/2/16	2	APD退域処理忘れ
2004/2/16	2	ハ-回転式スクリーン(H)電動機 自冷ファン内径許容値逸脱の件
2004/2/16	2	SLC系(C41-F008)弁ボンネット腐食の件
2004/2/16	3	原子炉格納容器漏えい率検査色塗り範囲図のうちE11 - F528A記載漏れについて
2004/2/16	3	復水浄化系溶存酸素検出器点検依頼
2004/2/16	5	RD系 隔離弁弁間リークテスト 試験不成立の件(2)
2004/2/16	5	RD系 隔離弁弁間リークテスト 試験不成立の件(1)
2004/2/16	5	ボール循環ポンプ(F)吸込圧力計継手部リーク
2004/2/16	6	油清浄機上蓋チェーンロック部破損について
2004/2/16	7	SA系 P51 - PI003A調査点検依頼
2004/2/17	1	1号機・7号機の使用済燃料プール水の冷却浄化系タンク内の清掃について (ホームページ掲載) 2004/2/17 【運転・定検状況】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16021702.pdf)
2004/2/17	1	「CVCF故障」警報発生
2004/2/17	2	トラベリングスクリーン#H 後面カバー点検口蝶番部損傷の件

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/17	2	バー回転式スクリーン#A・B・Eハウジング従動側サイドカバー腐食の件
2004/2/17	2	取水路耐震ジョイントゴムの亀裂損傷
2004/2/17	3	D/W HCWサンプ流入配管からのにじみについて
2004/2/17	4	原子炉水フィルタサンプリングラック積算流量計不具合
2004/2/17	4	ドライウェルLCWドレンサンプ流量計点検依頼
2004/2/17	5	RCIC配管フランジシート面損傷の件
2004/2/17	5	PLRM/G(B)界磁遮断器動作不良の件
2004/2/17	6	K-6T/B天井クレーン運転室制御盤(H21-P661)警報ブザー音不良の件
2004/2/17	7	MRF「現場銘板設置依頼(Tb分)」未処理承認遅れについて
2004/2/17	7	CC系ボール循環ポンプC-1、C-2調査・点検依頼
2004/2/18	1	SA空気圧縮機(B)中間冷却器安全弁動作の件
2004/2/18	2	N27-F057/F158Aスピードコントローラ亀裂部よりエアリーク確認
2004/2/18	2	スクリーン洗浄水元弁W32-F103A弁体損傷の件
2004/2/18	2	補助ボイラー循環ポンプB出口逆止弁(P62-F2101B)プラグ腐食
2004/2/18	3	PASS気体サンプル採取器圧力指示ハンチングについて
2004/2/18	3	ストレーナ(B)ドレン逆止弁スプリング折損の件
2004/2/18	5	5号機D/GHPCS/Z送風機B電動機負荷・反負荷ブラケットハウジング内径寸法許容値超過
2004/2/18	5	D/G5A警報表示回路ケーブル端子ネジ破損
2004/2/18	5	RHR系隔離弁弁間リークテスト試験不成立の件
2004/2/18	6	MCR送風機(B)試運転時の不適正振動計の使用について
2004/2/18	文書/ 指摘事項/ その他	不適合管理システムにおける水平展開の運用に関する検査官からの指導について
2004/2/19	1	水配管トレンチ漏油ANN誤検出
2004/2/19	1	格納容器酸素分析計サンプル流量計(RB08A)点検依頼
2004/2/19	1	ITV装置点検依頼

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/19	2	2～6号機使用済燃料プール水の冷却浄化系タンク内の清掃について
		〔ホームページ掲載〕 2004/2/25 【運転・定検状況】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16022501.pdf)
2004/2/19	2	「CF/CD計算機盤 - 2電源装置断」警報発生 の件
2004/2/19	3	電気ペネトレーションカバーネジ無し(折損)
2004/2/19	3	DG 3A空気だめ(自動)圧力低下調査依頼
2004/2/19	3	K-3取水電源室室外機Aトリップについて
2004/2/19	4	S L C ポンプ(B)シリンダー部グランド増締め依頼
2004/2/19	5	H 2 2 - P 0 2 5 ラック、ファンネルリーク
2004/2/19	5	H C U 計装ブロック継手部リーク
2004/2/19	5	スクリーン水位差計点検修理依頼
2004/2/19	6	蛍光X線装置 真空異常
2004/2/19	6・7号機 共用廃棄物 処理設備	R W / B ・ S / B サンプポンプ運転記録計印字不良
2004/2/19	その他	日立習志野工場製電動機軸径許容値の誤記について
2004/2/20	1	C W P (A) 電動機排油弁(下部軸受け油槽、軸受け側)からの油にじみについて
2004/2/20	1	操作用N 2 ポンベ圧力計元弁ボンネット下部点検依頼
2004/2/20	2	バー回転式スクリーン# A 本体フレームガイドレール変形の件
2004/2/20	2	トラベリングスクリーン# A 本体フレームガイドレール変形の件
2004/2/20	3	2～6号機使用済燃料プール水の冷却浄化系タンク内の清掃について
		〔ホームページ掲載〕 2004/2/25 【運転・定検状況】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16022501.pdf)
2004/2/20	3	C W P (A) 電動機排油弁(上部軸受け油槽、軸受け側)からの油にじみについて
2004/2/20	3	C W P (A) 電動機給油弁(上部軸受け油槽)からの油にじみについて
2004/2/20	3	C W P (A) 電動機給油弁(下部軸受け油槽)からの油にじみについて

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/20	3	CWP(C)電動機排油弁(上軸受け油槽、軸受け側)からの油にじみについて
2004/2/20	3	電気ペネトレーションカバーボルト折損(D/W外)
2004/2/20	4	2～6号機使用済燃料プール水の冷却浄化系タンク内の清掃について (ホームページ掲載) 2004/2/25 【運転・定検状況】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16022501.pdf)
2004/2/20	5	2～6号機使用済燃料プール水の冷却浄化系タンク内の清掃について (ホームページ掲載) 2004/2/25 【運転・定検状況】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16022501.pdf)
2004/2/20	5	G41-F027(FPCスキマサージタンク補給水元弁)弁座指示模様の件
2004/2/20	5	5号T/B天井クレーン 2クレーン 走行電動機(運転席側・反運転席側)シャフト外径判定基準外について
2004/2/20	6	軽油タンクA、B圧力指示計点検依頼
2004/2/20	7	軽油タンクA、B圧力指示計点検依頼
2004/2/21	1	H/B 1A運転中に「失火」ANN発生により、トリップ。
2004/2/21	1	H/B 1Aバーナー用蒸気圧力調節弁(P62-PCV-F116)の本体部よりHSリーク発生
2004/2/22	6	RSWポンプ(C)取水槽水位計装ラインからのエアリーク修理依頼
2004/2/23	1	MP9局舎内温度異常警報発生
2004/2/23	3	格納容器真空破壊弁(B)用三方電磁弁シートパスについて
2004/2/23	3	3号MTrトランスヤード排水ポンプLS不良
2004/2/23	5	ディーゼル駆動消火ポンプ吸込圧力計校正依頼
2004/2/23	5	N34-LS008(バウザー油面計H/LANN用)点検依頼
2004/2/23	5	PCV L/T用現場計算機不具合の件
2004/2/23	5	MUWPポンプ(A)用電動機からの異音について
2004/2/23	6	6号機2mギャップ部におけるボルト落下の件
2004/2/23	7	RIP-MGセットAOP廻りバルブ銘板修正依頼

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/23	6・7号機 共用廃棄物 処理設備	HSD収集ポンプ(A)メカリーク発生
2004/2/24	1	積算流量計カウンター不良について
2004/2/24	1	SRM(A) レベル高ランプ不点燈 調査点検依頼
2004/2/24	2	復水脱塩塔(A)出口導電率指示変動の件
2004/2/24	2	CSP上部ハッチボルト・ナット締め付け不良について
2004/2/24	3	給水ライン注入弁(B21-M0-F050A/B)シートパスについて
2004/2/24	5	SRM記録計切替SW点検依頼
2004/2/24	5	閉止プラグチェーン修理依頼
2004/2/24	5	原子炉サンプリングラック サンプリング元弁開固着
2004/2/24	共通設備 (1-7号機)	貝処理 放流水ポンプ電動機不良の件
2004/2/25	1	PLR MG(B)電動機エアクーラ冷却水ドレン弁シートパス
2004/2/25	1	排ガス抽出器制御盤内(H21-P212)点検依頼
2004/2/25	1	主スクリーン休止タイマー動作不良の件
2004/2/25	1	P/C1SA-2(2A)ポジションスイッチ不良について
2004/2/25	3	D/G(A)清水加熱器ポンプGランプ点検依頼
2004/2/25	5	S/C内一部電線管プルボックス蓋塗装剥離及び蓋止めビス外れ
2004/2/25	5	PCV漏えい試験設備P&IDの誤記について
2004/2/25	6	タービン第1.2(X)軸受軸振動記録計調査依頼
2004/2/25	7	BOP8軽故障(H11-P680)発生点検依頼
2004/2/25	7	D/G(B)排気サイレンサ保温材金具修理依頼
2004/2/25	キャスク建屋	キャスク-テスト装置0-列-真空ポンプ不良の件
2004/2/26	2	循環ポンプ(A)コンスタントレベルオイルラ-ナット部ヒビ割れ
2004/2/26	5	復水検塩系サンプリングラック サンプリング元弁シートパス
2004/2/26	6	D/G6C手動起動試験時における「発電機逆電力継電器動作」によるトリップ

不適合管理状況(2月審査分)

発生日	号機	件名
2004/2/27	6	R S Wポンプ(A)グラウンドリーク水調査依頼

5. 対象外 1件

発生日	号機	件名
2004/1/29	その他	柏崎刈羽ネットワーク障害

6. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
A s	2
A	0
B	9
C	64
D	266
対象外	1
総計	342