

## 不適合管理状況(7月審査分)

### 1. A sグレード 1件

発生日	号機	件名
2004/7/9	1	1号機 原子炉自動停止について(発電機地絡)
		<p>《概要》</p> <p>定格熱出力一定運転中(111万6千キロワット)のところ、午前3時11分頃、「発電機地絡トリップ警報」の発生により発電機の保護装置が作動し発電機が停止、これにともない原子炉が自動停止いたしました。</p> <p>現場にて目視点検を行ったところ、タービン建屋地下1階に設置されている発電機用の3つの計器用変圧器のうち1つの変圧器の絶縁材にひびを確認。当該変圧器を調査した結果、高圧側の巻線(コイル)の抵抗値に異常が認められ、絶縁材内部に局部的な短絡(ショート)の跡が確認されました。なお、他の2つの変圧器に異常はありませんでした。</p> <p>また、プラントの運転状況についても確認いたしました。原子炉および発電機本体に問題はなく、事象発生時における発電機まわりの各種測定データにも異常は確認されませんでした。</p> <p>以上の調査結果から、当該変圧器の高圧側巻線間の絶縁不良により局部的な短絡が発生して大地に電流が流れ、それを発電機地絡継電器が検知し、動作したことにより、発電機が停止したものと推定いたしました。損傷が確認された当該変圧器は新品と交換するとともに、他の2つの変圧器についても新品と交換いたしました。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2004/7/9</p> <p>【プレス情報】</p> <p>(<a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16070901.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16070901.pdf</a>)</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2004/7/15</p> <p>【プレス情報】</p> <p>(<a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16071501.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16071501.pdf</a>)</p>

### 2. Bグレード 3件

発生日	号機	件名
2004/7/8	その他	職制マニュアル、職務権限再配分規程における上位文書の記載間違い
2004/7/20	その他	放射性気体廃棄物放出管理報告(よう素 - 131、よう素 - 133、粒子状物質(線放出核種))の通知遅れ
2004/7/21	6	定検パトロール時における身体汚染について

### 3. Cグレード 55件

発生日	号機	件名
2004/6/2	3	CRD加熱器シース温度用スキャニングモニタ点検時ANN発生
2004/6/16	5	5号CWP建屋天井クレーン点検手入工事主巻上用電動機ローター内部ファン損傷について
2004/6/16	その他	16年度第1回保安検査の指摘(火災時の持ち出し)
2004/6/16	その他	平成16年度第1回保安検査指摘事項(職務権限再配分)

発生日	号機	件名
2004/6/18	その他	16年度第1回保安検査の指摘(管理区域外等への搬出員の識別)
2004/6/24	その他	16年度第1回保安検査の指摘(トルクレンチ)
2004/6/24	その他	16年度第1回保安検査の指摘(定例試験)
2004/6/27	6	IA圧縮機(A)点検に伴う「SAバックアップ弁作動試験」の遅延について
2004/6/29	2	CF(G)塔出口弁の不具合
2004/6/29	6	電源停止作業準備における格納容器露点計サンプルポンプ復旧忘れについて
2004/6/29	7	SLC系PCV外側/内側逆止弁の不具合
2004/6/30	2	D/W点検時ダイヤフロムフロアにおいて漏水跡発見
2004/6/30	2	S/R弁(D)(K)の出口温度の上昇について
2004/6/30	2	T/D RFP確認運転時の設定値変更手順誤りの件
2004/6/30	5	An/Aエレベータ故障による操作員閉じこめ
2004/6/30	5	定例試験記録(自主分)紛失の件
2004/6/30	その他	保守作業状況報告書(1~5月分)及びMRF未処理確認リスト(1~5月分)の作成時期の遅れについて
2004/7/1	その他	「運転管理マニュアル」に記載されている業務所掌と実務との齟齬について
2004/7/2	6	定期事業者検査「燃料取扱装置検査」時想定外不適合の発生について
2004/7/4	5	R/B B3F CRD配管サポート保全作業依頼
2004/7/8	7	K7R6新燃料チャンネルボックス取付治具タイプ不一致
2004/7/9	1	IRMチャンネル(G)の不具合
2004/7/9	6	HNCW冷凍機(C)テストラン時、凝縮器冷媒圧力高トリップ
2004/7/9	その他	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)冷却水クーラ・バックアップ熱交換器全長寸法の相違
2004/7/9	その他	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)逃がし排気フィルタの承認図材料記号の相違
2004/7/10	1	T/D RFP(B)吐出弁の不具合
2004/7/10	6	CV 2、4スイッチロッド脱落の件
2004/7/10	6	TSW熱交換器入口弁「全閉」操作
2004/7/10	6	T/D RFPミニフロー弁 手動開 操作不能
2004/7/12	6	6号機 FEI系水張り時床漏洩発生
2004/7/12	7	RIP「ASD(D)制御系異常(運転継続)」警報発生の不具合

発生日	号機	件名
2004/7/13	4	CR10-51ドリフト イン
2004/7/13	6	R MU両系故障発生 の件
2004/7/14	5	ANN「原子炉建屋付属棟放射線レベル高」の発生について
2004/7/14	その他	セルフエアセット等の年次点検時における陽圧設定値等の不良について
2004/7/14	その他	6号機分エアラインセットのうちの空気清浄器エア-漏れ
2004/7/14	その他	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)電動三方ボール弁駆動部ケーシングカバー 外観不良
2004/7/15	6	浸透探傷試験中の現像面への汗滴下、擦れによる観察不可事象の発生について
2004/7/15	6	TIPインデクサーC案内管サポート割れについて(C51-C073C)
2004/7/16	6	機構指摘事項-PTにおける想定不適合事象の考え方について
2004/7/16	6	蒸気タービン開放検査要領書検査項目追加の件
2004/7/16	その他	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)冷却水クーラ溶接部の一部溶接後熱処理もれ
2004/7/19	6	定期事業者検査(MSIVL/T(停止後))実施時の要領書の誤記について
2004/7/20	1	制御棒引抜き操作における2ノッチ抜け事象に対する不具合
2004/7/20	6	定期事業者検査要領書承認権限逸脱の件
2004/7/20	6	非常用ガス処理系(SGTS)差圧計について
2004/7/21	6	定期事業者検査成績書に記述する申請番号の記述誤りについて
2004/7/21	6	前側軸受箱内オリフィス誤組込の件
2004/7/22	1	M/DRFPA/Bウォーミング逆止弁閉事象
2004/7/22	6	定期事業者検査「燃料取扱機能検査」における検査当日体制図の不備
2004/7/23	6	定期事業者検査「燃料取扱機能検査」における検査成績書の日付の記載について
2004/7/26	6	5・6・7号機液体廃棄物処理系測定記録誤入力結果のFAX送信
2004/7/27	1	ドライウェルエアロックドア開 ANN発生調査
2004/7/27	6	タービン建屋B2F配管スペース地下水のしみ出し
200407/28	2	9×9燃料(B型)使用前検査(社内検査)受検前の「点検結果報告通知書」受信もれ

4. Dグレード 258件

発生日	号機	件名
2004/6/13	1	タービン建屋No2天井クレーン補巻荷重計指示値ドリフトの件
2004/6/22	6	FMCRD用天井クレーン(1t)フックの開き判定基準逸脱発見の件
2004/6/22	その他	16年度第1回保安検査の指摘(搬出エリアの区画表示の明確化)
2004/6/23	その他	16年度第1回保安検査の指摘(調達登録制度)
2004/6/24	1	空冷チラー(B)ファン1用電動機シャフトかじり傷について
2004/6/24	6	CRD超音波洗浄槽水位フレキシブル電線管破損について
2004/6/24	6	FEI海水供給ポンプ出口逆止弁固着の件
2004/6/24	共通設備 (1-7号機)	1純水タンク液面計指示不良の件
2004/6/25	5	電動機用負荷側カップリングと軸との嵌合、緩みの件
2004/6/26	2	RMM系磁気ディスク交換作業
2004/6/28	5	T/B給気処理装置フィルター固定金具の折損について
2004/6/28	荒浜側共用設備 (1-4号機)	重油移送配管Uボルト欠損の件
2004/6/29	2	循環水連絡ピット排水ポンプの不具合
2004/6/29	3	SLCエアラインの不具合
2004/6/29	4	復水器室(B)空調機ドレンライン詰まり
2004/6/29	6	R/B SDサンプポンプAシャフト及びカップリング嵌合部の傷について
2004/6/29	6	海水鉄イオン電解槽内部部品電極リードバー(-)極側ライニングにき裂の件
2004/6/29	7	水位計フロートPT検査不良の件
2004/6/29	荒浜側共用設備 (1-4号機)	ランドリ-建屋機折りたたみ機(B)投入部ベルトの緩み
2004/6/30	1	SGTSフィルター性能試験装置の温度検出器断線
2004/6/30	2	TIP駆動装置(C)記録計出力不適合の件
2004/6/30	6	物品搬出サーベイにおける汚染基準値超過の件
2004/6/30	2	M/D RFP(B)開度発信器動作不良
2004/6/30	6	MACSサブシステム故障
2004/6/30	7	過渡現象記録装置プリンター紙詰まり及び印字不良
2004/7/1	1	CAMS(A)ゼロ点校正用N2ポンベ減圧弁の不具合

発生日	号機	件名
2004/7/1	2	原子炉定格圧力後のPLRポンプ吸込流量ハンチングについて
2004/7/1	4	「主タービン加減弁開度 / バイパス弁開度」記録計の不具合
2004/7/1	4	ラインプリンタ紙詰まり発生による不具合
2004/7/1	5	スクリーン前段海水位記録計の不具合
2004/7/1	5	CC系MO弁F002B/Eの不具合
2004/7/1	6	HSHWHバックアップ熱交換器入口温度調節弁ダイヤフラム操作機ケースポルト、ナット欠品
2004/7/1	6	DW系バルブ銘板作成について
2004/7/1	6	BOP8 検出器異常ANN発生の件
2004/7/1	その他	H/B 4C循環ポンプ電動機ベース割れ
2004/7/1	その他	ランドリー建屋コンセントの不良
2004/7/2	1	コンセント用回路(LP-1R41 CKT-27 CKT-28)の不具合
2004/7/2	3	MCR加湿器(A)-1給水電磁弁動作不良
2004/7/2	4	TSW海水ストレーナ(A)ドレン弁シートパス
2004/7/2	4	SA空気圧縮機(B)気水分離器圧力低下に伴う不具合
2004/7/2	RW設備	6 / 7号機 LCW通水ポンプ(A)軸受けオイル漏れ
2004/7/3	2	BOPタイプ所内変圧器2A-1電力量計算機取り込み不良の件
2004/7/3	2	排ガス線形モニタチャート送り不良の件
2004/7/3	4	CAMS(A)系「除湿器温度高」発生について
2004/7/3	4	オペコンCRT No,11画面消灯に伴う不具合
2004/7/3	7	R/Bオペフロ デジタル時計表示の不具合
2004/7/4	6	6号機オンデマンドプリンタの不具合
2004/7/4	7	LPRM(44-53B)の不具合
2004/7/4	その他	焼却設備1次C/Fバーナプロパン減圧弁微量リーク
2004/7/5	1	発電機固定子巻線温度計の不具合
2004/7/5	6	R/B3FL蛍光灯破損の件
2004/7/5	6	DACSサブシステム筐体1時限電源投入装置不良
2004/7/5	6	T/B弁グランド部漏えい温度上昇の件

発生日	号機	件名
2004/7/5	7	復水器室空調機(B)内ドレン配管詰まり
2004/7/5	7	排気筒放射線モニタA(IC)下限発生
2004/7/5	その他	管理区域からの物品搬出業務の調達先の登録
2004/7/6	2	密封油真空ポンプ大気放出ラインUシールフランジ部油にじみ
2004/7/6	2	排ガス水素分析計ラックTB20側流量指示計スティック
2004/7/6	2	液体廃棄物処理系分析の遅れについて
2004/7/6	3	ゲルマニウム半導体検出器軽故障
2004/7/6	4	「IRM/APRM記録計」チャンネル切替時ペン動作が鈍い
2004/7/6	5	第1給水加熱器出口ヘッダサンプリング採取弁シートパス
2004/7/7	5	FPCポンプ(A)吐出配管ドレン弁(G41-F506A)シートパスの不具合
2004/7/7	6	駆動部モータエンドブラケット割れの件
2004/7/7	6	N71-LT-061フランジボルトかじりの件
2004/7/7	6	6号機連続ダストモニタ伝送不具合
2004/7/8	4	CC系ボール循環ポンプ(B)ドレン弁シートパス発生
2004/7/8	4	FHM回転式補助ホイスト昇降動作不具合の件
2004/7/8	5	LCW収集ポンプ(B)自己シールライン閉塞
2004/7/8	6	6号RW設定値根拠一覧表誤記
2004/7/8	6	室内照明スイッチ(OG排ガス抽出器室)の不具合
2004/7/8	6	タービン系伝送制御盤(1)(2)、系伝送異常に伴う不具合
2004/7/8	6	ISI-UT試験片凹み傷
2004/7/8	その他	固体管理棟補給水ポンプインペラー摩耗の件
2004/7/9	1	HPCP(C)吸込管逃し弁の不具合
2004/7/9	3	P91-CRS601(復水器ホットウェル出口導電率記録計)3エラー発生
2004/7/9	5	LCWサンプルポンプ(A)メカリーク発生
2004/7/9	6	(株)山武製電気式演算器トランジスタロット不良の件
2004/7/9	7	排気塔放射線モニタB(IC)下限発生の不具合
2004/7/9	7	発電機水素ガス冷却器C入口弁調整ナットの不具合

発生日	号機	件名
2004/7/10	1	低圧タービンA第10段抽気ドレン弁の不具合
2004/7/10	1	T/D RFP(B)吐出逆止弁の不具合
2004/7/10	4	弁グランド部漏えい温度記録計ポイント15乱点
2004/7/10	6	停止時インスペクション結果(弁グランドにじみ)の件
2004/7/10	6	停止時インスペクション結果(塗装変色)の件
2004/7/10	6	ウェル周り手摺溶接部割れ確認の件
2004/7/10	6	メカニカルスナバー指示値相違の件
2004/7/11	1	R/C/C蒸気ドレンラインの不具合
2004/7/11	1	FEIポンプ(A)逆止弁点検について
2004/7/11	4	炉水分析計ラック内洗浄用シンクの排水管つまり
2004/7/11	5	排気筒モニタ(IC)Ch.Aの不具合
2004/7/11	6	RHR SPH第二止め弁(C)の不具合
2004/7/12	1	T/D RFP(A)排気弁二次減速機からの油リーク
2004/7/12	1	CWP吐出弁ピット排水ポンプLSの不具合
2004/7/12	2	CF逆洗水受けタンクレベル上昇調査について
2004/7/12	3	TARMS2プリンタの不具合
2004/7/12	4	T/B 1F オペレーションフロア水溜まり発見
2004/7/12	5	5号 P14-FS-604電源トグルスイッチ不良
2004/7/12	6	N22-LT010A-1/011A-1検出元弁(H側)ハンドル固着の件
2004/7/12	6	N22-LT013A-2/014A-2検出元弁(H側)ハンドル固着の件
2004/7/12	6	CV#1テンションロッド用ロックワッシャー折損による取替え
2004/7/12	6	MSIV L/T装置健全性確認における弁のシートリークについて
2004/7/12	6	発電機水素ガス2次供給装置(D003)内N42-PCV-F009漏洩について
2004/7/12	その他	ドライクリーニング機溶剤処理系の計装異常
2004/7/13	1	固定子冷却水ポンプ(B)電源 断路表示の不具合
2004/7/13	5	復水脱塩装置出口水溶存酸素計器の不具合
2004/7/13	6	駆動部モータエンドブラケット割れの件

発生日	号機	件名
2004/7/13	6	MSIV L/T装置健全性確認(その2)(搬出エリアの区画表示の明確化)
2004/7/13	6	主タービンターニングボックスTb側上半油切り櫛歯亀裂の件
2004/7/13	6	RPV胴フランジのキズの確認について
2004/7/13	6	主発電機本体加圧試験(前半)判定結果:否について
2004/7/14	1	新潟系統安定化装置A系の不具合
2004/7/14	1	外側MSIVテスト閉操作時動作不良について
2004/7/14	2	グラウンド蒸気排風機(A)出口逆止弁配管フランジ部の不具合
2004/7/14	2	排ガス水素分析系の不具合
2004/7/14	3	S/B地下2階 3~4号連絡通路床面の不具合
2004/7/14	4	FHM機上昇降装置現在値LED表示不具合の件
2004/7/14	5	LPRM56-41Dの不具合
2004/7/14	5	5号機 G41-FCV-301Bポジションナーのマメゲージ不良について
2004/7/14	6	復水移送ポンプ最小流量出口弁(B)グラウンドより漏洩
2004/7/14	6	MSLP空圧シール(Cプラグ)圧力低下
2004/7/14	6	LDS放射線モニタ入口第二隔離弁(T31-SO-F728)開固着
2004/7/14	6	BC本体端子箱フレキシブル電線管接続部破損について
2004/7/14	6	放射線モニタMS(A)検出器不良の件
2004/7/14	6	放射線モニタMS(B)検出器不良の件
2004/7/14	その他	プロコン3号機からのRS6000(スタンバイ機)受信不具合
2004/7/14	その他	侵入者発見時休日責任者への連絡漏れ
2004/7/14	その他	大湊側周辺監視区域への侵入者
2004/7/15	2	復水・給水系導電率記録計指示上昇の不具合
2004/7/15	2	2号機消火器転倒による消火剤噴出について
2004/7/15	3	主スクリーンピット用ITV照明の不具合
2004/7/15	4	SA(B)用電動機負荷側軸磨耗の件
2004/7/15	4	4号機IA・SA圧縮機本格点検の実施について
2004/7/15	4	4号機 An/A屋外 電子式集積線量計(ECD)読取不可



発生日	号機	件名
2004/7/15	5	5号機LCW,HSD,SD,LD系タンク・槽液位記録計打点不良
2004/7/15	5	主タービン油冷却器出口油温度計算機入力値指示変動
2004/7/15	5	5号機取水口温度(下部)指示低め
2004/7/15	6	補巻上制御盤 蝶番破損の件
2004/7/15	6	CAMS検出器信号コネクタ不良について(D23-RE006A)
2004/7/15	6	C81-TIS037B スキャニングモータ 9868ギア劣化について
2004/7/15	6	CLP内部車室締付ボルトネジ山損傷の件
2004/7/15	6	C/B計測制御電源盤区域(A)排風機(A)電動機反負荷側ブラケット軸受ケース叩かれの件
2004/7/15	7	7号機第6回新燃料搬入・検査作業時におけるセルフタグ運用不適合
2004/7/15	7	過渡現象記録装置故障ANNの不具合
2004/7/16	1	コンデミ(H)停止PBの不具合
2004/7/16	1	床面配管貫通部ブーツ破損の不具合
2004/7/16	2	FEI電解槽入口ストレーナ切替弁の不具合
2004/7/16	2	SPHサージポンプケーシングドレンファンネル蓋止めボルト破損について
2004/7/16	4	「主タービン温度/伸び/伸び差」打点式記録計の不具合
2004/7/16	6	線源校正用信号コネクタ不良について
2004/7/16	6	K-6MCR A号機吸気処理装置ドレンライン詰まり
2004/7/16	6	P21-PI010B(RCWポンプ入口圧力)計器指示値について
2004/7/16	6	R/B地下1階消火系配管の不具合
2004/7/16	6	HD高圧ドレンタンク水位調節弁C(N22-F005C)のブスターリレ-排気異常
2004/7/16	6	N22系 HD 低圧ドレンポンプ(A)バランス室ドレン弁 弁棒ラセン傷
2004/7/16	7	TIP装置 X-Y記録計(C51-NR-607)の不具合
2004/7/16	その他	大湊側洗濯設備 洗濯機(C)ボタントラップからの水漏れ
2004/7/16	その他	定例試験用比重計の校正時の許容誤差外れ
2004/7/18	5	OF-CV洞道送風機北側(B)南側(A)の不具合
2004/7/19	1	OG予熱器入口サンプル流量計の不具合
2004/7/19	4	T5W配管放水ライン貫通部より雨水浸入

発生日	号機	件名
2004/7/19	6	CC系ボール弁ボール腐食の件
2004/7/19	6	MSIV漏えい率検査(停止後)時の漏えい率基準値超えについて
2004/7/20	2	原子炉压力容器温度記録計の不具合
2004/7/20	2	原子炉水位(広帯域)/圧力記録計チャタリングの件(1)
2004/7/20	2	原子炉水位(広帯域)/圧力記録計チャタリングの件(2)
2004/7/20	3	D21-RR601(エリア放射線モニタ記録計)サーボモータ、打点伝導モータ不良
2004/7/20	3	LPRM56-17Bの不具合
2004/7/20	3	スクリーン(A)洗浄水圧力計の不具合
2004/7/20	4	SA圧縮機B号機逆止弁(P51-F001B)腐食の件
2004/7/20	5	SRM(A)の不具合
2004/7/20	6	N21-F007C弁棒腐食の件
2004/7/20	6	N21系C LPCP(A)吐出管ベント弁 弁棒ラセン傷及び腐食
2004/7/20	6	RSWストレーナ(B)フランジライニング損傷
2004/7/20	6	N21-F007Bストッパー部FPM損傷の件
2004/7/20	6	AS第2段加熱器A2調節弁(N39-F301B)のブスターリレ-排気異常
2004/7/20	6	AS第2段加熱器B1調節弁(N39-F351A)のブスターリレ-排気異常
2004/7/20	6	MSV#1弁体キャップボルト頭部カジリの件
2004/7/20	7	排気筒放射線モニタパーズ空気入口弁(A)の不具合
2004/7/21	1	水中テレビカメラ装置の映像不良
2004/7/21	1	CONW-6313配管ブーツ破損
2004/7/21	1	T/B排風機(B)サクシオンベーンポジショナー豆ゲージの不具合
2004/7/21	2	N27-F001Cの作動不良について
2004/7/21	3	B系酸素ポンペ(L)出口弁溶接部の不具合
2004/7/21	6	RSWポンプ(B)(E)インペラにおける腐食
2004/7/21	6	HD 湿分分離器ドレンタンク(B1)水位調節弁(復水器側)(N22-F031B)弁座(下部ケージ)エロージョン
2004/7/21	6	タービン系多重伝送盤 端子ネジ破損について
2004/7/21	6	HD 湿分分離器ドレンタンク(B2)水位調節弁(復水器側)(N22-F031D)弁座(下部ケージ)エロージョン

発生日	号機	件名
2004/7/21	6	M S Hマンホール用ナットカジリ跡の件
2004/7/21	7号機	OD-1終了操作時に伴う炉心性能計算の停止について
2004/7/21	その他	キャスク保管建屋電源切替時の警報発生について
2004/7/22	1	Hx / B海水ポンプ室給気ルーバ下部躯体欠損
2004/7/22	1	H / W導電率計指示不良
2004/7/22	1	第2抽気管ドレントラップ動作不良について
2004/7/22	3	3号機B O Pログの紛失について
2004/7/22	5	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)工事における廃スラッジ系配管耐圧試験時の既設弁の漏えいの件
2004/7/22	5	DWポンプ(A)吸込ライン下部水溜まり
2004/7/22	5	C区域用未使用の赤短靴の紛失について
2004/7/22	5	R W / Z排風機(B)ファン反カップリング側軸受の不具合
2004/7/22	6	C復水スピルオーバー調節弁(N21-F023)のブ-スターリ-振動および豆ゲ-ジ指示不良
2004/7/22	6	電動弁開度計用アクリルカバーひび割れについて
2004/7/22	6	車室PT結果(洗浄不足および前処理不足あり)の件
2004/7/22	6	低圧C外部車室(上半)大気放出板再PTの件
2004/7/22	6	定期事業者検査における検査助勢員への周知記録の漏れ
2004/7/22	6	K6 Hx / A給気処理装置 排水ライン詰まりの不具合
2004/7/22	6	放水路内部における、目地部劣化及びコンクリート躯体の剥離について
2004/7/22	6	N11-LS005フロートステム部の傷及び植込みボルト部かじり傷の件
2004/7/22	その他	MP8ダストモニター紙送り不良に伴う警報の発生について
2004/7/23	1	P L R M - G ( B ) 界磁遮断器状態表示不良
2004/7/23	1	水処理建屋 消火ポンプ排気金網の不具合
2004/7/23	1	排ガス予熱器入口サンプル流量計入口弁の不具合
2004/7/23	2	仮設ライン継手部の外れによるDWバックアップ用水漏洩について
2004/7/23	4	R C W H x ( B ) ( D ) 海水側差圧上昇
2004/7/23	5	F P C系弁の傷及びスタフィンボックスの腐食
2004/7/23	6	定期事業者検査における検査体制図の作成日について

発生日	号機	件名
2004/7/23	6	6号機 燃料取出し時の不具合
2004/7/23	6	C T / D R F P ( A ) カップリング側シール水温度調節弁 ( N 2 1 - F 2 2 5 A ) シートリングシート部インジケーション
2004/7/23	6	照明用分電盤 LP-6S21 CKT-10 絶縁抵抗不良について
2004/7/23	6	CWP(C)電動機 固定子楔緩みについて
2004/7/23	6	MSV 2ストレーナ再PTの件
2004/7/23	6	MSV 1弁棒再PTの件
2004/7/23	6	低圧C外部車室(上半)PT結果不適合の件
2004/7/23	6	L P D P ( B ) 座金変形
2004/7/23	6	H D 高圧ドレンタンク水位調節弁 ( A ) ( N 2 2 - F 0 0 5 A ) フラットスプリング 損傷
2004/7/23	6	AS 第2段加熱器A1加熱蒸気調節弁(N39-F301A)のブ-スター-ル-排気異常
2004/7/23	6	C 1 2 - P T 0 1 1 C 第一元弁の不具合
2004/7/23	6	1, 2MSVストレーナPT結果不適合の件
2004/7/23	6	C 1 2 - P T 0 1 1 B 第二元弁の不具合
2004/7/23	7	超音波式給水流量計 P H S 伝送の不具合について
2004/7/24	6	CLP10sダイヤフラムインサートリング 不適合の件
2004/7/24	6	CIV#6CSGフランジ締付ボルト焼付固着の件
2004/7/24	6	F D 0 3 A の不具合
2004/7/24	6	区分 R P S G 1 並列LD励磁中(表示) Ryの不具合
2004/7/24	6	低圧Cダイヤフラム(上半)PT結果不適合の件
2004/7/24	6	ISV#1弁体締付ボルト頭部カサリの件
2004/7/25	5	TSW熱交バイパスラインドレン弁P42-F510,F512の不具合
2004/7/26	1	制御棒駆動水加熱器盤レコーダー動作不良
2004/7/26	1	L C W クラッド除去装置 ( A ) 洗浄用復水入口止弁シートパスについて
2004/7/26	1	渦巻きストレーナ ( B ) オートベント弁の不具合
2004/7/26	4	ITVの不具合
2004/7/26	6	N22-LT020A水張り弁(L) 弁体シート面傷について
2004/7/26	6	MD-RFP CP側軸受けケースデフレクター取り付けボルト折損

発生日	号機	件名
2004/7/26	6	RFP-T(A)トリップ油圧力スイッチテスト弁シートリーク不適合の件
2004/7/26	6	MUWC 復水器補給水調節弁(P13 - F205) シートリングシート面 エロージョン
2004/7/26	6	SNX基板最小受信光レベル判定値逸脱の件
2004/7/26	6	IA除湿装置プレフィルタ(B)出入口弁の不具合
2004/7/26	6	低圧Cダイヤフラム(下半)PT結果不適合の件
2004/7/27	6	N34-PI-110H 圧力指示計内部ギア磨耗について
2004/7/27	6	組合せ中間弁( 1,6)再PTの件
2004/7/27	6	主発電機高圧ブッシング水抜きドレンネジ部カサリについて
2004/7/27	その他	5号機LDろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良
2004/7/28	4	RPVヘッド自動着脱機ST No.2 Zb軸インバータの不具合の件
2004/7/28	5	RWエリア放射線モニタ記録計紙送り不良
2004/7/28	6	「文書及び記録管理マニュアル(原子力)(改訂3)」5.5記録の訂正に記載された「…その記録の誤りが技術的に問題にならない場合は原則訂正する必要がない。」の通り、現状のままとする。 チェックシートの結果欄で使用しない箇所を黒く塗りつぶすことで、記入箇所の明確化を行う。
2004/7/28	6	バイタルCVCF6A冷却ファン用マグネットスイッチの異音
2004/7/28	7	R/A・T/A送風機室空調機内ドレン配管詰まりについて
2004/7/29	1	H/B 3A左側水面計蒸気部ユニオン継手より微量蒸気リーク発生
200/407/21	1	FEIポンプ(B)逆止弁開固着の不具合

#### 4. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	1
A	0
B	3
C	55
D	258
対象外	12
総計	329