

## 不適合管理状況(10月審査分)

### 1. Aグレード 2件

発生日	号機	件名
2004/10/18	5号機	燃料プールへの作業員の落下について
		(概要) 平成16年10月18日午前10時7分頃、5号機原子炉建屋4階の燃料プールにおいて、燃料貯蔵ラックの増容量工事を行っていた協力企業作業員が誤って燃料プール内に落下しました。この作業員は、ただちに他の作業員により燃料プールから引き上げられ、シャワーにより身体を洗浄した後、退出モニターにて身体汚染がないことを確認。また、管理区域退出後、ホールボディカウンター(体内にある放射性物質を体外から測定する放射能測定装置)による測定を実施し、体内への放射性物質の取り込みがないことを確認しました。
		(ホームページ掲載) 2004/10/18 【プレス情報】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16101803.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16101803.pdf</a> )
2004/10/20	6号機	移動式炉心内計装系の一時的な弁の不具合について
		(概要) 調整運転中の6号機は、平成16年10月20日午後5時頃、移動式炉心内計装系(原子炉の上下方向の中性子分布を測定する装置で検出器を炉心内で上下に移動することにより連続で測定します。)の装置を原子炉格納容器に出し入れするための弁の「閉」が確認できない事象が発生しました。調査の結果、手動操作においても状況は変わらず「閉」が確認できないことから、翌日の午前11時57分、保安規定に定める「運転上の制限」の逸脱と判断しました。 その後、当該弁に付属するスイッチの点検を行い、不良箇所を切り離した結果、午後1時37分、当該弁の「閉」を確認し、同時刻「運転上の制限」の逸脱から復帰いたしました。これによる外部への放射能の影響はありません。
		(ホームページ掲載) 2004/10/21 【プレス情報(区分 )】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16102101.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16102101.pdf</a> )

### 2. Bグレード 7件

発生日	号機	件名
2004/9/6	その他	特別管理職の力量、認識及び教育訓練の評価項目の不明確について
2004/10/04	4号機	原子炉建屋でのけが人発生について
		(ホームページ掲載) 2004/10/5 【プレス情報(区分 )】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16100501.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/16100501.pdf</a> )
2004/10/4	6号機	原子炉水質調査におけるサンプル水の誤測定について
2004/10/5	6号機	非常用ディーゼル発電機・非常用炉心冷却系機能検査要領書の記載誤記による不適合について
2004/10/15	1号機	主油タンク室における上部ハッチの開放放置について
2004/10/15	6号機	パトロール中におけるタービン建屋階段室でのタバコの吸い殻発見について
2004/10/23	4号機	タービン建屋天井クレーン電気品室用エアコン残水処理の不適切な作業によるエアコン水の滴下について

### 3.Cグレード 39件

発生日	号機	件名
2004/8/20	6号機	緊急連絡順位の不記載について
2004/9/1	その他	保安検査指摘事項 7.4.1調達プロセス(2) 管理区域からの物品搬出業務の調達について
2004/9/5	6号機	改良型制御棒駆動機構(FMCRD)現場伝送盤12Sのファイルコントロールモジュール(FCM)B系の異常発生について
2004/9/13	その他	平成16年度第2回保安検査指摘事項/K6RCCVL/Tリリースポイントの明確化について
2004/9/13	その他	平成16年度第2回保安検査指摘事項/K6RCCVL/T全体計画不明確について
2004/9/14	4号機	プロセス計算機SSM定数修正機能の不具合について
2004/9/15	その他	発電所全体保全プログラムと土木・建築業務との連携のあり方について
2004/9/16	その他	平成16年度第2回保安検査指摘事項/プラント停止時安全管理要領の主工程変更時の処置について
2004/9/22	4号機	社内校正基準範囲外の警報付ポケット線量計(APD)の誤使用について
2004/9/24	4号機	G31-AO-F309B部品の復旧忘れについて
2004/9/24	7号機	チャンネルボックス着脱機(FPM)六角シャフトの損傷について
2004/9/25	6号機	格納容器雰囲気モニタ系(CAMS)(A)用交換部品の水素フィラメント破損について
2004/9/27	4号機	水圧ユニット(HCU)点検浸透探傷検査(PT)作業における浸透液剤の保証期限切れについて
2004/9/28	その他	2号機焼却設備定例試験報告書及び1・5号機放射性廃棄物処理設備の設備定例点検報告書の紛失について
2004/9/29	4号機	漏えい検出系(LDS)サンプルポンプ冷却水漏えい事象について
2004/9/30	6号機	原子炉遠隔停止系(RSS)からの動力用電源盤6D遮断・受電試験前の準備確認不足について
2004/10/1	4号機	検査前確認事項の不備について
2004/10/1	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ(RIP) - 可変周波数電源装置(ASD)ソフトウェア変更時による「警報・インターロックの設定値変更」の作成漏れについて
2004/10/1	6号機	直流電源系機能検査中における再測定の未実施について
2004/10/2	1号機	記録計の記録紙詰まりによるデータ欠測について
2004/10/3	6号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その6)実施中における警報発生について
2004/10/4	1号機	特別措置エリア(線量区分-3)の施錠忘れについて
2004/10/4	その他	ホットシャワー室排水ラインからホットシャワードレン系(HSD)タンクへの異物混入について
2004/10/7	6号機	原子炉格納容器隔離弁機能検査(再検査1)における検査記録および検査実施記録の誤記について
2004/10/8	1号機	ドライウェル(D/W)高電導度廃液系(HCW)ドレン量の増加について
2004/10/8	6号機	蒸気タービン設備検査の内、記録検査時の誤記について
2004/10/8	6号機	給・復水系設備検査の内、検査記録時の誤記について

発生日	号機	件名
2004/10/11	5号機	気体廃棄物処理系(OG)系脱湿塔再生装置PIC設定値ずれについて
2004/10/14	その他	海水放射能モニタの指示値上昇について
2004/10/15	6号機	タービンケーシング伸び指示の不良について
2004/10/15	6号機	展開接続図[EG]決定図書の差し替え未完について
2004/10/15	RW設備	LD建屋蒸気ライン安全弁の動作について
2004/10/15	その他	インターネット公開データの2号機発電機出力表示の不良について
2004/10/18	5号機	放射性廃棄物処理設備(RW)監視機能の一時喪失について
2004/10/18	6号機	原子炉起動前点検表の一部紛失について
2004/10/20	4号機	低圧タービン(B)開口部養生グレーチングの固定不良について
2004/10/22	5号機	リラッキング工事に伴う燃料取替エリア排気放射能高の警報発生について
2004/10/23	5号機	原子炉補機冷却系(RCW)非常用ディーゼル発電機出口弁開閉試験記録の誤記及び不備について
2004/10/26	その他	放射性気体廃棄物管理月報16年7月及び8月分のデータ入力ミスについて

#### 4.Dグレード 326件

発生日	号機	件名
2004/7/2	その他	海水熱交換器建屋前仮設トイレ換気扇の不回転について
2004/8/1	1号機	発電機本体置換用窒素ガスボンベの不具合について
2004/8/10	6号機	P41-FIC011(c)パーシット減圧弁のリークについて
2004/8/12	その他	大湊側焼却炉廻り配管の計画外の溶接施工について
2004/8/17	6号機	P41-DPT003D(RSWストレナD差圧伝送器)の指示不良について
2004/8/18	5号機	P91-PHEIT-RB02(CUWR過脱塩器入口PH)のユニサンプの不良について
2004/8/18	6号機	メカニカルスナッパー低速走行試験装置の不適合について
2004/8/23	その他	大湊側焼却設備焼却炉注入ノズル材料の相違について
2004/8/24	7号機	プロセス計算機大型スクリーンの下部ユニット冷却ファンの回転停止について
2004/8/24	7号機	プロセス計算機大型スクリーンのリモコン基板の不良について
2004/8/25	7号機	プロセス計算機CRTハードコピーでの異音発生について
2004/8/25	その他	1アフタークーラ冷却水配管のピンホールについて
2004/8/30	6号機	残留熱除去系(RHR)熱交換器(B)室蛍光灯器具の損傷について

発生日	号機	件名
2004/8/30	その他	共用雑固体焼却設備(大湊側)廃棄物投入ボックスプロワ基礎ボルト穴の修正について
2004/9/1	1号機	タプロゲボール捕集器ピット排水ポンプ吐出配管の不具合について
2004/9/1	4号機	P22系循環水ポンプ(CWP)モーター冷却水入口側/出口側ドレン弁の浸透探傷試験検査不成立について
2004/9/2	その他	環境管理用Ge核種分析装置用パソコンディスプレイの不良について
2004/9/6	4号機	N62系気体廃棄物処理系(OG)排ガsproワ後置冷却器冷却水入口ドレン弁の浸透探傷試験検査不成立について
2004/9/6	その他	保安検査における違反事項等について
2004/9/7	4号機	主蒸気系(MS)タービン補助蒸気元弁MO弁駆動部開度計キャップ不良・ギアドリミットスイッチ、ギアボックスの不具合について
2004/9/8	4号機	ろ過器(C)出口弁の弁体シート面割れについて
2004/9/8	4号機	CLP内部車室上半12~17段内面溶接線、PT指示模様について
2004/9/8	4号機	P22系タービン建屋補機冷却系(TCW)熱交(B)出口ドレン弁の弁体シート面の腐食について
2004/9/8	その他	水処理建屋西側NO.1水銀灯の器具不良について
2004/9/10	4号機	主蒸気止め弁差動トランス接続部の不具合について
2004/9/10	4号機	主蒸気止め弁(MSV)水圧ナット閉止プラグ固着及び耐圧によるリークについて
2004/9/10	4号機	CV水圧ナット閉止プラグの固着、カブラの折損及び耐圧によるリークについて
2004/9/10	4号機	BLP、CLP内部車室上半ジョイントシールド締付ボルト用スプリングワッシャーの変形について
2004/9/10	4号機	BLP上半ノズルダイヤフラムノズル板にPT指示模様について
2004/9/10	4号機	BLP上半ノズルダイヤフラムノズル板の浸食及び欠損について
2004/9/11	4号機	G31系CUWR過脱塩(B)出口流量計の電源SW不良について
2004/9/13	4号機	CLP上半ノズルダイヤフラムノズル板の欠損について
2004/9/13	4号機	CLP上半ノズルダイヤフラムノズル板のPT指示模様について
2004/9/13	その他	平成16年度第2回保安検査指摘/配管減肉管理の保全プログラムについて
2004/9/13	その他	平成16年度第2回保安検査/K6RCCV L/T要領書「5-1検査前の諸準備」について
2004/9/13	その他	平成16年度第2回保安検査/K6RCCV L/Tインリーク管理対象弁の管理について
2004/9/14	1号機	B31-TRS603の精度外について
2004/9/14	その他	貝受入時のシャッターの変形について
2004/9/14	その他	水処理装置真空排気装置NO.3仕切板固定用ボルト穴の腐食について
2004/9/15	4号機	N11系MS蒸気加減弁(2)シート前ドレン弁MO弁駆動部モーターベアリングの不良について
2004/9/15	4号機	K-40F洞道給気排水ポンプの吐出配管部の腐食について

発生日	号機	件名
2004/9/15	5号機	P91-FI-RB02-2の動作不良について
2004/9/15	その他	水処理装置NO.3 H塔のぞき窓のガラス損傷について
2004/9/15	その他	平成16年度第2回保安検査指摘/配管減肉管理余寿命評価・測定誤差管理について
2004/9/16	1号機	酸素注入装置入口弁のリミットスイッチの作動不良について
2004/9/16	5号機	D23-ZR-604A チャートスピードスイッチの接触不良について
2004/9/16	その他	水処理装置No.3系温水槽温度タイマーの動作不良について
2004/9/17	1号機	コンセント内部の腐食について
2004/9/17	4号機	A系取水路(補機水槽)塗装の剥離について
2004/9/17	6号機	CC系ボール捕集器スクリーン軸受部に不具合について
2004/9/17	その他	水処理装置 NO.3系弁内部の腐食について
2004/9/17	その他	水処理装置 NO.3真空ポンプ封水ライン配管フランジ部の漏水について
2004/9/21	4号機	P25系HECW冷凍機(C)温度スイッチの電源SW不良について
2004/9/21	4号機	トラベリングスクリーン(F)電動機ベースボルトのひび割れについて
2004/9/21	その他	凝集沈殿処理自動給水タンクドレン弁の固着について
2004/9/22	4号機	P25系HECW冷凍機(C)温度検出器フレキシブルチューブの裂傷について
2004/9/22	4号機	CW入口循環水管サイホンブレイク弁・テスト弁 モーターアースクランプの腐食について
2004/9/24	4号機	MSPS圧力検出ベローズ内部の油溜りについて
2004/9/24	4号機	P52-F511Aのシートパスについて
2004/9/24	4号機	RFP-T(A)スラスト軸受TE導通不良について
2004/9/24	6号機	Fトレース(中性子検出器試験装置)装置の故障について
2004/9/24	その他	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側)工事における配管用貫通孔スリーブへのブーツラバー取付用短管誤設定について
2004/9/25	1号機	中操監視盤「CVCF1局異常」ANNの発生について
2004/9/25	3号機	CONWシール水タンク温度調節弁のシートパスについて
2004/9/27	2号機	燃料移動手順インストール時におけるFD装置の異常について
2004/9/27	4号機	LPCPC号機3段目インペラの固着について
2004/9/27	4号機	HPCP(A)ミニマムフロー管2次ドレン弁の弁棒摺動傷について
2004/9/27	4号機	第2給水加熱器(A)水位調節弁(復水器側)(N22-F003A)下部ケージシート面の腐食について
2004/9/27	4号機	CLP内部車室下半10~13段(T・G)内面溶接のPT指示模様について

発生日	号機	件名
2004/9/27	4号機	復水器冷却細管の不入管について
2004/9/27	4号機	タブロゲ装置ボール捕集器ライニングの損傷について
2004/9/27	RW設備	RW計算機CPU内蔵磁気ディスク軽故障の発生について
2004/9/28	4号機	IA圧縮機(B)シリンダカバー指示模様の不具合について
2004/9/28	4号機	導電率計脱着工具のスクリューの曲がり発生について
2004/9/28	4号機	CLP下半ノズルダイヤフラムノズル板のPT指示模様について
2004/9/28	4号機	CLP下半ノズルダイヤフラムノズル板の曲がり及び欠損について
2004/9/28	4号機	P11系MUWP苛性ソーダ貯蔵タンク及び硫酸貯蔵タンク廻り洗浄水供給元弁の弁棒ハンドル取付の不具合について
2004/9/28	4号機	CW C系出口循環水管マンホールベント1次弁ハンドルロックナットの腐食及び減肉について
2004/9/28	4号機	T/D RFP吸込み弁 弁体クラック及びピンホールについて
2004/9/28	6号機	P25-FIS003C(HECW冷凍機(C)冷水出口流量)端子部保護カバーの破損について
2004/9/28	6号機	S / Bフロンガス検知器の動作不良について
2004/9/28	7号機	反負荷側ブラケット内径の許容値超えについて
2004/9/29	2号機	OG再結合器及びレイドダウン用ホストバウンドスイッチ電源ランプ故障とケーブル貫通部のテープ仮被覆状態について
2004/9/29	2号機	IRM(G)記録計サーベランス時の指示スティックの不具合について
2004/9/29	4号機	HD蒸化器ドレンタンク水位調節弁(復水器側)N22-F017電線管フレキ損傷について
2004/9/29	4号機	トラベリングスクリーン(F)電動機カップリング間隙の緩みについて
2004/9/29	4号機	パー回転式スクリーン(F)電動機カップリング間隙の緩みについて
2004/9/29	4号機	トラベリングスクリーン(F)電動機ブラケットの摩耗について
2004/9/29	4号機	パー回転式スクリーン(F)電動機ブラケットの摩耗について
2004/9/29	4号機	脱塩塔(H)再循環弁の弁体シート面割れについて
2004/9/29	6号機	N22-F743Bグラウンドのリークについて
2004/9/29	7号機	パー回転式スクリーンE号機 フレームベースライナーの外れについて
2004/9/29	7号機	回転子シャフト外径及び、カップリング内径寸法判定基準の逸脱について
2004/9/30	2号機	N51-TRS601 1ペンクリイトワイヤーの不良について
2004/9/30	3号機	HNCW冷凍機(A)潤滑油ストレナ差圧計の指示不良について
2004/9/30	3号機	法定溶接自主検査工程管理記録の日付の誤記について
2004/9/30	4号機	AC系T31-F020弁駆動部シリンダー内摺動傷について

発生日	号機	件名
2004/9/30	4号機	P52 - F511A弁体の腐食について
2004/9/30	4号機	Hx / B NSD サンプポンプ未ガイドケース取付ナットの腐食について
2004/9/30	4号機	主タービンEOP出口逆止弁第2弁テーパピン抜取り不可について
2004/9/30	5号機	PLRポンプ(A)吸込温度(保安規定対象記録)の不鮮明な記録について
2004/9/30	5号機	スクリーン装置門形クレーン海側係留アンカーの腐食について
2004/9/30	6号機	直流125V充電器盤6B「蓄電池放電中」警報が消灯しない事象について
2004/9/30	その他	H / B 4C清缶剤ライン缶体側フランジ部のリーク発生について
2004/9/30	その他	NO.1,2用空気脱湿器ヒーターの回路異常について
2004/9/30	その他	海水熱交換器建屋前仮設トイレおがくず攪拌機の回転不良について
2004/10/1	1号機	C UWポンプ出口[SP-RB2A]自動減圧機構の不具合について
2004/10/1	3号機	M T rトランスヤード排水ポンプブロックの不動作について
2004/10/1	4号機	主排気筒モニタサンプリングラックフィルタ交換時におけるサンプルポンプの停止について
2004/10/1	4号機	P41-F100B1次側配管フランジ接着部の剥がれについて
2004/10/1	4号機	CIV弁体IV-1、ISV-1 弁座ISV-2のPT指示模様について
2004/10/1	6号機	NLP-6S22 CKT-11,14,20,29の絶縁抵抗低下について
2004/10/1	7号機	RFP - T MOP(D)の異音発生について
2004/10/1	その他	導電率計へのセル定数の入力間違いについて
2004/10/1	その他	貝処理設備脱水機下ろ布の破れについて
2004/10/2	4号機	タービン 3軸受カバー用ノックボルトにカジリ及びナットの固着について
2004/10/2	4号機	A復水器タービンバイパス蒸気入口部のPT指示模様について
2004/10/2	5号機	H / B 4 A清缶剤ライン缶体側フランジ部の蒸気リークについて
2004/10/2	5号機	油フィルターポンプ吸込ドレン弁閉止プラグ用チェーンの破損について
2004/10/2	5号機	復水器検塩系サンプル圧力計ハンチング事象による不具合について
2004/10/3	1号機	照明用主分電盤(MP - 1T21) B系扉の不具合について
2004/10/3	2号機	T / B排風機(C)サクシオンベン!A1次圧力計の不具合について
2004/10/3	5号機	CF/CD制御盤CRT画像不良による不具合について
2004/10/4	1号機	HSD収集タンク(A)カナル放出時、液体廃棄物処理系排水放射線モニタ指示値上昇に伴い放出停止について
2004/10/4	1号機	エリア放射線モニタCH.1(燃交エリア)の不具合について

発生日	号機	件名
2004/10/4	2号機	D/G(H) No10燃料噴射ポンプ接合部の軽油のにじみについて
2004/10/4	2号機	復水ポンプ(A)ケーシング内の油だまりによる不具合について
2004/10/4	2号機	復水ポンプ(B)ケーシング内の油だまりによる不具合について
2004/10/4	2号機	復水ポンプ(C)ケーシング内の油だまりによる不具合について
2004/10/4	2号機	R/A排風機(A)VDハンドルの不具合について
2004/10/4	4号機	AC系 T31-F020弁箱付き弁座シート面の打痕傷について
2004/10/4	4号機	HPCP(A)油冷却器TCW出入口弁の不具合について
2004/10/4	4号機	CF/CD流量積算計カウンタの不良について
2004/10/4	4号機	CF/CD流量積算計の電源SW不良について
2004/10/4	4号機	CWP(A)用電動機ウエッジの緩みについて
2004/10/4	4号機	AC系T31-F019弁箱入口フランジ面の傷について
2004/10/4	4号機	復水貯蔵槽出口導電率記録計の指示値の乱点について
2004/10/4	4号機	P41系DWライン止弁(P41-F801A)のつまりについて
2004/10/4	5号機	第6給水加熱器ドレンタンクAレベル指示計の不具合について
2004/10/4	6号機	N21-LT001A/B/C チャンバー側フランジの錆・腐食について
2004/10/4	6号機	T/B HCWサンプルポンプ(B)シール水入口弁シートパスによる不具合について
2004/10/4	6号機	FMC RD取扱装置ボルト脱着機旋回検知用マイクロスイッチの破損について
2004/10/4	6号機	6号機高感度オフガスモニタ液体窒素ポンベの残圧低下について
2004/10/4	その他	水処理装置No.1系シーケンサ異常タイマーの動作不良について
2004/10/5	1号機	復水器(C)連続洗浄装置制御盤警報テストPBの不具合について
2004/10/5	2号機	PLADISの操作不能事象について
2004/10/5	3号機	T/B天井クレーンNo.1走行減速機(西側)の異音について
2004/10/5	3号機	G41-E/P011Bの出力空気圧マメゲージの動作不良について
2004/10/5	4号機	N27系計器(ディストリビュータ)の伝送器電源用SWの不良について
2004/10/5	4号機	M/DRFP(A)スリーブロックナットねじ部の線状指示模様について
2004/10/5	4号機	N27系計器(アイソレータ)の計器電源SWの不良について
2004/10/5	4号機	N27系計器(ディストリビュータ)の計器電源SWの不良について
2004/10/5	4号機	非常用予備電源装置検査(計装分:A系)における要領書の誤記について

発生日	号機	件名
2004/10/5	4号機	燃料交換機補助ホイストの停止事象について
2004/10/5	4号機	原子炉水サンプリングラックRB03B-D2のグランド部の漏洩について
2004/10/5	4号機	T C Wサージタンク補給水流量積算計の動作不良について
2004/10/5	5号機	原子炉水溶存酸素中操計器の低目指示による不具合について
2004/10/5	5号機	C U W F/D(B)出口手分析サンプリングラインシートパスの不具合について
2004/10/5	5号機	スクリーン設備超音波水位計のオーバースケールについて
2004/10/5	6号機	H N C W冷凍機(A)潤滑油ポンプモータリード線の擦れについて
2004/10/6	1号機	H P C P(C)ポンプ反C側潤滑油ラインオイルブリーザの不具合について
2004/10/6	2号機	M / D ( B ) C P側振動記録計の不具合について
2004/10/6	4号機	第5B給水加熱器伝熱管のECT結果不適合について
2004/10/6	4号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)計装配管のユニオンフランジ及びボルト腐食について
2004/10/6	4号機	RFP.T(A)5,6段ダイヤフラムノズル翼溶接部の浸食について
2004/10/6	4号機	CIV弁体IV-5、ISV-5 弁座ISV-5のPT指示模様について
2004/10/6	6号機	D / G・E C C S機能検査における弁動作検査前チェックリストの不適合について
2004/10/6	6号機	T / B H xエリアNSDサンプ吐出逆止弁の不具合について
2004/10/6	6号機	非常用予備発電設備及び原子炉冷却系統設備検査における現場データ - の転記ミスについて
2004/10/6	7号機	スクリーン洗浄ポンプ駆動用電動機(A)シャフトジャーナル部(反負荷側)外径寸法の判定基準の逸脱について
2004/10/6	7号機	スクリーン洗浄ポンプ駆動用電動機(A)冷却ファン内径寸法の判定基準の逸脱について
2004/10/6	その他	水処理建屋 3空気圧縮機圧力計の指示不良について
2004/10/6	その他	6.2.2力量、認識及び教育訓練(タービンG)について
2004/10/7	1号機	F E I電解槽出口流量計後ドレン弁の不具合について
2004/10/7	2号機	RFP-T(A)オイルトリップテスト弁の不具合について
2004/10/7	4号機	4号機N39-AO-F006付属品エアバルブのリークについて
2004/10/7	5号機	L D Sダスト放射線モニタ保の不具合について
2004/10/7	6号機	原子炉保護系インターロック機能検査(その6)における検査記録の誤記について
2004/10/7	6号機	HS・HSCR T/B入口供給蒸気母管元弁B 弁開の操作不能について
2004/10/7	7号機	グランド蒸気蒸化器補給水流量積算計の不具合について
2004/10/7	7号機	タービン前部軸受台からの漏えい油検出について

発生日	号機	件名
2004/10/8	1号機	R / B NO.3エレベーターガバナリミットスイッチケーブルのほつれについて
2004/10/8	2号機	HPCSポンプ吸込圧力計装元弁グランド部の不具合について
2004/10/8	4号機	N21 - FT - 270A - 2, B - 2計器の継手不具合について
2004/10/8	4号機	P91-F017電動弁開度の指示不良について
2004/10/8	4号機	ダイヤル温度計(所内変圧器4A使用予定品)の精度逸脱について
2004/10/8	4号機	E11系RHRポンプ(A)モータ上側ガイド軸受の温度検出器の精度外について
2004/10/8	4号機	E11系RHR音符(A)モータ上側スラスト軸受温度の検出器の精度外について
2004/10/8	4号機	E11系RHRポンプ(A)モータ下側スラスト軸受の温度検出器の精度外について
2004/10/8	5号機	大湊側圧力調整用消火ポンプ起動頻度増加による不具合について
2004/10/8	6号機	RIP - ASD(A)制御基板の異常について
2004/10/8	6号機	主発電機軸振動計付近の油の滲みについて
2004/10/8	6号機	発電機第10軸受振動計(Y軸)の取付部の油漏れについて
2004/10/9	1号機	R / B 給気エアワッシャー室外への結露水漏洩について
2004/10/9	6号機	スクリーン及びCC系バルブ銘板の不具合について
2004/10/9	6号機	C12 - F061グランドリークの不具合について
2004/10/9	6号機	FMC RD用天井クレーンの横行(東側)操作不能について
2004/10/10	1号機	FEI海水供給ポンプ(B)吐出ドレン弁の不具合について
2004/10/10	3号機	Hx / B LP - 3E22 CKT12ELB動作による不具合について
2004/10/10	3号機	Hx / B M1F北西壁の雨漏れについて
2004/10/11	1号機	シャワー室入口コンセントの台座の破損について
2004/10/11	4号機	CRDスリッドカップリングねじ部のかじり発生について
2004/10/12	1号機	T/Bファンネル配管の詰まりについて
2004/10/12	2号機	TCW Hx(C)本体の不具合について
2004/10/12	3号機	P13-LCV-F054のグランドリークについて
2004/10/12	4号機	圧力指示計配管の加工規格値外について
2004/10/12	5号機	エリア放射線モニタ ch41(An/A B4F南東)の指示不良について
2004/10/12	5号機	スクリーン装置FRPパーの損傷について
2004/10/12	6号機	MCR再循環送風機(A)の保温板金バックル外れについて

発生日	号機	件名
2004/10/12	6号機	(N22-LT013B-1)湿分分離器ドレンタンクB1ドレン水位計のドリフトについて
2004/10/12	6号機	(N22-LT002B-2)M S H第1段ドレンタンクB2ドレン水位計のドリフトについて
2004/10/12	6号機	CF/CD制御装置用保守ツールの故障について
2004/10/12	6号機	復水器真空上昇時におけるM S V No.2リークホルダー部よりグラウンド蒸気凝縮水のにじみについて
2004/10/13	1号機	RHR・FPC・CUW系温度記録計(E11-TRS605)の動作不良について
2004/10/13	2号機	変圧器・IPB温度記録計(N51-TRS602)の不具合について
2004/10/13	2号機	リラッキング工事アダプタ取付用の取扱レンチの不適合について
2004/10/13	4号機	N22系調節弁の電線管フレキ劣化について
2004/10/13	4号機	安全保護系検出要素性能(校正)検査における記録データの転記ミスについて
2004/10/13	6号機	起動時点検(3.9Mpa)時G41-F716Bグラウンド部のリークについて
2004/10/13	その他	水質分析業務要領別冊-7(記録・評価・報告手順)における誤記(塩素イオン濃度管理値の名称)について
2004/10/14	1号機	FEIポンプ(A)グラウンド受け排水ラインの詰まりについて
2004/10/14	1号機	Hx/B床ファンネルHL-B7004排水の不良について
2004/10/14	3号機	ろ過脱塩器B出口サンプリング元弁弁棒の腐食について
2004/10/14	4号機	P13系調節弁のポジション-部品の劣化について
2004/10/14	4号機	E11系RHRポンプ(A)吐出圧力指示計配管等の損傷について
2004/10/14	4号機	CRDポンプB廻り弁の不具合について
2004/10/14	6号機	Hxエリア(C)非常用送風機モータ脚部塗装の不具合について
2004/10/14	6号機	T/B海水HxエリアSDサンプ上部塗装の不具合について
2004/10/14	6号機	FPCろ過脱塩器(B)廻り弁グラウンド部のにじみについて
2004/10/15	1号機	FEI海水供給ポンプ(B)吐出ベント弁の不具合について
2004/10/15	1号機	ダストモニター1「MP-1(1系、2系)ダスト状態/ヨウ素状態ヨウ素停止中警報」復旧発生
2004/10/15	1号機	環境管理棟電源設備故障ANN回路の不具合について
2004/10/15	2号機	所内テレメータ用電力計指示低下による不具合について
2004/10/15	2号機	循環水吐出連絡ビット排水ポンプNFB Tripの不具合について
2004/10/15	2号機	共用LANの使用不能事象について
2004/10/15	3号機	S/B加湿器(D)の不具合について
2004/10/15	5号機	N31-R-607(主タービン温度/伸び/伸び差記録計)打点機構の動作不良について

発生日	号機	件名
2004/10/15	6号機	起動試験時に発生した発電機励磁装置コア5冷却ファン用遠心スイッチの不動作について
2004/10/15	6号機	K6SPDS保守点検における報告書の未提出検収について
2004/10/15	6号機	(N22-LT010B-1)M S H第2段ドレンタンクB1ドレン水位計のドリフトについて
2004/10/15	6号機	発電機断路器R26PBの不具合について
2004/10/15	6号機	6号機 起動時におけるTBV No.1 グランド部よりグランド蒸気凝縮水のにじみについて
2004/10/15	その他	放射収支計の異常について
2004/10/15	その他	海象観測施設のデータ送受信の不良について
2004/10/15	その他	6/7号機共用RW設備HCW濃縮装置加熱器蒸気入口弁シートパスの発生について
2004/10/16	1号機	T/D-RFP(B)C側水平方向振動計の動作不良について
2004/10/16	4号機	RFPタービンB号機加減弁油筒クレビス廻り止め用ノックピン固着について
2004/10/17	2号機	RW制御室加湿器からの水の漏えいについて
2004/10/17	6号機	「LPRM 区分 下限」のANN発生について
2004/10/17	7号機	HPDP(C)モータ巻線温度(V相)の不具合について
2004/10/18	3号機	FCS冷却水ライン第1ドレン弁(B)グランドリークによる床面の漏洩について
2004/10/18	4号機	第6B給水加熱器伝熱管のECT結果不適合の件
2004/10/18	4号機	N62系調節弁の電線管フレキの干渉について
2004/10/18	4号機	スクリーン洗浄設備W32-F102B弁体の指示模様について
2004/10/18	4号機	N72系 ポール循環ポンプシール水減圧弁の弁棒ネジ部の腐食・減肉について
2004/10/18	4号機	N72系 ポール循環ポンプ(A)(B)ドレン弁の弁体・弁座減肉について
2004/10/18	4号機	主変圧器連成計箱扉の発錆および腐食について
2004/10/18	5号機	RW液位記録計K13-LR-001の指示不良について
2004/10/18	5号機	AC系パージ用窒素ガス供給圧力調節弁LSずれによる不具合について
2004/10/18	5号機	「HPCSポンプ出口管圧力低」警報発生の不具合について
2004/10/18	5号機	「HPCSポンプ出口管圧力低」警報発生の不具合について
2004/10/18	5号機	スクリーンハウジング本体(F)上部手摺の腐食について
2004/10/18	その他	H/B 給水ポンプ(B)吐出圧力計の指示不良について
2004/10/18	その他	大湊側補助ボイラー4Cサンプリングライン缶体側フランジ部の蒸気リーク発生について
2004/10/19	1号機	C/A加湿器加湿弁(A)エアフィルタドレンコックのリークについて

発生日	号機	件名
2004/10/19	1号機	1 / 2号スクリーン装置門型クレーンケーブルガイドローラの損傷について
2004/10/19	2号機	1A圧縮機(A)オイルドレンラインからの油にじみについて
2004/10/19	2号機	5A圧縮機(B)プーリー下部の油溜りについて
2004/10/19	3号機	FEIポンプ揚程の不具合について
2004/10/19	3号機	照明用分電盤LP - 3T12 CKT14のトリップ事象について
2004/10/19	4号機	RHR(A)ポンプ起動時ミニフロー弁の自動閉事象発生について
2004/10/19	6号機	酸素注入系(OI)の不具合について
2004/10/19	6号機	SRV(L)漏えいANN発生に伴う温度検出器の不具合について
2004/10/19	その他	訓練センター設備デジタル制御盤 - 2用保守ツールの故障について
2004/10/20	2号機	HSCR凝縮水移送ポンプ起動用LSの不具合について
2004/10/20	2号機	P91 - FIT - RB03Bの指示不良について
2004/10/20	4号機	超音波探傷器(DT3000)の不具合について
2004/10/20	4号機	配管サポートVT検査に於けるトラベルスケールの外れについて
2004/10/20	4号機	P22系調節弁のポジションナー豆ゲージの劣化について
2004/10/20	4号機	D/G(A)非常用送風機(A)防火ダンパの誤動作について
2004/10/20	4号機	N21系第5給水加熱器(B)入口1次ドレン弁の弁座シート面および浸透指示模様について
2004/10/20	6号機	TIP(A)ボール弁の不具合について
2004/10/20	その他	大湊側焼却設備SS系・RD系のフランジボルト締付トルク値の相違について
2004/10/21	3号機	HNCW冷凍機(B)(D)(E)室の雨漏れについて
2004/10/21	3号機	HCW濃縮装置加熱蒸気ドレン導電率の指示値乱点について
2004/10/21	4号機	D / G (A) 定格出力運転中における定格電流値の超過について
2004/10/21	4号機	CRDマウンティングボルトの不具合について
2004/10/21	5号機	LPRM24 - 25Bの不具合について
2004/10/21	5号機	水素ガスボンベA系ヘッダー入口弁の不具合について
2004/10/21	6号機	FCS室搬出入扉下部からの雨水侵入について
2004/10/21	6号機	「区分 SLU P662 - 2異常」ANN発生による不具合について
2004/10/21	6号機	FCS室搬出入扉LSの不具合について
2004/10/21	7号機	CC系(A)貝分離器(A - 2)配管付根部の漏えいについて

発生日	号機	件名
2004/10/22	1号機	T / B復水器室送風機1 B電動機ブラケット寸法の逸脱について
2004/10/22	1号機	S / BHS供給ライン止め弁P61 - F192のバッキン交換について
2004/10/22	3号機	HCV濃縮装置循環ポンプメカニカルシールインリークについて
2004/10/22	6号機	管理区域避難扉監視システム端末装置の不具合について
2004/10/22	7号機	復水器ホットウェル(A)出口導電率指示値の相違について
2004/10/23	4号機	PLRポンプ用電動機(B)メカニカルスナップ取付の不可について
2004/10/23	6号機	LPRM 44 - 37Bの不具合について
2004/10/24	1号機	R / B B4F南東側 S / Cハッチ室入口扉の不具合について
2004/10/24	5号機	T / B 1F 5 - 6号連絡通路配管壁貫通部コンクリートの剥離について
2004/10/24	6号機	LPRM 20 - 37Bの不具合について
2004/10/25	1号機	主復水器連続洗浄装置ボ - ル再循環ポンプ(C)異音及び振動大について
2004/10/25	2号機	K-1/2放射線モニタ線源校正用デジタル伝送ユニットの不良について
2004/10/25	2号機	取水設備バースクリーン(C)モーターカバーの不具合について
2004/10/25	2号機	復水脱塩装置の異常警報発生について
2004/10/25	2号機	OG系H / U塔出口放射線モニタ(B)高高による不具合について
2004/10/25	3号機	S/B ~ 中操への渡り廊下ラバーエキスパンション部のずれについて
2004/10/25	3号機	PLRポンプA B温度記録計(B31-TRS602)の指示乱点について
2004/10/25	3号機	LSTrトランスヤード排水ポンプLSの不具合について
2004/10/25	3号機	LPRM48 - 41Cの不具合について
2004/10/25	4号機	CUWF / D(A)出口流量調節弁ハンチングの不具合について
2004/10/25	4号機	海水サンプ水位調節弁(N71 - F007) シートリングシート面の損傷について
2004/10/25	5号機	RCW配管サポート押さえ用ナットの緩み・脱落について
2004/10/25	5号機	CC系ピット排水ポンプくみ上げの不良について
2004/10/25	6号機	固定子冷却水出口温度(26)高ANN TEの不具合について
2004/10/25	7号機	復水器補給水流量用容積式流量計の積算カウンタの不動作について
2004/10/25	7号機	FEI RSW(A)系注入流量指示計スティックの不具合について
2004/10/25	7号機	HNCW冷凍機(D)の潤滑油圧力低トリップについて
2004/10/25	7号機	SRNM(F)ELの画面表示の不良について

発生日	号機	件名
2004/10/25	7号機	タービン系計算機 CCU盤1のCPU電源装置ファンについて
2004/10/25	その他	焼却建屋高電導度廃液サンプ移送配管スリーブモルタルの割れについて
2004/10/26	5号機	LDろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良について
2004/10/27	4号機	復水器真空度低設定値変更工事ホ頂使用前検査成績書(受検前に実施する検査)の記載漏れ
2004/10/27	RW設備	焼却建屋連絡通路扉の両脇、配管スリーブモルタルの割れについて

## 5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	0
A	2
B	7
C	39
D	326
対象外	8
総計	382