

不適合管理状況(7月審査分)

1. A sグレード 1件

発見日	号機	件名
2005/07/03	5号機	原子炉自動停止について
		<p>(概要) 定格出力運転中のところ7月3日午後2時37分頃、「復水器真空度低」によりタービンの保護装置が作動しタービン・発電機が停止、これにともない原子炉が自動停止した。 事象発生の経緯を確認したところ、5号機は翌日から予定されていた第11回定期検査にともなうプラントの停止操作のため、同日午後2時頃から、タービングランドシール蒸気の供給を蒸化器側から補助ボイラー側へ切り替える操作を実施していた。この際、補助ボイラー側からのタービングランドシール蒸気の供給が十分でない状態で、蒸化器側からの蒸気の供給を停止したため、タービン軸封部を通じて復水器内に空気が流れ込み、復水器の真空度が維持できなくなったことがわかった。</p>
		<p>{ホームページ掲載} 2005/7/3 [プレス情報(区分)] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17070301.pdf</p>
		<p>{ホームページ掲載} 2005/8/3 [プレス情報] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17080301.pdf</p>

2. Bグレード 3件

発見日	号機	件名
2005/07/06	1号機	圧力抑制プールでの靴の発見・回収について
		<p>{ホームページ掲載} 2005/7/6 [運転・定検状況(区分)] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17070601.pdf</p>
		<p>{ホームページ掲載} 2005/7/15 [運転・定検状況(その他)] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17071503.pdf</p>
2005/07/19	その他	建設中の雑固体廃棄物焼却設備付近の屋外でのけが人の発生について
		<p>{ホームページ掲載} 2005/7/20 [運転・定検状況(区分)] http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17072001.pdf</p>
2005/07/26	1号機	IA圧縮機(A)RIW冷却水入口ラインドレン弁漏えいについて

3. Cグレード 41件

発見日	号機	件名
2005/06/24	その他	不適合報告書平成14年度分の紛失について
2005/06/27	1号機	CR動作不良について

発見日	号機	件名
2005/06/27	その他	原子炉保修訓練施設自火報設備の誤作動について
2005/06/29	1号機	主蒸気外側隔離弁アキュムレータドレン弁の弁棒変形について
2005/06/30	1号機	CR動作不良について
2005/06/30	6号機	APDの不携帯について
2005/07/02	1号機	原子炉建屋内(非管理区域)における結露水について
		(ホームページ掲載) 2005/7/4 【運転・定検状況(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17070401.pdf)
2005/07/03	5号機	原子炉スクラム時における過渡現象記録装置イベントデータ不動作について
2005/07/04	5号機	IRM(E)HH警報発生について
2005/07/05	5号機	D/W下部送風機用逆流防止ダンパ不具合について
2005/07/06	2号機	補助ホイス走行用電動機ブレーキカバーボルト折損について
2005/07/06	7号機	廃棄物処理建屋内でのけが人の発生について
		(ホームページ掲載) 2005/7/7 【運転・定検状況(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17070701.pdf)
2005/07/07	7号機	非常用D/G起動用空気圧力設定値間違えについて
2005/07/07	その他	発電月報における休転中所内電力量のデータミスについて
2005/07/07	1号機	S/C内異物発見について
2005/07/07	2号機	HSCR回収タンク入口配管保温材より水滴下について
2005/07/07	5号機	ドライヤー・セパレータ水中移動装置動作不具合について
2005/07/07	6号機	原子炉建屋内での溢水について
		(ホームページ掲載) 2005/7/8 【運転・定検状況(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17070801.pdf)
2005/07/08	1号機	S/C内異物発見について(2)
2005/07/08	その他	ドラム缶事前サーベイ・詰め報告書未提出による月報反映漏れについて
2005/07/08	その他	原子炉保修訓練施設自火報設備の誤作動について(2回目)
2005/07/08	その他	技能訓練センターの火災警報対応について
2005/07/09	3号機	火災報知器(使用済樹脂デカントポンプ室)誤動作について
2005/07/09	5号機	H/B中和装置PH濃度異常ANN発生について

発見日	号機	件名
2005/07/11	5号機	APD未装着による管理区域入域について
2005/07/12	6号機	FPC設備MO弁分解点検時におけるシステム組み込み間違いについて
2005/07/12	その他	昇温試験時、プロパンガス供給圧力低ANN発生について
2005/07/13	1号機	シュラウドラグとライザープラグレンチとの接触について
2005/07/15	1号機	主復水器内の点検状況について
		(ホームページ掲載) 2005/7/19 【運転・定検状況(その他)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17071901.pdf)
2005/07/15	5号機	HS093ライン保温材よりの水滴下について
2005/07/15	5号機	CF逆洗水受タンク天板支持構造材の不具合について
2005/07/15	5号機	主要弁検査(その3) 検査助勢員のPT資格未確認について
2005/07/19	1号機	ISI対象MSドレン系サポートMS-005-024ライナー位置変更について
2005/07/19	3号機	T/B屋上における作業員名簿管理者以外の入域について
2005/07/19	5号機	ISI作業中における鋼尺紛失について
2005/07/19	5号機	ノイズによるダスト放射線モニタの放射能高高ANN発生について
2005/07/20	5号機	スタックモニタデータの新潟県への伝送データ一部欠測について
2005/07/20	5号機	ハフニウムフラットチューブ型制御棒の外観点検で確認されたひびについて
2005/07/24	7号機	D/Gサーベランス時における現場CSの取り違いについて
2005/07/25	5号機	水中照明のカバー破損について
2005/07/27	5号機	IRMA系高高ANN発生について

4. Dグレード 380件

発見日	号機	件名
2005/04/28	5号機	スラッジポンプ攪拌ライン流量について
2005/05/03	その他	廃スラッジ系廃活性炭系移送流量計指示値ハンチングについて
2005/05/25	その他	排ガス前置きフィルタ電気ヒータについて
2005/06/05	その他	焼却炉炉内圧力制御について
2005/06/06	6号機	CRT 5映像不良について
2005/06/08	5号機	ハンドランプ用コンセント電源(ELB)について

発見日	号機	件名
2005/06/08	7号機	C / B常用電気品区域給気処理装置排水管のよごれについて
2005/06/13	3号機	物品搬出用核種分析データの紛失について
2005/06/15	1号機	RPVヘッド付属 RCICフランジボルト固着について
2005/06/15	1号機	RPV胴フランジ 熱電対パッド締付ボルト固着について
2005/06/16	1号機	RPVスタッドテンショナーのNO.1ナット着脱機エアシリンダ配管損傷について
2005/06/16	1号機	SA配管ドレン弁シートパスについて
2005/06/16	2号機	HSCRドレントラップ動作不良について
2005/06/20	1号機	HCU方向制御弁分解前L/Tにおけるシ - トリ - クについて
2005/06/20	2号機	AC / DCコンバータ不良について
2005/06/20	5号機	P42系 TSWストレーナ(C)MO弁駆動部油漏れについて
2005/06/21	1号機	水中自動DS取扱装置エアリーク確認について
2005/06/21	5号機	RFCキャピテーション保護警報設定値の不整合について
2005/06/21	6号機	NLP - 6S12CKT - 13絶縁不良について
2005/06/21	6号機	NLP - 6RA1CKT - 23絶縁不良について
2005/06/21	7号機	SRV(L)(ADS)出口温度検出器の不具合について
2005/06/21	7号機	MCR加湿器(A - A)の不具合について
2005/06/22	1号機	復水器連続洗浄装置C系ボール捕集器スクリーン捕集位置ギャップについて
2005/06/22	1号機	N72系ボール回収器(A)ドレン弁コンプレッサ固着について
2005/06/22	1号機	N72系ボール回収器(A)ベント弁[N72 - F502A]ボンネットボルト他腐食について
2005/06/22	1号機	RCIC系テストブルチェック弁フレキシブル電線管熱変色について
2005/06/22	1号機	N72系ボール回収器(A)出口弁ボール腐食について
2005/06/23	1号機	(主)スクリーン装置ハウジング及び後面カバー点検口蓋腐食について
2005/06/23	1号機	CRD自動交換機監視用!TV装置カメラ3ケーブル不良について
2005/06/23	1号機	(主)回転式バースクリーン・トラベリングスクリーン装置排水溝蓋腐食について
2005/06/23	1号機	RPI5定検時燃料移動監視機能間の伝送試験時伝送異常発生について
2005/06/23	1号機	N36系RFP - T(A)低圧蒸気入口逆止弁ヒンジピン・サイドワッシャー摩耗について
2005/06/23	1号機	N11系主蒸気ヘッドドレントラップ入口弁パッキン受け輪割れについて
2005/06/23	5号機	弁グランド部漏えい温度記録計(P71 - TRS - 604)セレクターSW不良について

発見日	号機	件名
2005/06/23	6号機	弁継手部にじみについて
2005/06/23	6号機	弁継手部にじみについて
2005/06/23	6号機	弁継手部にじみについて
2005/06/23	6号機	弁継手部にじみについて
2005/06/23	6号機	手動減圧機構袋ナット部にじみについて
2005/06/23	7号機	機械式過速度トリップ復帰完了ランプ消灯について
2005/06/23	その他	コンポスト処理施設建屋内での電気コンセントについて
2005/06/24	1号機	N36系第二抽気逆止弁サイドワッシャー摩耗について
2005/06/24	6号機	計装継手部油にじみについて(N34-20-TGMT)
2005/06/24	6号機	計装継手部油にじみについて(N34-20-TGPT-A)
2005/06/24	6号機	計装継手部油にじみについて(N34-20-TGPT-B)
2005/06/24	6号機	計装継手部油にじみについて(N34-20-EBT-A1)
2005/06/24	6号機	計装継手部油にじみについて(N21-PS-075A)
2005/06/24	6号機	計装継手部油にじみについて(N22-PS-079C)
2005/06/24	6号機	計装継手部油にじみについて(N38-DPI-005)
2005/06/24	6号機	電磁弁継手部油にじみについて(N38-SV-4B)
2005/06/26	1号機	燃料取出し作業における燃料交換機主ホイス異音について
2005/06/27	1号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器本体及び本体上蓋腐食について
2005/06/27	1号機	N72系ボール回収器(B)ドレン弁コンプレッサー固着について
2005/06/27	1号機	N71系CWP(B)自動空気抜き弁元弁弁体ゴムライニング膨れについて
2005/06/27	1号機	M/DREP(B)補助油ポンプ電動機負荷側及び反負荷側ブラケットハウジング内径管理基準逸脱について
2005/06/27	1号機	ISIデータ処理装置故障について
2005/06/27	3号機	HNCW冷凍機(B)(D)(E)室雨漏れについて
2005/06/27	5号機	CRD半自動分解装置高圧ポンプ給水配管伸縮継手漏えいについて
2005/06/27	6号機	計装継手部油にじみについて(R43-DPIS323A)
2005/06/27	6号機	計装継手部油にじみについて(N44-DPI-031)
2005/06/27	7号機	ジブクレーン横行ゴムストッパー劣化について
2005/06/28	1号機	第3ヒータ(A)ドレン水位調節弁(N22-F005A)シールリング割れについて

発見日	号機	件名
2005/06/28	5号機	P95 - F1 - 004フロートシステムのテフロンコーティング摩耗について
2005/06/28	5号機	CUWろ過脱塩器入口自動減圧機構(2)制御不良について
2005/06/28	5号機	T/B天井部雨水滴下について
2005/06/28	6号機	非管連絡通路漏水について
2005/06/28	その他	大湊側洗濯設備・洗濯機A号機の自動給水不可について
2005/06/29	1号機	N72系ボール回収器(B)出口管ドレン弁弁座シート面腐食について
2005/06/29	1号機	R1WHx(B)トスフィルター差圧計元弁の不具合について
2005/06/29	1号機	水素供給設備パージ用窒素供給装置ホイス不具合について
2005/06/29	1号機	FPC逆洗用流量指示計(G41 - F1031)オーバースケールについて
2005/06/29	1号機	PLR - MGセット(B)MOP(32)電動機口出し線ケーブル端子部素線切れについて
2005/06/29	1号機	PLR - MGセット(B)MOP(B2)電動機負荷側反負荷側ブラケットハウジング内径管理基準逸脱について
2005/06/29	4号機	CSPサンプリングラック洗浄水止弁シートパスについて
2005/06/29	4号機	B31(原子炉冷却材再循環系) - FR - 603レスポンス不良について
2005/06/29	5号機	Hx建屋壁ひび割れ破損について
2005/06/29	5号機	P95系鉄イオン供給ポンプ吐出逆止弁[P95 - F002]弁体・弁座当り不良について
2005/06/29	6号機	CC系(B)ボール回収率低下事象について
2005/06/29	6号機	CC系ブースターポンプ(A-2)圧力計配管腐食について
2005/06/29	7号機	TIP(A)の不具合について
2005/06/29	7号機	発電機軸電圧異常ANN発生について
2005/06/29	RW設備	濃縮装置弁不具合について
2005/06/30	1号機	CWP(B)シャフトスリーブにおける廻り止めネジ腐食について
2005/06/30	1号機	第3ヒータ(C)ドレン水位調節弁(N22 - F005C)シールリング割れについて
2005/06/30	1号機	R/BB4F除染パン入口弁(P11 - F298)シートパスについて
2005/06/30	1号機	N26 - F704B(ろ過器B 差圧計高压元弁)弁体PT指示について
2005/06/30	2号機	TCW Hx(A)海水側出入口弁他シートパスについて
2005/06/30	3号機	C51 - NR602B赤ペン動作不良について
2005/06/30	3号機	復水浄化系及び原子炉給水系グラブサンプリングラック内コンフローの不具合について
2005/06/30	5号機	CUWろ過脱塩器入口溶存酸素記録計(P91 - DO2RS - 702)ペンサーボユニット不良について

発見日	号機	件名
2005/06/30	6号機	RW設備 HCV脱塩塔入口導電率計指示不良について
2005/06/30	7号機	LPDP出口サンプリング元弁の閉止について
2005/07/01	1号機	LSTR1SB冷却ファンNo.6サーマルトリップについて
2005/07/01	1号機	TIP牽引装置Aカムリミットスイッチ不良について
2005/07/01	1号機	密封油フロートトラップ槽油面計パッキンのはみ出しについて
2005/07/01	7号機	常用照明用分電盤NLP-7E11CKT-7/NLP-7E12CKT-5トリップについて
2005/07/02	2号機	SGTS排ガス放射線モニタサンプルガス温度計カバーひび割れについて
2005/07/02	2号機	燃料交換機 コンプレッサ - 用電動機シャフト軸受磨耗について
2005/07/02	その他	総合インターロック試験MCC(B)断(バックアップ有)時の排ガスブロウ及び排ガス補助ブロウ起動について
2005/07/03	1号機	GIS6BANK主母線側DS白相GISガス圧監視装置の不具合について
2005/07/03	1号機	MUWTライン接続仮設ホース亀裂・漏水について
2005/07/03	5号機	SRM(A)、IRM(C)指示不良について
2005/07/03	7号機	炭酸ガス流量指示計指示不良について
2005/07/04	1号機	トレイ貫通口耐火ボード損傷について
2005/07/04	1号機	復水器連続洗浄装置ボールポンプ シャフトオイルシール部磨耗について
2005/07/04	1号機	復水器連続洗浄装置ボールポンプ インペラ マウスリング部磨耗について
2005/07/04	1号機	N72系ボール回収器(C)ベント弁ボンネット割れについて
2005/07/04	1号機	N72系PI-001C計器元弁コンプレッサ固着について
2005/07/04	1号機	N21系M/DREP(B)吸込弁フレキシブルチューブ破断について
2005/07/04	1号機	N72系ボール回収器(C)ドレン弁 コンプレッサ固着について
2005/07/04	1号機	N72系ボール循環ポンプ(C)吸込みドレン弁弁体落込みについて
2005/07/04	2号機	復水器水室水抜きポンプ用電動機口出し線の素線切れについて
2005/07/04	2号機	駆動部シャフト軸受部のセットビス無しについて
2005/07/04	3号機	CRT 9の不具合について
2005/07/04	5号機	LRポンプ(A)用電動機上部軸受からの油にじみについて
2005/07/04	5号機	D/G定検用予備品の不具合について
2005/07/04	5号機	CWP#ABC吐出弁二次減速機ボインターキャップのVパッキン劣化について
2005/07/05	1号機	給水加熱器マンホールボルト損傷について

発見日	号機	件名
2005/07/05	1号機	プロセス計算機にてメモリエラーについて
2005/07/05	1号機	第1種機器供用期間中検査における検査対象箇所の誤りについて
2005/07/05	1号機	復水器連続洗浄装置#Aボール再循環ポンプウェアリング摩耗について
2005/07/05	1号機	PIPプロテクトチューブ不適合について
2005/07/05	3号機	スクリーン装置門型クレーン走行レール基礎部コンクリート割れ及び埋設レール固定金具腐食について
2005/07/05	3号機	スクリーン門型クレーン走行サーボリフトブレーキ作動不良について
2005/07/05	3号機	HPCS系電気品室M/C上部の雨水滴化痕について
2005/07/05	5号機	TCW熱交換器#C号機冷却管減肉について
2005/07/05	5号機	コネクターよりのフレキシブルチューブ脱落について
2005/07/05	5号機	CV#1、2、3、4 水圧テンショナーナットカバー折損について
2005/07/05	5号機	CV#2、3、4ガイドローラ枠板磨耗について
2005/07/05	その他	環境管理用低バックグラウンド放射能自動測定装置パソコン故障について
2005/07/05	その他	大湊側焼却設備配管ヒータ制御盤MCCBトリップについて
2005/07/05	その他	大湊側折りたたみ機C号機の運転不具合について
2005/07/05	その他	「バーナー着火不良」ANN発生について
2005/07/06	1号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器スクリーン損傷について
2005/07/06	1号機	CUWブローダウン弁シートパスの不具合について
2005/07/06	5号機	補助ボイラー 通常負荷用脱酸剤ポンプMCCB一次側ネジ山潰れについて
2005/07/06	5号機	主蒸気ラインドレン弁手動ハンドル開度計変形について
2005/07/06	5号機	ジョイントボックスから電磁弁接続間のフレキシブルチューブ損傷について
2005/07/06	5号機	ジョイントボックスからLS接続間のフレキシブルチューブ損傷について
2005/07/06	5号機	ジョイントボックスからLS接続間コネクター部のフレキシブルチューブの脱落について
2005/07/06	5号機	加減弁スイッチロッドガイドブッシュ摩耗について
2005/07/06	5号機	DWC下部送風機(C)用電動機負荷側軸受近傍の油滴下跡について
2005/07/06	6号機	OG系予熱器入口流量ハンチング幅増加について
2005/07/06	6号機	差圧指示計ダウンスケールについて
2005/07/07	1号機	D/G定検用予備品の不具合について
2005/07/07	4号機	N62-TR-603指示精度不良について

発見日	号機	件名
2005/07/07	5号機	N33 - PS - 640電源スイッチ動作不良について
2005/07/07	5号機	P61 - PCV - F023(HS系タービン建屋入口減圧弁)シートパスについて
2005/07/07	その他	炉水ノズルSAパージ圧力計(P1314)油流出事象について
2005/07/08	1号機	N72系ボール回収器(C)出口弁システム腐食について
2005/07/08	1号機	N72系ボール回収器(C)バイパス弁システム腐食について
2005/07/08	1号機	CC系[N72 - F012C]ボール回収器(C)入口弁システム腐食及びボディー割れについて
2005/07/08	1号機	N21 - LT - 001C電線管腐食割れについて
2005/07/08	1号機	R1W旋回弁ボルト・ナットカジリについて
2005/07/08	4号機	CUW系弁グラウンドにじみについて
2005/07/08	5号機	タービン本体LP - A / B間カップリング切り離しジャッキアップボルトカジリについて
2005/07/08	5号機	CV # 1クロスヘッド締付トルク低下について
2005/07/08	その他	大湊側焼却設備ドライアウト運転中に一次燃焼室(灰室)温度高ANN発生について
2005/07/08	その他	ドライアウト運転時にスクリー冷却空気温度高ANN発生について
2005/07/09	5号機	CV # 1、3 クロスヘッド廻り止めピン穴間隙許容値外について
2005/07/09	5号機	低圧(A)外部車室Tb側溶接部PT浸透指示について
2005/07/09	5号機	TBV # 1、3水圧テンショナーナット閉止ブラグリークについて
2005/07/10	1号機	主冷凍機B仮設潤滑油ストレナつまりについて
2005/07/10	3号機	HPCSポンプモータ巻線温度指示不良について
2005/07/10	5号機	LCW収集ポンプ(A)メカリーク発生について
2005/07/10	5号機	B21 - F753Dのシートリークについて
2005/07/10	7号機	T5Wポンプ(C)グラウンド水排水ライン詰まりについて
2005/07/10	その他	試料採取系 分析装置保守要求ANN発生について
2005/07/11	1号機	(主)スクリーン装置電動機カバー他腐食について
2005/07/11	1号機	オイルスナッパー油にじみについて
2005/07/11	1号機	LP CP B号機1段目インペラ浸食について
2005/07/11	1号機	FEI渦巻きストレナゴムライニング劣化について
2005/07/11	1号機	PLRポンプ(A)用電動機固定子楔緩みについて
2005/07/11	4号機	サブプレッションプール水温度記録計乱点発生について

発見日	号機	件名
2005/07/11	4号機	MUWC HPCS注入配管圧力調節弁の不具合について
2005/07/11	5号機	MSV # 3、4 弁体弁座シート当り不良について
2005/07/11	5号機	RCWHx # Eゴムライニング劣化について
2005/07/11	5号機	復水器 # C - 2 出口弁デクラッチレバーの故障について
2005/07/11	5号機	復水器 # C - 1 入口の手動操作不良について
2005/07/11	5号機	復水器 # A - 2 出口弁グリス漏えいについて
2005/07/11	5号機	CWP吐出弁開度計指示不良について
2005/07/11	5号機	CV用差動トランスロッドエンド摩耗について
2005/07/11	5号機	低圧(A)外部車室GEN側溶接部PT浸透指示について
2005/07/11	5号機	CV # 3、4クロスヘッドガイドブッシュ・クロスヘッドガイド間隙管理値外について
2005/07/11	5号機	タービンEHC系配管用オイルスナッパ油漏れについて
2005/07/11	5号機	燃料取替機制御盤の操作スイッチ不良について
2005/07/11	5号機	C61系指示計プラスチックカバーひび割れについて
2005/07/12	1号機	(主)#A～Fスクリーン装置ハウジング・後面カバー手摺及び吊ピース腐食について
2005/07/12	1号機	HCU105弁 ボンネットボルト変形について
2005/07/12	1号機	復水器連続洗浄装置#A・Bボール回収器出口管ライニング損傷について
2005/07/12	1号機	中温用冷水ポンプ(B)吐出圧力計の不具合について
2005/07/12	1号機	TIP X-Y記録計印字不良について
2005/07/12	1号機	PLRポンプ(A)用電動機回転子ローターバー緩みについて
2005/07/12	1号機	リミトルクモーター油にじみについて
2005/07/12	1号機	フレキ破損について
2005/07/12	2号機	T/B海水ドレンサンピットの塗装剥離について
2005/07/12	3号機	Hx/B MB1F RSWポンプ(C)付近 雨漏れについて
2005/07/12	3号機	R/B3Fオベフロ西壁中央部 雨漏れについて
2005/07/12	3号機	S/BB2F S/B～T/Bジョイント部 雨漏れについて
2005/07/12	5号機	HD 第3給水加熱器(B)水位調節弁(加熱器側)(N22-F004B)スラストベアリング(ベアリングリテーナー) 損傷について
2005/07/12	5号機	4Aボイラー溶存酸素警報設定器接点不動作について
2005/07/12	5号機	低圧(A)内部車室Tb側溶接部PT浸透指示について

発見日	号機	件名
2005/07/12	5号機	CV#4子弁ストローク管理値上限及び当り不良について
2005/07/12	5号機	タービン本体 HP車室締付ボルト用テンショナー装置動作不良について
2005/07/12	5号機	E21-PI-605の内側アクリルカバー破損について
2005/07/12	5号機	PLR-MGセット(A)ブラシロッカー絶縁ベーク板ひび割れについて
2005/07/12	6号機	CC系(C)ボール回収率低下事象について
2005/07/12	6号機	海水モニタ電源切替に伴う放水口モニタの不具合について
2005/07/13	1号機	LPCP B号機 ケーシング案内羽根クラックについて
2005/07/13	3号機	原子炉圧力容器温度記録計指示不良について
2005/07/13	4号機	B31-TRS-602チャートモータ不良について
2005/07/13	4号機	SCR系警報発生事象について
2005/07/13	5号機	P21-F061A弁体エロージョンについて
2005/07/13	5号機	電源スイッチ動作不良について
2005/07/13	5号機	電源スイッチ動作不良について
2005/07/13	5号機	CRTモニタ不具合について
2005/07/13	5号機	南側OF-CV洞道送風機(A)ベルトに不具合について
2005/07/13	5号機	低圧(A)内部車室GEN側溶接部PT浸透指示について
2005/07/13	5号機	グラント蒸気蒸化器付近SAコネクションヘッダドレン弁シートパスについて
2005/07/13	5号機	液化窒素貯槽補給ライン弁シートパスについて
2005/07/13	5号機	中操ITVモニタA,B文字表示部焼き付けについて
2005/07/13	5号機	第2給水加熱器(A)抽気逆止弁 ジョイントボルト、ねじ山損傷について
2005/07/13	5号機	M/D RFP(A)(B)吸込弁 モーターベアリング異音について
2005/07/13	5号機	MO弁駆動部 下部クォードリングより油にじみについて
2005/07/13	5号機	MO弁駆動部 油にじみについて
2005/07/13	5号機	MO弁駆動部 補助減速機より油にじみについて
2005/07/13	5号機	MO弁駆動部 デクラッチロールピン破損について
2005/07/13	5号機	MO弁駆動部 開度計・上部ハウジングカバー 油にじみについて
2005/07/13	5号機	MO弁駆動部カバー 油にじみについて
2005/07/13	5号機	MO弁駆動部 電気室・コネクター部 油にじみについて

発見日	号機	件名
2005/07/13	5号機	M0弁駆動部 デクラッチレバー不良について
2005/07/13	6号機	RIP - ASD(J)制御切替発生について
2005/07/13	その他	エアラインマスク 空気清浄器エア漏れについて
2005/07/13	その他	エアラインマスク ホースリールエア漏れについて
2005/07/13	その他	エアラインマスク ホースリールエア漏れについて
2005/07/13	その他	エアラインマスク ホースリールエア漏れについて
2005/07/13	その他	エアラインマスク年次点検での不良発見について
2005/07/14	1号機	HCU107弁 ボンネットボルト変形について
2005/07/14	1号機	圧力計(N38 - PI041A)動作不良について
2005/07/14	3号機	RSWストレナーDPT均圧弁グランドリークについて
2005/07/14	3号機	PLRモータ巻線温度乱点について
2005/07/14	3号機	RCW熱交換器(C)RCW出口弁リミットスイッチ不良について
2005/07/14	4号機	燃料チャンネル着脱機(A)旋回動作不可について
2005/07/14	5号機	E21 - F006スイッチカバーひびについて
2005/07/14	5号機	復水回収ポンプ シャフト傷について
2005/07/14	5号機	電源スイッチ動作不良について
2005/07/14	5号機	復水器冷却細管の閉塞について
2005/07/14	5号機	B21 - LI - 626内側アクリルカバー破損について
2005/07/14	5号機	低圧(A)ノズルダイヤフラム上半TB側PT浸透指示について
2005/07/14	5号機	低圧(A)ノズルダイヤフラム上半TB側目視点検について
2005/07/14	5号機	HECW冷凍機制御盤電流計指示値の誤差大について
2005/07/14	7号機	MGセット(A)温度計検出ラインからの油リークについて
2005/07/14	7号機	FPCF/D入口サンプル採取弁の不具合について
2005/07/15	1号機	バー回転式スクリーン(E)変・減速機曲線板亀裂並びに導風板摩耗腐食について
2005/07/15	2号機	トラベリングスクリーン(D)変速機トルクメータスティックの不具合について
2005/07/15	4号機	RW()系制御装置故障警報発生について
2005/07/15	4号機	N62 - TRS - 602指示精度不良について
2005/07/15	5号機	高圧タ - ピン # 2軸受摺動傷について

発見日	号機	件名
2005/07/15	5号機	低圧(A)上半ヒ - トバツフルワッシャ緩みについて
2005/07/15	5号機	スクリーン装置門型クレーン走行南北限LS用電線管腐食について
2005/07/15	5号機	TD - RFPインペラ浸食発生について
2005/07/15	5号機	E51 - PI内側アクリルカバー破損について
2005/07/15	5号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器(#F)駆動部ケーブルコネクタ ナット損傷について
2005/07/15	5号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプカップリングボルト腐食について
2005/07/15	5号機	主密封油ポンプ前カバーメタル損傷について
2005/07/15	5号機	低圧(A)内部車室水平締め付けボルト浸食について
2005/07/15	5号機	低圧(A)ノズルダイヤフラム上半GEN側PT浸透指示について
2005/07/15	5号機	低圧(A)ノズルダイヤフラム上半GEN側目視点検について
2005/07/15	5号機	主発電機用ブラシホルダーの動作不良・異音について
2005/07/15	5号機	海水熱交換器建屋北側消火配管漏水について
2005/07/15	7号機	放射線モニタメンテナンスツール故障について
2005/07/16	1号機	誘導灯破損について
2005/07/16	1号機	スタック航空障害灯No.5不点について
2005/07/16	4号機	RCW熱交換器 海水側差圧指示計ダウンスケール事象について
2005/07/16	5号機	高圧タ - ビンノズルダイヤフラム上半TB側PT浸透指示について
2005/07/16	5号機	低圧(A)ノズルダイヤフラム下半TB側PT浸透指示について
2005/07/16	5号機	高圧ノズルダイヤフラム上半TB側目視点検について
2005/07/16	5号機	低圧(A)ノズルダイヤフラム下半TB側目視点検について
2005/07/16	その他	大湊側補助ボイラー4A変圧器ノンセグダクト点検口より雨漏り発生について
2005/07/17	2号機	T/B B1F 連絡通路漏水について
2005/07/17	3号機	OF監視盤(洞道内温度監視記録計)指示乱点事象について
2005/07/17	7号機	水素ガス(A)系ポンベ元弁リークについて
2005/07/18	1号機	T/B RFP本格点検時の主軸のメッキ剥離について
2005/07/18	1号機	起動停止循環ライン元弁シリンダーボルトねじ山かじりについて
2005/07/18	2号機	CFプリコート流量計指示スティック事象について
2005/07/18	2号機	HSCRドレントラップ(D047)動作不良について

発見日	号機	件名
2005/07/18	2号機	メッセージプリンタ異音について
2005/07/18	5号機	R C W熱交換器 # A伝熱管減肉について
2005/07/18	5号機	R C W熱交換器 # C伝熱管減肉について
2005/07/18	5号機	E H Cヒータファン電源ケーブル端末不具合について
2005/07/18	5号機	C V # 3, 4 上部レバー間隙管理値外について
2005/07/18	5号機	高圧タ - ビンノズルダイヤフラム上半 G E N側 P T浸透指示について
2005/07/18	5号機	低圧(A)ノズルダイヤフラム下半 G E N側 P T浸透指示について
2005/07/18	5号機	高圧ノズルダイヤフラム上半 G E N側目視点検について
2005/07/18	5号機	低圧(A)内部車室下半 T B側溶接部 P T浸透指示について
2005/07/18	5号機	高圧ノズルダイヤフラム下半 T B側目視点検について
2005/07/18	5号機	低圧(A)ノズルダイヤフラム下半 G E N側目視点検について
2005/07/19	1号機	C / A冷凍機(B)アキュームレータタンク腐食について
2005/07/19	1号機	C / A冷凍機空冷コンデンサ架台腐食について
2005/07/19	1号機	S A圧縮機(B)オイルポンププッシング摺傷について
2005/07/19	1号機	G I Sガス圧監視装置プリンタ印刷不能について
2005/07/19	1号機	総合記録装置CRT表示不良・プリンタ紙送り不良について
2005/07/19	1号機	P I Pリードスイッチ作動範囲判定基準逸脱について
2005/07/19	1号機	D / G N G R用 P T二次配線不整合について
2005/07/19	1号機	仮置エリアに於ける、ベンダー用油圧ポンプ 油漏れ事象について
2005/07/19	1号機	主冷凍機(A)水室の渦流探傷検査における凝縮器側チューブの減肉指示について
2005/07/19	1号機	R C I C E 5 1 - F 0 0 9 V G L配管閉塞について
2005/07/19	1号機	L P C P電動機エアクーラー細管からの漏水について
2005/07/19	1号機	主発電機第9軸受メタル内側締付ボルト(山側)のカジリについて
2005/07/19	2号機	T / B H C Wサンプポンプ(A)用電動機口出し線の素線切れについて
2005/07/19	3号機	搬入書類の紛失について
2005/07/19	3号機	回転体振動監視装置の不具合について
2005/07/19	3号機	排気筒 E Vの不具合について
2005/07/19	5号機	P L R - M Gセット AVR盤 電源装置故障表示点灯について

発見日	号機	件名
2005/07/19	5号機	復水器#B系冷却細管の閉塞について
2005/07/19	5号機	RHRポンプ(A)シャフト及びベルマウス侵食について
2005/07/19	5号機	復水器#A系冷却細管の閉塞について
2005/07/19	5号機	RCW熱交換器 #E伝熱管減肉について
2005/07/19	5号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ カップリング隙間について
2005/07/19	5号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ ブラケット腐食について
2005/07/19	5号機	高圧ノズルダイヤフラム下半GEN側目視点検について
2005/07/19	5号機	RHRポンプ(A)室空調機電動機反負荷側ブラケットのベアリングハウジング内径寸法許容値超過について
2005/07/19	5号機	低圧(A)内部車室下半GEN側溶接部PT浸透指示について
2005/07/19	5号機	3蒸気加減弁油筒不具合について
2005/07/19	6号機	S/B 1F防排煙中継器(感知器)及びSFDの不具合について
2005/07/19	その他	廃蛍光灯の積込時破損について
2005/07/19	その他	大湊側洗濯廃液設備LDろ過機(C)スラッジ出口三方弁の動作不良について
2005/07/19	その他	キャスク保管庫火災報知器誤報発生について
2005/07/20	1号機	排ガス予熱器HS供給ライン温度調節弁ガasket着座面打痕について
2005/07/20	1号機	D/W配管保温修理工事における足場材運搬時の消火器落下について
2005/07/20	2号機	LCW脱塩塔(B)入口導電率指示計の不具合について
2005/07/20	2号機	燃料交換機 マスト固定装置用電磁弁(SV1)からのエア-リ-クについて
2005/07/20	5号機	高圧口-タ-TB側PT浸透指示について
2005/07/20	5号機	RSWポンプ(C)ポンプベースレベル許容値逸脱について
2005/07/20	5号機	復水回収ポンプ インベラーPT指示について
2005/07/20	5号機	CUW 再生Hxドレン弁シートパスについて
2005/07/20	5号機	スクラムパイロット弁!A供給ラインA PCVの不具合について
2005/07/20	6号機	CC系ボール循環ポンプライン配管詰まりについて
2005/07/20	6号機	4Sモニタサンプルポンプ(B)異音発生について
2005/07/21	1号機	CV#1、4差動トランスユニボールの間隙値・大について
2005/07/21	5号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器内面ゴムライニング損傷について
2005/07/21	5号機	油清浄器用オイルベントファン ボルト不良について

発見日	号機	件名
2005/07/21	5号機	高圧口 - タ - GEN側PT浸透指示について
2005/07/21	5号機	T22 - MO - F002A現場分解不可について
2005/07/21	5号機	SGTS系弁棒傷について
2005/07/21	5号機	弁体シート面PT指示模様について
2005/07/21	5号機	RSWポンプ(A) ~ (D) グランド押え用スタッドボルトの腐食について
2005/07/21	6号機	U41エキゾーストリークについて
2005/07/21	その他	キャスク保管庫MCCELBトリップについて
2005/07/22	2号機	屋外A系トレンチNSDサンプポンプ吐出逆止弁の不具合について
2005/07/22	2号機	T/B HCWサンプポンプ(A)サイフォンブレイク銅管取付ボルトの欠損について
2005/07/22	5号機	N26 - F040、F530 弁棒曲がりについて
2005/07/22	5号機	取水路 主中仕切角用リフティングビーム腐食について
2005/07/22	5号機	RFP - Tオイルイベントファン 油にじみについて
2005/07/22	5号機	CIV弁体(#1、4、6)PT指示について
2005/07/22	5号機	低圧(A)内部車室下半スプレ - 配管PT浸透指示について
2005/07/22	5号機	EHC配管点検(サポート点検)におけるサポート不具合について
2005/07/22	5号機	北側開閉所P/C高圧ケーブルにおけるシールドアースの絶縁抵抗値低下について
2005/07/22	5号機	MGセットA室ファンネル詰まりについて
2005/07/22	5号機	DC125 V5B蓄電池(No.37)電圧・比重逸脱について
2005/07/22	6号機	スクリーン装置門型クレーン 主巻スラスタブレイキライニング摩耗について
2005/07/23	2号機	主密封油ポンプ吐出圧力計元弁グランドリークについて
2005/07/23	2号機	復水器室空調機(D)結露水排水不良について
2005/07/23	4号機	TSWポンプ(A)グランド増し締めについて
2005/07/23	5号機	計算機用CVCF電解コンデンサ劣化現象について
2005/07/24	3号機	D/G3B排気ライン保温材カバーゆるみについて
2005/07/24	3号機	OF監視盤(洞道内温度監視記録計)指示乱点再発について
2005/07/24	6号機	FEIRSW B鉄イオン供給ライン詰まりについて
2005/07/25	1号機	原子炉サンプル減圧ラック床面の水漏れについて
2005/07/25	1号機	HCU104弁 ボンネットボルト変形について

発見日	号機	件名
2005/07/25	1号機	一時立入者入域保護衣不適切について
2005/07/25	5号機	MCR通常時外気取入れダンバ(A・B)弁棒及び弁体腐食について
2005/07/25	その他	大湊側焼却設備 模擬焼却灰移送試験時 灰フィーダ内への水流入事象について
2005/07/26	1号機	S / B冷凍機(A)の不具合について
2005/07/26	5号機	HPCWサージタンク補給水弁シートバスについて
2005/07/26	5号機	N26 - F506H 弁棒曲がりについて
2005/07/26	5号機	CIVケーシングフランジボルトPT指示について
2005/07/26	7号機	TCWHxドレン弁(P42 - F501B)詰まりについて
2005/07/27	5号機	クロスアラウンド配管(ES - 4)PT指示について
2005/07/28	2号機	HCV濃縮装置加熱器B入口蒸気減圧弁下部フランジ部リークについて

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	1
A	0
B	3
C	41
D	380
対象外	7
総計	432