

不適合管理状況(8月審査分)

1. Aグレード 2件

発見日	号機	件名
2005/08/01	1号機	プールゲート連絡通路で発見された異物の回収について
		(概要) 第14回定期検査中、8月1日午後5時20分頃、原子炉建屋3階オペレーティングフロアにてプールゲート連絡通路に仕切り版を取り付ける作業を行っていたところ、当該水路にワッシャー状の金属(直径約1.8mm)1個を発見し、回収した。
		(ホームページ掲載) 2005/8/2 【プレス情報(区分 )】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17080201.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17080201.pdf</a> )
2005/08/02	2号機	原子炉建屋出入り用二重扉の不具合について
		(概要) 定格出力運転中のところ8月2日午前10時頃、原子炉建屋1階において、作業員が同建屋に出入りするための二重扉を操作していたところ、2つの扉が一時的に両方開く事象が発生した。たたちに当該作業員が閉操作を実施し、この状況は解消された。 このため、当該事象の連絡を受けた当直長は、午前10時01分、保安規定に定める「運転上の制限」からの逸脱を宣言するとともに、即時に状況が改善されていることから、「運転上の制限」の逸脱から復帰していることをあわせて確認した。 なお、8月24日にインターロックの改修を完了した。
		(ホームページ掲載) 2005/8/2 【プレス情報(区分 )】 ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17080203.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17080203.pdf</a> )

2. Bグレード 2件

発見日	号機	件名
2005/08/09	1号機	R / B 出入り用二重扉の不具合について
2005/08/22	5号機	サンプリングプローブ修理工事における作業許可前の弁開放事象について

3. Cグレード 31件

発見日	号機	件名
2005/07/11	1号機	N22系液位指示コントローラROMデータエラーについて
2005/07/21	2号機	「搬出物品申請書・確認書(A)」の整理番号誤認による「搬出確認記録」の間違ひについて
2005/07/22	5号機	SGTSチャコールフィルタ点検工事におけるカッタナイフの紛失について
2005/07/22	5号機	第一給水加熱器ベント弁における内部形状不良について
2005/07/26	2号機	燃料プ - ル内の異物発見について
2005/07/27	1号機	第14回定期事業者検査 主要弁検査(その2)C12系主要弁検査対象台数変更時の不適合について

発見日	号機	件名
2005/07/29	1号機	改造ソフトウェア不備によるRMC S全制御棒診断バイパス操作不可について
2005/08/01	1号機	作業用仮設配管からの回収物について
		(ホームページ掲載) 2005/8/2 [運転・定検状況(区分)] ( <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17080202.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17080202.pdf</a> )
2005/08/01	1号機	真空検出配管サポート・Uボルト欠落について
2005/08/01	5号機	ALPダイヤフラムパッキン手配の不適合について
2005/08/05	その他	1・2純水タンク基礎ボルト減肉について
2005/08/06	1号機	PLR配管B系異物発見について
2005/08/06	1号機	S / C内AC系排気口への保安装備品混入について
2005/08/08	1号機	WNS - 5RB01開先形状の最小値割れについて
2005/08/08	5号機	ギアドリミットスイッチのギア破損について
2005/08/08	7号機	T / B サンプポンプ運転記録計の欠側について
2005/08/09	3号機	R / B 他躯体補修工事におけるAPD不携帯による管理区域への入域について
2005/08/09	5号機	RCW(B)サージタンク補給弁自動開によるファンネルへのオーバーフローについて
2005/08/10	5号機	RCW(B)ブロー水流入先の誤判断について
2005/08/11	5号機	D / W内常設遮蔽材接続用ボルト・ナット紛失について
2005/08/11	5号機	CUW系水張り時当該弁スプリングケース部からの漏えいについて
2005/08/12	5号機	標準抵抗器精度の逸脱について
2005/08/14	7号機	過渡現象記録装置トリガ(RFP - T加減弁開度高)の不具合について
2005/08/15	3号機	プロセス放射線モニタ軽ANN発生について
2005/08/17	1号機	LPRM識別番号札未確認について
2005/08/18	2号機	HECW冷凍機(D)潤滑油圧力確立不良について
2005/08/21	1号機	CRDスタブチューブ溶接部他予防保全工事における異物の確認及び回収について
2005/08/22	1号機	PLR配管(A / B)系配管内部再確認における異物確認について
2005/08/24	2号機	RBM(B)の不具合について
2005/08/25	その他	小物搬出モニターからの搬出可能物品以外の物品搬出について
2005/08/28	5号機	H CW収集タンク(B)液位計異常指示について

## 4 . Dグレード 438件

発見日	号機	件名
2005/06/08	1号機	N71系 液位指示コントローラディスプレイサ指示模様について
2005/06/30	1号機	N72系 差圧発信機キャピラリー部劣化について
2005/06/30	1号機	N11 - LS002システム、ラピンスリング、スイッチユニット不良について
2005/07/06	その他	大湊側焼却炉冷凍機(B)故障(圧縮機吸込み圧力低)ANN発生について
2005/07/07	1号機	R1W旋回弁、配管側シート面傷について
2005/07/11	1号機	E51系 CALUデジタル表示異常について
2005/07/12	7号機	漏電遮断器(ELP - 7T31 CKT - 3)負荷側回路絶縁抵抗値低下について
2005/07/12	7号機	漏電遮断器(ELP - 7T31 CKT - 9)負荷側回路絶縁抵抗値低下について
2005/07/12	7号機	漏電遮断器(ELP - 7T31 CKT - 10)負荷側回路絶縁抵抗値低下について
2005/07/12	7号機	漏電遮断器(NLP - 7E12 CKT - 23)負荷側回路絶縁抵抗値低下について
2005/07/12	その他	貝処理 砂ろ過水タンク液位計指示不良について
2005/07/13	1号機	C12系 電気式指示計指示不良について
2005/07/13	1号機	C12系 電気式指示計指示不良について
2005/07/13	1号機	C12系 電気式指示計指示不良について
2005/07/13	5号機	M0弁駆動部、油にじみについて
2005/07/14	5号機	発電機内置換用窒素ガス系統弁シートリークについて
2005/07/14	7号機	HNCW補助冷凍機、全体機密試験及び真空乾燥試験時の漏えいについて
2005/07/15	5号機	D23 - O2S - 603A - 2電源スイッチ動作不良について
2005/07/15	5号機	E51 - F009スイッチカバーひびについて
2005/07/18	1号機	主発電機とIPBとの接続用フレキ導体の素線切れについて
2005/07/18	5号機	デクラッチレバーシャフトロールピン曲がりについて
2005/07/18	その他	大湊側焼却設備燃焼用空気調節弁のハンチングについて
2005/07/19	1号機	シュラウドヘッドボルト窓部磨耗について
2005/07/19	5号機	M / D給水流量調節弁後2次ドレン弁 弁体シート面ステライト境界部腐食について
2005/07/19	5号機	A0復水器真空破壊弁弁体シート面クラックについて
2005/07/19	5号機	E5系第2給水加熱器(A) 抽気逆止弁弁体シート内周部傷について

発見日	号機	件名
2005/07/20	1号機	E11 - F011Bケーブル被覆の不具合について
2005/07/20	1号機	E11 - F027Bケーブル被覆の不具合について
2005/07/20	1号機	蛍光灯の破損について
2005/07/20	1号機	B21系 電気式指示計不良について
2005/07/20	2号機	燃料取替機リブレース用足場材の汚染について
2005/07/20	5号機	N35 - LT - 011A計器止弁(L)側当り不良について
2005/07/20	5号機	低圧(A)ロータレーシングワイヤー銀口一部浸食について
2005/07/20	5号機	フィルター付減圧弁エアリークについて
2005/07/20	5号機	RFP - T電磁弁油にじみについて
2005/07/20	5号機	RFP - T前側軸受箱内油にじみについて
2005/07/20	7号機	RSWポンプ(C)刻印Fシャフト下振れ計測値許容値逸脱について
2005/07/20	その他	大湊側焼却設備 焼却炉バーナリークコントローラ異常について
2005/07/21	1号機	アラームランプ点滅について
2005/07/21	1号機	温度指示スイッチのチャタリング発生について
2005/07/21	1号機	渦巻きストレーナ入口弁切換弁ハンドル操作不良について
2005/07/21	5号機	HCUスクラム弁リークテスト装置減圧弁不具合について
2005/07/21	5号機	T/D RFP出管2次VENT弁弁体シート面ステライト境界部腐食について
2005/07/21	5号機	RFP - T高圧蒸気入口弁元弁リークオフ弁棒曲り及び弁箱内にスラッジ滞留について
2005/07/22	1号機	RFP - T高圧蒸気入口弁ロールピン破損について
2005/07/22	1号機	モニタリングポスト(MP - 9)低線量率計SCA2出力不良について
2005/07/22	1号機	シリンダヘッド冷却水出口配管フランジシート面の傷について
2005/07/22	3号機	スクリーン装置門型クレーンガーダ上点検歩廊の腐食について
2005/07/22	5号機	スクリーン装置門型クレーン走行レール食違い レール側面摩耗許容値超えについて
2005/07/22	5号機	D/G(H)燃料弁腐食について
2005/07/24	5号機	プロセス計算機磁気ディスク装置軽故障発生について
2005/07/25	1号機	RH1W熱交換器 #B伝熱管減肉について
2005/07/25	1号機	N71系 循環水管取水側サイホンブレイク弁・テスト弁 駆動部接続ボルト他腐食について

発見日	号機	件名
2005/07/25	1号機	C/A冷凍機(B)用ボルト類劣化について
2005/07/25	1号機	主タービン油フィルターポンプ電動機反負荷側ブラケットハウジング内径管理基準逸脱について
2005/07/25	1号機	P52系 圧力指示スイッチスパン伸びについて
2005/07/25	1号機	固定子冷却水圧力調整弁弁体・配管 エロージョンについて
2005/07/25	1号機	CRD自動交換機脱着機台車走行車輪不良について
2005/07/25	1号機	CRD自動交換機昇降台車ガイドローラ(ベアリング)不良について
2005/07/25	5号機	CF/C D制御盤シーケンスコントローラバッテリー劣化について
2005/07/25	5号機	N26系計器(ディストリビュータ)の計器電源SWの不良について
2005/07/25	5号機	プロセス計算機CEキュービクル3実装のフロッピーディスク リードライト不可現象発生について
2005/07/25	5号機	N26、27系計器(アイソレータ)の計器電源SWの不良について
2005/07/25	5号機	CWP(B)電動機空気冷却細管上端部及び下端部の発錆について
2005/07/25	5号機	VGL配管ユニオンネジ部損傷について
2005/07/25	5号機	HECW冷凍機(A)コントロールサーボモーター内ポテンションメータ抵抗値の基準値外れについて
2005/07/25	5号機	スクリーン装置門型クレーン山側係留アンカー腐食について
2005/07/25	その他	焼却炉トリチウム回収装置 サンプリングポンプA用ヒータ断線について
2005/07/26	1号機	CRDサクションフィルターエレメント傷について
2005/07/26	1号機	PLADIS 計算機MT装置故障について
2005/07/26	1号機	N71-LS012A-1フランジ面腐食について
2005/07/26	5号機	電源スイッチ動作不良について
2005/07/26	5号機	C41-PS-008Bの設定調整軸折損について
2005/07/26	5号機	G31-I/O-017A電源スイッチ動作不良について
2005/07/26	7号機	CAMS保守ツール故障について
2005/07/26	その他	大港側焼却ソフト改造後のインターロック試験実施時の不具合について
2005/07/26	その他	水処理建屋での足場解体作業中の天井ボード破損について
2005/07/27	1号機	RHIW補給水ポンプ(B)駆動用Vベルト調整用ジャッキボルトかじりについて
2005/07/27	1号機	HCU103弁 ボンネットボルト変形について
2005/07/27	1号機	C12系 HCUアキュムレータ圧力計不良について

発見日	号機	件名
2005/07/27	1号機	RFP - T振動・偏心記録計のレスポンス不良について
2005/07/27	1号機	復水器#C系冷却細管(0.5t)の閉塞について
2005/07/27	1号機	C / A冷凍機(B)空冷コンデンサ(B)モータ・スペースヒータ端子箱腐食について
2005/07/27	1号機	C / A冷凍機圧縮機モータ移動用ジャッキボルトベース損傷について
2005/07/27	1号機	RCICタービン前部軸受けオイルゲージ油にじみについて
2005/07/27	5号機	SJAE空気出口弁弁体シート面クラックについて
2005/07/27	5号機	P13 - FQ - F019伝道歯車部磨耗について
2005/07/27	5号機	TCW熱交換器 # A号機冷却管減肉について
2005/07/27	5号機	低圧(A)下半ヒートバフフルワッシャ浸食について
2005/07/27	5号機	ステムジスク曲りにについて
2005/07/27	5号機	ペン式記録計のバランスングモータギヤゆるみについて
2005/07/27	5号機	RSWポンプ刻印B、Fインペラにおける腐食について
2005/07/27	5号機	A0弁付属電磁弁制御用Iミニチュアバルブグランドリークについて
2005/07/27	6号機	CC系ブースタポンプB1吐出圧力計スティックの不具合について
2005/07/27	7号機	ジブクレーン横行ゴムストッパー、ケーブルブッシングの劣化について
2005/07/28	1号機	HCU103弁 ボンネットボルト変形について
2005/07/28	1号機	HCU室(北側)壁コンセントカバ - 破損について
2005/07/28	1号機	RHIW熱交換器 # D伝熱管減肉について
2005/07/28	1号機	第14回定期事業者検査(非常用ディーゼル発電機分解検査)でのPT確認・評価における当社検査員の確認行為について
2005/07/28	1号機	P52系 圧力スイッチ本体破損について
2005/07/28	2号機	CRDポンプ(B)油圧スイッチ元弁グランドにじみについて
2005/07/28	5号機	DG(A)非常用送風機(A)電動機負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング内径寸法許容値超過について
2005/07/28	5号機	ヨークブッシュナット腐食及びかじりについて
2005/07/28	5号機	RFP - T前側軸受箱端子台油にじみについて
2005/07/28	5号機	AS RFP - T HPCVシート前ドレン弁ギアドリミットスイッチカートリッジ不良について
2005/07/28	5号機	DG(A)非常用送風機(A)インペラボス及び当該機器用電動機シャフトかじり傷について
2005/07/28	その他	大湊側焼却設備不足電圧継電器警報出力接点不良について

発見日	号機	件名
2005/07/28	その他	大湊側焼却設備操作変圧器ユニットのミックコネクタ接続不良について
2005/07/29	1号機	HSCR凝縮水移送ポンプ移送ラインPCV動作不良について
2005/07/29	1号機	N26-F021A リミットスイッチフレキコネクタ折損について
2005/07/29	1号機	G41-F057下部ふたフランジ部からの漏えいについて
2005/07/29	1号機	CWPシール水自滑水元弁弁体ゴムライニング亀裂について
2005/07/29	1号機	循環水管B系取水側サイホンブレイク弁ゴムライニング劣化について
2005/07/29	1号機	スイッチボックス内継手油にじみについて
2005/07/29	1号機	WP-1排水水中ポンプ水漏れについて
2005/07/29	1号機	CP-4排水水中ポンプ水漏れについて
2005/07/29	1号機	CP-5排水水中ポンプ水漏れについて
2005/07/29	1号機	CP-6排水水中ポンプ(P-2B)水漏れについて
2005/07/29	1号機	CP-6排水水中ポンプ(P-3A)水漏れについて
2005/07/29	1号機	CP-7排水水中ポンプ(P-1A)水漏れについて
2005/07/29	1号機	CP-7排水水中ポンプ(P-1B)水漏れについて
2005/07/29	1号機	CP-7排水水中ポンプ(P-4A)水漏れについて
2005/07/29	1号機	CVガイドローラ溝部磨耗について
2005/07/29	3号機	スクリーン装置門型クレーン走行レール継ぎ目食違い許容値超えについて
2005/07/29	3号機	スクリーン装置門型クレーン横行レールスパン、真直度許容値超えについて
2005/07/29	5号機	復水器#A系第1水室出口弁弁箱内ライニング損傷について
2005/07/29	5号機	CRD 46-30-050ピストンヘッドのネジ部かじり発生について
2005/07/29	5号機	計算機用CVCF電解コンデンサ劣化現象について
2005/07/29	5号機	D23-I/O-631A電源スイッチ動作不良について
2005/07/29	5号機	電源スイッチ動作不良について
2005/07/29	5号機	復水器#B系冷却細管(0.5t)の閉塞について
2005/07/29	7号機	水素ガス(a)系ポンペ元弁リークについて
2005/07/29	その他	大湊側焼却設備プロパンガス供給ライン圧力下降について
2005/07/30	4号機	HPCPミニフロー弁駆動エアライン、フィルター付減圧弁マメゲージの不具合について

発見日	号機	件名
2005/07/30	5号機	D / G清水加熱器ポンプ漏えい検査通常圧力について
2005/07/30	5号機	電源スイッチ動作不良について
2005/07/30	5号機	蒸気式空気抽出器中間冷却器伝熱管ECT不具合について
2005/07/30	5号機	主変圧器における二次ウォールプッシング油面計用配管からの油滴下について
2005/07/30	5号機	P91 - 521 - RB03 - G1の出口側継手のかじりについて
2005/07/30	5号機	P41 - F021C一次側配管フランジ腐食について
2005/07/30	6号機	RC&IS軽故障発生について
2005/07/31	4号機	R / B Mストーンネル室空調機ドレンライン詰まりについて
2005/08/01	1号機	LPCP B号機 ケーシング案内羽根クラックについて
2005/08/01	1号機	N62系 温度指示計不良について
2005/08/01	1号機	パー回転式スクリーンモーターファンカバー発錆について
2005/08/01	1号機	パー回転式スクリーン(D)モーターファンカバー発錆について
2005/08/01	1号機	N62系 温度指示計不良について
2005/08/01	1号機	主タービン スプレー配管ユニオン部からの水のにじみについて
2005/08/01	1号機	圧力指示計精度3倍越えについて
2005/08/01	1号機	圧力指示計テスト弁グランド部リークについて
2005/08/01	1号機	復水器(A)ソラセ板ダクトドレン管サポート部の割れについて
2005/08/01	2号機	D / G(H)排気ガス温度(R44 - T1 - 364)の不具合について
2005/08/01	2号機	エンジニア用システム入出力装置CPU#2モニタの表示不良について
2005/08/01	3号機	第8回定検工事報告書 タービン配管点検 の不備について
2005/08/01	4号機	金属銘板外れについて
2005/08/01	4号機	電解鉄イオン注入装置(FEI)減肉について
2005/08/01	5号機	C12 - F011A弁体、弁座エロージョンについて
2005/08/01	5号機	MSIVリミットスイッチ接点不良について
2005/08/01	5号機	密封油真空ポンプ(B) シャフト振れについて
2005/08/01	5号機	スミアろ紙の原子炉ウェル内への落下について
2005/08/01	5号機	内面WJP装置高圧ホース損傷について



発見日	号機	件名
2005/08/01	5号機	湿分分離器(B) PT指示について
2005/08/01	5号機	取水路内部(C系)のコンクリートひび割れについて
2005/08/01	5号機	N71 - F004弁体テーパーパーピン部GEセメント剥離について
2005/08/01	5号機	復水器#C - 2入口配管部電気防食装置電極体の脱落について
2005/08/01	5号機	スクリーン装置門型クレーン走行南北限LS絶縁不良について
2005/08/01	5号機	打点式記録計の温度指示精度不具合について
2005/08/01	5号機	主復水器内部構造物点検不具合について
2005/08/01	5号機	IPB建屋貫通部における溶接部のクラックについて
2005/08/01	6号機	RIP MGセット室空調ダクト油滴下について
2005/08/01	6号機	スクリーン装置門型クレーン主巻上用LSBOXボルト破損について
2005/08/01	6号機	スクリーン装置門型クレーン点検用コンセントについて
2005/08/02	1号機	CWP吐出弁弁箱ゴムライニング膨れについて
2005/08/02	1号機	EHCアキュームレータ・チャージバルブについて
2005/08/02	1号機	E11 - F604B弁棒傷について
2005/08/02	1号機	D23系 アース端子割れについて
2005/08/02	1号機	N71系 サイホンブレーク弁・テスト弁 駆動部油にじみについて
2005/08/02	3号機	復水脱塩塔出入口導電率計の不具合について
2005/08/02	3号機	復水器ホットウェル出口導電率計の不具合について
2005/08/02	3号機	R/B天井クレーンタコジェネ異常振動について
2005/08/02	5号機	FCS(A)室空調ダクト不具合について
2005/08/02	5号機	HCU手動弁弁体指示模様について
2005/08/02	5号機	HCU手動弁弁体PT指示模様について
2005/08/02	5号機	D/Gプライミングポンプ吸込温度スイッチ不良について
2005/08/02	5号機	IRM A安全保護系設定値確認検査時の模擬信号の変動について
2005/08/02	5号機	主タービン第3軸受温度検出器フレキシブルチューブ接合部剥離について
2005/08/02	5号機	中央制御室非常用循環系設備検査手順書の記載漏れについて
2005/08/02	6号機	C11 - FD90用FDコントローラ冷却ファン異音発生について

発見日	号機	件名
2005/08/02	7号機	P61 - P1 - 101元弁グランドリークについて
2005/08/02	7号機	レイダウン用天井クレーン ケーブルブッシング劣化について
2005/08/02	その他	大湊側焼却設備 廃棄物投入ボックス連続運転時、投入扉・耐火扉リミットスイッチ動作異常について
2005/08/03	1号機	発電機密封油Wストレナフランジボルトのネジ山損傷について
2005/08/03	2号機	H CW濃縮装置(B)加熱蒸気入口流量計指示不良について
2005/08/03	3号機	RFP - T軽故障コントローラ1系異常 警報発生について
2005/08/03	5号機	大湊側H / B4Cサンプリングラック入口配管フランジ部析出について
2005/08/03	5号機	給水加熱器C水位調節弁のエアセットブリード過多について
2005/08/03	5号機	湿分分離器PT指示模様について
2005/08/03	5号機	第5給水加熱器C水位調節弁(加熱器側)N22 - F008C弁のエアセット ブリード量過多について
2005/08/03	5号機	5号DWC上部送風機(B)ファンケーシング点検口取付ボルトのネジ部不良について
2005/08/03	5号機	第5給水加熱器A水位調節弁(加熱器側)N22 - F008A弁のポジショナー部品劣化について
2005/08/03	5号機	5号DWC上部送風機(B)ファン側カップリング内径寸法許容値逸脱について
2005/08/03	5号機	蒸化器発生蒸気圧力調節弁のポジショナー用小型圧力計(豆ゲージ)の指示不良について
2005/08/03	5号機	HCU手動弁弁体指示模様について
2005/08/04	1号機	中温用冷水温度調節弁制御ケーブルの不具合について
2005/08/04	1号機	EEIW熱交換器 # B伝熱管減肉について
2005/08/04	1号機	気体廃棄物処理系ガス冷却機(C)入口弁スタフィンボックス腐食について
2005/08/04	1号機	スクリーン装置門型クレーン ケーブル巻取装置スラスタブレーキ作動不良について
2005/08/04	1号機	N22系 液位発信機ベント弁ボンネット側ネジ部(メス)ネジ山擦り減りにについて
2005/08/04	1号機	発電機第9軸受メタル内側締付ボルトの材質変化について
2005/08/04	1号機	G31 - MO - F004ストッパーピン曲がりについて
2005/08/04	3号機	TCWポンプ(C)吐出圧力計の不具合について
2005/08/04	4号機	タービン系排ガス流量指示変動について
2005/08/04	5号機	SRV安全弁機能検査中における想定事象の不具合について
2005/08/04	5号機	計測器(デジタルマルチメータ)の故障について
2005/08/04	5号機	HD湿分分離機(A)ドレンタンク水位調節弁(加熱器側)リークオフ弁フタボルトへたりにについて

発見日	号機	件名
2005/08/04	5号機	MUWT系 PCV供給元弁 P12 - F052 グランドリークについて
2005/08/04	5号機	HPCSポンプ室空調機電動機負荷・反負荷側エンドブラケットハウジング内径寸法許容値超過について
2005/08/04	5号機	EHCアキュムレータガスポートデバイス不具合について
2005/08/04	6号機	日常点検表データ記入漏れについて
2005/08/04	7号機	CC系DWラインストレーナ差圧計指示不良について
2005/08/05	1号機	RCWポンプ(A)吐出PIの不具合について
2005/08/05	1号機	N62系 脱湿塔(B)入口弁ベローズリークについて
2005/08/05	1号機	CUWF / D出口圧力計不良について
2005/08/05	1号機	CUWポンプメカシールパージ圧力計不良について
2005/08/05	1号機	高圧油ポンプ(B)吐出ストレーナ差圧スイッチ動作不良について
2005/08/05	1号機	N62系 圧力指示計スパン伸びについて
2005/08/05	1号機	原子炉水位計トランスミッター不良について
2005/08/05	1号機	コレクタ側シールケーシング絶縁ノックネジ山損傷について
2005/08/05	1号機	第10軸受メタル下半の異物について
2005/08/05	1号機	C / A空冷コンデンサ(B)モータシャフトキー損傷について
2005/08/05	1号機	T49 - F003B弁体シート面クラックについて
2005/08/05	1号機	D23系 TE不良について
2005/08/05	2号機	復水器室空調機(A)結露水排水不良について
2005/08/05	2号機	復水器室空調機(B)結露水排水不良について
2005/08/05	2号機	SCR盤室空調機結露水排水不良について
2005/08/05	2号機	LCW・HCW脱塩塔導電率(P91 - CR014)打点動作不良について
2005/08/05	5号機	IRM CH. B高高ANN発生について
2005/08/05	5号機	オイルスナッパー 摺動傷について
2005/08/05	5号機	電動機シャフトジャーナル外径管理基準逸脱について
2005/08/05	5号機	N21系FDW第2給水加熱器ドレン冷却器(B)給水入口弁モーターベアリング異音について
2005/08/05	6号機	CC系ブースタポンプB1吐出圧力計配管詰まりについて
2005/08/05	6号機	FPC F / D出入口導電率計 流量調整弁の不具合について

発見日	号機	件名
2005/08/05	7号機	IA空気圧縮機中間冷却器A安全弁動作不具合について
2005/08/05	その他	荒浜側補助ボイラー ブロー水ポンプ(B)電動機はめ合い値の超過について
2005/08/06	5号機	電源スイッチ動作不良について
2005/08/06	5号機	低圧ロータレーシングワイヤー・スリーブ銀口一部不具合について
2005/08/06	6号機	RIPモーターケーシング振動X方向下限逸脱警報発生について
2005/08/07	5号機	大湊側補助ボイラー4B清缶剤ライン缶体側フランジ部析出について
2005/08/07	5号機	H CW濃縮装置加熱器(B)蒸気圧力調整弁設定不良について
2005/08/07	7号機	#2 CRTブラックアウトについて
2005/08/07	その他	大湊側焼却設備 焼却炉底部スクリュウ歯車の位置ずれについて
2005/08/08	1号機	C12系 制御棒充填水ヘッダ圧力計不良について
2005/08/08	1号機	D/G(H)排気弁弁座溶接部の浸透指示模様について
2005/08/08	1号機	LPRM用水中テレビカメラ装置VTR作動不良について
2005/08/08	1号機	P/C1 D-1(2A)ポジションスイッチ動作不良について
2005/08/08	2号機	CWP(A)自滑水流量低下について
2005/08/08	5号機	DWC下部送風機(B)ファンケーシング点検口取付ボルトネジ部不良について
2005/08/08	5号機	RCWHx#Bゴムライニング劣化について
2005/08/08	5号機	第5給水加熱器(B)水位調節弁(復水機側)前2次ドレン弁 ふたボルトの頭部変形について
2005/08/08	5号機	第3B給水加熱器 伝熱管ECT判定値超えについて
2005/08/08	7号機	DC250V蓄電池室シンク排水ライン水にじみについて
2005/08/08	7号機	排ガス分析系(高感度オフガスモニタ)トレンド表示不能について
2005/08/08	その他	コールドランドリー水洗器(B)制御回路の不具合について
2005/08/08	その他	貝処理設備 脱水機ろ布蛇行調整器脱落について
2005/08/09	1号機	ヒューズパネル(FP-R-2)扉開閉金具破損について
2005/08/09	1号機	バー回転式スクリーン(F)電線管腐食について
2005/08/09	1号機	トラベリングスクリーン(C)モーターベースボルト損傷について
2005/08/09	1号機	CV油筒ユニオンロック用コマ外れについて
2005/08/09	1号機	CV#3ガイドローラ溝部磨耗について

発見日	号機	件名
2005/08/09	1号機	LPCP B号機 パーレル内廻り止め溶接部欠陥について
2005/08/09	2号機	LCW通水ポンプ(B)出口ラインベント弁 弁棒バックシート部腐食について
2005/08/09	2号機	スクリーンストレーナー自動空気抜弁シートパスについて
2005/08/09	2号機	燃料取替機組合わせ試験時、着脱機(A)下限値リミットスイッチ不適合について
2005/08/09	3号機	オンライン回転体診断装置EWSハードディスク交換に伴うソフト復元作業再実施について
2005/08/09	4号機	CWP過酸化水素注入装置(A)注入不良について
2005/08/09	5号機	R43 - PIS - 031B接点動作不良について
2005/08/09	5号機	C12 - DPS - 607の電源スイッチ不良について
2005/08/09	5号機	第3給水加熱器(A)ドレン水位計器止弁H弁座シート面不良について
2005/08/09	6号機	HSD収集槽Aカナル放出完了液位の化学管理システム誤記入について
2005/08/09	7号機	プロセス計算機 予測計算機能の不備について
2005/08/10	1号機	500KV開閉所巡視通路陥没について
2005/08/10	1号機	常用照明分電盤 回路不良について
2005/08/10	1号機	復水器連続洗浄装置#A・C系ボール循環配管ライニング損傷について
2005/08/10	1号機	補機スクリーン装置#A・B系ハウジング及び後面カバー点検口腐食について
2005/08/10	1号機	主タービンロースピード用リミットスイッチ接点抵抗増大について
2005/08/10	1号機	前置非常用ガス処理装置(B)点検口蝶番ボルト・ナットかじりについて
2005/08/10	1号機	PCVS / Cストレーナー素線切れについて
2005/08/10	1号機	パー回転式スクリーン(C)モーターベースボルト損傷について
2005/08/10	1号機	D11系 温度指示設定器SET LOCK不良について
2005/08/10	1号機	D11系 温度指示設定器LOCK不良について
2005/08/10	1号機	D11系 温度指示設定器カバー破損について
2005/08/10	1号機	LPCP B号機 2段目インペラ羽根入口先端部欠陥について
2005/08/10	1号機	LPCP B号機 3段目インペラ出口チップ近傍部欠陥について
2005/08/10	1号機	復水器(A)補強管の割れについて
2005/08/10	1号機	R1W(B)高圧ケーブルにおけるシールドアースの絶縁抵抗値低下について
2005/08/10	2号機	FPC F / D(B)入口弁(G41 - F007B)弁ボンネットハメ輪損傷について

発見日	号機	件名
2005/08/10	3号機	P61 - F454Bシートパスについて
2005/08/10	3号機	CF積算流量高警報設定値確認及び警報発生について
2005/08/10	4号機	HECW冷凍機(D)油タンクヒーターNFBトリップについて
2005/08/10	4号機	M/D反CP側シール水戻温度TIC表示消灯について
2005/08/10	5号機	試料採取系NO2校正不良について
2005/08/10	5号機	D/G(B)クランクピンボルト腐食について
2005/08/10	5号機	P41 - F003B/D/Fゴムライニング部の膨れについて
2005/08/10	5号機	MSIV予備弁体パイロットシート及びスタンション廻り止め溶接部PT指示について
2005/08/10	5号機	N72系 ボール捕集器(A)出口弁他(6台)弁塗装剥離について
2005/08/10	5号機	N72系 CCボール循環ポンプ封水圧力調節弁廻り(6台)配管フランジガasketの亀裂について
2005/08/10	7号機	密封油真空ポンプ(A)ドレンチャンバのよごれについて
2005/08/11	1号機	圧力計検出元弁(計器元弁)シートパスについて
2005/08/11	1号機	圧力計検出元弁(計器元弁)シートパスについて
2005/08/11	1号機	ノズルプラグ制御盤バックアップ用窒素ポンペ圧力調整器の出口側ホース接続間違いについて
2005/08/11	1号機	セルフエアセット等の年次点検時における陽圧時エア漏れ等について
2005/08/11	1号機	N71 - PT004A - 2出力値精度外について
2005/08/11	3号機	主蒸気隔離弁室2ITVの不具合について
2005/08/11	3号機	HS系ドレン弁シートパスについて
2005/08/11	3号機	発電機第9軸受け下部油にじみについて
2005/08/11	4号機	モニタ建屋連絡ダクト内の溜まり水について
2005/08/11	5号機	HPCS速度検出器用専用ケーブルシールドアース線の不具合について
2005/08/11	5号機	電源スイッチ動作不良について
2005/08/11	5号機	電源スイッチ動作不良について
2005/08/11	5号機	P21 - F141B、143B/D弁棒ネジ部磨耗について
2005/08/11	5号機	RCW熱交換器 #B伝熱管減肉について
2005/08/11	5号機	RSWポンプ(B)(D)コッタ用ナットの腐食について
2005/08/11	5号機	圧力指示スイッチ(P91-PIS-RB02)の動作不良について

発見日	号機	件名
2005/08/11	6号機	原子炉圧力容器温度記録計紙送り不良について
2005/08/11	6号機	デジタルマルチメータ不具合について
2005/08/11	その他	大湊側焼却設備 換気空調系 系統流量(排気風量)不足について
2005/08/11	その他	燃焼空気ブロワ吐出逆止弁チャタリング及び振動発生について
2005/08/11	その他	クーラ灰フィーダ運転時の異音及び振動の発生について
2005/08/11	その他	昇温試験時、底部スクリューの異音・振動発生について
2005/08/12	1号機	P / C 1 D - 1 最大指示計零位調整バー破損について
2005/08/12	4号機	M / D 反 C P 側シール水出口温度ハンチングについて
2005/08/12	5号機	S R M ( B ) 核計測装置機能検査時の測定器不良について
2005/08/12	5号機	R C W 熱交換器 # D 伝熱管減肉について
2005/08/12	5号機	D / G ( H P C S ) 排気ガス温度 ( R 4 4 - T E 3 6 4 H - 4 , 6 ) ケーブルフレキ被覆溶けについて
2005/08/12	5号機	D / G ( B ) 潤滑油プライミングポンプメカニカルシール部より油滴下について
2005/08/12	5号機	D W C 下部送風機 ( A ) ファンケーシング点検口取付ボルトネジ部不良について
2005/08/12	5号機	D W C 下部送風機 ( C ) ファンケーシング点検口取付ボルトネジ部不良について
2005/08/12	5号機	R C W 熱交換器 # F 伝熱管減肉について
2005/08/12	5号機	エリアモニター M U 盤 H 2 1 - P 0 6 5 伝送不良について
2005/08/12	5号機	N 7 1 系 C W 復水器 ( A / B / C ) 水室出口 / 入口側ドレン弁 ( 6 台 ) 配管フランジガスケットの亀裂について
2005/08/12	6号機	中操裏盤設置の温度レコーダー「原子炉圧力容器温度」( B 2 1 - T R 6 1 4 ) 点検後のチャート紙誤設定について
2005/08/13	2号機	P L R ポンプ ( A ) ケーシング X 軸振動計ハンチングの不具合について
2005/08/13	その他	コールドランドリー水洗機 ( A ) からの異臭発生について
2005/08/16	1号機	C U W - F 0 0 4 弁 V G L 配管閉塞事象確認について
2005/08/16	4号機	T / B , H x / B 蛍光灯機器コネクター破損について
2005/08/16	5号機	定期事業者要領書の判定基準変更について
2005/08/16	5号機	R S W ポンプ ( B ) ( D ) ( 刻印 A , C ) インペラにおける腐食について
2005/08/17	1号機	T / B 1 F リフレッシュルーム ( A 区域 ) 入口のゲートモニタ足裏測定部汚染発生について
2005/08/17	1号機	S / B 冷凍機油ストレーナー出口弁グランドリークについて
2005/08/17	1号機	常 / 非常用照明分電盤回路の不具合について

発見日	号機	件名
2005/08/17	1号機	補機トラベリングスクリーン(B)本体フレーム 駆動側ガイドレールの損傷について
2005/08/17	1号機	LP - 1R65 CKT - 絶縁抵抗値不良について
2005/08/17	1号機	LP - 1R65 CKT - 8絶縁抵抗値不良について
2005/08/17	1号機	1D系MCCにおけるMCCBトリップ警報接点復帰不良について
2005/08/17	5号機	C UW逆洗水圧力調節弁弁本体リークについて
2005/08/17	5号機	C Cボール循環ポンプ(D)封水入口元弁弁座割れについて
2005/08/17	7号機	C / B屋上階給気ルーバ室照明器具劣化について
2005/08/17	7号機	C / B屋上階給気ルーバ劣化について
2005/08/18	1号機	RHSWポンプ(B)(D)(刻印E、F) インペラにおける腐食について
2005/08/18	1号機	碍洗変防ポンプ(A)出口PI指示スティックの不具合について
2005/08/18	1号機	C / A蒸気発生器蒸気配管Yストレーナ入口配管ユニオン部の不具合について
2005/08/18	1号機	R43 - F089B他26台フランジボルト・ナット腐食について
2005/08/18	1号機	R43系 B系軽油タンクレベル計配管腐食について
2005/08/18	1号機	遮断器操作押しボタン破損について
2005/08/18	2号機	CD制御用コントローラ盤ドアハンドル不良について
2005/08/18	5号機	HCUの圧力指示計(C12 - PI - 131)リークについて
2005/08/18	5号機	自動化コンソール「M / T切替」PB接触不良について
2005/08/18	5号機	主発電機(N0.9軸)振動プローブ下軸受部クリアランス管理値オーバーについて
2005/08/18	6号機	廃棄物処理系サンプリングフード(B)HCW濃縮装置復水器出口手分析用サンプリング配管詰まり発生について
2005/08/18	6号機	データディスク装置(過渡現象記録装置)#2故障について
2005/08/19	1号機	燃料移送ポンプ廻りY型ストレーナーボルト腐食について
2005/08/19	1号機	LPCS系スタブルチェッキ弁銅管潰れについて
2005/08/19	5号機	CD復水補給水圧力調節弁前弁の不具合について
2005/08/19	5号機	CR18 - 27位置指示の不具合について
2005/08/19	5号機	N71 - F003E(復水器水室#C-1入口弁)手動操作不良について
2005/08/19	5号機	HCUスクラム弁駆動部ネジ部摩耗について
2005/08/19	その他	第14回 主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査 手順書内での実施者記入欄の誤記について



発見日	号機	件名
2005/08/19	その他	大湊側焼却設備 排ガスクーラ冷却水(RCW)フローグラス動作について
2005/08/21	3号機	T/B排気エアフィルター室雨漏れについて
2005/08/22	1号機	所内空気圧縮機(B)中間冷却器安全弁動作の不具合について
2005/08/22	1号機	E22-F003トルクスイッチ動作不良について
2005/08/22	1号機	G41系FPCろ過脱塩器出口圧力計指示不良について
2005/08/22	1号機	温度検出器絶縁抵抗値不良について
2005/08/22	2号機	高圧電源コネクタ損傷について
2005/08/22	5号機	HCU P6プラグネジ部かじりについて
2005/08/22	5号機	発電機脱調分離保護継電器盤自動点検回路の不具合について
2005/08/22	5号機	SR弁(N)計算機表示用リミットスイッチケーブル絶縁不良について
2005/08/22	5号機	CWタービン建屋海水ドレンサンプ水位調節弁(N71-F007)プラグステライトシート腐食について
2005/08/22	5号機	T/D、M/D-RFP(A)、(B)シール水温度調節弁 シートリングシート面エロージョンについて
2005/08/22	6号機	Hx/A北側防護扉(S6-55K)開操作不能について
2005/08/23	1号機	D/G空気圧縮機(H-2)ブリーザーキャップ損傷について
2005/08/23	1号機	トラベリングスクリーン(D)モーターブラケットはめ合い差許容値逸脱について
2005/08/23	1号機	第3給水加熱器(B)水室内PT指示について
2005/08/23	1号機	トラベリングスクリーン(C)モーターブラケット(負荷側)はめ合い差許容値逸脱について
2005/08/23	1号機	パー回転式スクリーン(C)モーターブラケット(負荷側)はめ合い差許容値逸脱について
2005/08/23	1号機	SWポンプ(B)吐出圧力計元弁弁体脱落について
2005/08/23	1号機	温度検出器絶縁抵抗値不良について
2005/08/23	2号機	湿分分離器BドレンLCV弁グランド部漏えいについて
2005/08/23	2号機	U51系タービンオペフロ上部ITV電源不良について
2005/08/23	2号機	C51 IRM・ch・E高圧電源コネクタ損傷について
2005/08/23	5号機	CRD交換装置エア供給ホース切断について
2005/08/23	5号機	D21-RIS-031 バイアス電圧可変不良について
2005/08/23	5号機	主スクリーン制御盤室ITV旋回範囲調整等について
2005/08/23	5号機	第6B給水加熱器及び第6B給水加熱器ドレン冷却器伝熱管ECT判定外れについて

発見日	号機	件名
2005/08/23	6号機	トランスヤード排水ポンプ汲み上げ不良について
2005/08/23	その他	検査結果報告・通知の遅延について
2005/08/24	1号機	原子炉補機冷却系ポンプ検査(その1)実施における浸透剤ふき取り不良について
2005/08/24	1号機	M/D-RFP(B)吸込流量伝送器の出力不良について
2005/08/24	1号機	FEI渦巻きストレナ連続ブローSWバイパス隔離弁固着について
2005/08/24	1号機	検出元弁シートパスについて
2005/08/24	2号機	U51系タービンオペフロITV絞り不良について
2005/08/24	2号機	U51系タービンオペフロITVケーブル保護用継手の損傷について
2005/08/24	2号機	HNCW冷凍機(B)潤滑油圧力低トリップについて
2005/08/24	3号機	FEIポンプ揚程不足について
2005/08/24	5号機	P/C 5A-1(3C)しゃ断器ラックイン・ラックアウト装置不良について
2005/08/24	5号機	復水器(A)水室入口側マンホールベント弁弁体すり合せ不可能について
2005/08/24	その他	No.1純水タンクノズルフランジの腐食について
2005/08/25	1号機	ドライウェルクーラC戻り空気温度熱電対継手部破損について
2005/08/25	1号機	CRDスタブチューブ溶接部他予防保全WJP装置3号機の昇降位置異常について
2005/08/25	2号機	原子炉圧力容器上ふたフランジ温度熱電対断線について
2005/08/25	2号機	T/D RFP SPE Uシールドレン弁シートパスについて
2005/08/25	5号機	主要制御系機能検査(FDWC操作端組合せ試験)時の誤記について
2005/08/26	1号機	PLR(A)除染座修理工事681-100-F04RT結果について
2005/08/26	1号機	SW母管(SW-47)入口弁(P41-F039)シートパスについて
2005/08/26	1号機	中操ITVモニタB一部映像不良について
2005/08/26	3号機	制御棒駆動機構温度記録計[C12-TRS630]印字不良について
2005/08/26	6号機	RCW配管番号の現場シールとP&ID表記の相違について
2005/08/26	6号機	スクリーン装置門型クレーン上部山側ハッチ蝶番外れについて
2005/08/26	6号機	LPRM04-45Cドリフトについて
2005/08/27	2号機	SD収集タンク出口連絡配管溶接部腐食について
2005/08/27	5号機	大湊側補助ボイラー4B循環ポンプグランドパッキン消耗について

発見日	号機	件名
2005/08/28	4号機	スクリーン洗浄ポンプA出口ストレーナオートベント弁の不具合について
2005/08/29	1号機	中操ITV操作卓の不具合について
2005/08/29	2号機	燃料交換機 コンプレッサ - からの異音について
2005/08/29	3号機	アラーム・メッセージタイパ自動紙送り時刻遅れについて
2005/08/29	5号機	廃棄物処理計算機LXエラー発生について
2005/08/30	1号機	濃縮廃液系濃縮廃液ポンプ(B)制御マスタースイッチ操作不能について
2005/08/30	5号機	LDろ過機(A)スラッジ出口三方弁動作不良について

## 5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	件数
As	0
A	2
B	2
C	31
D	438
対象外	6
総計	479