

不適合管理状況(12月審査分)

1. Aグレード 2件

発見日	号機	件名
2005/12/12	1号機	ジェットポンプ流量計測用配管等の点検による定期検査工程の延長について
		(概要) 原子炉冷却材再循環ポンプの試験運転を行ったところ、20台あるジェットポンプのうち1台の流量計が他のジェットポンプと比べて低い流量を指示していることを確認したことから、原子炉圧力容器を開放して、当該ジェットポンプの流量計測用配管等の点検作業を行うこととしておりました。 その後、20台ある全てのジェットポンプの流量計測用配管等について、水中カメラによる点検をすすめておりましたが、1月5日までに点検作業が終了し、当該ジェットポンプの流量計測用配管(1本)が切損していることを確認いたしました。今後、原因について調査を行うとともに、当該箇所の補修作業を実施することいたします。
		(ホームページ掲載) 2005/12/16 【運転・定検状況(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17121601.pdf)
2005/12/24	3号機	制御棒引抜監視装置の不具合について
		(概要) 定格熱出力一定運転中のところ、平成17年12月22日午前8時57分頃、悪天候による送電線への影響により原子炉冷却材再循環ポンプ(B)がトリップし、発電機出力が約40万キロワットまで低下いたしました。 その後、当該ポンプの健全性を確認し、12月23日午前3時6分に当該ポンプを再起動させて、出力上昇操作を実施しておりましたが、12月24日午前4時頃、2系統ある制御棒引抜監視装置のうち1系統(A系)が、当該系統を選択するスイッチで除外していないにもかかわらず、除外状態であるとCRT画面(制御棒位置の表示盤)に表示されていることを確認いたしました。 保安規定では、当該監視装置は1系統が動作不能な場合は、1系統を除外することが可能であることから、午前4時26分、当該系統を選択するスイッチによりA系を除外いたしました。 なお、当該系統を選択するスイッチで除外していないにもかかわらず、除外状態となったことは、保安規定に定める「運転上の制限」を満足していないものと判断したため、午前4時20分、「運転上の制限」からの逸脱を宣言し、当該系統を選択するスイッチによりA系を除外した午前4時26分に「運転上の制限」の逸脱からの復帰を宣言いたしました。
		(ホームページ掲載) 2005/12/24 【プレス情報(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17122401.pdf)

2. Bグレード 7件

発見日	号機	件名
2005/11/30	その他	記録の識別管理(文書登録)の不徹底について
2005/12/01	2号機	定期安全管理審査「非常用予備電源装置検査(その1)」における指摘について
2005/12/05	1号機	タービン建屋内での溢水について
		(ホームページ掲載) 2005/12/6 【運転・定検状況(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17120601.pdf)
2005/12/05	2号機	原子炉建屋出入り用二重扉の不具合について
		(ホームページ掲載) 2005/12/6 【運転・定検状況(区分)】 (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17120602.pdf)
2005/12/20	2号機	第11回定期事業者検査 原子炉保護系インターロック機能検査(その1)における検査実施記録の記入不備について
2005/12/21	2号機	検査用計器精度の不適切な選定について
2005/12/21	2号機	配管点検長期計画とアイソメ図との不整合について

3. Cグレード 40件

発見日	号機	件名
2005/08/18	その他	焼却灰専用ドラム缶整理番号の桁数相違について
2005/11/21	2号機	定期安全管理審査(文書審査)での指摘事項(FCS流量設定変更)【事実確認シート管理番号:K2-1-11】について
2005/11/21	3号機	工具センタートルクレンチ校正不合格について
2005/11/22	6号機	SRNM(J)MSV領域直線性について
2005/11/28	1号機	FCS(B)昇温試験時の系統流量とブロウ入口流量の差について
2005/11/28	2号機	予備品タイマーリレー(H5CR-L)損傷について
2005/11/29	その他	技術支援センター常備の「原子炉施設保安規定」の差し替え忘れについて
2005/11/30	1号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査におけるIRMch.Bのレンジ切替動作不調について
2005/11/30	1号機	第14回 原子炉格納容器隔離弁分解検査 手順書内の誤記について
2005/11/30	その他	ホスト計算機から放射線作業管理装置への登録解除電文の受信異常について
2005/12/01	1号機	原子炉格納容器真空破壊弁機能検査の中断について
2005/12/01	6号機	原子炉格納容器真空破壊弁機能検査要領書の誤記について
2005/12/01	その他	可燃・難燃雑固体廃棄物常設集積場所への不燃シート類の混入について
2005/12/01	その他	保安規定第27条の誤記について
2005/12/02	その他	代替措置承認書における不明確な記載について
2005/12/05	1号機	P/C 1D-1(9B)[D/G B非常用送風機A]のACB投入不良について
2005/12/07	その他	可燃・難燃雑固体廃棄物常設集積場所への不燃シート類の混入について(その2)
2005/12/08	2号機	監視機能健全性確認検査(その3)における「蒸気加減弁急速閉用リミットスイッチ-1」初段リレー不動作について
2005/12/09	その他	派遣労働者の電離検診実施漏れについて
2005/12/10	3号機	「エリア放射線モニタ軽故障」警報発生について
2005/12/10	6号機	HPCF系吸込ライン逃し弁(B)動作について E22-F020(B)
2005/12/13	3号機	定例試験「制御棒駆動系挿入、引抜き、カップリング試験(その1)」におけるCR 02-31過挿入について
2005/12/13	6号機	主発電機Pパーブッシング微小漏えいについて
2005/12/14	1号機	定期事業者検査「直流電源系機能検査」における点検結果報告通知書の誤記について
2005/12/14	6号機	E11-F039B弁棒折損について
2005/12/14	その他	運転管理箇所の許可がない状態での現場弁操作の実施について

発見日	号機	件名
2005/12/15	1号機	RCICターピングランドからの漏えいについて
2005/12/15	2号機	D / G (A) 発電機周波数計における使用測定器の管理番号誤記について
2005/12/15	5号機	EHCポンプAテスト起動時圧力指示異常について
2005/12/15	6号機	管理区域内における個人線量計(APD)未着用について
2005/12/15	6号機	HCUスクラム弁 分解前L / Tにおけるシ - トリ - クについて
2005/12/15	その他	放射線計測器校正記録の提出忘れについて
2005/12/19	1号機	H CW濃縮装置(A)復水器(A)出口導電率設定器の接断差不良について
2005/12/19	1号機	H CW濃縮装置(A)加熱蒸気ドレン導電率設定器の接断差不良について
2005/12/21	2号機	定検中のプロセス計算機SI単位化作業における補正係数の復旧間違いについて
2005/12/24	2号機	D / Wパーソナルエアロック内扉不動作について
2005/12/25	5号機	スクリーン塵芥回収ピット清掃時における左手小指裂傷について <small>(ホームページ掲載) 2005/12/26 [運転・定検状況(区分)] (http://www.tepco.co.jp/kk-np/nuclear/pdf/17122602.pdf)</small>
2005/12/26	1号機	プロセスモニタ機能検査(CAMS水素モニタ設定値)時の「CAMS水素濃度入力換算表」の誤使用について
2005/12/26	1号機	プロセスモニタ機能検査における検査関連警報の点灯状態不良について
2005/12/26	5号機	圧力調整用消火ポンプ(B)の不具合について

4. Dグレード 274件

発見日	号機	件名
2005/09/28	2号機	EHCオイルコンデショナー差圧高について
2005/10/04	1号機	モータモジュール(IRM - H)リミットスイッチカバー不良について
2005/11/11	1号機	排ガス冷却機(A)(B)無負荷運転時の事象について
2005/11/11	2号機	油分析器作動不良について
2005/11/14	その他	貝処理 二次回収装置振動機A・Bモーターカバー破損について
2005/11/15	5号機	工具センター棚卸時不明備品発生について
2005/11/17	1号機	給水加熱器伝熱管過流探傷検査結果について
2005/11/18	1号機	SJAE作動蒸気管ドレントラップバイパス弁【N81 - F021】スタットボルトかじりについて
2005/11/21	1号機	T / D RFP吐出弁修理工事のうち溶接検査用熱電対管理番号の誤記について

発見日	号機	件名
2005/11/21	6号機	LCRメータ動作不良について
2005/11/22	6号機	デジタルマルチメータ校正不良について
2005/11/22	6号機	デジタルオシロスコープ端子破損について
2005/11/22	その他	貝処理 沈殿汚泥返送ポンプ出口圧力計指示不良について
2005/11/23	その他	ピーク時ストック返送ポンプ不具合について
2005/11/24	2号機	バルクヘッドマンホールからのOリング落下事象について
2005/11/24	2号機	E51 - F026銅管損傷について
2005/11/25	1号機	T31 - TE011L断線について
2005/11/25	2号機	OG系配管差込み不良について
2005/11/25	2号機	P42 - DPT005C検出元弁シートパスについて
2005/11/25	2号機	M / Sドレン逆止弁【N22 - F025B】 蒸気タービン設備検査のうち表面検査結果における不適合について
2005/11/25	6号機	P / C6SA(6A)ACBにおけるSDS変形について
2005/11/26	1号機	AC - T31 - F001弁弁間L / T時不適合について
2005/11/28	1号機	N71 - POT016B - 2出力精度外について
2005/11/28	1号機	U41 - F432C他 弁体シート面割れについて
2005/11/28	1号機	S / P水温度検出器先端部の保護管より長めについて
2005/11/28	1号機	PI006C計器元弁【N72 - F706C】 計装配管腐食について
2005/11/28	2号機	11回監視機能健全性確認検査(その2)設定値の誤記について
2005/11/28	3号機	S / B B2F管理区域境界扉サムターンカバーの破損について
2005/11/28	5号機	W32 - F101A弁体及びサイドカバー腐食について
2005/11/28	5号機	W32 - F139Aエアイベント弁フロート腐食について
2005/11/28	5号機	W32 - F112Aチャッキ弁スプリング破損について
2005/11/28	5号機	W32 - F134Aグローブ弁ステム部腐食について
2005/11/28	5号機	W32 - F104Cバタフライ弁の弁体・弁棒・ボディ部腐食について
2005/11/28	6号機	B31 - VBR923C赤ペン用サーボユニット動作不良について
2005/11/28	6号機	B31 - VBR923E赤ペン用サーボユニット動作不良について
2005/11/28	その他	固化処理原料コンベヤ脱落について

発見日	号機	件名
2005/11/28	その他	雑固体供給設備パレット入出庫運転中のRW制御室側パレット表示(空 実)不適合について
2005/11/29	1号機	R1W熱交換器 # A伝熱管減肉について
2005/11/29	1号機	N42系 防災電磁弁エキゾーストリークについて
2005/11/29	1号機	C / B LCWサンプポンプ(B)グランド部の不具合について
2005/11/29	2号機	電気ペネトレーション(X - 102E 外側)蓋取付けボルト用ボス脱落について
2005/11/29	2号機	制御棒駆動系機能検査時CR30 - 03スクラム時間の系統設計仕様値の超過について
2005/11/29	4号機	ファンネル蓋シールリング脱落について
2005/11/29	7号機	主スクリーン海側1カメラ動作不良について
2005/11/29	7号機	主スクリーン海側2カメラ動作不良について
2005/11/29	7号機	主スクリーントラッシュピットカメラ動作不良について
2005/11/29	その他	デジタル温度計(2E - 6 / 7 - 8)精度逸脱について
2005/11/30	1号機	VSS吸込み口蓋不良について
2005/11/30	1号機	CF逆洗水受タンク出口ライン洗浄水止め弁シートパスについて
2005/11/30	1号機	事故後サンプリング設備内電磁弁不良について
2005/11/30	2号機	第11回定期事業者検査 制御棒駆動機構機能検査時の誤判断について
2005/11/30	2号機	案内管用閉止カプラ紛失について
2005/11/30	2号機	P52 - TIS088B指示、接点動作不良について
2005/11/30	3号機	R / B大物搬入口扉(A扉)動作不良について
2005/11/30	5号機	T / D RFP(A)油タンク水柱計の不具合について
2005/11/30	5号機	D / G(H)プライミングポンプ周り異音について
2005/11/30	6号機	RW計算機標準時刻セット警報発生について
2005/11/30	7号機	CC系(B)捕集器差圧高警報発生について
2005/12/01	1号機	H CW(高電導度廃液系)収集ポンプ(D)メカリーク発生について
2005/12/01	1号機	グランド蒸気排風機(B)パッキン箱カバー取付ボルト損傷について
2005/12/01	1号機	プロセスモニタ機能検査における判定値計算時の端数処理の不統一について
2005/12/01	1号機	P96 - F006A弁 駆動部取付用サポート穴の不一致と隙間について
2005/12/01	2号機	主要制御系機能検査:原子炉給水制御装置操作端組合せ検査実施時の検査要領書の誤記について

発見日	号機	件名
2005/12/01	2号機	検塩ポンプ(P91-C-TB02B)ストレーナ(P91-D-TB02B)継手リークについて
2005/12/01	3号機	復水脱塩塔出入口導電率記録計(N27-CR606)指示動作不良について
2005/12/01	4号機	スクリーン洗浄水配管パッキン亀裂・はみだしについて
2005/12/01	6号機	運転管理コンソール計算機記録システムの不良について
2005/12/01	6号機	P61-F255 シートパスについて
2005/12/01	6号機	FEI RSW(C)鉄イオン供給流量調節弁[P95-F002C]弁体指示模様について
2005/12/01	6号機	R/A(A)エリア非放射性ストームドレンサンプポンプ用電動機ブラケットハウジング寸法値の管理値逸脱について
2005/12/01	6号機	IAEA査察時の封印の落下及び回収について
2005/12/01	その他	環境管理棟ドラフトチャンバーのガラス扉破損について
2005/12/01	その他	業務車両の防護区域特別立入許可申請書期限切れ及び同車両の防護区域内入域事象について
2005/12/02	1号機	プロセス放射線モニタリング設備改造工事(ホ)項使用前検査時における誤入力について
2005/12/02	1号機	所内空気圧縮機(B)中間冷却器安全弁動作の不具合について
2005/12/02	1号機	P96-F106A弁棒曲がりについて
2005/12/02	2号機	HCU充填水ボールチェッキ弁(C12-115)不具合について
2005/12/02	2号機	E51-TE037ループ精度外について
2005/12/02	2号機	主要制御系機能検査:原子炉給水制御装置操作端組合せ検査実施(12/2実施)時の検査要領書誤記について
2005/12/02	4号機	HPCP(C)CP側垂直方向振動計POWERランプ消灯について
2005/12/02	6号機	ITVカメラ U51-NO.34(T/Bオベフロ上部)ITVカメラ電源部不良について
2005/12/02	6号機	LCW収集槽(B)液位指示不良について
2005/12/02	6号機	湿分分離加熱器B室空調送風機Aグラビティーダンパ不具合について
2005/12/02	6号機	S/B NSDサンプポンプグランドゆるみについて
2005/12/03	7号機	記録計チャート印字不備(気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線モニタch.C)について
2005/12/04	5号機	OF-CV洞道北側送風機(A,B)ダンパ動作不良について
2005/12/04	5号機	CC系ボール捕集器(C)スティックについて
2005/12/04	6号機	P24-F561D微少リークについて
2005/12/04	7号機	パー回転式スクリーン(B)シャーピン断警報発生について
2005/12/05	1号機	H/B中和装置ブロー水タンク戻り配管リークについて

発見日	号機	件名
2005/12/05	1号機	S A圧縮機A高圧シリンダバルブヘッドカバーフランジリークについて
2005/12/05	1号機	排気筒事故時用サンプリングラックの不具合について
2005/12/05	2号機	第11回PCV L / T点検結果報告通知書の記載内容再確認について
2005/12/05	2号機	第11回PCV L / TにおけるFCSプロア吸い込み圧力の上昇について
2005/12/05	2号機	TCWHX(A)伝熱管減肉について
2005/12/05	5号機	T / B搬入口ジブクレーン横行動作不良について
2005/12/05	5号機	SOL系粉体ホッパレベル計誤指示について
2005/12/05	5号機	H CW濃縮装置加熱器(B)蒸気入口調節弁FCV - F207B制御不良について
2005/12/05	6号機	スクリーン装置門型クレーン 警報装置(ブザー)脱落について
2005/12/06	1号機	T / D RFP(B)温度検出器フレキ損傷について
2005/12/06	2号機	W32 - PI002B取付け板破損について
2005/12/06	3号機	回転体振動監視装置再起動不能について
2005/12/06	6号機	LPRM検出器搬入作業における不適合について
2005/12/06	6号機	重錘型圧力計ピストン固着による動作不能について
2005/12/06	7号機	パー回転式スクリーン(B)シャーピン断警報発生について
2005/12/06	その他	荒浜側水処理設備凝集剤貯槽防液堤ドレン弁(Y41 - F300)腐食について
2005/12/06	その他	大湊側焼却設備 防火シャッター操作スイッチ保護カバー紛失について
2005/12/07	1号機	SGTSフィルタ試験装置の冷却槽用チラー不具合について
2005/12/07	1号機	MP - 1テレメータ装置2系電源ユニット故障について
2005/12/07	1号機	M / D RFP(B)オイルベントファン異音について
2005/12/07	1号機	原子炉格納容器隔離弁機能検査・検査中に発見した誤記の訂正処置時における手順への検査中断、再開の記載不備について
2005/12/07	1号機	CC系 A・B・C系 各ポンプ吸込・吐出PI計装ライン不具合について
2005/12/07	2号機	ログプリンタ異音について
2005/12/07	2号機	HCU充填水ボールチェッキ弁(C12 - 115)不具合について
2005/12/07	3号機	T / B排風機(A)GD動作不良について
2005/12/07	5号機	大湊側補助ボイラー4A清缶剤ライン缶体側フランジ部蒸気及び凝縮水リークについて
2005/12/07	6号機	T / B Hx / A 海水SDサンプポンプのパッキンボックス取付ボルトの変形について

発見日	号機	件名
2005/12/07	7号機	排ガス予熱器入口水素濃度分析計不具合について
2005/12/07	その他	不適合報告書確認時の不備について
2005/12/08	1号機	定期事業者検査要領書の誤記について
2005/12/08	1号機	定期事業者検査成績書の検査手順書内実施場所の不明確について
2005/12/08	1号機	タプロゲA系ボール捕集器スクリーンNo.1リミット不具合について
2005/12/08	1号機	P61-F334(T/B給気加熱器HS入口PCV)ユニオン部破断について
2005/12/08	2号機	主要制御系機能検査の検査前準備におけるタービンリセット不良について
2005/12/08	5号機	スクリーン装置C号機FRPバー破損について
2005/12/08	6号機	LPRM用水中テレビカメラ装置内VTR故障について
2005/12/08	その他	2号-3号機RW移送配管ダクト内の漏水について
2005/12/09	1号機	RPV L/TにおけるCRDフランジリークについて
2005/12/09	1号機	タプロゲ装置A系ボール捕集器駆動部リミット動作不良について
2005/12/09	1号機	S/BホットラボHS供給ラインTCV不具合について
2005/12/09	3号機	T/B B2F北西コーナーSA配管貫通部ラバーブーツ破損について
2005/12/09	3号機	高光度航空障害灯No2点滅不良について
2005/12/09	6号機	MSH第2段加熱器(B1、B2)加熱蒸気減圧弁動作不良について
2005/12/09	その他	大湊側給水装置 大湊側ろ過水移送ポンプ(B)電動機異常について
2005/12/09	その他	MP-3(2系)補助記憶装置異常警報の発生について
2005/12/10	2号機	補給用窒素ガス加熱器配管表面温度TIS不具合について
2005/12/10	2号機	主要制御系機能検査:原子炉圧力制御装置インターロック検査実施時の検査要領書の誤記について
2005/12/10	3号機	排ガス系温度記録計[N62-TRS602]打点不良について
2005/12/10	6号機	HCW収集ポンプ(B)出口ドレン弁閉塞について
2005/12/10	6号機	SRNM(D) 指示値スパイクについて
2005/12/10	6号機	RFPシール水第3給水加熱器(A)(B)入口弁不具合について
2005/12/10	6号機	原子炉水位指示計(広帯域)[B21-LI603A-1]ハンチングについて
2005/12/10	6号機	No.3軸受リフトポンプ出口弁グランド部油にじみについて
2005/12/11	1号機	TCW Hx(A)トスフィルター差圧計元弁不具合について

発見日	号機	件名
2005/12/11	1号機	取水口スクリーン清掃作業員の海生物による刺され負傷について
2005/12/11	4号機	HSCRフラッシュタンクLS不調について
2005/12/11	5号機	HPCS系第二試験調節弁(E22-F009)開度指示不具合について
2005/12/11	6号機	CF逆洗水受けタンク水位計 動作不良について
2005/12/12	1号機	B21系EFCV不作動について
2005/12/12	1号機	制御棒駆動機構機能検査時の判定基準逸脱(動作不可含む)について
2005/12/12	2号機	D23-D001A PCV2(レギュレーター)シートパスについて
2005/12/12	3号機	スタックサンプルポンプ(A)フィルター用エンドキャップ破損について
2005/12/12	5号機	S/B加湿器(C)起動時水道水にじみについて
2005/12/12	5号機	主変圧器油温度指示不良について
2005/12/12	6号機	ITV NO.28(主スクリーン海側2)ホワイトバランス不良について
2005/12/12	6号機	ITV NO.21 RSW(A系)ストレーナ制御盤ホワイトバランス不良について
2005/12/12	6号機	HCW収集ポンプ HCW濃縮装置側逆止弁後ドレン弁閉塞について
2005/12/12	6号機	ITV NO.22 RSW(B系)ストレーナ制御盤ホワイトバランス不良及び画像ちらつきについて
2005/12/12	その他	MP-6高線量率測定装置の不具合について
2005/12/12	その他	MP用CVCF-3の不具合について
2005/12/13	1号機	B1FT/B-L/B連絡ダクト床面からの漏水について
2005/12/13	2号機	P52差圧指示計指示不良について
2005/12/13	2号機	P91-LC-TB17A-S1 シートパスについて
2005/12/13	2号機	P91-LC-TB17B-S1 シートパスについて
2005/12/13	2号機	P91-LC-TB15-S1 シートパスについて
2005/12/13	3号機	ボール回収器(C)上蓋部にじみについて
2005/12/13	5号機	CUWろ過脱塩器入口PH計指示不良について
2005/12/13	6号機	N42-F511バルブ弁棒折損について
2005/12/13	6号機	HSCRレシバータンクLS009動作不良について
2005/12/13	6号機	HPCF(B)吸込みライン逃し弁動作について
2005/12/13	6号機	ITV No.11 タービン主蒸気止弁近辺レンズカバーに割れ及び変色について

発見日	号機	件名
2005/12/13	7号機	MCR加湿器(A-A)電子回路ヒューズ溶断について
2005/12/13	7号機	#1 CRT 十字カーソル画面選択不能について
2005/12/13	その他	使用済燃料輸送容器保管建屋枢要ゲートのトラブルについて
2005/12/14	1号機	第14回定検制御棒駆動機構機能検査にて合格となったCRDの動作不良について
2005/12/14	1号機	主蒸気隔離弁機能検査における安全処置(セルフタグ)の実施者欄未記入について
2005/12/14	1号機	主蒸気隔離弁機能検査:測定器起動タイミング失念によるデータ採取ミスについて
2005/12/14	1号機	風向・風速・汚損量記録計(風向・風速指示D・S)不具合について
2005/12/14	2号機	MCC2D-1-3(3D)ユニット 電磁接触器変色について
2005/12/14	2号機	MCC2D-1-3(5D)ユニット 電磁接触器変色について
2005/12/14	5号機	焼却廃棄物払出時における中操への作業開始連絡もれについて
2005/12/14	5号機	H/B蒸気溜(B)主蒸気入口弁グランド部蒸気リークについて
2005/12/15	1号機	エリア放射線モニタ(ホ)項使用前検査時における誤警報について
2005/12/15	2号機	第11回定期事業者検査 D/G APUにおける弁動作検査前状態の変更について
2005/12/15	3号機	所内変圧器中性点接地装置3B-2 断路器表示ランプ不点灯について
2005/12/15	4号機	CC系ボール回収器内異物混入について
2005/12/15	6号機	B21-F003Bリミットスイッチ用フレキシブル電線管不適合について
2005/12/15	6号機	復水ろ過器メンテナンス室水銀灯破損について
2005/12/15	6号機	MSV#3衛帯筐締付ボルト固着について
2005/12/15	6号機	タービン本体ALP-BLP間カップリング切り離しジャッキアップボルトかじりについて
2005/12/15	6号機	HCW収集ポンプHCW濃縮装置側逆止弁後ドレン弁閉塞について
2005/12/15	6号機	オイルガードサーモカップル貫通サポート部損傷について
2005/12/15	6号機	主発電機No.10(X)軸振動計絶縁スリーブ割れについて
2005/12/15	その他	北海水局舎エアコン不具合について
2005/12/16	2号機	U51系RSWストレナー制御盤Bカメラ 映像ノイズについて
2005/12/16	2号機	スキマサージタンク復水補給水流量積算計不具合について
2005/12/16	4号機	水素・酸素モニタ記録計(B)打点不良について
2005/12/16	4号機	定例試験「制御棒駆動系挿入、引抜き、カップリング試験(その2)」における対象外CRの試験実施について

発見日	号機	件名
2005/12/16	4号機	復水器ホットウェル水位記録計指示不良について
2005/12/16	5号機	F E I海水ストレーナ切替弁シートパスについて
2005/12/16	6号機	M S系サポート点検結果について
2005/12/16	6号機	D / G (B) シリンダーヘッド排気弁シート溶接部の浸透指示模様について
2005/12/16	6号機	駆動部モータエンドブラケット割れについて
2005/12/16	6号機	高圧抽気(E S) リード管フランジ締付ボルト・ナット固着(かじり)について
2005/12/16	6号機	P 4 2 TCW熱交(B) ドレン・ベント弁【 P 4 2 - F 5 0 3 B、 F 5 0 5 B、 F 5 0 6 B】弁体シート面減少について
2005/12/17	2号機	原子炉建屋気密性能検査における検査指揮者の記載不備について
2005/12/17	5号機	サーバランスガイド(S G T S 手動起動試験)不具合について
2005/12/17	6号機	L P C P (B) カップリングナットかじりについて
2005/12/17	6号機	P 2 1 - F 1 7 4 A 安全弁二次側フランジ部養生テープについて
2005/12/18	3号機	H N C W 冷凍機(B) (D) (E) 室雨漏れについて
2005/12/18	3号機	T / B (非) M 2 F 北東 E V 室壁雨水にじみについて
2005/12/19	1号機	M T r ヤード排水ポンプ L S 不具合について
2005/12/19	2号機	蒸気タービン開放検査(その2)検査記録の検査助勢員の記載不備について
2005/12/19	2号機	R C I C ポンプカップリング部からの漏えいについて
2005/12/19	2号機	T C W H x (A) 海水側ドレン弁詰まりについて
2005/12/19	3号機	C C 系ボール循環ポンプ(B) 吐出配管溶接部リークについて
2005/12/19	4号機	B O P タイパ印字ずれについて
2005/12/19	5号機	復水器(C) 第 2 水室出口弁開度計指示不良について
2005/12/19	5号機	C O N W、 S O L 系タンク液位記録計打点不良について
2005/12/19	5号機	D C 1 2 5 V (A) 蓄電池 N o 1 3 容器上部ひびについて
2005/12/19	5号機	制御棒駆動機構部温度記録計指示不良について
2005/12/19	6号機	アラームプリンタ異音発生について
2005/12/19	6号機	M S V N o . 1 ~ 4 グランドホルダーパッキン装着部の改善について
2005/12/19	6号機	A L P 内車開放時 A L P 1 0 s インロー部かじりについて
2005/12/19	6号機	P 2 5 - F I S 0 0 3 B 指示精度逸脱について

発見日	号機	件名
2005/12/19	6号機	CV 2スプリングハウジング上ガイドメッキ剥離について
2005/12/19	6号機	ALP11s~13sダイヤフラム締付ボルト伸びについて
2005/12/19	6号機	CV 1~4スプリングハウジングガイドローラ溝摩耗について
2005/12/19	6号機	P21-F073B 配管フランジ部腐食について
2005/12/20	2号機	RMCS盤 CR非選択/選択 Key SW 脱落について
2005/12/20	4号機	CC系(A)(B)ボール回収器内異物混入について
2005/12/20	5号機	RHR系(B)/(C)封水ポンプ軸受オイルレベル低下について
2005/12/20	6号機	CIV#3フランジ締め付けスタッドボルト固着について
2005/12/20	6号機	主発電機エアギャップパッフル亀裂について
2005/12/20	6号機	スクリーン装置門型クレーン 補巻ホイストからの異音について
2005/12/20	6号機	ボール循環ポンプ(B-2)電動機負荷側ハウジング内径管理基準逸脱について
2005/12/20	7号機	CC系 ボール捕集器差圧計A、B、C指示不良について
2005/12/20	その他	フロリナートガス測定装置における水素配管接続部および空気配管接続部の不具合について
2005/12/21	1号機	碍洗・変防共通盤(AC200V)メガー不良について
2005/12/21	1号機	P/C1A-2(6B)「給水加熱器ドレンポンプ(C)」用SSTD不良について
2005/12/21	6号機	P22-F442A調節弁用シーリングリング損傷について
2005/12/21	6号機	MUWCポンプ(B)カップリングかじりについて
2005/12/21	6号機	主発電機No.10軸側内油切り絶縁ボルト損傷について
2005/12/21	6号機	MCR加湿器不具合について
2005/12/22	1号機	N27系復水脱塩塔J混合用空気上部入口弁の電磁弁排気ポートからエアリークについて
2005/12/22	2号機	HSCRフラッシュタンク LS(H)動作不良について
2005/12/22	2号機	P91系 PASS系ブロワ-動作不良について
2005/12/22	3号機	「LSTr3ストランスヤード地下タンク水位高」LS動作不良について
2005/12/22	3号機	「MTrトランスヤード地下タンク水位高」LS動作不良について
2005/12/22	6号機	N36-AO-F041Bリミットスイッチ用フレキシブルチューブ及びケーブル熱劣化について
2005/12/22	その他	HCW収集タンク(B)出口保守弁シートパスについて
2005/12/22	その他	MP-9高線量率測定値不具合について

発見日	号機	件名
2005/12/22	その他	第7回定期事業者検査時CR取替工事追加仕様書別紙「社給材一覧表・受領書」の新様式不採用について
2005/12/23	2号機	R C I C 試運転におけるグラウンド部の漏えいについて
2005/12/23	2号機	C 5 1 系 T I P C H . E スピード調整不良について
2005/12/23	3号機	「タービン系制御装置()系 故障」警報発生について
2005/12/23	4号機	H P C P (C) 反 C P 側水平方向振動計 P O W E R ランプ消灯について
2005/12/23	4号機	スクリーン水位差計 L I - 1 「 D ・ S 」 不具合について
2005/12/23	4号機	C W P 吐出弁ピット排水ポンプ L S 不具合について
2005/12/23	5号機	圧力調整用消火ポンプ自動起動・停止用 P S 動作不良について
2005/12/23	5号機	L P R M 5 6 - 3 3 A 下限頻発について
2005/12/23	6号機	低圧タービン(A)外部車室上半車室内面 P T 不適合について
2005/12/23	6号機	R C W ポンプ(B)インベラ P T 指示模様について
2005/12/25	2号機	発電機固定子冷却水入口導電率記録計指示 D . S 不具合について
2005/12/25	5号機	H / B 4 B 缶水恒温装置の温度制御不良について
2005/12/25	5号機	H S C R レシ - バタンク L S 不具合について
2005/12/25	6号機	スーパーグリップボルト分解、組立用工具不適合について
2005/12/26	3号機	発電機水素ガス温度制御不良について
2005/12/26	5号機	I T V (T / B オペフロ)カメラ不良について
2005/12/26	6号機	給水制御系フラットディスプレイ「操作指令」 P B 動作不良について
2005/12/26	6号機	低圧タービン(A)内部車室内面 P T 不適合について(その1)
2005/12/26	6号機	F C S 搬出入扉 L S 地絡発生について
2005/12/26	その他	D M - 3 不具合について
2005/12/27	2号機	蒸気タービン性能検査(その2)検査記録に検査用計器記録の記載不備について

5. 不適合管理委員会審議件数

As	0
A	2
B	7
C	40
D	274
対象外	1
総計	324