

不適合管理状況(4月審査分)

1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2007/04/04	5号機	<p>原子炉建屋における養生シートの焼失痕の発見について</p> <p>《概要》 第12回定期検査中の原子炉格納容器内において、原子炉再循環系配管の仮設サポートの切断作業を行っていた協力企業の作業員が、作業エリアに異臭がしたため周囲を点検していたところ、作業エリアの下にあるペDESTAL(原子炉圧力容器の台座)内に敷いてあった養生シートが焼失した痕跡を確認したため、消防署へ連絡した。 その後、消防署の現場確認により、鎮火していることが確認された。 調査の結果、仮設サポートの切断作業の際に発生した火の粉が、ドレン配管の貫通部の隙間を通じて、作業エリアの下にあるペDESTALに飛散し、ペDESTAL内に敷いてあった養生シートが焼失したものと推定している。今後、原因を調査する。 なお、作業員にケガはなく、これによる外部への放射能の影響はなし。</p> <p>(ホームページ掲載) 2007/04/04 [プレスリリース[区分]] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19040401.pdf)</p>

2. Aグレード 2件

発見日	号機	件名
2007/03/27	6号機	<p>試運転時(建設段階)の制御棒引き抜け事象について</p> <p>《概要》 平成8年6月10日午前10時35分頃、100%出力試験段階のプラント計画停止中において自動出力制御装置(以下、APR)の確認試験を行っていたところ、当直員が中央操作室の「全制御棒全挿入」表示が消灯しているのを発見した。全制御棒(205本)の位置を確認したところ、全制御棒とも全挿入状態にあるべきところが、制御棒4本が128ステップ(200ステップで全引抜位置)にあった。当該制御棒4本については午前11時30分頃に電動駆動により全挿入として、その間原子炉は未臨界であった。 当該試験においては、APRからの指令による制御棒の引抜動作をシミュレータを使用し、実施しており、確認対象制御棒は26本であったが、その内の4本は電源が入ったままであったため、APRから引抜信号が発信されたことにより、当該制御棒4本が電動駆動で引抜側に動作したと推定される。</p> <p>(ホームページ掲載) 2007/03/30 [プレスリリース] (http://www.tepco.co.jp/cc/press/07033001-j.html)</p>

発見日	号機	件名
2007/04/25	6号機	<p>タービン建屋内での水漏れについて</p> <p>《概要》 定格熱出力一定運転中の6号機のタービン建屋地下2階復水器室において、床面に水溜まりがあることをパトロール中の当社社員が発見した。 現場を確認したところ、タービン建屋1階復水器室内にある配管に取り付けている保温材の隙間より水が滴下し、グレーチング(金網状の床)を通じて地下2階床面に溜まっていたことがわかった。 発見した際に床面に溜まっていた水の量は約4リットル、放射エネルギーは約1.2×10^4ベクレルで、その後も微少な漏えいはあるが、液体廃棄物処理系で適切に処理している。 調査の結果、タービン建屋1階復水器室内にある給水ポンプの軸封部のシール水を排水するための配管のエルボ部(配管を曲げている部分)付近からの漏えいであることを確認した。 本事象は直ちに運転に影響を及ぼすものではないが、点検、原因の調査および補修を行うため、4月26日午後4時からプラントの停止操作を開始した。 なお、これによる外部への放射能の影響はなし。</p> <p>(ホームページ掲載) 2007/04/25 [プレスリリース[区分]] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19042501.pdf)</p> <p>(ホームページ掲載) 2007/04/26 [プレスリリース] (http://www.tepco.co.jp/cc/press/07042603-j.html)</p>

3. Bグレード 2件

発見日	号機	件名
2007/04/03	5号機	管理区域内におけるタバコの吸殻の発見について
2007/04/25	5号機	原子炉建屋におけるガムの発見について

4. Cグレード 78件

発見日	号機	件名
2006/12/21	その他	高圧ガスボンベにおける表記と充填ガスの不整合について
2007/03/08	5号機	定期事業者検査クラス1機器供用期間中の検査成績書の誤記について
2007/03/22	5号機	非常用出口開閉許可の未申請について
2007/03/23	2号機	定期事業者成績書(エビデンス集)書類の審査者欄における誤捺印について
2007/03/26	2号機	スクリーン凍結防止ドレン弁撤去における設計管理シート作成の不備について
2007/03/26	その他	「核物質防護」輸送情報管理手続きの不備について
2007/03/28	2号機	「検査手順等の周知」の未実施について
2007/03/28	2号機	液体廃棄物処理系設備検査における原子炉主任技術者相違による検査の実施について
2007/03/28	5号機	直流125V A系蓄電池倉入れの際の蓄電池転倒について
2007/03/28	その他	重油移送ライン積算計入口ストレーナー重油の漏えいについて
2007/03/29	5号機	未申請による使用済燃料プールへの物品の仮置きについて
2007/03/30	1号機	「シュラウド修理装置他移動業務委託」作業使用物品の搬出確認測定時の4Bq/cm ² を超える汚染の発生について
2007/03/30	1号機	制御棒38-23引き抜き操作時の2ノッチ抜け事象について
2007/03/30	その他	クリアランスパッケージ入力機器の紛失について
2007/03/31	3号機	排ガス真空ポンプ(B)吐出逆止弁のチャタリングについて
2007/04/02	2号機	燃料交換機機上PL画面操作不能について
2007/04/02	その他	電子式線量計及び作業情報入力装置の紛失について
2007/04/03	5号機	B31-F001A弁全閉作動時の途中停止について
2007/04/04	2号機	電動機検査での監視計器の記載漏れについて
2007/04/04	5号機	ドライウェルペDESTAL内火気適用除外申請の未提出について
2007/04/04	6号機	非常用ガス処理系(B)排気流量値の増加について

発見日	号機	件名
2007/04/04	5号機	原子炉建屋出入り用二重扉の不具合について (ホームページ掲載) 2007/04/05 [プレスリリース[区分]] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19040501.pdf)
2007/04/04	その他	原子炉施設保安規定の誤記について
2007/04/05	2号機	海水熱交換器建屋(非管理区域)でのけが人の発生について (ホームページ掲載) 2007/04/06 [プレスリリース[区分]] (http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/19040601.pdf)
2007/04/05	3号機	発電機水素ガスの漏えいについて
2007/04/06	3号機	酸素注入系配管からのリークについて
2007/04/07	5号機	大湊側焼却設備「排気筒放射線モニタリチウムサンプリング装置故障」警報の発生について
2007/04/09	1号機	回転体振動測定(PLR(A)モーター上部振動)に伴う警報発生について
2007/04/09	5号機	原子炉再循環系 オイルクーラベントドレン弁の不適切な管理について
2007/04/10	1号機	Ge半導体スペクトロメータ効率校正時における誤記・誤入力について
2007/04/10	2号機	電気油圧式制御装置 循環ラインマニホールド切替弁におけるポート穴位置の相違について
2007/04/10	5号機	復水ろ過装置、復水脱塩装置系統試験時における廃スラッジ系弁開閉表示の実機動作との不整合について
2007/04/10	5号機	定期事業者検査クラス1機器供用期間中の検査成績書記載漏れ等について
2007/04/11	2号機	原子炉補機冷却系 常用冷却水緊急遮断弁の「全閉」事象について
2007/04/11	2号機	検査圧力の条件を下回る測定値を用いた漏えい率の算出及び測定記録の一部不採用について
2007/04/11	2号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査(停止後)検査用計器における使用前の不明確な点検結果について
2007/04/11	2号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査(停止後)最高使用圧力を超える加圧の指示について
2007/04/11	5号機	E51-M0-F008 VGL配管閉塞について
2007/04/11	5号機	定期事業者検査クラス1機器供用期間中の検査成績書検査手順記載漏れについて
2007/04/11	5号機	定期事業者検査 供用期間中検査のリリースについて
2007/04/11	その他	線同時計数装置校正データの誤りにについて
2007/04/12	2号機	C12-LS015-2A動作値の再現性なしについて
2007/04/12	2号機	ろ過脱塩器A流量調整弁の駆動部ダイヤフラムの引込まれ現象について
2007/04/12	2号機	蒸気タービン開放検査(その1)検査成績書の記載漏れについて
2007/04/13	2号機	原子炉水張り中における燃料プール冷却浄化系ポンプトリップ事象について
2007/04/13	5号機	主変圧器二次ブッシング上部集電子摩耗粉発生について

発見日	号機	件名
2007/04/13	7号機	燃料取替機主ホイストドラムからのワイヤロープ外れについて
2007/04/16	その他	環境管理棟試料分析用遠心機の定期自主検査の未実施について
2007/04/16	その他	気象観測設備(感雨計)動作不良について
2007/04/16	その他	使用済燃料輸送作業における石綿含有グランドパッキンの使用について
2007/04/16	その他	北海水テレメータの一時的な伝送不良について
2007/04/17	2号機	残留熱除去系主要弁分解検査 様式14使用による検査書類の変更エビデンス作成不足について
2007/04/17	2号機	クラス1機器供用期間中検査における管理記録の誤記および記載漏れについて
2007/04/17	2号機	クラス2機器供用期間中検査における管理記録の訂正について
2007/04/17	5号機	サービス建屋における脱衣エリアカーペットの汚染確認について
2007/04/17	7号機	チャンネルボックス番号刻印ミスについて
2007/04/18	5号機	復水補給水系他4弁における定期事業者検査未実施の状態での復旧完了事象について
2007/04/18	6号機	放射性固体廃棄物ドラム缶の変形発見について
2007/04/19	2号機	PTW安全処置実施時の燃料プール冷却浄化系におけるポンプトリップについて
2007/04/19	5号機	監視機能健全性確認検査要領書における検査手順のテスター接続箇所の記載不足について
2007/04/19	5号機	主蒸気系ラインプラグ用チェーンブロックの不具合について
2007/04/19	5号機	追加の非破壊検査実施に伴う放射性同位元素の使用申請に係る不適切な手続きについて
2007/04/19	5号機	廃棄物の指定場所以外での保管について
2007/04/20	2号機	定期事業者検査 ほう酸水注入系機能検査エビデンス集の記録の不備について
2007/04/20	2号機	水圧制御ユニット スクラム弁の閉動作時間の遅れについて
2007/04/20	2号機	原子炉建屋 給・排気隔離弁点検手入れ工事における常用換気空調系の自動全停について
2007/04/20	2号機	物品搬出申請書に記載した分析依頼番号と分析試料封印テープ番号の不一致について
2007/04/20	5号機	主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査時における高圧窒素ガス供給系統の圧力低下について
2007/04/22	5号機	ドライウェル冷却器凝縮水流量計からの漏えいについて
2007/04/22	6号機	FCS室の二重扉「開」時における不具合について
2007/04/23	6号機	主蒸気系プラグの作動確認時プラグ脱落について
2007/04/24	1号機	使用前事業者検査における精度の誤記にかかる不適合報告について
2007/04/24	3号機	循環水ポンプ(B)モータ巻線温度U,V,W相における指示差拡大について

発見日	号機	件名
2007/04/24	5号機	管理区域内へのタバコの持ち込みについて
2007/04/24	7号機	可燃性ガス濃度制御系 常温作動試験時における電源OFF弁の(A)(B)間違いについて
2007/04/24	7号機	残留熱除去系 SPH第二止め弁(A)の誤操作について
2007/04/26	2号機	非常用ガス処理系 フィルタ性能検査(定期事業者検査)の事前準備における電源の停止について
2007/04/26	2号機	定期事業者検査(主要制御系機能検査)における検査中断について

5. Dグレード 319件

発見日	号機	件名
2007/03/07	その他	北側開閉所DC125V充電器盤(予備)における電解コンデンサ容量の判定基準の逸脱について
2007/03/13	その他	高電導度廃液系 中和装置PH計サンプル水の漏えいについて
2007/03/14	2号機	復水器ブラシ清掃不可能管の発見について
2007/03/15	その他	同期検定(S21-66kVB-SYI)の指示値精度外について
2007/03/16	1号機	燃料交換機レールピットドレン目皿の不備について
2007/03/16	1号機	ほう酸水注入系ポンプドレン配管の振動による摩耗について
2007/03/17	1号機	機器ハッチ廻り手摺取付ボルト紛失防止の不備について
2007/03/19	1号機	燃料交換機電磁弁からの漏えいについて
2007/03/20	2号機	N43系タイマーの動作時間不良について
2007/03/21	1号機	炉心作業プラットフォーム制御盤の不備について
2007/03/22	1号機	電気品室NSDサンプポンプ(A)ベルマウスの腐食について
2007/03/22	2号機	D23-TIS019A 格納容器内雰囲気モニタ系 サンプルガス温度計の不良について
2007/03/22	2号機	主発電機固定子コイルエンドの共振周波数の基準の逸脱について
2007/03/22	2号機	電動弁駆動部開度指示計アクリルカバーのひび割れについて
2007/03/23	2号機	圧力抑制室内の塗膜劣化について
2007/03/23	2号機	主発電機ローターのワニス剥れについて
2007/03/26	2号機	循環水系N71-F031A/B/C N71-F032A/B/Cの腐食について
2007/03/26	3号機	スクリーン装置 バー回転式・トラベリングスクリーン(A)電動機コネクタの腐食について
2007/03/26	3号機	スクリーン装置 バー回転式スクリーン(A)電動機ブラケットの摩耗について

発見日	号機	件名
2007/03/27	2号機	制御棒位置指示系 制御装置内TOSMAP基板の故障について
2007/03/27	2号機	水圧制御ユニットL/N34-59における手動弁102弁の弁体当り面落込みについて
2007/03/27	2号機	D21系 エリア放射線モニタ線源校正用デジタル伝送ユニットの不良について
2007/03/27	2号機	作業員名簿の提出遅れについて
2007/03/27	2号機	R44-TE364H-14 絶縁抵抗不良について
2007/03/27	5号機	中間領域モニタ(E)指示変動について
2007/03/28	1号機	荒浜側洗濯設備 洗濯廃液系収集ポンプA吐出圧力のスティック現象について
2007/03/28	1号機	荒浜側洗濯設備 洗濯廃液系収集ポンプB吐出圧力のスティック現象について
2007/03/28	2号機	計装用圧縮空気系 除湿装置(A)(B)ブリード弁、ドレン弁の駆動エア漏えいについて
2007/03/28	2号機	N21-AO-F140G-2A0弁付属品(減圧弁)の制御不能について
2007/03/28	2号機	N21-F074A駆動部シリンダー側ネジ部の損傷について
2007/03/28	2号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン軸受のPT線状指示模様について
2007/03/28	3号機	M/D(A)AOPメカシールフラッシングライン コーキング部の油滲みについて
2007/03/28	5号機	残留熱除去系オイルスナッパ取付け方向相違について
2007/03/28	5号機	復水ポンプ(A)電動機クーラー水室ヘッドパッキン当り面の腐食について
2007/03/28	5号機	漏えい検出系サンプルポンプ出口フィルタ内ルーバー折損について
2007/03/28	7号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)逆止弁のゆるみについて
2007/03/28	その他	荒浜側洗濯設備 洗濯廃液系ろ過器出口流量の指示値ハンチング現象に伴う精度逸脱について
2007/03/29	1号機	熱交換器建屋 HSCRフラッシュタンク水位「低」LSについて
2007/03/29	2号機	復水器連続洗浄装置ボールポンプの腐食について
2007/03/29	2号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器バスケットの腐食について
2007/03/29	2号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器覗き窓軸封部の漏えいについて
2007/03/29	2号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器内ゴムライニングの損傷について
2007/03/29	2号機	復水器連続洗浄装置ボール循環配管保温材の劣化について
2007/03/29	2号機	N21-AO-F140B-3A0弁付属品(減圧弁)制御不能について
2007/03/29	2号機	N21-AO-F140B-2A0弁付属品(減圧弁)マメゲージ指示不良について
2007/03/29	2号機	エアホース外れによる消火器噴霧について

発見日	号機	件名
2007/03/29	2号機	固定子冷却水ポンプ(A)PT指示模様について
2007/03/29	2号機	循環水ポンプ(B)インペラ浸透探傷検査における判定基準外の指示模様について
2007/03/29	2号機	所内用空気圧縮系バックアップ弁(P52-F329)ピストンロットについて
2007/03/29	3号機	タービン建屋高電導度廃液系サンプ(A)のつまりについて
2007/03/29	3号機	P32系 酸素ガス減圧弁の動作不良について
2007/03/29	5号機	温度変換器(ETR-34T)内部ケーブル被覆の損傷について
2007/03/29	5号機	N36-AO-F502Aリフトの基準値逸脱について
2007/03/29	5号機	非常用ディーゼル発電機(HPCS) No.9燃料噴射ポンプ入口配管からの漏えいについて
2007/03/29	5号機	発電機軸受室注入用N2ラインPI付け根部のリークについて
2007/03/29	5号機	軽油タンク給油ライン入口弁グランド部固定ボルトの紛失について
2007/03/29	6号機	「DACS-1サブシステム異常」警報発生について
2007/03/29	6号機	ボール回収器入口弁Bグランド部のリークについて
2007/03/30	1号機	タービン建屋ストームドレン処理系サンプポンプ(C)用電動機の口出し線(U相)被覆の剥がれについて
2007/03/30	1号機	工具センター棚卸時における不明部品の発生について
2007/03/30	2号機	循環水ポンプ(A、B、C)自動空気抜弁ノキアナフタの不具合について
2007/03/30	2号機	主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査(漏えい検査)における漏えいについて
2007/03/30	2号機	スクリーン洗浄ポンプAストレーナAドレン弁の閉不能について
2007/03/30	2号機	スクリーン洗浄ポンプBストレーナB吐出弁の閉不能について
2007/03/30	2号機	定期事業者検査時取出ハフニウム板型制御棒のひび(指示模様)について
2007/03/30	3号機	気体廃棄物処理系排ガス予熱器入口流量低下の事象について
2007/03/30	3号機	工具センター棚卸時における不明備品の発生について
2007/03/30	5号機	[N34-PI-110I] 圧力計カバーの損傷について
2007/03/30	5号機	工具センター棚卸時における不明備品の発生について
2007/03/30	6号機	燃料つかみ具本格点検作業時におけるグラップルガイド六角穴付ボルト頭部の変形発見について
2007/03/30	7号機	原子炉建屋、タービン建屋の排風機Aサクシオンベーン駆動部ピン摩耗について
2007/03/30	7号機	タービン建屋天井クレーン海側走行レール タービン建屋～廃棄物処理建屋間レール側面食い違い許容値超えについて
2007/03/31	2号機	非常用ディーゼル発電機 2A整流器配線の不具合について

発見日	号機	件名
2007/03/31	6号機	再循環ポンプ(A)振動記録計X方向(赤)ペンの動作不良について
2007/04/01	1号機	密封油真空ポンプ大気放出管Uシールドレンラインのつまりについて
2007/04/01	2号機	パトロールチェックシート 作業依頼書 / 作業許可書の記載シート図番誤記について
2007/04/01	3号機	放射性廃棄物処理建屋 # 6 ブラウン管画面の不良について
2007/04/01	6号機	125V蓄電池6C No19及びNo37の不具合について
2007/04/02	1号機	逃し安全弁補修室内チェーンブロック用レール取付アンカープレート・コンクリートの隙間について
2007/04/02	1号機	空冷チラー冷凍機(A)圧力スイッチ接断差の不良について
2007/04/02	1号機	碍洗変防ポンプ(B)のシートパス弁について
2007/04/02	2号機	低圧炉心スプレイ系封水ポンプ用電動機、ベアリングとブラケットとの嵌め合い緩みについて
2007/04/02	2号機	バー回転式・トラベリングスクリーン(H)本体フレームガイド部の摩耗について
2007/04/02	2号機	バー回転式スクリーン(H)本体フレームガイドライナーの摩耗について
2007/04/02	2号機	N21-F025Bシリンダーバイパス管ミニチュア弁からのグランドリークについて
2007/04/02	2号機	低圧炉心スプレイ系封水ポンプ用電動機、負荷側ベアリングとブラケットとの嵌め合い緩みについて
2007/04/02	2号機	ヒータードレンクーラー6AのPT指示模様について
2007/04/02	2号機	復水浄化ポンプ(A)本格点検時におけるパーレル内ケーシングサポート廻り止めのPT指示模様について
2007/04/02	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)(C)(刻印A,C)インペラの腐食について
2007/04/02	2号機	管理区域内の仮置場所におけるタバコの空箱発見について
2007/04/02	2号機	A0弁駆動部シリンダー部からのエア漏えいについて
2007/04/02	2号機	G31-F413B/D、F414B/D、F415B/Dの弁棒らせん傷について
2007/04/02	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)排気弁シート溶接部の剥離について
2007/04/02	4号機	海水熱交換機建屋 海水ポンプエリア排風機(B)用電動機温度検出器端子台の欠損について
2007/04/02	5号機	タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(C)油ドライヤーからのにじみについて
2007/04/02	5号機	[N21-F503A]弁棒ニッケルメッキの剥離について
2007/04/03	1号機	Ax/B オゾン発生装置室内上部空調ダクト保温材の破損について
2007/04/03	1号機	濃縮廃液タンク(B)底部加温用HS配管廻りからの漏えいについて
2007/04/03	2号機	循環水ポンプ(B)インペラ、ガイドケーシングの腐食について
2007/04/03	2号機	原子炉隔離時冷却系 復水ポンプ メカシールセッティングプレート取付ボルトの頭部穴付部変形について

発見日	号機	件名
2007/04/03	2号機	G31 - F417B 弁体シート面からのPT指示について
2007/04/03	2号機	P21 - F129B 弁棒らせん傷について
2007/04/03	2号機	廃油バーナ噴霧空気圧力計(P51 - P1101)指示不良について
2007/04/03	2号機	復水ポンプ(C)吸込弁[N21 - F012C]インブットピニオンの摩耗について
2007/04/03	2号機	トラベリングスクリーンG電動機各部計測値判定基準の逸脱について
2007/04/03	2号機	直流250V充電器予備電圧継電器における動作電圧の管理値逸脱について
2007/04/03	3号機	燃料取替エリア排気放射線モニタ記録計赤ペンインク切れによる欠測について
2007/04/03	5号機	原子炉再循環系 MGC D(B号機)軸用止輪未取付けについて
2007/04/03	5号機	酸素注入系FCV(P32 - F013)エア漏れについて
2007/04/03	5号機	原子炉建屋 送風機(B)各部計測寸法値の管理値超過について
2007/04/03	6号機	燃料交換機コンプレッサークランクケースメネジの不良について
2007/04/03	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備オゾン発生装置1放電時のトリップ事象について
2007/04/03	その他	タイマーリレー仕様の不一致について
2007/04/04	1号機	タービン建屋スチームドレン処理系サンプポンプ(B)用電動機 口出し線貫通部ブッシュの破損について
2007/04/04	2号機	非常用ディーゼル発電機(H)弁(R44 - F066H)のシートリークについて
2007/04/04	2号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット(A)発電機界磁電流計の管理値逸脱について
2007/04/04	2号機	LS002(H)用元弁[N11 - F709A]他 玉軸受の損傷について
2007/04/04	2号機	E22 - F005弁フレキ損傷について
2007/04/04	2号機	原子炉建屋サブドレンNo.1 No.2ポンプELCBのトリップについて
2007/04/04	2号機	換気空調補機非常用冷却水系 冷凍機(C)号機ホイールギヤのスラスト面損傷について
2007/04/04	2号機	復水脱塩装置 陽イオン樹脂タンク出口廃液導電率の入出力不整合について
2007/04/04	2号機	直流250V主母線盤 ユニット9B 盤内抵抗断線について
2007/04/04	4号機	原子炉建屋 大物搬入口テレビ表示不良について
2007/04/04	4号機	搬出物品確認申請書・確認書(B)の誤記について
2007/04/04	5号機	タービングランド蒸気系配管サポートUボルトの不具合について
2007/04/04	5号機	原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(B)ターニングギヤモータ負荷・反負荷シャフトジャーナル部の判定基準逸脱について
2007/04/04	5号機	残留熱除去系ポンプ(B)メカシール冷却器ドレン弁のシートパスについて

発見日	号機	件名
2007/04/04	5号機	主タービンNo.1軸振動プローブ修理不可について
2007/04/04	5号機	排ガスサンプリング電磁弁のうなりについて
2007/04/04	6号機	プロセス計算機軽故障(DACS-2サブシステム異常)発生について
2007/04/04	6号機	記録計ペンの動作不良について
2007/04/05	1号機	6.9kV低起動変圧器電力計のCT比との不整合について
2007/04/05	2号機	トラベリングスクリーン(H)号機駆動装置カバー用ベース腐食について
2007/04/05	2号機	P21-F541A 弁体シート面のPT指示について
2007/04/05	2号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)ミニマムフロー弁用チェック弁からのエアリークについて
2007/04/05	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)ポンプベースレベル修正目安値超えについて
2007/04/05	2号機	定期事業者検査要領書の改訂時の書類管理不備について
2007/04/05	3号機	高圧炉心スプレイ系 非常用ディーゼル発電機の空気だめ(手動)第二ドレン弁からのシートパスについて
2007/04/05	5号機	グリコールポンプ(B)インペラ点検結果について
2007/04/05	5号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セットAOP停止号機の誤停止について
2007/04/05	5号機	中央制御室加湿器(U41-D501)左側の蒸気供給ホース外れについて
2007/04/05	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(A)吐出弁(W32-F102A)テーパピン腐食について
2007/04/05	6号機	格納容器雰囲気モニタ系(A)酸素校正ガス圧力低の警報発生について
2007/04/05	その他	補助ボイラー(2B)バーナー蒸気入口用ストレーナのフランジ面腐食について
2007/04/06	1号機	原子炉建屋オペフロ制御室空調機HS入口温度調節弁のシートパスについて
2007/04/06	1号機	循環水ポンプ吐出弁ピット排水ポンプにおけるリミットスイッチの不良について
2007/04/06	2号機	FIDガスクロマトグラフ装置点火用FIDライターの破損について
2007/04/06	2号機	N21-TE161A/B、126A/B温度検出器取付位置の間違いについて
2007/04/06	2号機	N71-LIC3 フロートPT検査時の指示模様について
2007/04/06	4号機	低電導度廃液系、高電導度廃液系 脱塩塔出入口導電率記録計の打点不良について
2007/04/06	5号機	大湊側焼却炉の緊急停止について
2007/04/06	5号機	取水路(C)スクリーン前段水位計の異常発生について
2007/04/06	6号機	自動化機能サブシステム バルク筐体1ファン停止について
2007/04/06	6号機	原子炉建屋 タービン建屋 送風(C)グラビティーダンパ全開固着について

発見日	号機	件名
2007/04/07	2号機	燃料プール冷却浄化系 F / D (B) 流量調節弁グランド部からのにじみについて
2007/04/07	5号機	燃料プール冷却浄化系 残留熱除去系戻りライン入口弁からのグランドリークについて
2007/04/07	6号機	電解鉄イオン注入系 原子炉補機冷却海水系 (C) 鉄イオン供給ラインの詰まりについて
2007/04/07	その他	3 / 4号スタックテレメータB系回線異常発生
2007/04/08	1号機	海水熱交換器建屋 フラッシュタンク凝縮水移送配管連絡ラインの不良について
2007/04/08	1号機	タービン建屋 排気エアフィルタ(A)差圧計の不具合について
2007/04/08	6号機	海水熱交換器エリア 送風機V.D「全閉」操作不能について
2007/04/09	1号機	高電導度廃液系 カナル放出ライン流量指示不良について
2007/04/09	1号機	補助ボイラー3A通常運転中の給水圧力低警報発生について
2007/04/09	2号機	N62 - TS002B計器の校正レンジ誤りについて
2007/04/09	2号機	原子炉停止時冷却系(B)注入ライン試験可能逆止弁電磁弁の不良について
2007/04/09	2号機	廃油供給ラインSA減圧弁動作不良発生について
2007/04/09	3号機	原子炉冷却材浄化系 F / D(B)出口用ミリポアフィルタフランジ部からのリークについて
2007/04/09	3号機	原子炉冷却材浄化系 F / D入口サンプリング流量計の指示スティックについて
2007/04/09	5号機	腹水ろ過装置 / 腹水脱塩装置 計算機系統画面表示入力点誤りについて
2007/04/09	5号機	可燃性ガス濃度制御系統 漏えい試験における空気漏えい発見について
2007/04/09	6号機	海水熱交換器エリア 原子炉補機冷却系(C)非放射性ストームドレン移送系サンプピット内部のサビの発生について
2007/04/09	7号機	原子炉建屋・タービン建屋 送風機吸込側VD開操作時の作動不良について
2007/04/10	1号機	高電導度廃液系 収集ポンプ出口導電率計ラック流量計(B)の指示不良について
2007/04/10	1号機	タービン建屋 DDサンプポンプ(B)用電動機の固定子巻線の絶縁劣化について
2007/04/10	2号機	P22 - FI040B 計器内リンク機構のがたつきについて
2007/04/10	2号機	小口径配管における浸透探傷検査指示模様検出について
2007/04/10	4号機	給水流量制御装置軽故障警報発生について
2007/04/10	5号機	N41 - TE009Bケーブル断線について
2007/04/10	6号機	テレビ設備カメラ電源基板故障及びアイリスの動作不良について
2007/04/10	6号機	記録計ペン動作不良について
2007/04/10	その他	取水電源設備における6.9kV取水受電電圧計の指示値精度外について

発見日	号機	件名
2007/04/11	2号機	第1給水加熱器A給水出口弁のふたボルト・ナットの固着について
2007/04/11	2号機	原子炉補機冷却海水系 配管A系ポリエチレンライニング損傷について
2007/04/11	3号機	タービン建屋 排風機室空調機ファン2用電動機部品単品寸法基準値外れについて
2007/04/11	3号機	燃料取替機 主回路補機盤換気扇ファン1不良について
2007/04/11	4号機	酸素注入系 FT-004低側ベントラインユニオン部リークについて
2007/04/11	4号機	スクリーンバケット格子バーの亀裂・損傷について
2007/04/11	5号機	HNCW主冷凍機(A)用油タンクヒータ漏電遮断器における作動不良について
2007/04/11	6号機	記録計ペン動作不良について
2007/04/11	6号機	大型表示盤起動領域モニタ(A)レンジ指示不良について
2007/04/11	その他	「放射性廃棄物処理設備 運転員保安教育個別管理表」教育実施日の誤記入について
2007/04/11	その他	取水電源設備210V分電盤の絶縁抵抗不良について
2007/04/11	その他	取水電源設備MCCの絶縁抵抗不良について
2007/04/11	その他	表面密度検査に使用した測定器校正データの誤りについて
2007/04/12	1号機	タブログ(C)系ボール再循環ポンプシール水ライン折損について
2007/04/12	2号機	定期事業者検査液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査成績書添付-1検査記録の誤記について
2007/04/12	2号機	復水脱塩塔(D)入口弁駆動部の動作不良について
2007/04/12	2号機	G31-DPT015Bの出力異常について
2007/04/12	2号機	計装用圧縮空気系ドライヤーAドレントラップ出口弁における閉不能について
2007/04/12	2号機	タービン建屋 原子炉給水ポンプ封水ストレナ誤点検について
2007/04/12	3号機	線同時計数装置出力データの不一致について
2007/04/12	4号機	スクリーン昇降ハシゴ取付部の損傷について
2007/04/12	4号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(B)1stインペラ吸込み部の傷の発生について
2007/04/12	5号機	W32-F101C弁箱・弁体の腐食について
2007/04/12	5号機	スクリーン洗浄ポンプモータ台圧力計配管サポート腐食について
2007/04/12	5号機	スクリーン洗浄ポンプ吐出単管の腐食について
2007/04/12	6号機	トラベリングスクリーン電動機(D)各部の計測結果の判定基準逸脱について
2007/04/12	6号機	バー回転式スクリーン電動機(D)各部計測結果の判定基準逸脱について

発見日	号機	件名
2007/04/12	6号機	酸素注入系 弁箱からの酸素リークについて
2007/04/12	その他	取水電源設備105V分電盤の絶縁抵抗不良について
2007/04/13	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系補給水ポンプ(B)からの油リークについて
2007/04/13	2号機	復水スビルオーバー調節弁における固着について
2007/04/13	5号機	監視機能健全性確認検査におけるN32 - POS102A - 2の判定基準逸脱について
2007/04/13	5号機	監視機能健全性確認検査におけるダイヤルゲージシャフト及び取付用アームの接触について
2007/04/13	6号機	酸素注入系F009グラウンド部からの酸素リークについて
2007/04/13	7号機	酸素ガス圧力調整弁からのガスの漏えいについて
2007/04/13	その他	放射性廃棄物処理設備 BHS D サンプ液位スイッチにおけるフロートピンホールについて
2007/04/13	その他	査察スケジュール作成時における査察実施内容の一部記載漏れについて
2007/04/14	1号機	消火系消火ポンプ用蓄電池設備の不良について
2007/04/14	3号機	取水口・放水口海水温度記録計の乱点について
2007/04/14	4号機	スタック航空障害灯No.2点灯不良について
2007/04/14	6号機	放射性廃棄物処理設備 高電導度廃液系濃縮装置HSCR導電率計指示値のハンチング発生について
2007/04/14	6号機	中央制御室 加湿器の加湿動作不良について
2007/04/15	1号機	所内蒸気系供給ライン安全弁からのシートパスについて
2007/04/15	1号機	南側66kV開閉所継電器室空調PAC - 1の故障について
2007/04/16	1号機	重油サービスタンク(B)液位指示接点の不良について
2007/04/16	2号機	D11系プロセス放射線モニタ線源校正用デジタル伝送ユニット不良について
2007/04/16	2号機	P41 - F404A 当り不良について
2007/04/16	2号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査の検査記録承認後の記載漏れについて
2007/04/16	3号機	サービス建屋 コールドランドリー送風機(A)VD開閉不良について
2007/04/16	4号機	エリア放射線モニタ記録計駆動機構不良について
2007/04/16	5号機	原子炉補機冷却系ポンプ(C)吐出逆止弁ドレン弁からのシートリークについて
2007/04/16	5号機	主変圧器用集合端子箱及びガス監視箱下部フレキケーブルダクトの腐食、発錆について
2007/04/16	5号機	窒素ガス供給装置制御盤における発錆について
2007/04/16	5号機	復水脱塩装置出入口ヘッダ差圧測定範囲誤設定について

発見日	号機	件名
2007/04/16	6号機	海水熱交換器エリア 送風機(A)V.D「全閉」操作不能について
2007/04/16	6号機	復水再回収ポンプ流量調節弁後弁の弁銘板の誤りについて
2007/04/16	その他	荒浜側焼却炉設備焼却炉底部のつまりについて
2007/04/16	その他	補助ボイラー(2B)主蒸気取出弁における弁棒PT指示模様について
2007/04/17	1号機	水素供給設備 液酸タンク建屋照明器具の腐食について
2007/04/17	1号機	発電機第9軸受油にじみリークについて
2007/04/17	2号機	T31-F027弁棒のパッキン押え輪摺動傷について
2007/04/17	2号機	N11-A0-F301駆動用エアサブライ隔離弁からのグランドリークについて
2007/04/17	2号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器給水ポンプシャフトについて
2007/04/17	3号機	所内蒸気系 濃縮廃液タンク圧力調節弁からのグランドリークについて
2007/04/17	5号機	N25-FQ-650計器電源のOFF状態について
2007/04/17	5号機	原子炉再循環系 電動機・発電機セット 油ポンプ(A系)からのメカリークについて
2007/04/17	5号機	水素冷却計装ラックドレン弁シートパスについて
2007/04/17	5号機	肉厚測定検査(その2)における測定不可部判明について
2007/04/17	7号機	ブラウン管#9画面の不具合について
2007/04/17	その他	放射性廃棄物処理設備 ホットシャワードレン系 サンプ液位スイッチのフロートピンホールについて
2007/04/18	1号機	荒浜側補助ボイラ建屋 非放射性ストームドレン移送系 サンプポンプ(B)吐出逆止弁の動作不良について
2007/04/18	2号機	定期事業者検査 安全保護系設定値確認検査要領書の添付成績書判定基準記載の誤記について
2007/04/18	2号機	「主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査」検査成績書の誤記(検査体制図)について
2007/04/18	2号機	DC125V充電器盤2A蓄電池電流計の管理値逸脱について
2007/04/18	2号機	「プロセスモニタ機能検査」における検査対象計器の指示値表示不良について
2007/04/18	2号機	原子炉隔離時冷却系 タービン組立時の下半車室と上半車室継手部テンタイトの設定不足について
2007/04/18	2号機	原子炉補機冷却海水系 ポンプA、C号機シャフト他の浸透探傷検査における判定基準値外の浸透指示模様について
2007/04/18	3号機	電気計測器点検委託時におけるデジタルマノメータ(備原修M器220)の精度逸脱について
2007/04/18	3号機	電気計測器点検委託時におけるデジタルマノメータ(備原修M器222)の精度逸脱について
2007/04/18	5号機	肉厚測定検査(その2)検査要領書の誤記について
2007/04/18	5号機	N26系 復水ろ過器流量調節弁のエアセットからのエアブリード量の増大について

発見日	号機	件名
2007/04/18	5号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン盤 吸込流量出力のローカット設定漏れについて
2007/04/18	5号機	スクリーン洗浄ポンプ下シャフトコーティング割れについて
2007/04/18	6号機	トラベリングスクリーン電動機(D)冷却ファンカバーのサビについて
2007/04/18	6号機	バー回転式スクリーン電動機(D)冷却ファンカバーのサビについて
2007/04/18	6号機	主蒸気系 ラインプラグ事前点検時のセンサー表示異常確認について
2007/04/18	6号機	データディスク装置(過渡現象記録装置)の故障について
2007/04/19	1号機	起動領域モニタ ドライチューブ工場立会時の校正リーク温度補正について
2007/04/19	2号機	高電導度廃液系 蒸留水タンクB再循環弁電磁弁からのエアリークについて
2007/04/19	2号機	残留熱除去系 端子ネジ穴不良について
2007/04/19	4号機	キャスクリークテスト装置圧力変換器の故障について
2007/04/19	5号機	主排気筒西側黄色閃光灯不点について
2007/04/19	5号機	蒸気タービン開放検査(その3)検査要領書の記載漏れについて
2007/04/19	5号機	大湊側焼却建屋2F通路のバレットガード剥がれについて
2007/04/19	5号機	肉厚測定検査における測定不可部判明について
2007/04/19	6号機	海水熱交換器エリア 送風機(A)インペラボス部の内径寸法許容値超えについて
2007/04/19	7号機	原子炉再循環ポンプ 電動機・発電機セット(A)(B)軸受油面確認窓からの油リークについて
2007/04/19	7号機	キャスクリークテスト装置の圧力変換器の故障について
2007/04/19	その他	補助ボイラー 蒸気取出弁(予備)弁体PT指示模様について
2007/04/20	2号機	スキマサージタンク復水補給水流量積算計の動作不良について
2007/04/20	2号機	荒浜側焼却建屋換気空調系蒸気供給減圧弁の動作不良について
2007/04/20	3号機	高電導度廃液系 中和装置PH計指示不良について
2007/04/20	4号機	復水脱塩装置再生塔出口導電率計の打点機構動作不良について
2007/04/20	5号機	サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系サージタンク補給水弁バイパス弁からのシートパスについて
2007/04/20	5号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査の検査要領書の誤記について
2007/04/20	5号機	蒸気タービン設備検査(その5)実施中の想定不適合発生について
2007/04/20	6号機	渦巻ストレーナ(A)ライニング部の剥離について
2007/04/20	6号機	所内用圧縮空気系 空気圧縮機A号機Dバルブ押さえ割れについて

発見日	号機	件名
2007/04/20	6号機	復水器連続洗浄装置系(B)水張り時における弁箱からのリークについて
2007/04/20	7号機	原子炉建屋タービン建屋 連絡トレンチ室水密扉開閉接点不良について
2007/04/21	2号機	水圧制御ユニット室素容器ユニオン継手部からの漏えいについて
2007/04/21	2号機	主要制御系機能検査の検査中における模擬入力値の誤記について
2007/04/21	2号機	圧力抑制室内におけるゴミの発見について
2007/04/21	2号機	原子炉建屋 給・排気隔離弁点検手入れ工事における給気隔離弁(A)クレビスネジ部の損傷について
2007/04/21	5号機	発電機軸受室注入用N2ラインPI付け根部からのリークについて
2007/04/21	6号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)逆止弁カウンターウエイト破損脱落について
2007/04/21	7号機	スクリーン洗浄ポンプ吐出ヘッダ閉止板の不具合について
2007/04/22	1号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)反C側垂直方向振動計のPOWERランプ不点灯について
2007/04/22	1号機	床ファンネルの詰まりについて
2007/04/22	6号機	放射性廃棄物処理設備 計算機室加湿器の漏水について
2007/04/22	7号機	電気油圧式制御装置 ラインフィルタ差圧高警報発生について
2007/04/22	7号機	局部出力領域モニタ 区分 高警報発生について
2007/04/23	1号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)反CP側オイラーの変色、濁りについて
2007/04/23	1号機	中間領域モニタ(C)の不具合について
2007/04/23	2号機	T11-TRS602Aサーボモーターの不良について
2007/04/23	2号機	焼却炉(荒浜側)炉底蓋シール用コンプレッサA制御配管フィルタ手動バルブの緩み発生について
2007/04/23	6号機	E11-F509Cハンドル傾きについて
2007/04/24	1号機	高電導度廃液系 収集タンク(C)攪拌ラインベント配管閉塞発生について
2007/04/24	1号機	放射性廃棄物処理設備計算機の軽故障発生について
2007/04/24	4号機	125V(H)バッテリー室アイシャワーつまりについて
2007/04/24	4号機	250Vバッテリー室アイシャワーつまりについて
2007/04/24	7号機	原子炉再循環ポンプ(F)静止型可変周波数電源装置における軽故障の警報発生について
2007/04/24	7号機	非常用ガス処理系排ガスサンプル流量積算計のカウント不良について
2007/04/24	7号機	非常用ガス処理系排ガスサンプル流量調節弁の異音発生について
2007/04/25	2号機	電動駆動原子炉給水ポンプ 油冷却器における伝熱管減肉について

発見日	号機	件名
2007/04/25	5号機	蒸気タービン設備検査(その5) 要領書の誤記について
2007/04/25	5号機	大湊側補助ボイラー低負荷用脱酸剤ポンプ吐出圧力の不具合について
2007/04/26	2号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査における検査圧力の異常について

2. 不適合管理委員会審議件数

As		1
A		2
B		2
C		78
D		319
対象外		3
総計		405