

不適合管理状況(1月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2008/1/14	2号機	<p>使用済燃料プールにおける燃料集合体内部での金属らしきものの発見について(1月15日お知らせ済み)</p> <p>(概要) 使用済燃料プールにおいて新潟県中越沖地震後の燃料点検を実施していたところ、1月14日および15日の点検の際に1体の燃料集合体内部(スパーサ部)に金属らしきもの5本(最大長さ:約10mm、太さ:約0.2mm)を発見しました。</p> <p>(ホームページ掲載) 2008/1/15 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/20011502p.pdf</p>

2. Bグレード 4件

発見日	号機	件名
2007/6/22	1号機	定期安全管理審査における検査要領書および検査方法の不備について
2007/12/20	7号機	タービン建屋 復水ろ過装置逆洗水移送ポンプ入口でのタバコの吸殻の発見について
2008/1/24	その他	潤滑油倉庫の管理に関する消防本部からの改善指導について
2008/1/25	1号機	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事におけるフランジ締付けトルク値の相違について

3. Cグレード 82件

発見日	号機	件名
2007/10/10	7号機	制御棒駆動機構 ボールチェッキ弁からの水の漏えいについて
2007/12/6	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンNo.1~4軸受メタル(上半)の接触痕について
2007/12/7	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)内部車室、ノズルクラッシュピンの接触痕について
2007/12/13	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 第3、第4上半軸受ホワイト面とロータジャーナル部の接触痕について
2007/12/13	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)ロータ羽根等取り合い部の接触痕について
2007/12/14	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 中間軸受台と低圧タービン(A)車室の水平面段差について
2007/12/14	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)外部車室、軸方向位置決めキーの隙間について
2007/12/17	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 スラスト軸受外輪締付ボルトの緩みについて
2007/12/17	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 中間軸受台下半~ソールプレート固定キーの隙間について

発見日	号機	件名
2007/12/17	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 スラスト軸受シールリングの破断およびロータの接触痕について
2007/12/17	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービン-低圧タービン(A)間カップリングガードとロータの接触痕について
2007/12/19	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 スラスト軸受内輪と外輪の接触痕について
2007/12/19	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 スラスト軸受 スラストパットホワイト面の接触痕について
2007/12/19	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービン No.1、No.2パッキンヘッドにおけるパッキンリングの変形について
2007/12/19	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A) ロータと油切の接触痕について
2007/12/19	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 スラスト軸受内輪とシールリングの接触痕について
2007/12/19	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービン シュラウド・ノズル・ノズルパッキン取り合い部の接触痕について
2007/12/20	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(C) 第6給水加熱用ラギングキャップのストップホール部の割れについて
2007/12/20	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)カップリング部における摩耗について
2007/12/24	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ウェルひな段の傷について
2007/12/25	1号機	【中越沖地震】OF洞道 OFケーブルスネーク幅の変動について
2007/12/25	3号機	【中越沖地震】OF洞道 OFケーブルスネーク幅の変動について
2007/12/25	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 使用済燃料プールラック点検におけるスカッパードレンの目皿発見について
2007/12/25	4号機	【中越沖地震】OF洞道 OFケーブルスネーク幅の変動について
2007/12/25	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 相分離母線ブスダクト(ライン側)吊りボルト絶縁ワッシャーの損傷について
2007/12/26	7号機	局部出力領域モニタ保管ラック内の異物について
2007/12/26	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプクラッド除去装置 ウインチ用ワイヤーの切断について
2007/12/26	7号機	復水および給水系 流量発信器(N21-FT077B)におけるループ精度の逸脱について
2007/12/26	その他	工具センター計測器の故障について
2007/12/27	5号機	エリア放射線モニタ(CH15)における指示低下について
2008/1/1	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋(非) 南側階段室の壁面からの漏水について
2008/1/6	2号機	圧力抑制室プール水排水系移送ライン 取り合い配管における廃液の滴下等について
2008/1/7	2号機	タービン建屋排風機(C)サクシオンペーンピンの破損について
2008/1/7	5号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 海水系放水配管P.S室内壁からの漏水についてについて

発見日	号機	件名
2008/1/7	その他	使用済樹脂保管記録の誤記について
2008/1/8	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機コレクタハウジング防風板ギャップにおける管理値逸脱について
2008/1/8	5号機	タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C) 油ドライヤー入口ノズル部の割れについて
2008/1/8	7号機	非常用ガス処理系排風機(B) 配線用遮断機の誤操作について
2008/1/8	7号機	非常用ディーゼル発電機 サーベランス後の冷却水の弁閉め忘れについて
2008/1/8	その他	工具センター計測器の故障について
2008/1/9	7号機	主蒸気逃がし安全弁 開度計のロッド折損について
2008/1/9	その他	水処理建屋内 硫酸貯槽水位低警報の誤発生について
2008/1/10	6号機	非常用ディーゼル発電機(C) 空気だめ第一ドレン弁の動作不良について
2008/1/14	7号機	低圧タービン(C)ロータ(タービン側)14段止めピンの欠陥について
2008/1/15	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No.9軸受側 アライメントキー座締付ボルトの変形について
2008/1/15	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機 No.10軸受側 アライメントキー座の損傷について
2008/1/15	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機脚板下センターキーとキー溝の損傷について
2008/1/16	4号機	タービン建屋 No.1天井クレーンの巻上げブレーキからの異臭について
2008/1/16	7号機	タービン建屋における油漏れについて(1月17日お知らせ済み) (ホームページ掲載) 2008/1/17 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/20011702p.pdf
2008/1/16	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(B)下部床のひび割れについて
2008/1/16	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A)下部床のひび割れについて
2008/1/16	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A・B・C)基礎のひび割れおよび基礎ボルト・ワッシャの固着について
2008/1/17	1号機	圧力抑制室点検時におけるゴミの発見について
2008/1/17	7号機	非常用ディーゼル発電機(7B) 発電機界磁地絡継電器の動作不良について
2008/1/17	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A)水室蓋取付ボルトゆるみ他について
2008/1/17	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(B)(C)水室蓋取付ボルト・ナットのズレについて
2008/1/18	7号機	原子炉補機冷却系ポンプ(E) インペラーの指示模様について
2008/1/18	7号機	復水浄化系弁(N27-F702)からの水漏れについて

発見日	号機	件名
2008/1/18	その他	1 / 2号工具センタートルクレンチ日常点検精度の逸脱について
2008/1/18	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫での放射性廃棄物処理用ドラム缶専用平パレットの汚染について
2008/1/21	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(B)前部水室(B - 1水室)内部塗装の亀裂について
2008/1/21	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A)前部水室(A - 1水室)内部塗装の亀裂について
2008/1/21	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器(B)前部水室(B - 2水室)内部塗装の亀裂について
2008/1/21	その他	1 / 2号テレメータ(A)系における動作不良について
2008/1/22	1号機	作業使用物品の搬出確認測定時における汚染の発生について
2008/1/22	7号機	水圧制御ユニットスクラム弁 弁箱内部における異物の発見について
2008/1/22	7号機	原子炉隔離時冷却系ポンプ点検部からの水の漏えいについて
2008/1/22	その他	3 / 4号工具センター振動計の精度逸脱について
2008/1/23	1号機	所内蒸気系供給ラインドレンラップからの蒸気の漏えいについて
2008/1/23	1号機	【中越沖地震】取水電源トレンチ内配管およびサポートの損傷について
2008/1/23	1号機	【中越沖地震】タービン建屋－海水熱交換器建屋連絡トレンチ内 常用系配管の損傷について
2008/1/23	2号機	【中越沖地震】タービン建屋－海水熱交換器建屋連絡トレンチ内 常用系配管の損傷について
2008/1/23	2号機	【中越沖地震】雑用水系トレンチ内配管およびサポートの損傷について
2008/1/23	3号機	【中越沖地震】タービン建屋－海水熱交換器建屋連絡トレンチ内配管およびサポートの損傷について
2008/1/23	3号機	【中越沖地震】取水電源ケーブルトレンチ内配管およびサポートの損傷について
2008/1/23	4号機	【中越沖地震】タービン建屋－循環水ポンプ連絡トレンチ内配管および保温材の損傷について
2008/1/24	その他	平成18年度第一種指定化学物質の排出量および移動量の届出書記載数量の集計誤りについて
2008/1/24	その他	【中越沖地震】潤滑油倉庫床面の亀裂について
2008/1/25	5号機	管理区域パトロール時におけるAPDの携帯忘れについて
2008/1/26	2号機	燃料健全性確認調査作業におけるチャンネルガイドの落下について
2008/1/29	1号機	燃料整理移動作業におけるプール内燃料体つかみ時着床高めによるつかみ操作不能について
2008/1/29	7号機	タービン建屋 復水器室床からの水の染み出しについて

4. Dグレード 243件

発見日	号機	件名
2007/7/7	1号機	エバポ加熱蒸気管ドレンラインにおける肉厚の相違について
2007/10/4	7号機	原子炉冷却材浄化系再生熱交換器減容処理工事における充填率立会済ドラム缶の開放について
2007/11/27	その他	No. 1 高起動変圧器二次ブッシングオーバーホール工場作業中におけるブッシング導体の変形について
2007/11/27	その他	No. 1高起動変圧器二次ブッシングオーバーホール工場作業中における不適合報告の遅延について
2007/11/29	1号機	補機冷却海水系 安全弁(P41-F017A)の浸透探傷検査における弁座ステライト溶接境界部の指示模様について
2007/12/5	6号機	【中越沖地震】制御棒駆動機構 ポールナット降下試験台の動作不良について
2007/12/6	3号機	燃料取替計算機の日本語ページプリンタ装置の給紙不良について
2007/12/6	6号機	制御棒駆動機構モーターブラケット用ボルトの折損について
2007/12/17	7号機	非常用ガス処理系排ガス放射線モニタにおけるレスポンス動作不良について
2007/12/18	4号機	【中越沖地震】ダーティアクセス通路 フレキ切断およびサポートの位置ズレ等について
2007/12/19	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン横行レールクリップの亀裂について
2007/12/19	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 B系非常用電気品室レースウェイ、ケーブル処理ボックス蓋のズレについて
2007/12/19	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)(D)室レースカバー蓋のズレについて
2007/12/20	4号機	観測用地震計(4-R1) 機器固定用アンカーボルトの損傷について
2007/12/20	7号機	所内用圧縮空気系弁(P51-F062)からのシートパスについて
2007/12/20	7号機	入力変圧器(A-2)二次ブッシングの破損について
2007/12/21	2号機	タービン高圧シールド合せボルトの折損について
2007/12/21	5号機	電動駆動原子炉給水ポンプ点検用チェーンブロックのフック開きについて
2007/12/22	7号機	タービン本体 高圧ローターおよび前部心棒点検における管理値逸脱について
2007/12/25	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 スカッパードレン排水溝目皿の移動および落下について
2007/12/25	3号機	高感度オフガスモニタの液体窒素不足について
2007/12/25	5号機	相分離母線導体支持碍子の欠けについて
2007/12/25	5号機	補機冷却海水系弁(P41-F501D, 505D)からのシートパスについて
2007/12/25	7号機	低圧タービン(B)(C) 低圧内部車室水平継手締付けボルト・ナットの固着について

発見日	号機	件名
2007/12/25	7号機	低圧タービン(B) ノズルダイヤフラム上半(発電機側水平面) 浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/25	7号機	高圧タービンノズルダイヤフラム下半(タービン側) 浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/25	7号機	タービンバイパス弁(1)(2) 弁体の当り不良について
2007/12/25	7号機	タービン蒸気加減弁 クロスヘッド締付けトルク値の低下について
2007/12/25	7号機	蒸気式空気抽出系駆動蒸気圧力調節弁 駆動部ロックナットの損傷について
2007/12/26	1号機	空間放射性粒子濃度測定装置取替工事に伴う使用前事業者検査の検査体制誤りについて
2007/12/26	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉棟内外差圧(東側)計装配管の損傷について
2007/12/26	7号機	復水および給水系 圧力指示計(N21-PI063A)における指示不良について
2007/12/26	7号機	原子炉補機冷却系 熱交換器伝熱管減肉量判定基準の逸脱について
2007/12/27	4号機	中間領域モニタ(D)の指示変動について
2007/12/27	5号機	サービス建屋 給気フィルターの破損について
2007/12/27	5号機	非常用ディーゼル発電機(H)空気圧縮機(A)Vベルトの緩みについて
2007/12/27	6号機	運転管理コンソール1 CRT画面の表示不良について
2007/12/27	7号機	低圧タービン(A)内部車室(上半) 浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2007/12/27	7号機	水圧制御ユニットスクラム弁リークテスト装置用部品の破損について
2007/12/27	7号機	原子炉冷却材浄化系 逆洗水受タンク攪拌の動作不能について
2007/12/28	5号機	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)からのメカリークについて
2007/12/30	4号機	原子炉冷却材浄化系 パイロット弁からのエアリークについて
2007/12/30	5号機	所内温水系ポンプ(A)ドレン弁からのシートパスについて
2007/12/31	5号機	積魚防駆動機構補修室 東側通路ダクト試料採取口止め具の折損について
2008/1/1	1号機	低電導度廃液系シーケンスコントローラ(B)関連サブマスタースイッチの操作不能について
2008/1/1	2号機	焼却炉(荒浜側)工所用テレビ設備用のぞき窓の汚れについて
2008/1/1	2号機	焼却炉(荒浜側)フィルタ灰取出コンベア(A)のぞき窓の汚れについて
2008/1/1	5号機	所内用圧縮空気系循環水ポンプ建屋 コネクション止め弁のシートパスについて
2008/1/1	6号機	スクリーン洗浄水圧力計への雨水浸入について

発見日	号機	件名
2008/1/2	6号機	原子炉建屋 南側二重扉外側扉の動作不良について
2008/1/3	4号機	復水脱塩装置 エアオペレート弁からのエアリークについて
2008/1/3	5号機	非常用ディーゼル発電機(H) 潤滑油補給タンク油面計チェッカーの動作不良について
2008/1/3	6号機	CRT(3)画面表示不良について
2008/1/4	1号機	復水補給水系出口導電率ラックのリミットスイッチ接点不良について
2008/1/4	2号機	主蒸気流量・給水流量記録計の印字不良について
2008/1/4	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉压力容器スタッドテンショナユニット昇降用ガイド金具の破損について
2008/1/5	1号機	高電導度廃液系循環ポンプ(B)メカインリークによる濃縮廃液系シール水タンクの導電率上昇について
2008/1/5	3号機	スタッドテンショナー(2)ユニット動作不良について
2008/1/6	1号機	高電導度廃液系循環ポンプ(A)メカインリークによる濃縮廃液系シール水タンクの導電率上昇について
2008/1/6	1号機	電解鉄イオン注入系ポンプ(B)吐出逆止弁の動作不良について
2008/1/6	2号機	焼却設備(荒浜側)下部定量供給機ダンパにおける検出端不良について
2008/1/6	3号機	パー回転スクリーン(E)テークアップ調節用ボルトカバーと本体の隙間について
2008/1/6	3号機	スタッドテンショナー ボルト番号入力設定スイッチの不良について
2008/1/7	2号機	プロセス入出力装置ユニット 基板エラーの点灯について
2008/1/7	3号機	主変圧器地下タンク水位高リミットスイッチの動作不良について
2008/1/7	3号機	復水ろ過装置/復水脱塩装置計算機 CPU筐体2-2ファンの停止について
2008/1/7	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 南側フォーミング基礎のひび割れについて
2008/1/7	6号機	データ入力表示機能サブシステム(2)に異常警報の発生等について
2008/1/7	6号機	原子炉区域/タービン区域送風機(A) カップリングボルトにおけるナットのかじりについて
2008/1/7	6号機	高圧復水ポンプ(A)・(C) ミニマムフロー弁手動操作装置からの油滴下について
2008/1/7	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A) 高圧蒸気入口弁ギアドリミットスイッチからの油しみ等について
2008/1/7	7号機	湿分分離加熱器(B) 第1段加熱蒸気元弁駆動部電気室からの油しみについて
2008/1/7	7号機	湿分分離加熱器 第2段加熱器(A2) 給水加熱器側ベント弁下部クォードリングの油しみについて
2008/1/7	7号機	湿分分離加熱器(B) 第2段加熱器加熱蒸気元弁モーター部・スプリングカートリッジキャップからの油しみについて

発見日	号機	件名
2008/1/8	1号機	原子炉系 温度検出器(B21-TE030E・F)現場取付銘版の相違について
2008/1/8	2号機	高電導度廃液系濃縮装置(B) 密度計第二出口弁からの水の漏えいについて
2008/1/8	4号機	主蒸気系ラインプラグ近接スイッチの作動不良について
2008/1/8	6号機	大型表示盤起動領域モニタ(H)レンジ指示不良について
2008/1/8	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(E～F)シャフト下振れ計測値の許容値逸脱について
2008/1/8	7号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム上半(タービン側水平面) 浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/1/8	7号機	パーワセンタ(7D-1) 気中遮断機ポジションスイッチの動作不良について
2008/1/8	7号機	中央制御室 工事中用テレビモニタ(34)の表示不良について
2008/1/8	7号機	タービン本体 低圧タービン(A)(C)ロータ点検における管理値逸脱について
2008/1/8	その他	固体廃棄物貯蔵庫内でのフォークリフトのマスト部接触によるブロック出入口梁の破損について
2008/1/9	3号機	燃料集合体炉内配置点検作業時におけるゴミらしき物の発見について
2008/1/9	4号機	非放射性ストームドレン移送系サンプ(C)アズファンド'写真の不良について
2008/1/9	4号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器入口減圧弁前弁のシートパスについて
2008/1/9	4号機	低電導度廃液系 空気作動弁 リミットスイッチ回路の端子ネジの変形について
2008/1/9	6号機	ほう酸水注入系貯蔵タンク 空気スパージャの詰まりについて
2008/1/9	7号機	復水および給水系弁(N21-F015C)における弁棒の摩耗等について
2008/1/9	7号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム上半(発電機側水平面)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/1/9	7号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム下半(タービン側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/1/9	7号機	低電導度廃液系 液位指示計(N21-LIC060)計器扉ノブの破損について
2008/1/9	7号機	原子炉冷却材再循環系 流量指示スイッチ(B31-FIS-002B)高側接点不良について
2008/1/9	7号機	原子炉冷却材再循環系 流量指示スイッチ(B31-FIS-002D)高側接点不良について
2008/1/9	7号機	原子炉冷却材再循環系 流量指示スイッチ(B31-FIS-002G)低側接点不良について
2008/1/9	7号機	原子炉冷却材再循環系 流量指示スイッチ(B31-FIS-002H)低側接点不良について
2008/1/9	7号機	原子炉冷却材再循環系 流量指示スイッチ(B31-FIS-002J)低側接点不良について
2008/1/9	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 計装配管床・壁貫通部のモルタル割れについて

発見日	号機	件名
2008/1/9	その他	放射性固体廃棄物等仮置き場 管理区域境界フェンスの位置ズレについて
2008/1/9	その他	事務本館 緊急時対策室テレビ設備の映像不良について
2008/1/10	1号機	碍洗装置 外気温度指示調節計における温度低設定値のドリフトについて
2008/1/10	1号機	補助冷却海水系ポンプ(B) グランド dren 管の詰まりについて
2008/1/10	5号機	出力領域モニタ 軽故障警報の発生について
2008/1/10	6号機	原子炉区域/タービン区域送風機(A)用電動機ローターおよびステータ絶縁ワニスの剥離について
2008/1/10	6号機	スクリーン洗浄水圧力計への雨水侵入について
2008/1/10	7号機	湿分分離加熱器 第2段加熱器B1/B2加熱蒸気減圧弁フラットスプリングの割れについて
2008/1/10	7号機	低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム下半(発電機側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/1/10	7号機	給水加熱器 dren 系 水位調節弁(N22-LCV-F035B)動作時における固着について
2008/1/10	7号機	燃料取替機リミットスイッチと原子炉内蔵型再循環ポンプクラッド除去装置エアホースの干渉について
2008/1/10	7号機	復水浄化系弁(N27-F702) 弁体における指示模様について
2008/1/10	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B) 低圧蒸気加減弁分の摩耗等について
2008/1/10	7号機	主蒸気止め弁(1) バルブキャップ締付ボルト頭部の変形について
2008/1/10	7号機	タービン蒸気加減弁(1~4) リークオフ管スタットボルトの変形等について
2008/1/10	7号機	給水加熱器 dren 系弁(N22-F007A、F020B) モーターベアリングからの異音について
2008/1/11	1号機	所内用圧縮空気系コンプレッサ(A) 出口圧力指示計における固着について
2008/1/11	2号機	燃料詳細調査時のファイバースコープ挿入位置の誤りについて
2008/1/11	5号機	低電導度廃液系収集槽(C) 液位計の指示変動について
2008/1/11	7号機	第8回定期事業者検査要領書における主要弁検査(その3)における検査範囲の見直しについて
2008/1/11	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ 電動機・発電機セット(B)フライホールと電動機間におけるカップリングボルトとナットねじ山のかじりについて
2008/1/11	7号機	低圧タービン(C) 内部車室(下半:タービン側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/1/11	7号機	原子炉補機冷却水系弁(P21-F054B)ハンドルグリップの磨耗およびアクリルウインドウの割れについて
2008/1/11	7号機	主蒸気隔離弁漏えい率検査における判定基準逸脱について
2008/1/11	7号機	排ガス放射線モニタラック扉の開閉不良について

発見日	号機	件名
2008/1/11	7号機	原子炉系制御盤 盤内冷却ファンからの異音について
2008/1/11	7号機	湿分分離加熱器 第1段加熱器(A2)復水器側ベント弁リークオフ配管の詰まりについて
2008/1/11	7号機	水圧制御ユニット アクキュムレータ レベルスイッチ(C12-LS129)コネクタ部の破損について
2008/1/11	7号機	湿分分離加熱器 第1段加熱器(A2)ベント逆止弁支軸受ネジ部の損傷について
2008/1/11	7号機	タービン補機冷却水系 水位スイッチの動作不良等について
2008/1/11	その他	1/2号工具センター計測器の紛失について
2008/1/12	1号機	タプロゲピット排水サンプ内の汚れについて
2008/1/12	7号機	パワーセンタ 最大指示計における管理値逸脱について
2008/1/12	7号機	金属閉鎖配電盤 最大指示計における管理値逸脱について
2008/1/12	7号機	低圧タービン(C) 内部車室(下半:モーター側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/1/13	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系 熱交換器(B)淡水側出入口弁のシートパスについて
2008/1/14	7号機	低圧タービン(C) 内部車室(下半:発電機側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/1/14	7号機	低圧タービン(B)ノズルダイヤフラム(下半:タービン側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/1/15	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A) スラストメタル温度検出器の誤接続について
2008/1/15	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系 熱交換器(D)海水側出入口弁のシートパスについて
2008/1/15	1号機	OF1洞道排水ポンプ(3)リミットスイッチの不具合について
2008/1/15	1号機	非常用補機中間ループ系 熱交換器(B)海水側出入口弁のシートパスについて
2008/1/15	2号機	タービン建屋送風機(C)ファンボス表面のピンホールについて
2008/1/15	5号機	大湊側補助ボイラー(4C) 缶水恒温装置冷却水流量計からの冷却水リークについて
2008/1/15	7号機	温度変換器のトグルスイッチ不良について
2008/1/15	7号機	低圧タービン(B)ノズルダイヤフラム下半(発電機側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/1/15	7号機	高圧復水ポンプ用チェーンブロックの作動不良について
2008/1/15	7号機	主蒸気隔離弁室2 工業用テレビ設備(No.2)レンズコネクタストッパーの破損について
2008/1/15	その他	放射性廃棄物処理系 ソフトロジックアイソレーション装置冷却ファンからの異音について
2008/1/15	その他	洗濯廃液系受タンク(B)腐食による指示模様について

発見日	号機	件名
2008/1/16	1号機	サービス建屋 送風機(B)の過負荷によるトリップについて
2008/1/16	1号機	非常用ディーゼル発電機(1A) 燃料デイトンク供給流量積算計の動作不良について
2008/1/16	4号機	燃料プール冷却除去系 ろ過脱塩器(A)逆洗水出口弁の動作不良について
2008/1/16	4号機	主発電機(10) 軸受側メタル温度計の絶縁管割れについて
2008/1/16	4号機	[中越沖地震]タービン建屋 電灯照明器具の破損について
2008/1/16	5号機	大湊側焼却建屋 循環冷却水系統圧力の上昇について
2008/1/16	5号機	純水移送ポンプ(C)吐出圧力計の固着について
2008/1/16	7号機	低圧タービン(B) 内部車室(下半:タービン側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/1/16	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B~C) スリーブキーの腐食について
2008/1/17	1号機	低電導度廃液系収集ポンプ出口CEサンプル入口弁グランド部からのリークについて
2008/1/17	1号機	電動駆動消火ポンプ 起動・停止用差圧指示計の 設定値不良について
2008/1/17	2号機	焼却設備(荒浜側) 1次フィルタ灰取出ボックス(A) ダンパ電磁弁の不良について
2008/1/17	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B) 「制御電源喪失」警報の発生について
2008/1/17	4号機	低電導度廃液系収集ポンプ(B) 高電導度廃液系収集タンク側出口逆止弁後ドレン弁のシートパスについて
2008/1/17	5号機	低電導度廃液系ろ過器(A) 差圧の上昇について
2008/1/17	5号機	低電導度廃液系ろ過器(B) 差圧の上昇について
2008/1/17	7号機	第8回定期事業者検査における蒸気タービン開放検査(その1)要領書における検査範囲の見直しについて
2008/1/17	7号機	低圧タービン(B) 内部車室(下半:モーター側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/1/17	7号機	タービン建屋 天井からの雨漏りについて
2008/1/17	7号機	水圧制御ユニット アキュムレータ 圧力スイッチ(C12-PS130)およびレベルスイッチ(C12-LS129)における絶縁抵抗不良について
2008/1/18	1号機	残留熱除去海水系(A) 吐出圧力計の指示不良について
2008/1/18	1号機	サービス建屋(非) ページング装置の拡声不良について
2008/1/18	1号機	ほう酸水注入系ポンプ(A・B) ケーシングドレン配管の詰まりについて
2008/1/18	5号機	大湊側所内ボイラー(4C) 導電率計の指示不良について
2008/1/18	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)からのグランドリークについて

発見日	号機	件名
2008/1/18	7号機	非常用ディーゼル発電機(B) 燃料フィルターメッシュの隙間について
2008/1/18	7号機	低圧タービン(B) 内部車室(下半:発電機側)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/1/18	その他	水処理凝集剤溶解機用空気入口弁からの異音について
2008/1/18	その他	工具センター トルクレンチ定期校正による精度逸脱について
2008/1/19	1号機	コントロールエリア 油ドレン処理系サンプ(B)ピット漏えい警報の発生について
2008/1/20	2号機	液体廃棄物処理系 排水放射線モニタ記録計の動作不良による欠測について
2008/1/20	3号機	回転体振動監視装置における検出器の故障について
2008/1/20	4号機	所内蒸気戻り系ポンプ(A) グランド水排水ラインの詰まりについて
2008/1/20	4号機	タービン建屋 給気処理装置フィルタ室入口扉のハンドル破損について
2008/1/20	5号機	純水補給水系(D) 軸受け部からの異音について
2008/1/20	6号機	コントロール建屋 防排煙中継器(感知器)および防火ダンパの動作不良について
2008/1/20	6号機	ダストモニタ吸引ポンプ(A)モータ軸受の過熱について
2008/1/21	4号機	スクリーン洗浄ポンプ(A) 電動機反負荷側ベアリング押えリングのひび割れについて
2008/1/21	6号機	原子炉区域/タービン区域送風機(B)用カップリングボルトおよびナットのかじりについて
2008/1/21	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(E) グランドカバー隙間からの水滴下について
2008/1/21	7号機	タービングランド蒸気系調節弁のポジションナーベローズの不良について
2008/1/21	7号機	原子炉建屋 大物搬入口内側A扉の動作不良について
2008/1/21	7号機	高圧復水ポンプ用チェーンブロック(西側)の作動不良について
2008/1/21	7号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)グランド蒸気隔離弁 弁棒の腐食について
2008/1/21	7号機	計装元弁 弁棒の腐食について
2008/1/21	7号機	復水器上部スプレイ流量用差圧スイッチ 接断差の精度逸脱について
2008/1/21	その他	水処理 空気圧縮機(2) 圧力スイッチ起動圧力値低について
2008/1/21	その他	水処理 空気圧縮機(3) 圧力スイッチ起動圧力値低について
2008/1/22	1号機	作業用電源箱の動作不良等について
2008/1/22	2号機	タービン建屋 コンセント(LP-2T31 CKT17)内への水の浸入について

発見日	号機	件名
2008/1/22	4号機	燃料取替えエリア 排気放射線モニタ(D)下限警報の発生について
2008/1/22	5号機	取水路A・C・Eスクリーン前段水位計のオーバースケールについて
2008/1/22	6号機	原子炉区域/タービン区域送風機(B)用電動機外扇ファンのシャフトおよびボス内部の傷について
2008/1/22	7号機	管理区域内(湿分分離加熱器上部)におけるタバコ吸殻の発見について
2008/1/22	7号機	復水器連続洗浄系 限時継電器取付用ソケットの固定フックの不良について
2008/1/22	7号機	排ガス真空ポンプ用電動機の負荷側ベアリングブラケットハウジング内の摩耗について
2008/1/22	7号機	非常用ディーゼル発電設備燃料系弁(R43-F024B, F026B)の弁棒およびフタバックシート部のカジリ傷について
2008/1/22	7号機	原子炉隔離時冷却系室 水密扉開閉リミットスイッチの接点不良について
2008/1/22	7号機	所内温水系バックアップ熱交換器入口安全弁の誤動作について
2008/1/22	7号機	復水器冷却管連続洗浄装置 ボール弁の腐食について
2008/1/22	7号機	雑用水減圧弁 弁棒の腐食について
2008/1/23	1号機	所内ボイラー(1A) 煙道仕切ダンパの動作不良について
2008/1/23	2号機	復水器過装置(B) 保持ポンプ出口弁電磁弁のシートパスについて
2008/1/23	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ミラーインシュレーション内側保温パネルの変形について
2008/1/23	3号機	サンプル流量用現場流量指示発信器の固着について
2008/1/23	3号機	原子炉冷却材浄化系 ろ過脱塩器(A)出口サンプル戻り弁の固着について
2008/1/23	5号機	サービス建屋 通路北側境界扉の「開」表示について
2008/1/23	7号機	タービン補機冷却海水系(B) 電動弁駆動部開度計アクリルカバーの破損について
2008/1/23	7号機	高圧ドレンポンプ(C)入口腹水注入弁用減圧弁からのエアリークについて
2008/1/23	7号機	原子炉冷却材浄化系保持ポンプ(B) 出口逃がし弁における浸透指示模様について
2008/1/24	2号機	中央制御室加湿器(D)における過電流の発生について
2008/1/24	3号機	サービス建屋 コールドランドリー加湿器(A) 電極プラグシリンダ貫通部からの水漏れについて
2008/1/24	5号機	換気空調補機常用冷却水系 主ポンプ(D)用電動機反負荷側軸受ジャーナル部外径寸法管理目標値の超過について
2008/1/24	5号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(D)油セパレータ固定ボルト取付メネジのネジ山の欠損について
2008/1/25	1号機	補機スクリーン洗浄水ポンプ(B) ケーシング用軸受の間隙許容値の超過について

発見日	号機	件名
2008/1/25	2号機	中央制御室加湿器(B)の動作不良について
2008/1/25	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)におけるグランドリークについて
2008/1/25	2号機	スクリーン洗浄ポンプ(C)におけるグランドリークについて
2008/1/25	2号機	原子炉補機冷却海水系(A)におけるグランドリークについて
2008/1/25	3号機	低起動変圧器排水ポンプリミットスイッチの動作不良について
2008/1/25	4号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(A)油ストレーナ側ヘッドカバー固定ボルト取付メネジのネジ山欠損について
2008/1/25	5号機	雑固体廃棄物焼却設備(大湊側) 循環冷却水系放射線モニタサンプルポンプ(B)からのメカリークについて
2008/1/25	7号機	モーターコントロールセンターユニット 制御回路コネクタの損傷について
2008/1/25	7号機	タービン建屋 低圧ドレンポンプ(A)廻り床からの水の染み出しについて
2008/1/26	5号機	大湊側洗濯廃液系活性炭投入機 袋形状保持用ピンエア-供給ホースの外れについて
2008/1/26	5号機	パワーセンタ(5D-2)裏蓋固定用菊型ネジの一部破損について
2008/1/27	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換器(D)のチューブリークについて
2008/1/27	1号機	電解鉄イオン注入系ポンプ(A) 吐出逆止弁および吐出弁の動作不良について
2008/1/27	7号機	煙感知器(C系循環水配管室)故障について
2008/1/28	1号機	原子炉建屋での工具(モンキー)置き忘れについて
2008/1/28	1号機	【中越沖地震】高圧炉心スプレイ補機中間冷却ループ系 熱交出口サンプリングシンクドレン配管の破損について
2008/1/29	1号機	残留熱除去系(A) 試験可能逆止弁用電磁弁からのエアリークについて
2008/1/29	1号機	常用照明分電盤回路の絶縁不良について
2008/1/29	2号機	タービン建屋 バイオトイレ攪拌羽の脱落について

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	1
B	4
C	82
D	243
対象外	3
総計	333