

不適合管理状況(3月審査分)

1. Bグレード 2件

発見日	号機	件名
2008/2/29	7号機	原子炉建屋上部格納容器内(管理区域)におけるけが人の発生について(3月3日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2008/3/3 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/20030301p.pdf
2008/3/1	7号機	【中越沖地震】タービンの詳細点検状況について(3月4日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2008/3/4 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/20030401p.pdf

2. Cグレード 73件

発見日	号機	件名
2007/12/7	5号機	【中越沖地震】補助建屋連絡トレンチ ケーブルトレイ継ぎ目の段差について
2007/12/11	4号機	【中越沖地震】タービン建屋～循環水ポンプ連絡トレンチ ケーブルトレイ継ぎ目の段差およびトレイサポートと配管の接触について
2007/12/12	4号機	【中越沖地震】取水電源トレンチ埋設管路 トレンチおよびダクト内への浸水について
2007/12/17	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 蒸気タービン本体油切り歯先部の潰れについて
2007/12/18	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器内真空検出配管サポート部の摺損について
2007/12/20	その他	協力企業による未申請での発電設備内への危険物持ち込みについて
2007/12/27	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 蒸気タービン本体軸受連胴ストリップ歯先部の潰れについて
2008/1/21	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機内側油切りラピンス部先端の摺損について
2008/1/23	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 No.9主発電機ノズルリングラピンスの摺損の件について
2008/1/30	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機外側油切りラピンス部先端の摺損について
2008/1/31	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機シールケース油切りラピンス部先端の摺損について
2008/2/7	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 補強管と第5抽気管用ラギングとの干渉によるラギングの変形について
2008/2/7	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 給水加熱器基礎架台(移動側)の浮きおよびズレ痕について
2008/2/18	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)下半グランドパッキン部の接触痕について
2008/2/18	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機回転子内アルミ粉の流入について

発見日	号機	件名
2008/2/18	7号機	廃棄物処理建屋(非管理区域)におけるけが人の発生について(2月19日お知らせ済み) 【ホームページ掲載】 2008/2/19 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2007/pdf/20021901p.pdf
2008/2/20	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン軸受内外輪下半球面の当り不足について
2008/2/20	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機外側油切り歯の損傷について
2008/2/22	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 複合中間弁タービン中間弁側サポート調整用シムの位置ズレについて
2008/2/22	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機内側油切り歯の損傷について
2008/2/22	7号機	計算機用静止型無停電電源装置(7B)実負荷総合試験中の送電停止について
2008/2/23	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機シールケーシング歯の損傷について
2008/2/25	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 抽気蒸気系メカニカルスナッパーの損傷について
2008/2/25	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービン中間軸受台縦継手スミ肉溶接部の割れについて
2008/2/25	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービングランド下半油切りの軸受台嵌合部との接触傷について
2008/2/26	7号機	原子炉冷却材浄化系 再生熱交換器の基礎ボルトの緩みについて
2008/2/28	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉压力容器スタッドボルトネジ部における打痕について
2008/2/29	1号機	外側扉開閉対象の相違について
2008/3/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機ロッカ - 装置ノックピンの変形等について
2008/3/3	7号機	原子炉補機冷却系ポンプ(D) インペラーの浸透指示模様について
2008/3/4	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 地下1階南東壁面コンクリートの破損について
2008/3/4	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン走行車輪のズレについて
2008/3/4	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン走行ロッカー部の損傷について
2008/3/5	その他	【中越沖地震】500kV開閉所 CV洞道内コンクリート剥離について
2008/3/6	2号機	管理区域内使用物品(バイス台)の搬出確認測定時における汚染の確認について
2008/3/6	7号機	復水脱塩装置 復水脱塩塔(F)塔内散水管内の異物について
2008/3/7	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 レイダウンホイスト微速電動機の損傷について
2008/3/10	5号機	定期事業者検査周知記録の旧版適用ならびに変更処置の誤りについて
2008/3/10	6号機	制御棒移動作業における要領書と現場の制御棒シリアルナンバーの不一致について

発見日	号機	件名
2008/3/10	7号機	復水および給水系 弁(N21-F012B)駆動部からの異音について
2008/3/11	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 南側外壁PC版のひび割れについて
2008/3/11	7号機	原子炉建屋マスターキーの紛失について
2008/3/11	その他	【中越沖地震】トレンチ 純水補給水系配管の変形について
2008/3/12	1号機	制御棒予備品の付着物等について
2008/3/12	7号機	制御棒駆動水ポンプ(A) 試運転中断に伴う定期事業者検査の中断について
2008/3/12	7号機	真空破壊弁用電磁弁の作動不良について
2008/3/12	7号機	真空破壊弁作動用電磁弁のシートリークについて
2008/3/12	7号機	真空破壊弁計装用空気配管隔離弁(T31-F720A)のシートリークについて
2008/3/13	7号機	真空破壊弁計装用空気配管隔離弁(T31-F720B)のシートリークについて
2008/3/13	その他	排気筒エレベータ電源 モーターコントロールセンタのトリップについて
2008/3/14	1号機	【中越沖地震】新燃料検査台燃料コンテナ起立台側板の変形について
2008/3/14	その他	屋外放射線監視データ収集処理装置 ソフトウェア改造業務委託における不適合について
2008/3/15	6号機	原子炉水位圧力記録計ペン電源復旧漏れについて
2008/3/17	その他	固体廃棄物貯蔵庫管理区域入域時の個人線量計置き忘れについて
2008/3/18	4号機	タービン建屋補機冷却系サージタンクレベルの低下について
2008/3/18	5号機	タービン建屋送風機(A)用電動機ロータシャフトの損傷について
2008/3/19	1号機	バスケットホルダ(サーベランスホルダ)支持ボルト固定部の変形について
2008/3/19	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機アライメントキー嵌め合い部の損傷について
2008/3/19	7号機	非常用ディーゼル発電設備 温度指示計[R43-TI-005A]キャピラリーチューブの保護シースの破損について
2008/3/19	その他	協力企業による未申請での発電設備内への危険物持ち込みについて
2008/3/21	5号機	原子炉建屋付属棟 仮設集積場所設置区域内での水溜りについて
2008/3/24	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(F)試運転時のグランド水量の調整範囲超について
2008/3/25	1号機	燃料プール冷却浄化系プリコートポンプテストラインにおける締め切り運転について
2008/3/25	2号機	圧力抑制室点検時のゴミの発見について

発見日	号機	件名
2008/3/25	6号機	制御棒駆動機構点検における作業使用物品搬出確認測定時の汚染の確認について
2008/3/26	1号機	当社原子力発電所における計器の設定誤り等に係る対応状況の最終報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について【1号機】(3月28日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2008/3/28 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/08032803-j.html 下記7件も同アドレスのため、記載を省略
2008/3/26	2号機	当社原子力発電所における計器の設定誤り等に係る対応状況の最終報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について【2号機】(3月28日お知らせ済み)
2008/3/26	3号機	当社原子力発電所における計器の設定誤り等に係る対応状況の最終報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について【3号機】(3月28日お知らせ済み)
2008/3/26	4号機	当社原子力発電所における計器の設定誤り等に係る対応状況の最終報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について【4号機】(3月28日お知らせ済み)
2008/3/26	5号機	当社原子力発電所における計器の設定誤り等に係る対応状況の最終報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について【5号機】(3月28日お知らせ済み)
2008/3/26	6号機	当社原子力発電所における計器の設定誤り等に係る対応状況の最終報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について【6号機】(3月28日お知らせ済み)
2008/3/26	7号機	当社原子力発電所における計器の設定誤り等に係る対応状況の最終報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について【7号機】(3月28日お知らせ済み)
2008/3/26	その他	当社原子力発電所における計器の設定誤り等に係る対応状況の最終報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について【その他】(3月28日お知らせ済み)

3. Dグレード 229件

発見日	号機	件名
2007/10/27	2号機	中性子源領域モニタ(A)モジュールペリオ短ランプの点灯について
2007/12/1	7号機	所内変圧器(A)バスダクト吊り搬作業時の接触による変形について
2008/1/23	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ 電動機ロータおよびステータ表面の錆について
2008/2/1	4号機	500kV開閉所 ガス絶縁開閉装置 回線用ガス遮断機閉路時間(赤相)の管理値逸脱について
2008/2/4	1号機	タービン建屋 復水器室送風機(1B)電動機負荷側軸受部の異音について
2008/2/4	7号機	トルクレンチネジ部の変形について
2008/2/5	その他	【中越沖地震】使用済燃料輸送容器(空)吊上げ時の吊具干渉について
2008/2/8	7号機	所内用圧縮空気系 空気圧縮機(B)低圧段ピストンブルリングの磨耗について
2008/2/12	5号機	原子炉区域排風機(C)用電動機固定ボルトの損傷について
2008/2/13	その他	大湊側補助ボイラー(4A)缶水ペーハー計の温度補償抵抗の不良について
2008/2/14	7号機	湿分分離加熱器(B)浸透探傷検査における判定基準値逸脱について

発見日	号機	件名
2008/2/18	1号機	配管内ノズル修理におけるバルブ番号の相違について
2008/2/18	7号機	復水器連続洗浄装置集合器(B)シート面ライニングの剥離について
2008/2/18	7号機	湿分分離加熱器 第1段・第2段加熱器 (B2) 給水加熱器側ベント弁ギアドリミットスイッチからの油しみについて
2008/2/18	7号機	湿分分離器ドレンタンク (B1) 高圧ドレンタンク側ドレン逆止弁軸受けボルトねじ山の損傷について
2008/2/18	7号機	湿分分離加熱器 (B) 加熱管過流探傷検査における異常波形の確認について
2008/2/18	その他	一時立入区域許可書の紛失について
2008/2/19	7号機	原子炉補機冷却系流量指示スイッチ(P21-FIS-031C)リードパイプキャップネジ部の折損について
2008/2/19	7号機	換気空調補機非常用冷却水系(A) メタル部の劣化について
2008/2/19	7号機	複合中間弁 弁体合せ締付ボルト頭部の損傷について
2008/2/20	7号機	換気空調補機非常用冷却水系(A) ラビリンス寸法の許容値逸脱について
2008/2/20	7号機	給水加熱器ドレン系弁(N22系) ダイヤフラムプレート内面の磨耗等について
2008/2/21	1号機	制御棒駆動機構 ハウジングレストレントピ - ムの塗装剥がれについて
2008/2/21	6号機	廃棄物処理建屋 3mギャップ通路の蛍光灯の破損について
2008/2/21	7号機	注水流量調節弁 (A1) [N72-F018A] 弁棒の腐食について
2008/2/21	7号機	原子炉補機冷却海水系 差圧発信器 [P41-DPT-302C] 均圧弁グランド部からのリークについて
2008/2/22	7号機	ボール回収器 (A) 出口弁 [N72-F008A] ボールの割れについて
2008/2/22	7号機	計算機用静止型無停電電源装置(7B)出力電流計指針の動作不良について
2008/2/23	7号機	計装用圧縮空気系 圧力指示計 [P51-PI003B] 銅管からのリークについて
2008/2/25	1号機	換気空調系 タービン建屋制御盤タイマーリレーの管理値逸脱について
2008/2/25	4号機	主発電機軸受温度計 軸電圧測定ケーブル被覆の損傷について
2008/2/25	5号機	高電導度廃液系収集タンク (A) ペーハー計の校正エラーについて
2008/2/25	5号機	高電導度廃液系収集タンク (B) ペーハー計の校正エラーについて
2008/2/25	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ (A) ケーシングカバーボルトの齧りについて
2008/2/25	7号機	密封油真空ポンプ (B) の固着について
2008/2/25	7号機	復水器上部ラバーエキスパンション取付用ナットの固着について

発見日	号機	件名
2008/2/25	7号機	電気ペネトレーション蓋スイングボルトのかじりについて
2008/2/25	7号機	原子炉補機冷却系 熱交換器伝熱管減肉量の判定基準値逸脱について
2008/2/25	その他	大湊側焼却設備トリチウムサンプルポンプ(A)過熱防止用サーモスタットのケーブルの断線について
2008/2/26	1号機	圧力抑制室サンドクッションエリアにおけるタバコの吸殻の発見について
2008/2/26	2号機	タービン建屋 復水器室空調機(A)F-2シャフトおよび羽根車ボス穴嵌合値の基準値逸脱について
2008/2/26	2号機	タービン建屋 復水器室空調機(A)F-2電動機巻線コイル絶縁ワニスの剥離について
2008/2/26	7号機	湿分分離加湿器(B) 第2段加熱器加熱蒸気元弁 ギアドリミットスイッチからの油しみについて
2008/2/26	7号機	高圧タービン 下半パッキンヘッドサポートシム取付けボルトの固着について
2008/2/26	7号機	換気空調補機非常用冷却水系 P25-F022弁座入口側の指示模様について
2008/2/26	7号機	給水制御弁(N21-F025B)シート面の傷について
2008/2/26	7号機	復水および給水系 流量調節弁(N21-F066A/B)シールリングの一部潰れについて
2008/2/27	7号機	管理区域へのタバコとライターの持込みについて
2008/2/27	7号機	循環水ポンプ(A)インペラの浸透探傷検査における判定基準外の指示模様について
2008/2/27	7号機	循環水ポンプ(A)インペラガイドケーシングの腐食について
2008/2/27	7号機	循環水ポンプ(A)用電動機固定子楔の緩みについて
2008/2/27	その他	燃料配置図の空欄箇所に対する未対応について
2008/2/28	2号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)軸封部の不良について
2008/2/28	2号機	原子炉補機冷却系熱交換器(D)ストレーナ差圧計(H)側ドレン弁のシートパスについて
2008/2/28	4号機	原子炉水位(停止域)指示変動について
2008/2/28	6号機	非常用ディーゼル発電機(A) 潤滑油プライミングポンプタイムスイッチの接点不良について
2008/2/28	7号機	所内用圧縮空気系 空気圧縮機(A)ピストンリングの磨耗について
2008/2/28	7号機	電気油圧式制御装置アキュムレータ キャップボルトの損傷について
2008/2/28	7号機	電気油圧式制御装置アキュムレータ 本体側キャップ取付部Oリングの損傷について
2008/2/28	7号機	電気油圧式制御装置アキュムレータ ガス漏れ音について
2008/2/28	7号機	電気油圧式制御装置 油漏えい検出器の破損について

発見日	号機	件名
2008/2/28	7号機	純水補給水系 流量積算計【P11-FQT052】回転子からのマグネット取り外し不可について
2008/2/28	7号機	タービン潤滑油系 圧力指示計【N34-PI001】指示動作不良について
2008/2/28	7号機	コントロール建屋 計測制御電源盤区域(C)給気処理装置の錆について
2008/2/29	5号機	大湊側焼却設備「焼却炉出口排ガス分析装置停止中」警報の発生について
2008/2/29	5号機	非常用ディーゼル発電機(5A)プライミングポンプ制御タイマーの動作不良について
2008/2/29	6号機	放射線管理要領に定めるサンプリング計画の原紙の紛失について
2008/2/29	7号機	高圧復水ポンプ(A)用電動機ステータ許容緩み楔について
2008/2/29	7号機	非常用ディーゼル発電機(7A)燃料移送ポンプ用電動機ファンカバーの腐食について
2008/2/29	7号機	非常用ガス処理系 活性炭フィルタ系温度検出器の絶縁抵抗不良について
2008/3/1	1号機	タバコの吸殻の発見について
2008/3/1	6号機	原子炉建屋南側二重扉(外扉)動作不良について
2008/3/3	1号機	残留熱除去系 弁【E-11-F704C/F706F】グラウンド部からの漏洩について
2008/3/3	1号機	原子炉建屋排風機(A)サクシオンペーン空気ライン ダイヤフラム部からのエアリークについて
2008/3/3	1号機	原子炉建屋 ストームドレン処理系(A)ファンネルの変形について
2008/3/3	2号機	トラベリングスクリーン(C) 従動側上部シャフト付属部品の損傷について
2008/3/3	5号機	大湊側補助ボイラー(4A) 缶水恒温装置冷却水流量計からの冷却水リークについて
2008/3/3	6号機	排気筒放射線モニタサンプルプローブ取り外し用チェーンブロックの腐食について
2008/3/3	7号機	非常用ディーゼル発電機(C) 燃料ディタンク内部塗装の剥離について
2008/3/3	7号機	第2給水加熱器(A) 本体逃がし弁【N22-F046A】からの空気の漏えいについて
2008/3/3	7号機	蒸気式空気抽出系 駆動蒸気安全弁【N39-F032】からの空気の漏えいについて
2008/3/3	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)用凝縮器予備弁からのリークについて
2008/3/3	7号機	原子炉補機冷却系熱交換器 伝熱管減肉量判定基準逸脱について
2008/3/3	その他	使用済燃料輸送容器用輸送架台の溶接部の割れについて
2008/3/4	2号機	焼却設備(荒浜側)パルス逆洗装置異常警報の発生について
2008/3/4	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン横行エンドバッファの割れについて

発見日	号機	件名
2008/3/4	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン運転室窓枠の変形について
2008/3/4	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン乗移り口手摺の変形について
2008/3/4	4号機	高電導度廃液系中和装置回転ストレーナの固着について
2008/3/4	5号機	大湊側所内ボイラー(4C)清缶剤ライン缶体側フランジ部からの凝縮水リークについて
2008/3/4	7号機	第8回定期事業者検査 原子炉隔離時冷却系ポンプ分解検査における要領書改訂(改訂3)について
2008/3/5	2号機	管理区域での不燃ゴミ箱内の液体発見について
2008/3/5	2号機	低電導度廃液系ろ過器(A)差圧記録計(出力2)の出力不良について
2008/3/5	6号機	タービン建屋 オペフロタービンデッキ上での計測器付属品の紛失について
2008/3/5	7号機	レベルスイッチ端子台接続ケーブル被覆の損傷について
2008/3/5	7号機	復水脱塩装置【N27-F251F】弁棒の腐食について
2008/3/5	7号機	原子炉補機冷却水系 弁【P21-F127A】弁棒の摺傷について
2008/3/6	1号機	海水熱交換器建屋 フラッシュタンク凝縮水移送配管連絡ライン逆止弁の動作不良について
2008/3/6	1号機	タービン建屋 チャコール塔室空調機ファン(2)電動機ブラケットハウジング内径基準値の逸脱について
2008/3/6	2号機	原子炉補機冷却海水系 差圧発信器【P41-DPT005D】ベント弁からのシートパスについて
2008/3/6	3号機	CRT(3)の動作不良について
2008/3/6	5号機	工具点検の実施忘れについて
2008/3/6	7号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査の検査要領書改訂について
2008/3/6	7号機	ダスト放射線モニタ系 放射線指示接点記録計の指示不良について
2008/3/6	7号機	貝分離装置(A1、A2、B2) 貝排出弁【N72-F038A、F039A/B】弁箱、蓋、およびボールの腐食について
2008/3/6	7号機	原子炉系 弁【B21-F051A/F051B】計装継手部からのエアリークについて
2008/3/6	7号機	サブレーションプール浄化系 圧力指示接点【G51-PIS001】ドレンラインの詰まりについて
2008/3/6	その他	高起動変圧器(2) 中性点設置抵抗装置(N-112)機構箱内中継端子台の破損について
2008/3/7	1号機	主要弁検査における検査中断時の記録作成漏れについて
2008/3/7	1号機	高圧復水ポンプ(A)反C側水平方向振動計パワーランプの不点灯について
2008/3/7	1号機	補機冷防食剤注入ポンプ(B)出入口フランジ部からのリークについて

発見日	号機	件名
2008/3/7	3号機	サンプリング系 洗浄水流量調節弁グランド部からの水の漏洩について
2008/3/7	5号機	タービン建屋 排風機室空調機(B)用電動機計測寸法の使用限界値超過等について
2008/3/7	5号機	原子炉建屋 工具室扉開閉不良について
2008/3/7	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機②における漏洩部の確認について
2008/3/7	7号機	低圧タービン(A) スプレー配管サポートの外れについて
2008/3/7	7号機	油受タンク(B)温度指示計の損傷について
2008/3/7	7号機	原子炉補機冷却水系 弁[P21-F014A]駆動部銅配管継ぎ手部からのリークについて
2008/3/7	7号機	不活性ガス系 弁[T31-F003]駆動部上部パッキン箱からのエアリークについて
2008/3/7	7号機	原子炉建屋 南側二重扉の動作不良について
2008/3/7	7号機	原子炉給水ポンプバイパス弁[N21-F077]弁座シート面の指示模様について
2008/3/7	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備改造工事(購買)に係る契約変更依頼の未実施について
2008/3/8	4号機	所内温水系バックアップ熱交蒸気供給ライントラップの動作不良について
2008/3/8	7号機	安全関連パラメータ表示システム 事務本館緊急時対策室用CRTの表示不良について
2008/3/8	7号機	中央制御室 液晶表示のブラックアウトについて
2008/3/10	1号機	高電導度廃液系硫酸ポンプ(B)吐出ラインの閉塞について
2008/3/10	4号機	所内用圧縮空気系 空気圧縮機(A)気水分離器の圧力低下について
2008/3/10	5号機	ホットシャワードレン系ろ過器(A)(B)出口水質の悪化について
2008/3/10	6号機	バランス・オブ・プラント(2)の軽故障警報発生について
2008/3/10	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B) グランドカバーの隙間からの水滴下について
2008/3/10	6号機	「区分1 セーフティーロジックユニット伝送路異常」警報の発生について
2008/3/10	7号機	弁駆動部(N21-F022A,B)弁開度指示部不良の件
2008/3/10	その他	テレスコープ SHIPPING 装置ソフトウェアの不具合について
2008/3/11	1号機	小口径配管オリフィス修理における施工図と配管図の相違について
2008/3/11	2号機	電解鉄イオン注入系ポンプ グランドドレン管の詰まりについて
2008/3/11	5号機	大湊側焼却ガスサンプリングフィルターホルダ取手部の破損について

発見日	号機	件名
2008/3/11	7号機	第8回給水ポンプ分解検査における検査要領書の改訂について
2008/3/11	7号機	排気筒放射線モニタB(IC)下限警報の発生について
2008/3/11	7号機	循環水系 レベルスイッチ検出元弁フランジ部からのリークについて
2008/3/11	7号機	気体廃棄物処理系 圧力指示計[N62-PI045B]指示不良について
2008/3/11	7号機	原子炉冷却材浄化系 空気作動弁[G31-AO-F072]銅管の損傷について
2008/3/11	7号機	高圧ドレンポンプ(B)入口復水注入弁[N22-AO-F025B])用クイックバルブからのエアリークについて
2008/3/11	7号機	低圧タービン(C) 下半ノズルダイヤフラム仕切り板の変形等について
2008/3/11	7号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(B)旋回弁[P42-F007B1-2]ウォームの摩耗について
2008/3/11	7号機	非常用ディーゼル発電機(A)空気圧縮機吸入フィルターの劣化について
2008/3/11	7号機	ドライウェル内照明の損傷について
2008/3/11	その他	北側開閉所パワーセンタ(A)ユニット(4C) 気中遮断機付きモールドCTのヒビ割れについて
2008/3/12	1号機	高電導度廃液系硫酸ポンプ(A)出口テスト弁の閉塞について
2008/3/12	2号機	所内用空気圧縮機(A) 原子炉補機冷却系ラインベント/ドレン配管に振動について
2008/3/12	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 西側外壁PC版のひび割れについて
2008/3/12	7号機	タービン建屋 排気出口サンプリングラックサンプルポンプの異音について
2008/3/12	7号機	タービン補機蒸気系 空気作動弁[N39-AO-F019]用電磁弁からの異音について
2008/3/12	7号機	非常用ディーゼル発電設備 弁[R43-F051A]弁箱ガスケット面の傷について
2008/3/12	7号機	原子炉冷却材浄化系 弁[G31-F513B]の分解不可について
2008/3/12	7号機	励磁装置内カード補助リレー内蔵LEDの不点灯について
2008/3/12	その他	北側開閉所パワーセンタ(A)不足電圧継電器動作値の管理値逸脱について
2008/3/12	その他	北側開閉所パワーセンタ(A)最大指示計(V0)置針(赤針)誤差について
2008/3/13	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 鉄骨トラス仕口部の塗膜層の割れについて
2008/3/13	4号機	キャスク保管庫における屋外「管理区域」標識の紛失について
2008/3/13	5号機	補助ボイラー(4A)缶水用ペーパー計交換部品の誤購入について
2008/3/13	5号機	復水貯蔵槽導電率計ラック内洗浄水止め弁からのシートパスについて

発見日	号機	件名
2008/3/13	7号機	原子炉補機冷却系(A)系弁の配管誤記について
2008/3/13	7号機	鉄イオン供給ポンプ インペラーリング部の摩耗について
2008/3/13	7号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ-静止型可変周波数電源装置(H)制御盤 出力電圧計の誤差について
2008/3/13	7号機	低圧タービン(C) 上半ノズルダイヤフラム(タービン側)仕切り板の変形等について
2008/3/13	その他	北側開閉所パワーセンタ(B)不足電圧継電器動作値の管理値逸脱について
2008/3/13	その他	北側開閉所パワーセンタ(B)電圧計指示の誤差について
2008/3/14	1号機	高電導度廃液系 濃縮装置(B)加熱蒸気圧力制御弁の動作不良について
2008/3/14	1号機	重油貯蔵タンク(1) 雨水の受け詰まりについて
2008/3/14	3号機	格納容器雰囲気モニタ系(B) 水素計校正用ガスポンベの圧力低下について
2008/3/14	5号機	燃料取替機制御室 空調機モーターからの異音について
2008/3/14	7号機	低圧タービン(C) 上半ノズルダイヤフラム(発電機側)仕切り板の変形等について
2008/3/14	7号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B) 冷却管の減肉について
2008/3/14	7号機	固定子冷却器(A/B)パッキンの損傷について
2008/3/14	その他	モニタリングポスト(9)局舎エアコンの故障について
2008/3/15	1号機	低電導度廃液系分離水ポンプ(A)シール水元弁からのシートパスについて
2008/3/17	3号機	CRT(5)画面の歪みについて
2008/3/17	5号機	大湊側洗濯廃液系洗濯設備 所内蒸気系入口圧力調整弁の動作不良について
2008/3/17	5号機	取水設備210V分電盤1-2(スクリーンモータ用スペースヒータ)の絶縁不良について
2008/3/17	5号機	スクリーン北側工業用テレビ設備の動作不良について
2008/3/17	5号機	碍洗変防ポンプ吐出用仕切弁[S21-F015A]からのシートリークについて
2008/3/17	5号機	【中越沖地震】スクリーン作業用分電盤(A)の絶縁不良について
2008/3/17	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A) グランドカバー隙間からの水滴下について
2008/3/17	7号機	電動弁(N36-F013A)駆動部開度計目盛り板の不良について
2008/3/18	1号機	工具センター借用台車カゴ網固定金具の紛失について
2008/3/18	1号機	所内蒸気戻り系蒸気トラップ(D111)ピンホールの確認について

発見日	号機	件名
2008/3/18	1号機	補助建屋サンプリングラックホルダ着脱治具の不良について
2008/3/18	5号機	タービン建屋送風機(A)用電動機絶縁ワニスの変色および剥離等について
2008/3/18	6号機	工業用テレビ設備 カメラ映像の消灯について
2008/3/18	7号機	高圧ドレンポンプ(A)用電動機ステータコイル部分放電(コロナ)の劣化について
2008/3/19	2号機	復水器ホットウエル2次側ストレーナ取付用ナットの損傷について
2008/3/19	2号機	タービン補機冷却海水系 バイパスライン弁からのシートパスについて
2008/3/19	5号機	補助ボイラ - (4A)水位検出器指示計の誤差について
2008/3/19	6号機	過渡現象記録装置(7)の故障について
2008/3/19	6号機	復水給水系計装配管サポートUボルト等の緩みについて
2008/3/19	7号機	中央演算処理装置(4)内蔵DAT装置の動作不良について
2008/3/19	7号機	パージ用排風機電動機 負荷側エンドブラケット内径の使用限界値超過について
2008/3/19	7号機	高圧ドレンポンプ(A)用電動機固定子内の楔緩みについて
2008/3/19	その他	放射性廃棄物処理設備 制御室内1号機用オペレータコンソールと工業用テレビ設備操作卓との干渉について
2008/3/21	2号機	発電機メタル温度検出器ケーブル被覆に損傷について
2008/3/21	2号機	タービン速度検出器ケーブル被覆の損傷について
2008/3/21	その他	キャスク保管庫天井クレーン用直流ヒューズの調達相違について
2008/3/22	4号機	復水補給水系弁銘板の相違について
2008/3/22	5号機	排気筒モニタ建屋分電盤 分電盤扉ロックの動作不良について
2008/3/23	1号機	500kV開閉所排水ポンプ(CP-7 P-3A)くみ上げ不良について
2008/3/23	1号機	500kV開閉所排水ポンプ(CP-2 P-2B)くみ上げ不良について
2008/3/23	4号機	サブレーションプール水位記録計の指示変動について
2008/3/24	1号機	低圧炉心スプレイ系 試験可能逆止弁銅管継手部の損傷について
2008/3/24	1号機	原子炉水温度 / 使用済燃料プール水温度記録計の紙詰まりについて
2008/3/24	3号機	主油タンクベース部のひび割れについて
2008/3/24	3号機	油受けタンク(A)(B)ベース部ひび割れについて

発見日	号機	件名
2008/3/24	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(B)グランドリーク量の増加について
2008/3/24	5号機	大湊側焼却設備 焼却炉出口排ガス自動分析装置扉開閉レールの変形について
2008/3/24	5号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(C)の詰まりについて
2008/3/24	7号機	第8回定期事業者検査成績書 監視機能健全性確認検査(その7)測定計器記載の訂正について
2008/3/24	7号機	非常用ディーゼル発電設備 温度検出器[R43-TE-364A-17]絶縁抵抗不良について
2008/3/25	1号機	エリア放射線モニタ(CH1-24)記録計の誤差について
2008/3/25	1号機	燃料プール冷却浄化系プリコートポンプのメカリークについて
2008/3/25	2号機	格納容器雰囲気モニタ系(A)サンプル排気ポンプベアリング部の異音について
2008/3/25	2号機	サービス建屋 入口脇ページング装置の拡声不良について
2008/3/25	3号機	タービン建屋 天井クレーン(1)補巻電磁ブレーキの油漏れについて
2008/3/25	7号機	タービン建屋 東側通路中央部ブルボックス内でのタバコの吸殻の発見について
2008/3/26	1号機	高電導度廃液系硫酸ポンプ(A)出口逃し弁からのシートパスについて
2008/3/26	4号機	高圧復水ポンプ(A) 反カップリング側垂直方向振動計パワーランプの消灯について
2008/3/26	5号機	タービン補機冷却海水系 熱交換器(C)P42-F501C, 504C, 505Cからのシートパスについて
2008/3/27	3号機	計装用圧縮空気系除湿装置(B)の切替動作不良について
2008/3/27	3号機	サービス建屋 純水供給管ベント弁からのシートパスについて
2008/3/27	4号機	高電導度廃液系中和装置回転式ストレーナの不良について
2008/3/28	3号機	高電導度廃液系脱塩塔入口導電率サンプル流量計の指示不良について

4. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	2
C	73
D	229
対象外	1
総計	305