

不適合管理状況(4月審査分)

1. Bグレード 7件

発見日	号機	件名
2008/4/2	7号機	【中越沖地震】タービンの詳細点検状況について(続報) (4月3日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2008/4/3 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20040301p.pdf
2008/4/2	その他	荒浜側焼却炉建屋排気口における微量な放射性物質の確認について(4月2日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2008/4/2 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20040201p.pdf
2008/4/2	2号機	「荒浜側焼却炉建屋排気口における微量な放射性物質の確認について」(4月2日発表済)における周辺監視区域外における濃度評価等の訂正について(4月8日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2008/4/8 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20040801p.pdf
2008/4/3	5号機	管理区域手洗い所 ペーパータオル用ゴミ箱での異物発見について
2008/4/7	7号機	【中越沖地震】低圧タービン(A、B、C)14段翼フォーク部の指示模様について(4月10日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2008/4/10 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/08041001-j.html
2008/4/15	4号機	原子炉建屋 オペフロ局所排風機使用時におけるケーブル接続時の短絡について
2008/4/25	4号機	【中越沖地震】4号機 制御盤の電源装置の位置ずれについて(4月25日お知らせ済み)
		(ホームページ掲載) 2008/4/25 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20042501p.pdf

2. Cグレード 64件

発見日	号機	件名
2007/11/16	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機シールリング用スプリング寸法の不良について
2007/12/4	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機タービン側シールリング上半(空気側)の全面的な焼けについて
2007/12/11	7号機	【中越沖地震】主変圧器コイル間ダクトピースのズレについて
2008/1/11	6号機	【中越沖地震】所内変圧器(A、B)コイル間ダクトピースのズレについて
2008/1/11	7号機	【中越沖地震】原子炉内蔵型再循環ポンプ 電動機・発電機セット(B) 電動機油切りギャップ許容値逸脱について
2008/2/26	5号機	【中越沖地震】所内変圧器(5A) 本体内部のズレについて

発見日	号機	件名
2008/3/4	7号機	電動作動弁の作動試験時における結線前電源投入について
2008/3/7	5号機	【中越沖地震】屋外ポンペ庫～タービン建屋トレンチ間の配管、サポートの変形について
2008/3/7	6号機	【中越沖地震】屋外ポンペ庫～タービン建屋トレンチ間の配管、サポートの変形について
2008/3/13	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機内側油切り歯部の損傷について
2008/3/13	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機外側油切り歯部の損傷について
2008/3/13	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機シールケーシング油切りの損傷について
2008/3/13	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機タービン側ベアリングブラケット取付面ロックボルトの変形について
2008/3/13	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機タービン側ベアリングブラケット水平面ロックボルトの変形について
2008/3/13	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機タービン側シールケーシング水平面ボルトの変形および破断について
2008/3/13	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機タービン側シールケーシング取付面ボルトとロックボルトの変形および破断について
2008/3/13	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機ベアリングキャップおよびベアリング座の変形について
2008/3/18	5号機	燃料集合体外観点検作業使用物品の搬出確認測定時における汚染の確認について
2008/3/19	その他	風車型風向風速計(交換使用品)の誤廃棄について
2008/3/26	7号機	復水器連続洗浄装置系ボール捕集器(B-2)用 モーターコントロールセンタユニットサーマルのトリップについて
2008/3/27	7号機	原子炉区域・タービン区域排風機(D) 空気作動ダンパ作動試験時における動作不良について
2008/3/28	その他	工具センター ダブルブリッジ(TKK5C3502001) プラグボードの故障について
2008/3/28	その他	工具センター 振動計の精度逸脱について
2008/3/28	その他	工具センター ダブルブリッジ(TKK3C3502002)の精度逸脱について
2008/3/31	5号機	炉心性能計算機(TARMS2) ディスクアレイ装置の片系異常について
2008/3/31	7号機	スクラムソレノイドヒューズの容量混在について
2008/4/1	5号機	工具センター トルクレンチ(TKK5C1831004)の精度逸脱について
2008/4/1	7号機	軽油タンク(A)底板溶接部の磁粉指示模様について
2008/4/1	7号機	【中越沖地震】スクリーンケーブルピットの破損およびひび割れについて
2008/4/1	その他	屋外放射線監視端末における気体廃棄物管理日報(7号機)の誤出力について
2008/4/3	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン走行ロッカー部の損傷について

発見日	号機	件名
2008/4/3	7号機	タービン建屋(管理区域)におけるけが人の発生について(4月4日お知らせ済み) (ホームページ掲載) 2008/4/4 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20040401p.pdf
2008/4/3	その他	工具センター トルクレンチ(TKK1C1825004)の精度逸脱について
2008/4/4	6号機	原子炉建屋(非管理区域)における油漏れについて(4月7日お知らせ済み) (ホームページ掲載) 2008/4/7 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20040701p.pdf
2008/4/7	2号機	主発電機コレクタ側下半ベアリング座移動時における湿分離器湿屋上手摺りの損傷について
2008/4/7	5号機	工具センター トルクレンチ(TKK5C1813008)の精度逸脱について
2008/4/7	6号機	燃料取替機用計算機の故障について
2008/4/7	7号機	【中越沖地震】非常用ディーゼル発電機(A、B、C)用発電機基礎部の亀裂について
2008/4/8	7号機	復水補給水系ポンプ(C) インペラーナットのカジリについて
2008/4/10	その他	低起動変圧器(6SA) ダイアル温度計修理の未発注について
2008/4/11	6号機	非常用ディーゼル発電機(A) 燃料噴射ポンプ付け根部付近からの燃料油にじみについて
2008/4/12	7号機	補助ホイス取付治具 固縛状態での燃料取替機の移動について
2008/4/15	5号機	大湊側圧力調整用消火ポンプ(B) 試運転時温度異常上昇による停止について
2008/4/16	1号機	窒素ガス補給ライン(AC-129)腐食部からのリークについて
2008/4/16	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)下半内部車室ノズルクラッシュピンの接触痕について
2008/4/16	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主タービンスラスト軸受の球面間隙管理値逸脱について
2008/4/16	6号機	ヒューマンエラー防責パトロール時における作業班長の防護指示書との相違について
2008/4/16	7号機	励磁変圧器絶縁抵抗値の低下について
2008/4/17	2号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)バルブスプリングの組み立て不良について
2008/4/17	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)13段タービン側下半ノズルとロータとの接触について
2008/4/17	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)下半ノズルダイヤフラム ラジアルスピルストリップの割れおよび変形について
2008/4/18	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器水室フランジ部パッキンの剥がれおよび漏洩痕について
2008/4/21	3号機	管理区域内不要小物品箱内での汚染物の発見について

発見日	号機	件名
2008/4/23	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機起動試験(A)系 定例試験実施時における停止号機の誤りについて
2008/4/23	その他	電気自動車充電用電工ドラムコンセント部の焼損について
2008/4/24	2号機	圧力抑制室内 温度検出器(T11-TE005E)ガイド管からはみ出しについて
2008/4/24	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(A)下半内外部車室センターキーの抜け出しについて
2008/4/24	5号機	放射性廃棄物処理設備 排水放射線モニタシンチレーション検出器ベントフィルターからの水リークについて
2008/4/24	5号機	放射性廃棄物処理設備 排水放射線モニタシンチレーション検出器ライン下部フランジからの水リークについて
2008/4/24	7号機	日常点検表 非常用ディーゼル発電機各タンクレベルデータの採取漏れについて
2008/4/24	その他	荒浜側洗濯廃液処理設備 洗濯廃液系移送タンク出口配管における漏えい跡について
2008/4/25	1号機	エリア放射線モニタ(CH25 - 43)記録の欠測について
2008/4/28	1号機	金属閉鎖配電盤(1A - 1) 母線電圧低警報の発生について
2008/4/28	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧タービン下半車室ノズルクラッシュピンの接触痕について

3. Dグレード 279件

発見日	号機	件名
2007/10/10	3号機	低電導度廃液系ろ過器(A) 出口収集槽側逆止弁サイドプラグの破損について
2007/11/29	2号機	高圧炉心スプレイ系 非常用ディーゼル発電機用電気チェンブロック(1)フック口開きの許容値逸脱について
2008/1/11	7号機	【中越沖地震】非常用ディーゼル発電機 制御盤基礎部グラウトのひび割れについて
2008/1/22	7号機	火気作業マップの記載漏れについて
2008/1/31	1号機	【中越沖地震】プラチック固化設備 搬出部遮蔽扉駆動部の破損について
2008/2/8	その他	パワーセンター 気中遮断器過電流継電器用試験装置 内蔵可変抵抗器の破損について
2008/2/16	7号機	【中越沖地震】原子炉内臓型再循環ポンプ 静止型可変周波数電源装置制御盤 基礎部グラウトのひび割れについて
2008/2/18	1号機	スタッドテンションナ作動確認時におけるエアリークについて
2008/2/18	7号機	制御棒駆動機構 スリーブガイドの落下および変形について
2008/2/26	7号機	電気油圧式制御装置 アク्यूムレータからのガス漏れについて
2008/2/28	3号機	スクリーン装置 トラベリングスクリーン(C) 電動機ブラケットの摩耗について

発見日	号機	件名
2008/3/3	6号機	記録計ペン(C51-NR601E)の動作不良について
2008/3/3	6号機	記録計ペン(D11-RR602)の動作不良について
2008/3/4	6号機	記録計ペン(C51-NR601B)の動作不良について
2008/3/4	6号機	記録計ペン(C51-NR601H)の動作不良について
2008/3/4	6号機	記録計ペン(G31-VBR660)の動作不良について
2008/3/5	2号機	海水熱交換器建屋 搬入口扉からの作業者の誤入域について
2008/3/5	6号機	記録計ペン(C51-NR601L)の動作不良について
2008/3/6	6号機	記録計ペン(D11-RR641)の動作不良について
2008/3/6	6号機	記録計ペン(D11-RR651)の動作不良について
2008/3/7	6号機	記録計ペン(D11-RR682)の動作不良について
2008/3/8	6号機	海水熱交換器建屋 タービン補機冷却海水系弁グランド部からのリークについて
2008/3/10	6号機	換気空調補機補機常用冷却水系冷凍機(E)油ストレーナ後弁ハンドルシャフト部の変形について
2008/3/10	6号機	記録計ペン(B31-VBR923C)の動作不良について
2008/3/11	6号機	記録計ペン(B31-VBR923D)の動作不良について
2008/3/11	6号機	記録計ペン(B31-VBR923E)の動作不良について
2008/3/11	7号機	高圧炉心注水系 弁[E22-F019C]シリンダーエルボからの水の漏えいについて
2008/3/12	6号機	記録計ペン(B31-VBR923F)の動作不良について
2008/3/13	4号機	復水器水室(A)系細管における不入管の確認について
2008/3/13	6号機	記録計ペン(B31-VBR923G)の動作不良について
2008/3/14	6号機	記録計ペン(B31-VBR923H)の動作不良について
2008/3/14	7号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)グランドシール蒸気出口弁[N33-F010B]弁棒の変形について
2008/3/17	6号機	記録計ペン(B31-VBR923K)の動作不良について
2008/3/17	7号機	低圧タービン(A)内部車室(下半:タービン側) 浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/3/18	7号機	タービン中間塞止弁(5) 弁体ピーニングリング溶接部の割れについて
2008/3/18	7号機	低圧タービン(A)内部車室(下半:中央側) 浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について

発見日	号機	件名
2008/3/19	4号機	復水器(B)系細管における不入管の確認について
2008/3/19	7号機	低压タービン(A)内部車室(下半:発電機側) 浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/3/19	7号機	復水器(B、C)冷却細管の異常波形について
2008/3/20	7号機	低压タービン(A)下半ノズルダイヤフラム[タービン側] 浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/3/20	7号機	低压タービン(A)下半ノズルダイヤフラム[タービン側] 目視点検における仕切り版の変形等について
2008/3/21	7号機	原子炉区域・タービン区域送風機(C) サクション風量調整ダンパの作動不良について
2008/3/21	7号機	低压タービン(A)下半ノズルダイヤフラム[発電機側] 浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/3/21	7号機	低压タービン(A)下半ノズルダイヤフラム[発電機側] 目視点検における仕切り版の変形等について
2008/3/21	7号機	湿分分離加熱器(A) 浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/3/24	3号機	原子炉再循環系ポンプ(A) 上部シートリング固定用ロックボルトのかじりについて
2008/3/25	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(D) 取水槽水位のハンチングについて
2008/3/25	7号機	原子炉隔離時冷却系ポンプ用 補助油ポンプの動作不良について
2008/3/25	7号機	復水系制御棒駆動機構復水元弁[N21-F004] 弁座シート面の線状指示模様について
2008/3/25	7号機	復水器水室水抜きポンプ吐出逆止弁[N71-F010] 弁箱ライニングの割れおよび剥がれについて
2008/3/25	7号機	再循環ポンプ室内 復水脱塩装置再循環ポンプのメカニカルシール部の漏えい跡について
2008/3/26	2号機	格納容器内雰囲気モニタ系(B)吸引ポンプおよび排気ポンプベアリングの劣化について
2008/3/26	2号機	CIV(2) テーパーピン表面開口の傷について
2008/3/26	2号機	CIV(5) テーパーピン締代不足について
2008/3/26	6号機	制御棒駆動機構 ブレーキ制御盤(H21-P010-02N) 盤内照明スイッチカバーの破損について
2008/3/26	6号機	エラーログ採取不可について
2008/3/26	7号機	原子炉隔離時冷却系 弁[E51-F035] グランドボルト・ナットの焼付について
2008/3/26	7号機	常・非常用照明用分電盤(R52-P111) CKT-3 負荷側回路絶縁抵抗値の低下について
2008/3/26	7号機	原子炉区域・タービン区域排風機(D)用 空気作動ダンパ(IA)銅配管の破損について
2008/3/26	7号機	可燃性ガス濃度制御系(A) 計装元弁のシートパスについて
2008/3/27	1号機	技術派遣員確認書の検収遅れについて

発見日	号機	件名
2008/3/27	2号機	圧力抑制室点検時におけるゴミの発見について
2008/3/27	5号機	非常用ディーゼル発電機(B) / 排風機(A)におけるインペラボス部およびシャフト部の傷等について
2008/3/27	6号機	パワーセンター6D-2 ユニット(4C)盤内ポジションスイッチの動作不良について
2008/3/27	6号機	タービン建屋 気体廃棄物処理系配管の固定サポート未施工について
2008/3/27	7号機	第8回定期事業者検査 液体廃棄物処理系ポンプ検査(その2) (K7-8-133-3C-T) 要領書の改訂について
2008/3/27	7号機	第8回定期事業者検査 主要弁検査(その3) (K7-8-154-2C/3C-T) 要領書の改訂について。
2008/3/27	7号機	第8回定期事業者検査 安全弁検査(その2) (K7-8-152-2C/3C-T) 要領書の改訂について
2008/3/27	7号機	循環水系 圧力指示計[N71-PI001B]ドレン弁の詰まりについて
2008/3/28	2号機	所内用圧縮空気系 空気圧縮機(B)ローディング時の異音について
2008/3/28	3号機	排気筒基礎点検における掘削に伴う杭の損傷について
2008/3/28	5号機	制御棒外観点検時におけるハンドルガイドローラ部の軽微なひびについて
2008/3/28	5号機	制御棒外観調査対象画像におけるテロップの誤入力について
2008/3/28	5号機	補助ボイラー(4A)特性検査の中断について
2008/3/28	5号機	消火ポンプ設備 継電器用ソケットの破損について
2008/3/28	5号機	タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(D)凝縮器冷却水出入口差圧計のハンチングについて
2008/3/28	5号機	スクリーン前段海水位記録計の印字不良について
2008/3/28	6号機	給水加熱器ドレン系計装配管 クリークの外れおよびビスの緩みについて
2008/3/28	7号機	管理区域内におけるタバコの吸殻の発見について
2008/3/28	7号機	パワーセンター(7) 所内用空気圧縮系動力変圧器 S相一次巻線絶縁ワニスのひび割れについて
2008/3/28	7号機	循環水系 弁[N71-F050B]の動作不良について
2008/3/28	7号機	湿分分離加熱器(A、B) 加熱管渦流探傷検査結果における異常波形管の確認等について
2008/3/28	その他	1/2号および3/4号工具センター棚卸不明品の発生について
2008/3/28	その他	5号工具センター棚卸不明品の発生について
2008/3/28	その他	サイト内建物報告書の図面の誤記について
2008/3/29	7号機	主蒸気止め弁スプリング・ハウジングガイドローラ部の磨耗について

発見日	号機	件名
2008/3/30	4号機	タービン系制御装置異常警報の発生について
2008/3/31	1号機	工具センターより借用の安全標識札の紛失について
2008/3/31	1号機	タプロゲピット排水サンプ過負荷・水位高ランプ回路の異常について
2008/3/31	1号機	高圧復水ポンプ(C) 水平方向振動計パワーランプの不点灯について
2008/3/31	1号機	タービン建屋屋上における避雷導線の断線について
2008/3/31	2号機	圧力抑制室点検におけるゴミの発見について
2008/3/31	2号機	所内蒸気戻り系 ストレーナドレン弁[P61-F424]からのシートパスについて
2008/3/31	2号機	SA空気圧縮機(A)中間冷却器異音保全作業依頼
2008/3/31	2号機	スクリーン超音波水位計(C・E水路)のオーバースケールについて
2008/3/31	2号機	常ノ非常用照明分電盤[LP-2T43]扉ノブの破損について
2008/3/31	3号機	圧力抑制室点検におけるゴミの発見について
2008/3/31	4号機	圧力抑制室点検におけるゴミの発見について
2008/3/31	4号機	中間領域モニタ(G)指示変動について
2008/3/31	5号機	雑用水系ポンプ(A、B)ミニフロー弁のグランドリークについて
2008/3/31	6号機	低起動変圧器(6SA/B) 回線保護盤の整定違いについて
2008/3/31	7号機	復水および給水系 温度検出器[N21-TE086A-3]直流抵抗不良について
2008/3/31	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ 予備機(F)シャフト下振れ計測値の許容値逸脱について
2008/3/31	その他	荒浜側焼却炉雑固体上部定量供給機ダンパ駆動用シリンダ 計装用圧縮空気系チューブからのエアリークについて
2008/4/1	2号機	圧力抑制室点検におけるゴミの発見について
2008/4/1	2号機	原子炉建屋付属棟 北側プラスチック固化エリア照明の点灯不良について
2008/4/1	2号機	常用照明分電盤[LP-2R72 CKT10]のトリップについて
2008/4/1	3号機	低起動変圧器(3SA) 防災装置の噴霧不良について
2008/4/1	4号機	サブレーションプール水温度記録計の異音について
2008/4/1	4号機	低圧炉心スプレイ系/残留熱除去系(A)封水ポンプにおけるメカシールリークについて
2008/4/1	4号機	原子炉建屋 給気処理装置冷温水兼用コイルドレン弁からのシートパスについて

発見日	号機	件名
2008/4/1	5号機	低起動変圧器(5SA) 変防ノズルの噴霧不良について
2008/4/1	6号機	タービン建屋内蛍光管の破損について
2008/4/1	6号機	主蒸気系ラインプラグ操作ユニット圧力計のオーバースケールについて
2008/4/1	6号機	運転管理コンソール(1) M0ドライブの不良について
2008/4/1	7号機	第8回定期事業者検査 蒸気タービン開放検査(その2)(K7-8-148-3B-T2)要領書の改訂について
2008/4/1	7号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)用電動機固定子楔の緩みについて
2008/4/1	7号機	低圧タービン(B)上半ノズルダイヤフラム目視検査結果における仕切り版の変形等について
2008/4/1	7号機	水圧制御ユニット レベルスイッチソケットコネクタ部の破損について
2008/4/1	7号機	第1給水加熱器(B) 給水出口管溶接部の浸透指示模様について
2008/4/1	7号機	蒸気タービン本体点検における工具センター借用計測器(ダイヤルゲージ)の破損について
2008/4/1	その他	荒浜側焼却炉上部雑固体定量供給機ダンパ(A)の開表示不良について
2008/4/1	その他	大湊側避雷鉄塔航空障害灯(C1,C2)の不点灯について
2008/4/1	その他	南新潟幹線遮蔽用避雷鉄塔航空障害灯の全灯の不点について
2008/4/2	6号機	原子炉水位指示計[C61-LI003F]の指示不良について
2008/4/2	6号機	原子炉建屋 非放射性スチームドレン移送系(A) サンプポンプグランド部からの水のリークについて
2008/4/2	7号機	7号機 LCWサンプポンプ中間ベアリング摺動痕について
2008/4/2	7号機	第2給水加熱器(B) 給水出口管溶接部のブローホールについて
2008/4/2	7号機	非常用ディーゼル発電設備 弁[R43-F102A] 弁棒の摺動傷について
2008/4/2	7号機	高圧ドレンポンプ(A) 負荷側下半ブラケット内側油切り部ネジ穴の劣化について
2008/4/3	6号機	低起動変圧器(6SA) ダイヤル温度計の不良について
2008/4/3	7号機	復水および給水系 温度検出器[N21-TE034A] 計器本体端子台の不良について
2008/4/3	7号機	低圧タービン(B)下半ノズルダイヤフラム目視検査結果における仕切り版の変形等について
2008/4/3	7号機	復水器連続洗浄装置 差圧指示計[N72-DPI007]の動作不良について
2008/4/3	7号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機(C,F)シャフト他の腐食等について
2008/4/3	7号機	湿分分離加熱器 第2段加熱器(A2) 給水加熱器側ベント弁[N22-F052C] ギアドリミットスイッチ他の油滲みについて

発見日	号機	件名
2008/4/3	7号機	【中越沖地震】循環水ポンプ(A)用電動機スラストメタルスプリングの高さ相違について
2008/4/3	その他	重油受入時における排出油防除資材の保管状況点検記録への点検記録記載の未実施について
2008/4/3	その他	タービン配管他保守管理データ更新委託の検収処理における不適合について
2008/4/3	その他	補助ボイラー(4C)缶水ペーパー計の調整不可について
2008/4/4	1号機	発電機メタル温度検出器ケーブル保護チューブの損傷について
2008/4/4	1号機	所内蒸気戻り系ドレントラップの動作不良について
2008/4/4	1号機	新新潟幹線1号遮断器(01)内部 接点抵抗の素子ずれについて
2008/4/4	3号機	発電機メタル温度検出器ケーブルの損傷について
2008/4/4	7号機	オイルスナッパー取付けピンの摩耗について
2008/4/5	7号機	高圧タービン 下半ノズルダイヤフラム(T/G2・5・7段)目視点検結果における仕切り版の変形等について
2008/4/6	1号機	GISガス圧監視装置 ガス密度センサの異常について
2008/4/6	5号機	大湊側焼却設備水ノズル弁異常警報の発生について
2008/4/7	3号機	圧力抑制室点検におけるゴミの発見について
2008/4/7	5号機	圧力抑制室 内底部(水中部)でのゴミの発見について
2008/4/7	5号機	所内蒸気 所内温水系入口ライン安全弁の動作について
2008/4/7	6号機	循環水系 弁[N71-F705E]の開固着について
2008/4/7	7号機	原子炉冷却材浄化系・燃料プール冷却浄化系制御盤の警報発生について
2008/4/7	7号機	低圧ドレンポンプ(C)ベアリングブッシュ間隙値の許容値逸脱について
2008/4/7	7号機	タービン建屋 ストームドレン処理系サンプポンプ(C) カップリングの傷について
2008/4/7	7号機	原子炉補機冷却水系 弁[P21-F251C] 弁棒の摺動傷について
2008/4/7	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A) 凝縮器前水室VENT弁銘板無しについて
2008/4/7	その他	水処理設備(1,2,3) MB-P塔(混床塔) 出口シリカ計の攪拌モータの異音について
2008/4/7	その他	3号機コールド洗濯機(B) アイドラ軸ベアリングの損傷について
2008/4/7	その他	3号機コールド洗濯乾燥機(A) 所内蒸気戻り系蒸気トラップの不良について
2008/4/8	1号機	油ドレン処理系サンプポンプ(B) 浸透探傷試験における指示模様について

発見日	号機	件名
2008/4/8	2号機	焼却建屋(荒浜側)換気空調系蒸気入口逃がし弁 取付フランジ部からの凝縮水漏えいについて
2008/4/8	2号機	高圧炉心スプレイ系 非常用ディーゼル発電機区域 非常用送風機逆流防止ダンパの動作不良について
2008/4/8	2号機	原子炉建屋 南東ページング(2-RH-303)通話ボタンの不良について
2008/4/8	3号機	復水器真空ポンプ用ホイストの使用状況について
2008/4/8	5号機	プロセス放射線モニタ系 流量指示発信器[D11-FIT-018]出力ドリフトについて
2008/4/8	5号機	循環水ポンプ建屋 天井クレーン主幹電圧計の精度逸脱について
2008/4/8	6号機	起動領域モニタ(G) 信号コネクタケーブル被覆部のズレについて
2008/4/9	1号機	原子炉複合建屋 所内蒸気系供給ライン 圧力調整弁出口弁(P61-F043)のグランドリークについて
2008/4/9	3号機	原子炉補機冷却系熱交換器(F) 管側差圧計[P41-DPI004F]の指示不良について
2008/4/9	5号機	放射性廃棄物処理設備 排水放射線モニタシンチレーション検出器ベントフィルターからの水リークについて
2008/4/9	5号機	放射性廃棄物処理設備 排水放射線モニタシンチレーション検出器ライン下部フランジからの水リークについて
2008/4/9	6号機	廃棄物処理建屋 高電導度廃液系収集タンク(B、C)室配管貫通部壁面の剥がれについて
2008/4/9	7号機	主蒸気系 弁[B21-F011]駆動部からのエアリークについて
2008/4/9	7号機	低圧タービン(A) 上半ノズルダイヤフラム目視検査結果における仕切り版の変形等について
2008/4/9	7号機	主蒸気止め弁ストレナ溶接部の判定外欠陥指示模様について
2008/4/9	その他	構内ポーリング作業現場における軽油の過剰な貯蔵について
2008/4/10	1号機	66kV(南側) ガス絶縁開閉装置 乙母線でのガスリークについて
2008/4/10	2号機	圧力抑制室点検におけるゴミの発見について
2008/4/10	4号機	炉水導電率指示変動について
2008/4/10	5号機	復水貯蔵槽 導電率計ラック洗浄水止め弁のシートパスについて
2008/4/10	6号機	P41-F012C/Fのシートパスについて
2008/4/10	7号機	[中越沖地震]スクリーンケーブルピット内電線管貫通部の浸水痕について
2008/4/11	1号機	海水熱交換器建屋 給気加熱器所内蒸気系供給ライン 温度調節弁[P61-F456]のシートパスについて
2008/4/11	3号機	管理区域内におけるタバコの吸殻の発見について
2008/4/11	4号機	低電導度廃液系/高電導度廃液系 脱塩塔出入口導電率記録計の打点不良について

発見日	号機	件名
2008/4/11	6号機	計装用空気配管パンチングトレイサポートリベットの外れについて
2008/4/12	6号機	原子炉建屋南側二重扉(内扉)の動作不良について
2008/4/13	6号機	中央制御室加湿器(A-2)異常警報の発生について
2008/4/13	6号機	コントロール建屋 ドレン排水ファンネル[CE-G2001]の詰まりについて
2008/4/14	1号機	原子炉建屋 燃料プール冷却浄化系機器ファンネルからの水の漏洩について
2008/4/14	3号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B) 流量調節弁制御用空気圧力(低)検出用接点の圧力低下について
2008/4/14	5号機	ホットシャワードレン系ろ過器(A、B)出口水質の悪化について
2008/4/14	6号機	原子炉建屋 非常用ディーゼル発電機(C)室入口前の蛍光灯の破損について
2008/4/14	7号機	取水路ダミー角の電蝕について
2008/4/14	7号機	復水脱塩装置 弁[N27-F012F]のシートパスについて
2008/4/14	7号機	原子炉区域・タービン区域 給気フィルタ取付架台・点検用架台・整流板の劣化等について
2008/4/14	その他	構内固体廃棄物仮貯蔵庫建設現場における蜂刺されについて
2008/4/15	2号機	原子炉建屋内弁のグランドリークについて
2008/4/15	3号機	DC250V蓄電池(45)の参考値逸脱について
2008/4/15	6号機	金属閉鎖配電盤(6A-1) 地絡最大指示計の指示不良について
2008/4/15	6号機	タービン補機冷却水系 弁[P22-F003C,004C,040C]のシートパスについて
2008/4/15	7号機	第8回定期事業者検査 主要弁検査(その3)(K7-8-154-2C/3C-T)要領書の改訂について
2008/4/15	7号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器(A) 冷却管の減肉について
2008/4/16	2号機	圧力抑制室点検におけるゴミの発見について
2008/4/16	3号機	サーピス建屋 コールドランドリー加湿器(B)の異常警報の発生について
2008/4/16	5号機	所内用圧縮空気系 圧縮機(A)プーリー部の異音および第3デイスタントピース内の油溜りについて
2008/4/16	6号機	原子炉区域・タービン区域 排風機(B)用電動機軸受け部寸法許容値の逸脱他について
2008/4/16	6号機	原子炉補機冷却海水系 弁[P41-F004B] ライニングの剥れについて
2008/4/16	6号機	電解鉄イオン注入系 弁[P95-F009]弁体当り不良について
2008/4/16	6号機	原子炉補機冷却海水系 弁[P41-F002E] 弁箱ライニングの変形等について

発見日	号機	件名
2008/4/16	7号機	第8回定期事業者検査 安全弁検査(その2) (K7-8-152-2C/3C-T)要領書の改訂について
2008/4/16	7号機	タービン建屋 仮設足場上での水溜りについて
2008/4/17	1号機	油ドレン処理系サンプポンプ(D) 浸透探傷検査におけるインペラーの指示模様について
2008/4/17	3号機	圧力調節弁前後の窒素供給隔離弁他2弁 [T31-F010, F011, F012] からのシートパスについて
2008/4/17	5号機	金属閉鎖配電盤(5H)補助リレー盤裏扉ロック用金具の破損について
2008/4/17	6号機	起動領域モニタ(B)レンジ表示器の不良について
2008/4/17	6号機	原子炉補機冷却海水系 弁[P41-F004B] 駆動部の摩耗等について
2008/4/17	6号機	原子炉補機冷却系 気体廃棄物処理系排ガスブロワ後置冷却器出口弁 開度表示治具の外れについて
2008/4/17	7号機	制御棒駆動機構 マスターコントロール室水密扉レベルスイッチの不良について
2008/4/17	7号機	高圧タービン 上半ノズルダイヤフラム(T/G2・5・7段)浸透探傷検査結果における判定基準値逸脱について
2008/4/17	その他	南幹線77-1(南幹第一支線12)号コンクリート柱の損傷について
2008/4/18	3号機	対象外メガネフランジ(タービン潤滑油系106ライン)の入替について
2008/4/18	5号機	非常用ディーゼル発電機(5B) 手動起動サーベランス出力降下前データ測定時刻記載の相違について
2008/4/18	5号機	雑用水系ポンプ(C)ドレン弁のシートパスについて
2008/4/18	6号機	起動領域モニタ(D)レンジ表示器の不良について
2008/4/18	6号機	コントロール建屋 防排煙中継器(感知器)および防火ダンパの不良について
2008/4/19	3号機	低電導度廃液系収集ポンプ室 照明スイッチの接触不良について
2008/4/19	6号機	計装配管サポート用ボルト・ピスの緩みについて
2008/4/20	3号機	残留熱除去系 低圧注水系注入ライン洗浄弁[E11-F056B]の不良について
2008/4/20	6号機	主排気筒試料ストロンチウム測定における誤計測について
2008/4/21	1号機	南新潟幹線(4) 1号北側工業用テレビ設備カメラ投光器のランプ切れについて
2008/4/21	1号機	水素供給設備 窒素カードル置場照明器具の腐食について
2008/4/21	3号機	圧力抑制室点検におけるゴミの発見について
2008/4/21	5号機	高圧窒素ガス供給系 常用ドライウェル入口圧力低警報の発生等について
2008/4/21	6号機	非常用ディーゼル発電機(C) 排気サイレンサー入口配管保温材の損傷について

発見日	号機	件名
2008/4/21	7号機	湿水分離加熱器(A)室 オイルスナッパからの油滴下について
2008/4/21	7号機	タービン建屋 復水器エリアにおける地下水の溜まりについて
2008/4/22	1号機	タービン建屋 屋上主排気ダクト塗装の剥がれおよび表面のサビについて
2008/4/22	3号機	サービス建屋 ホットラボ給気加熱器(A)フィンの腐食について
2008/4/22	4号機	金属閉鎖配電盤(4B-2) 低電圧リレー用黄端ネジの緩みについて
2008/4/22	4号機	原子炉補機冷却系 熱交換器(B) 海水側差圧の上昇について
2008/4/22	4号機	所内用圧縮空気系 空気圧縮機(B)アンローディング時における気水分離器の圧力低下について
2008/4/22	6号機	安全保護系検出器要素性能(校正)検査(K6-8-81-2C-M1)要領書の改訂について
2008/4/22	6号機	第8回定期事業者検査 蒸気タービン設備検査(その1)(K6-8-148-2C/3C-T1)要領書の改訂について
2008/4/22	6号機	タービン建屋 サンプポンプオペレコ乱点の発生について
2008/4/22	6号機	復水給水系 弁[N21-F008A] 弁体の割れについて
2008/4/22	7号機	メカニカルスナッパー グリスの変色について
2008/4/22	その他	大湊側洗濯設備修理における技術派遣契約の発注依頼票の未発行について
2008/4/23	2号機	タービン建屋オベフロ 空調ダクトダンパー部からの油滴下について
2008/4/23	4号機	気体廃棄物処理系 ドレンタンク(B)水位指示不良について
2008/4/23	4号機	高圧炉心スプレイ系 非常用ディーゼル発電機 潤滑油検出元弁 ハンドル取付部の磨耗について
2008/4/23	4号機	高圧炉心スプレイ系 非常用ディーゼル発電機 機関冷却水ベント弁(1,2) ハンドル取付部の磨耗について
2008/4/23	4号機	燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩器入口サンプル採取弁のシートパスについて
2008/4/23	4号機	高圧炉心スプレイ系 非常用ディーゼル発電機 機関回転速度計の指示不良について
2008/4/23	5号機	換気空調補機常用冷却水系 冷凍機(A)油回収器用安全弁の検定不合格について
2008/4/23	6号機	復水給水系 弁[N21-F007A] ストッパー部ゴムの損傷について
2008/4/23	6号機	循環水系 計器元弁の固着について
2008/4/23	その他	原子炉施設保安規定運用要領における誤記について(第8条,第121条)
2008/4/24	1号機	燃料プール冷却浄化系 ろ過脱塩器(B)出口流量コントローラカバーの外れについて
2008/4/24	3号機	圧力抑制室点検におけるゴミの発見について

発見日	号機	件名
2008/4/24	4号機	従事者の管理区域入域時における入退域管理装置への未登録について
2008/4/24	6号機	監視機能健全性確認検査(その7) 設定値許容範囲の変更について
2008/4/24	6号機	自動減圧系ケーブル コネクタ部の破損について
2008/4/25	1号機	作業監理状況の報告遅れについて
2008/4/25	2号機	圧力抑制室点検におけるゴミの発見について
2008/4/25	3号機	サービ建屋 加湿器(C)給水電磁弁からの漏えいについて
2008/4/25	7号機	タービン建屋補機冷却系(A) 熱交換器後部水室ドレン弁のシートパスについて
2008/4/25	その他	インターネットサーバの不具合について
2008/4/26	1号機	タービン建屋補機冷却系 熱交換器温度調節弁前ブロー弁[P22-F515]のシートパスについて
2008/4/27	1号機	補機スクリーン(A)系 洗浄水弁の全閉不能について
2008/4/27	4号機	原子炉冷却材浄化系 弁[G31-F310A]からのエアリークについて
2008/4/27	4号機	原子炉補機冷却海水系(D) 取水槽水位のハンチングについて
2008/4/27	5号機	大湊側補助ボイラサンプポンプ(B) 出口逆止弁の動作不良について
2008/4/27	6号機	原子炉蒸気発生系統制御装置 中操伝送制御盤軽故障警報の発生について
2008/4/28	4号機	所内蒸気戻り系ポンプ(A) グランド水排水ラインの詰まりについて
2008/4/28	5号機	大湊側補助ボイラー(4B) 缶水恒温装置冷却水流量計からの冷却水リークについて
2008/4/28	7号機	プロセス計算機 プラント監視1システムの不具合について
2008/4/29	その他	CRT(2)の故障について

4. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	7
C	64
D	279
対象外	1
総計	351