

不適合管理状況(4月審査分)

1. Asグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/4/11	その他	柏崎刈羽原子力発電所 大湊側予備品倉庫における発煙について(4月11日お知らせ済み)
		<p>(概要) 平成21年4月11日、午後10時24分頃、大湊側予備品倉庫で火災報知器が発報したことから、消防署へ通報いたしました。 原因は、今後、詳細に調査いたします。なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。 (平成21年4月11日お知らせ済み)</p> <p style="text-align: center;">原因と再発防止対策については4月17日お知らせ済み</p>
		<p>(ホームページ掲載) 2009/4/11 【プレスリリース】 (第一報) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21041101p.pdf</p> <p>(第二報) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21041201p.pdf</p>
		<p>2009/4/17 【プレスリリース】 (原因と再発防止対策) http://www.tepco.co.jp/cc/press/09041701-j.html</p>
		<p>2009/4/22 【プレスリリース】 (原因と再発防止対策 追補) http://www.tepco.co.jp/cc/press/09042201-j.html</p>

2. Cグレード 16件

発見日	号機	件名
2009/2/24	1号機	燃料取替機耐震強化工事における埋設電線管の損傷について
2009/3/10	4号機	第6給水加熱器(C)ドレン[N22-LS-063C]水位スイッチユニットの不良について
2009/3/16	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系ポンプ(C)用電動機 電動機単体試験における振動過大について
2008/3/18	2号機	【中越沖地震】所内変圧器(A)コイル間のダクトピースのズレについて
2009/3/18	4号機	非常用ディーゼル発電機(A) 燃料デイトンク軽油抜取作業における安全事前評価実施の必要性に関する認識不足について
2009/3/23	その他	柏崎市消防本部査察時における指摘について
2009/3/27	1号機	海水熱交換器建屋 非常用送風機(B)給気ダクト防火ダンパの温度ヒューズの切れについて
2009/3/30	5号機	循環水ポンプ建屋 天井クレーン修理工事におけるシリンダーゲージの精度逸脱について
2009/3/30	その他	クレーン設備における定期自主検査の実施漏れについて

発見日	号機	件名
2009/3/30	その他	消火ポンプ他点検手入工事におけるシリンダーゲージの精度逸脱について
2009/4/8	2号機	仮設ケーブル布設方法の不備について
2009/4/15	3号機	原子炉建屋(非管理区域)における油のにじみについて(4月15日お知らせ済み) 【ホームページ掲載】 2009/4/15 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21041503p.pdf
2009/4/16	2号機	非常用ディーゼル発電機(H) 燃料デイトンク油面スイッチ(R44-LS398H)からの油のにじみについて
2009/4/16	6号機	非常用ディーゼル発電機(B) 燃料デイトンク点検口からの油のにじみについて
2009/4/16	その他	技能訓練センタ 加熱装置付き空調機保護回路の一部改造について
2009/4/22	6号機	使用済燃料プール内における物品の仮置手続きの不備について

3.Dグレード 129件

発見日	号機	件名
2008/6/5	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 連絡ダクト内の雑用水系配管保温材の板金外れについて
2008/6/10	2号機	【中越沖地震】連絡ダクト内の配管スリーブ押え板および保温材の変形について
2008/6/20	2号機	【中越沖地震】連絡ダクト内の空調ダクトサポートの変形について
2009/3/9	4号機	電動工具の特別点検時における管理番号識別表示がない電工ドラムの確認について
2009/3/12	4号機	ドライウェル圧力指示調節計[T31-PIC-616]トグルスイッチの不良について
2009/3/12	4号機	ドライウェル補給用窒素ガス流量積算計[T31-FQ-633]トグルスイッチの不良について
2009/3/12	5号機	過電流継電器 試験装置内蔵のカウントタイマの電池切れについて
2009/3/13	4号機	機関出口ディーゼル冷却水温度スイッチ[R44-TS-002H]の接点出力不良について
2009/3/16	4号機	プロセス放射線モニタ 除湿冷却器出口バイアルサンブラ電磁弁からの異音について
2009/3/16	その他	赤外線サーモグラフィカメラ校正精度の逸脱について
2009/3/17	1号機	励磁電源変圧器 工場修理における放熱器の損傷について
2009/3/18	2号機	【中越沖地震】所内変圧器(A)(B)二次プッシング端子の変形について
2009/3/19	4号機	主蒸気ヘッドレン水位用レベルスイッチ[N11-LS-004]のマイクロスイッチの不良について

発見日	号機	件名
2009/3/19	4号機	プロセス放射線モニタ 活性炭式希ガスホールドアップ塔第一出口および最終塔出口バイアル電磁弁からの異音について
2009/3/19	4号機	高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系 放出ラインベント弁[P46-F618]ハンドル押さえナットの腐食について
2009/3/19	5号機	原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(B) 健全性確認における上蓋フランジ部からの漏えいについて
2009/3/21	7号機	復水器連続洗浄装置系 ポンプ吸込圧力計検出配管接続部からの水漏れについて
2009/3/23	5号機	制御棒駆動機構 交換装置ギヤードリミットスイッチ フレキシブルシャフトの不具合について
2009/3/24	1号機	電気防蝕装置端子台の腐食について
2009/3/24	5号機	サンプリング配管(SWC-42)の変形について
2009/3/24	5号機	パンチングトレイの端部ゴム脱落およびガタツキについて
2009/3/24	5号機	原子炉冷却材浄化系 非再生熱交換器(D)フランジシール漏えい圧力用圧力計[G31-PI-054D]他計装配管サポートボルトおよびナットの緩みについて
2009/3/24	5号機	気体廃棄物処理系 グリコールタンク液位指示計検出元弁の固着について
2009/3/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋およびタービン建屋 計装配管床・壁貫通部スリーブのモルタルの割れについて
2009/3/24	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 計装配管壁貫通部スリーブのモルタルの割れについて
2009/3/25	3号機	燃料交換機点検手入工事報告書の点検結果の記載漏れについて
2009/3/25	4号機	非常用ディーゼル発電機 燃料移送ポンプ(C)用電動機ベースボルトの発錆について
2009/3/25	6号機	主蒸気系配管の弁グランド部漏えい処理系弁番号の相違について
2009/3/26	3号機	弁銘板の表示不良について
2009/3/26	6号機	計装配管サポートUボルトナットの緩みおよびパンチングトレイエンドゴムの脱落について
2009/3/26	7号機	換気空調補機常用冷却系 冷却水配管バルブ結露水受皿の吊り金具の破損について
2009/3/26	その他	ランドリ建屋における誘導灯カバーの破損について
2009/3/27	3号機	タービン建屋補機 熱交換器(C)水室ドレン弁[P42-F503C]の詰まりについて
2009/3/27	5号機	原子炉冷却材浄化系 再生熱交換器 胴側入口弁[G31-F070]のシートパスについて
2009/3/27	6号機	復水回収タンク ミニチュア弁[N21-LT180]からの漏えいについて
2009/3/30	3号機	電解鉄イオン注入系 電解槽出口管ドレン弁[P95-F517]のシートパスについて
2009/3/30	3号機	格納容器雰囲気モニタ系(B)「水素計指示ユニット 酸素計指示ユニット異常」警報の発生について

発見日	号機	件名
2009/3/30	4号機	残留熱除去系(A)用電動機タービン油(FBK 68)の管理値の逸脱について
2009/3/30	6号機	廃棄物処理建屋 雑個体常設集積場所内の照明蛍光灯ソケットの破損について
2009/3/31	5号機	工具センタ 棚卸不明品の発生について
2009/4/1	5号機	変圧器類焼防止ポンプ(B)グランド部からの漏えいについて
2009/4/1	7号機	復水ろ過脱塩装置「制御盤 系故障」警報の発生について
2009/4/1	その他	荒浜側焼却設備 定量供給装置スライドダンパ電磁弁からの漏えいについて
2009/4/2	3号機	ブラウン管(No.9)サーベランスガイドの不具合について
2009/4/2	3号機	主蒸気系トンネル室空調機室 照明スイッチの接触不良について
2009/4/2	6号機	残留熱除去系 封水ポンプ(B)メカニカルシールリークドレンからの漏えいについて
2009/4/2	その他	大湊側焼却設備 換気空調系 給気処理装置内ケーシングの汚れについて
2009/4/2	その他	大湊側焼却設備 換気空調系 焼却炉室空調機フレキダクトの破損について
2009/4/3	5号機	メッセージタイパの打ち出しの紛失について
2009/4/3	5号機	高電導度廃液系 濃縮装置加熱器(B)蒸気入口圧力の低下について
2009/4/3	その他	大湊側補助ボイラ(4A) 導電率計セルチャンバ継ぎ手部からの漏えいについて
2009/4/3	その他	大湊側洗濯廃液系 活性炭開袋投入機制御用シーケンサの異常発生について
2009/4/4	1号機	ろ過水移送ポンプ吐出圧力伝送器[U42-PT001]のドリフトについて
2009/4/4	1号機	サービス建屋 膨張水槽用レベルゲージの指示不良について
2009/4/4	5号機	所内蒸気戻り系 移送ポンプ(A)グランド部からの漏えいについて
2009/4/5	7号機	高圧ドレンポンプ(B) 吸込圧力の指示不良について
2009/4/6	3号機	非常用ディーゼル発電機(高圧炉心スプレイ系)区域 排風機(G・D)の動作不良について
2009/4/6	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)区域 送風機(G・D)の動作不良について
2009/4/6	4号機	機関出口ディーゼル冷却水温度用温度スイッチ[R43-TS-002A]スイッチ接点の出力不良について
2009/4/6	5号機	モニタリング建屋内 非常用ガス処理系トレンチ床ファンネル番号の誤表示について
2009/4/6	その他	補助建屋 給気フィルタユニット枠材の腐食について

発見日	号機	件名
2009/4/7	1号機	使用済燃料プール内における浮遊養生シート片の発見について
2009/4/7	1号機	コントロールエリア 中央制御機械室 給気エアフィルタの破損について
2009/4/7	4号機	ドレンサンプ流量記録計[E31-FRS-637]チャート紙の入れ間違いについて
2009/4/7	6号機	タービン建屋 原子炉区域/タービン区域 給気処理装置室内の水溜まりの発見について
2009/4/8	1号機	【中越沖地震】低圧タービン内部車室はめ合い部とノズルダイヤフラムクラッシュピン間隙の設計値外れについて
2009/4/8	1号機	使用済樹脂槽スラッジポンプ吸込弁 液位接点計の表示不良について
2009/4/8	1号機	使用済樹脂槽スラッジポンプ出口ライン洗浄水止め弁 液位接点計の表示不良について
2009/4/8	6号機	ブラウン管(No.12) 画面タッチ操作の不具合について
2009/4/9	1号機	タービン建屋補機冷却系 トスフィルタ自動起動タイマーの動作不良について
2009/4/9	2号機	定検時監視盤記録計 インクリボン印字の不良について
2009/4/9	5号機	予備リレー箱 保護ガラスのヒビ割れについて
2009/4/10	3号機	サービス建屋 加湿器(A)の動作不良について
2009/4/10	5号機	タービン建屋 復水器室内主蒸気系配管オイルスナッパ付近からの油の漏えいについて
2009/4/10	6号機	使用済燃料プールキャスクピット内における浮遊養生シート片の発見について
2009/4/10	7号機	格納容器雰囲気モニタ(A)水素ガス濃度計の指示不良について
2009/4/12	1号機	タービン建屋 所内蒸気系供給ライン圧力調整弁出口安全弁[P61-F343]のシートパスについて
2009/4/12	2号機	荒浜側焼却炉 セラミックフィルタ(A) 底蓋ロック用計装用圧縮空気系ホースのヒビ割れについて
2009/4/12	2号機	計算機メッセージプリンタ(No.1)の動作不良について
2009/4/12	3号機	サービス建屋 加湿器(E)の動作不良について
2009/4/13	1号機	復水器過装置 粉末樹脂沈降分離槽スラッジ出口ライン洗浄水止め弁の析出物について
2009/4/13	1号機	サービス建屋 見学者通路空調機の不具合について
2009/4/13	1号機	循環水ポンプ 吐出弁ピット内の仮設排水ポンプの動作不良について
2009/4/13	6号機	「性能監視記録機能サブシステムバルク筐体1ファン停止」警報の発生について
2009/4/13	7号機	復水器連続洗浄装置 制御盤室の換気扇の動作不良について

発見日	号機	件名
2009/4/13	その他	貝処理建屋 制御室空調用室外機の腐食について
2009/4/14	5号機	大湊側洗濯廃液系ろ過機(B)のバイブレータ外れについて
2009/4/15	1号機	作業用分電盤(PP-1S11)扉の不具合について
2009/4/15	1号機	500kV開閉所排水ポンプ(CP-4)制御盤の腐食について
2009/4/15	1号機	500kV開閉所排水ポンプ(CP-3)制御盤の腐食について
2009/4/15	3号機	所内温水系 バックアップ熱交換器温度調節弁[P61-TCV-056]の空気漏れについて
2009/4/15	4号機	中央制御室制御盤[H12-P722]内扉ネジの破損について
2009/4/15	4号機	回転体振動監視用信号処理盤 冷却ファンの異音発生について
2009/4/15	6号機	「データディスク装置(過渡現象記録装置)(No.2)」の故障警報の発生について
2009/4/15	6号機	ペDESTAL注水用復水流量調節弁[P13-MO-F028]手動レバー付け根部からの潤滑油の漏えいについて
2009/4/16	その他	水処理建屋 北側シャッター収納部の馬毛の脱落について
2009/4/16	その他	水処理建屋 モーターコントロールセンタ室内 空調機用室外機架台の腐食について
2009/4/16	その他	純水タンク(No.3) アトモバルブ保護カバーの脱落について
2009/4/17	1号機	タービン建屋 ドレントラップ[D270]の動作不良について
2009/4/17	3号機	中央制御室 加湿器(B-1)の動作不良について
2009/4/17	3号機	低起動変圧器 排水ポンプ吐出ラインの腐食について
2009/4/17	5号機	タービン補機冷却海水系 熱交換器ストレナ(A)洗浄弁出口弁[P42-F016]のシートパスについて
2009/4/17	6号機	複水器連続洗浄装置系 計装ラック内スペースヒータカバーの腐食について
2009/4/17	7号機	複水器連続洗浄装置系 計装ラック内スペースヒータカバーの腐食について
2009/4/18	1号機	補助冷却海水系ポンプ(B)グランド部からの漏えいについて
2009/4/19	2号機	ダスト放射線モニタ監視ユニットの伝送異常について
2009/4/20	2号機	無線ページング主固定局装置内 天井のほこり混入防止スポンジの脱落について
2009/4/20	4号機	計算機用 静止型無停電電源装置(4A)電解コンデンサ(C34)の変形について
2009/4/20	7号機	空調機のドラムトラップの汚れについて

発見日	号機	件名
2009/4/20	7号機	原子炉冷却材浄化系 吸込ライン内側隔離弁[G31-F002] モータ本体合わせ面からの油漏れについて
2009/4/21	1号機	蒸気式空気抽出系 入口蒸気圧力計[N81-PI611]の指示値上昇について
2009/4/21	1号機	蒸気式空気抽出系 入口蒸気圧力計[N81-PI606]の指示値上昇について
2009/4/21	1号機	水素・酸素供給設備 電気計装室の空調機の動作不良について
2009/4/21	4号機	計算機用 静止型無停電電源装置(4A)直流電圧計の管理値の逸脱について
2009/4/21	4号機	タービン建屋 高電導度廃液系/低電導度廃液系サンプ(A)室およびスチームドレン処理系サンプ(A)室内の床ファンネル番号の相違について
2009/4/21	4号機	制御棒駆動機構 ポンプサクションフィルタ差圧指示スイッチおよびポンプ出口フィルタ差圧指示スイッチ[C12-DPIS-001/004]の接点精度の逸脱について
2009/4/21	その他	補助ボイラ(3A) 循環水量高圧側計器元弁の破損について
2009/4/22	1号機	蒸気式空気抽出系 作動蒸気圧力用調節器[N81-PIC608]の指示変動について
2009/4/22	3号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A) 吐出圧力計[P41-PI001A]の動作不良について
2009/4/22	4号機	タービン建屋 空調機ドラムトラップおよびファンネルの汚れについて
2009/4/22	4号機	原子炉建屋 空調機ドラムトラップおよびファンネルの汚れについて
2009/4/22	6号機	「データディスク装置(過渡現象記録装置)(No.3)」故障警報の発生について
2009/4/22	7号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C) 電動機上部軸受用排油口の閉止プラグからの油にじみについて
2009/4/23	7号機	ブラウン管(No.1) 十字カーソル画面選択の不具合について
2009/4/23	その他	固体廃棄物貯蔵庫前 マンホール蓋の破損について
2009/4/23	その他	荒浜側焼却設備 炉底蓋シール用エアフィルタ(A)からの漏えいについて
2009/4/24	5号機	大湊側焼却炉中段スクリュウ(B) 冷却空気温度「高高」警報の発生について
2009/4/24	7号機	非常用ディーゼル発電機(B) シリンダーヘッド部潤滑油供給配管からの油にじみについて
2009/4/26	その他	荒浜側焼却設備 炉底シール空気減圧弁下部リリースポートからの漏えいについて

4. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	1
A	0
B	0
C	16
D	129
対象外	1
総計	147