

不適合管理状況(7月審査分)

1. Aグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/7/23	7号機	気体廃棄物処理系の高感度オフガスモニタの指示値上昇について
		<p>《概要》 7号機は定格出力一定で調整運転中ですが、7月23日午後0時30分頃、気体廃棄物処理系の高感度オフガスモニタの指示値にわずかな上昇傾向が認められました。 このため、記録を確認したところ指示値は10時40分頃から上昇していることが確認されました。燃料漏えいの可能性も考えられるため、監視を強化しています。 ガス状の放射性物質については気体廃棄物処理系で減衰処理されており、排気筒モニタの指示値に変動は見られないことから、外部への放射能の影響はありません。 なお、本事象は法律に基づく報告対象ではありません。 また、排気筒モニタのデータは当発電所のホームページで公表しております。</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/7/23 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21072301p.pdf</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/7/23 【プレスリリース】 (続報) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21072304p.pdf</p>
		<p>《ホームページ掲載》 2009/7/24 【プレスリリース】 (調査状況について) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21072401p.pdf</p>
<p>《ホームページ掲載》 2009/7/30 【プレスリリース】 (調査結果について) http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21073001p.pdf</p>		

2. Bグレード 3件

発見日	号機	件名
2009/6/30	5号機	海水熱交換器建屋(非管理区域)における海水の流入について
		<p>《ホームページ掲載》 2009/7/1 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21070101p.pdf</p>
2009/7/8	5号機	原子炉建屋(管理区域内)におけるガムの発見について
2009/7/22	1号機	タービン建屋大物搬入口におけるけが人の発生について
		<p>《ホームページ掲載》 2009/7/23 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21072303p.pdf</p>

3. Cグレード 32件

発見日	号機	件名
2009/3/10	1号機	気体廃棄物処理系 排ガス前置フィルタ(A, B)保温材のアスベスト検出について
2009/6/12	1号機	クロスアラウンド管(ES-7ライン)保温材のアスベスト検出について
2009/6/19	1号機	タービン建屋 送排風機検査用計器(U41-FT055-4)の動作不良について
2009/6/25	5号機	非常用ガス処理系 排風機(A)出口グラビティーダンパの不適切な養生について
2009/6/26	2号機	ダスト放射線モニタ伝送基板交換時のDIPスイッチ設定ミスによる伝送異常発生について
2009/6/26	4号機	換気空調補機非常用冷却水系ポンプ(A)試運転時の系統水の濁りについて
2009/6/29	その他	大湊側洗濯廃液設備洗濯廃液受タンク(B)ろ過機供給配管からの漏えいについて
2009/6/30	5号機	主変圧器ブッシング変流器の極性相違について
2009/7/1	4号機	【定事検】主要弁検査(その2)漏えい検査における検査中断について
2009/7/3	5号機	残留熱除去系ポンプ(A)軸受冷却器 原子炉補機冷却系入口弁[P21-F301A]の予定外の全閉について
2009/7/6	5号機	原子炉格納容器内側隔離弁[P24-MO-F103]ヒータ回路における未許可な状態でのスイッチ操作について
2009/7/7	5号機	「特別危険物」取扱い作業における使用禁止物の防護区域への持ち込みについて
2009/7/7	6号機	制御棒動作試験における制御棒挿入表示灯の表示不良について
2009/7/8	6号機	制御棒価値ミニマイザー機能試験(停止余裕モード試験)時の対象制御棒誤選択による試験の再実施について
2009/7/8	6号機	原子炉隔離時冷却系 設備品質記録シートレビューにおける軸受上下半締付ボルト締付トルクの設計値との相違について
2009/7/9	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)動作試験前における原子炉補機冷却系A系からB系へのタイラインインサービスについて
2009/7/13	1号機	荒浜側洗濯設備建屋付近(屋外)における掘削工事中の重機の転倒について
2009/7/13	5号機	原子炉冷却材浄化系ポンプ(A, B)水張り時における原子炉再循環ポンプ メカニカルシール配管逃し弁[B31-F017A, F017B]の動作について
2009/7/14	5号機	原子炉建屋屋上(非管理区域)におけるけが人の発生について
		《ホームページ掲載》2009/7/15 【プレスリリース】
		http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2009/pdf/21071501p.pdf
2009/7/15	1号機	【定事検】定期事業者検査要領書に関する指示文書(主任技術者の関与適正化)の誤解釈について
2009/7/15	その他	燃料関連機器の移動に伴う仮設倉庫での塗料スプレー缶(第一石油類)の無届け使用について

発見日	号機	件名
2009/7/17	1号機	原子炉建屋 天井クレーンランウェイガード耐震補強部材と原子炉圧力容器上蓋の仮置き移動時の干渉について
2009/7/17	6号機	「SLU伝送路異常P662-3」警報の発生について
2009/7/18	1号機	原子炉建屋天井クレーン耐震強化工事における身体汚染について
2009/7/20	5号機	浸透探傷検査用浸透探傷剤のスプレーノズル紛失について
2009/7/21	7号機	【定事検】主要弁検査(その2)の成績書における記録不備について
2009/7/22	1号機	電動機駆動消火ポンプ用しゃ断器の動作不良について
2009/7/22	4号機	第4類第1石油類(CRCスーパー556)の管理区域への持込について
2009/7/22	5号機	耐震強化工事における照明用フレキシブルチューブの損傷について
2009/7/24	7号機	炉心性能計算における中性子計測データの取り込み不能について
2009/7/24	その他	大湊側焼却設備「循環冷却水系放射能高高」警報の発生について
2009/7/25	6号機	制御棒操作監視系「RC&IS 軽故障」警報の発生について

4. Dグレード 248件

発見日	号機	件名
2007/7/13	1号機	復水器(A)上部目視点検における配管サポート減肉他について
2008/2/20	3号機	【中越沖地震】西側ポンベ建屋から逆先弁ピットダクト内の電路損傷について
2009/3/17	1号機	保守ツールE510(ノートPC)のモニタ接続部損傷について
2009/5/20	1号機	「非常用密封油ポンプ用電動機」納入時の試験成績書の記載不備について
2009/5/27	1号機	クラス1機器供用期間中検査における自動超音波探傷検査装置のデータ不良について
2009/6/5	1号機	復水器(B)第6給水加熱器ラギングプレート溶接部の割れについて
2009/6/5	5号機	配管・サポート点検におけるオイルスナツパからのオイル漏れについて
2009/6/11	1号機	復水器(B, C)上部目視点検における配管サポート減肉他について
2009/6/12	5号機	第3給水加熱器(A), 第4給水加熱器(A) 給水加熱器圧力検出元弁[N36-F713A, 714A]のシートリークについて
2009/6/15	4号機	復水器細管連続装置 捕集器ゴムライニングの損傷他について

発見日	号機	件名
2009/6/15	4号機	原子炉建屋 送風機(A)ファンケーシング内構造物の腐食について
2009/6/16	6号機	タービン建屋2階 照明用分電盤[NLP-6T22]回路(14)用漏電遮断器二次側ビスの焦げについて
2009/6/19	1号機	メカニカルスナッパ[RHR-013-310S]低速走行試験における許容値逸脱について
2009/6/22	5号機	燃料プール冷却浄化系 F/D出口流量スイッチ電源用トグルスイッチ[G41-FS-012B]の動作不良について
2009/6/23	1号機	復水脱塩装置脱塩塔(I)樹脂出口弁エアフィルタからの空気漏れについて
2009/6/24	1号機	主タービン 第5軸受工場修理における軸受ライナーリフトポンプ給油穴閉止栓 ねじ穴の座ぐりにおける誤加工について
2009/6/24	4号機	格納容器内雰囲気モニタ系 トグルスイッチ[D23-I/O-603A]の動作不良について
2009/6/24	5号機	中操警報制御装置取替工事における警報用押しボタンスイッチ交換もれについて
2009/6/24	5号機	燃料プール冷却浄化系 F/D(A)差圧電源トグルスイッチ[G41-I/O-010A]の動作不良について
2009/6/24	5号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 排気ガス温度検出器[R44-TE-364H-20]の絶縁抵抗不良について
2009/6/25	4号機	格納容器内雰囲気モニタ系 トグルスイッチ[D23-I/O-631A]の動作不良について
2009/6/25	4号機	電動弁[N11-F001]電気品室内における油にじみについて
2009/6/25	4号機	主蒸気系[B21-F803A]の分解不可について
2009/6/26	4号機	純水補給水系 原子炉建屋補給水積算量計[P11-FQT-102]の動作不良について
2009/6/26	4号機	原子炉再循環系 電源装置区域送風機(A)電動機各種寸法の管理値逸脱について
2009/6/26	4号機	原子炉建屋 送風機(B)ファンケーシング内構造物の腐食について
2009/6/26	4号機	低圧炉心スプレイ系 弁[E21-F034]浸透探傷検査における指示模様について
2009/6/26	5号機	【中越沖地震】高圧タービンおよび低圧タービン(A) ロータ・ダイヤフラム(下半)他の接触跡について
2009/6/26	5号機	【中越沖地震】低圧タービン(B) ロータ・ダイヤフラム(上半)他の接触跡について
2009/6/26	6号機	原子炉内蔵型再循環ポンプ 静止形可変周波数電源装置入力変圧器(B-2)の圧力計ガラスカバー内面の結露について
2009/6/26	7号機	過渡現象記録装置(MIRDAS)の動作不良について
2009/6/27	4号機	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路 非放射性スチームドレン系配管からの水漏れについて
2009/6/29	1号機	主蒸気加減弁[N31-F002B] 主弁当り不良について
2009/6/29	1号機	補助冷却海水系バイパスラインドレン弁のシートパスについて

発見日	号機	件名
2009/6/29	3号機	使用済燃料プール内における異物(浮遊養生シート片)の発見について
2009/6/29	4号機	タービンバイパス弁(N37-F001)ステムナット廻り止めピンの固着について
2009/6/29	4号機	計算機用静止形無停電電源装置(4B)平滑コンデンサ用ブレーカの動作不良について
2009/6/29	5号機	原子炉冷却材浄化系 弁[G31-F352]駆動部よりの空気漏れについて
2009/6/29	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(B)入口弁[K14-AO-F202B]の動作遅延について
2009/6/30	1号機	工業用テレビ設備(B)の表示不良について
2009/6/30	1号機	電気油圧式制御装置 配管サポート マルチクランプゴムブッシュの割れ他について
2009/6/30	1号機	電気油圧式制御装置 配管打痕について
2009/6/30	1号機	主タービン制御室内のオイルトリップソレノイドバルブ, オイルリセットソレノイドバルブ廻りの油にじみについて
2009/6/30	1号機	タービン中間弁, 主蒸気止め弁油筒廻りの油にじみについて
2009/6/30	1号機	電気油圧式制御装置 配管サポート マルチクランプボルトの抜けについて
2009/6/30	3号機	スクリーン(B)洗浄水圧力計[W32-PI131B]の指示不良について
2009/6/30	4号機	漏えい検出系サンプルポンプ出口フィルタ内ルーバーの折損について
2009/6/30	5号機	【中越沖地震】主タービン低圧伸び差検出器の不良について
2009/6/30	5号機	固定子巻線水冷却 イオン交換樹脂塔入口圧力計[N43-PI-052]及びイオン交換樹脂塔出口圧力計[N43-PI-054]の指示不良について
2009/6/30	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)軸受け潤滑油配管フランジの油にじみについて
2009/6/30	6号機	タービン系トリップチャンネル盤[H12-P666]盤内端子におけるねじの不良について
2009/6/30	6号機	タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)計装ラック[H22-P209]におけるドレンラインのファンネル漏えいについて
2009/6/30	6号機	電気防食装置 電位調整の不良について
2009/6/30	7号機	酸素ガスポンベ出口弁[P32-F001J]接続部の微小漏えいについて
2009/7/1	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系 熱交換機(A)のチューブリークについて
2009/7/1	1号機	非常用ディーゼル発電機(B) 還気ダンパ[DAA612]駆動部の磨耗について
2009/7/1	2号機	原子炉再循環ポンプ発電機・電動機セット オイルクーラ(B)冷却水入口管ドレン弁のシートパスについて
2009/7/1	4号機	非常用ディーゼル発電機(A) 清水冷却器原子炉補機冷却系水張り時における配管フランジ部のにじみについて

発見日	号機	件名
2009/7/1	4号機	残留熱除去系弁[E11-F557, E11-F558]表示名称の相違について
2009/7/1	5号機	循環水ポンプ連絡弁ピット排水ポンプのトリップについて
2009/7/1	5号機	タービン補機冷却水ポンプ(A, B, C)用電動機基礎部の亀裂について
2009/7/1	5号機	タービン建屋 高電導度廃液系サンプポンプ(A)吐出弁開度表示計の不良について
2009/7/1	5号機	海水熱交換器建屋地下2階海水流入に伴う循環水系電気防食制御盤内への海水侵入について
2009/7/1	5号機	発電機密封油系 密封油差圧スイッチ[N44-DPS-030]の動作不良について
2009/7/1	7号機	運転管理コンソール ソフト記録計のダウンロード失敗について
2009/7/1	7号機	中央制御室給気処理装置(B)ドレン排水管のつまりについて
2009/7/2	1号機	第12回定検 タービン肉厚測定箇所の取り違いについて
2009/7/2	1号機	直流125V(B)バッテリー室内洗眼用シャワー及び洗浄水ラインの詰まりについて
2009/7/2	1号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)回転速度指示計の指示不良について
2009/7/2	1号機	復水ろ過装置逆洗水受タンク液位計の指示不良について
2009/7/2	2号機	低電導度廃液系 通水ポンプ(A)吐出圧力計の指示不良について
2009/7/2	3号機	使用済燃料プール内における異物(紙らしきもの)の発見について
2009/7/2	3号機	高圧炉心スプレイ系ポンプモータ上部ガイド軸受温度検出器[E22-TE104]の絶縁抵抗不良について
2009/7/2	4号機	原子炉建屋入口所内蒸気系供給元弁[P61-F050B]からの漏えいについて
2009/7/2	5号機	【中越沖地震】低圧タービン(C) ロータ・ダイヤフラム(上半)他の接触跡について
2009/7/2	5号機	【中越沖地震】主タービン軸受メタル(No.1~4)の接触跡について
2009/7/2	5号機	循環水ポンプ(A)用電動機 上部軸受油冷却器 ブラケット貫通部用ブッシュの緩みについて
2009/7/2	5号機	計装用圧縮空気系・所内用圧縮空気系 圧縮機室空調機(A)インペラボス内径寸法の許容値逸脱について
2009/7/2	6号機	残留熱除去系封水ポンプ(B)メカニカルシールからの水のにじみについて
2009/7/2	6号機	コントロール建屋1階 ケーブルトレイ蓋の外れについて
2009/7/3	1号機	圧力抑制室内気中部および水面における異物(レガテープ)の発見について
2009/7/3	1号機	原子炉再循環ポンプ(B)用電動機吊り耳取付用ボルトの損傷について

発見日	号機	件名
2009/7/3	1号機	メカニカルスナッパ潤滑油供給配管接続部からの油漏れについて
2009/7/3	1号機	ランドリー建屋コンセントの不良について
2009/7/3	2号機	所内蒸気戻り系フラッシュタンク液位スイッチの動作不良について
2009/7/3	3号機	残留熱除去系(B, C)系統流量チャートの印字不良について
2009/7/3	4号機	復水ろ過装置／復水脱塩装置 制御用コントローラ盤プログラム照合の不一致について
2009/7/3	4号機	タービンバイパス弁(No. 1, No. 3)弁座シート面の当り不良および弁体シート面の浸食について
2009/7/3	4号機	蒸気加減弁(No. 1～3)クロスヘッドおよび弁棒トルク値の不良について
2009/7/3	4号機	中操内ページング装置拡声機能の不良について
2009/7/3	6号機	サービス建屋 非放射性スチームドレン系サンプポンプ吐出逆止弁の動作不良について
2009/7/3	6号機	非常用ディーゼル発電機(A)機関冷却水ベント弁[R43-F505A]ハンドル押えナットの外れについて
2009/7/3	7号機	非常用ディーゼル発電機(C)自動空気だめからの微小漏えいについて
2009/7/4	1号機	非常用ディーゼル発電機(B)空気だめ(自動)計装元弁[R43-F751B-2]開度表示器の不良について
2009/7/5	1号機	エリア放射線モニタ[CH.25-43]記録計の動作不良について
2009/7/5	6号機	復水器連続洗浄装置「A系貝分離装置動作渋滞」警報の発生について
2009/7/5	7号機	原子炉区域・タービン区域排気エアフィルタ(B)の詰まりについて
2009/7/6	1号機	放射性廃棄物処理設備区域給気ルーバ室整流板の破損について
2009/7/6	4号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)防食垂鉛板の消耗について
2009/7/6	5号機	非常用ディーゼル発電機(B)／Z送風機(B)本格点検における材料発注における不備について
2009/7/6	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)シリンダ部(No. 10)からの油にじみについて
2009/7/6	6号機	復水器連続洗浄装置周りへの弁銘板取付について
2009/7/6	その他	大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良について
2009/7/6	その他	大湊側焼却設備排気筒放射線モニタトリチウムサンプルポンプ(A)における吐出圧力不足について
2009/7/7	1号機	第9回定検 タービン肉厚測定箇所の取り違いについて
2009/7/7	1号機	補助建屋排気口におけるサンプリングフィルタ測定時の試料採取流量誤入力について

発見日	号機	件名
2009/7/7	1号機	原子炉再循環ポンプ電動機・発電機セット(A, B) 配管・フランジ座溶接部浸透探傷検査の指示模様について
2009/7/7	2号機	原子炉補機冷却系 1号機タービン建屋冷却水出口管ベント弁のシートパスについて
2009/7/7	4号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(A) 差圧発信器[P42-DPT-012A]の動作不良について
2009/7/7	4号機	海水熱交換器建屋 海水系ファンネルとベントライン結合部からの漏えいについて
2009/7/7	4号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機(B, D) 分解部品の腐食および浸透探傷検査の指示模様について
2009/7/7	5号機	【定事検】低圧タービン(A) 外部車室(上半) 浸透探傷検査の指示模様について
2009/7/7	5号機	中央制御室 食堂及び食堂前通路の空調風量の調整について
2009/7/7	5号機	非常用ガス処理系(B) 排気流量計および記録計の指示不良について
2009/7/7	6号機	非常用密封油ポンプ自動起動試験および密封油差圧警報試験の未実施について
2009/7/7	6号機	高圧炉心注水系(B)系弁[MO-F008B]開度計の指示不良について
2009/7/7	6号機	抽気系電動弁[N36-MO-F050]駆動部からのグリースのにじみについて
2009/7/7	7号機	使用済燃料プール内における異物(浮遊養生シート片)の発見について
2009/7/7	7号機	所内用圧縮空気系空気圧縮機(A) 圧力指示スイッチ[PIS009A]元弁接続部からの油のにじみについて
2009/7/7	その他	補助建屋冷水ポンプ(A) 電動機ファン側ベアリングからの異音について
2009/7/8	1号機	【定事検】主蒸気止め弁(No. 1, No. 4) 弁箱整流板溶接部 浸透探傷検査における指示模様について
2009/7/8	1号機	復水系弁[N21-F600B]弁棒の曲がりについて
2009/7/8	4号機	原子炉再循環系給気処理装置室 非放射性スチームドレン系サンプポンプ(A) 吐出逆止弁の動作不良について
2009/7/8	4号機	タービン補機冷却海水系均圧弁[P42-DPT-012B]のシートパスについて
2009/7/8	4号機	直流250Vバッテリー(No. 36) 液位確認窓の破損について
2009/7/8	5号機	電解鉄イオン注入系ストレーナ差圧計検出配管の詰まりについて
2009/7/8	7号機	原子炉建屋 天井クレーンリミットスイッチストッパーの変形について
2009/7/8	その他	荒浜側焼却設備一次セラミックフィルタ(B) 灰取出しコンベア出口フランジ部のズレについて
2009/7/9	1号機	【中越沖地震】循環水ポンプベースおよびモーターベースの傾きについて
2009/7/9	1号機	事故後サンプリング設備取替工事におけるタバコの吸い殻発見について

発見日	号機	件名
2009/7/9	1号機	プロセス計算機室空調機給気ダクト保温材の破損について
2009/7/9	1号機	残留熱除去冷却海水系 計器検出元弁[P45-F801D, F804B, F807B]のシートパスについて
2009/7/9	4号機	主蒸気止め弁(No. 1~3)主弁座の当り不良について
2009/7/9	4号機	復水系電動弁[N21-F009A]ケーブルコネクタの損傷について
2009/7/9	5号機	使用済燃料プール内における異物(養生シート片)の発見について
2009/7/9	5号機	計装用圧縮空気系・所内用圧縮空気系 圧縮機室空調機(B)インペラボス内径寸法の管理値逸脱について
2009/7/9	6号機	作業許可書(6号不点箇所照明交換・6号機 電子通信設備定期年次点検)誤完了処理後における当該作業許可書での作業実施について
2009/7/9	6号機	タービン補機冷却海水系バイパス配管 海水熱交換器エリア1階壁貫通部からの水漏れについて
2009/7/9	6号機	原子炉補機冷却海水系(E)配管 海水熱交換器エリア1階壁貫通部からの水漏れについて
2009/7/10	1号機	高起動変圧器(No.2) 遮断器[082]黒相操作箱扉の腐食について
2009/7/10	1号機	サービス建屋 蒸気発生器圧力検出元弁[U41-F784]の固着について
2009/7/10	1号機	窒素ガス供給装置 パージ用蒸発器上部ガラス小窓のヒビ割れについて
2009/7/10	3号機	ほう酸水注入系ポンプ(A)グランド受け周りの油にじみについて
2009/7/10	4号機	タービン建屋地下1階 復水器室東側 復水器室(C)付近の梯子落下防止バーの取り付け部の破損について
2009/7/10	5号機	管理区域 保護衣回収場所でのライター発見について
2009/7/10	5号機	サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)凝縮器冷却水計装機器の動作不良について
2009/7/10	5号機	洗濯機(E)雑用水系入口弁のシートパスについて
2009/7/10	5号機	洗濯乾燥機(C)給気ダンパ用循環シリンダの動作不良について
2009/7/10	6号機	モータコントロールセンタ[6A-2-2(7B), 6B-2-2(7B)]過電流継電器の欠相要素の管理値逸脱について
2009/7/10	6号機	原子炉建屋天井クレーン 15tホイスト巻上用電動機カップリングの変色について
2009/7/10	7号機	北側海水ポンプ用天井クレーン巻上減速器カバーの変形について
2009/7/11	1号機	原子炉建屋オペレーティングフロア[LP-1R82 CKT-22]水銀灯回路の絶縁不良について
2009/7/11	2号機	各所蒸気漏えい検出機器設置区域周囲温度記録計の動作不良について
2009/7/11	3号機	原子炉建屋送風機(A, B, C, D)ファン点検口のパッキン不良について

発見日	号機	件名
2009/7/11	5号機	【中越沖地震】主タービン軸受(No.1～8) 当たり確認結果の管理値逸脱について
2009/7/12	7号機	高感度オフガスモニタ冷却装置の動作不良について
2009/7/13	1号機	放射性廃棄物処理エリア 混合槽室空調機温度指示計[U41-TIS136]の指示不良について
2009/7/13	5号機	原子炉ポンプ(A, B)メカシール配管逃がし弁[B31-F017A/B]の動作不良について
2009/7/13	6号機	工具センター借用工具(マイナスドライバー)の紛失について
2009/7/13	その他	原子炉隔離時冷却系小口径配管修理における工期変更手続きの遅延について
2009/7/13	その他	大湊側焼却設備水ノズルパージ空気ラインの閉塞について
2009/7/14	1号機	タービン建屋1階北東階段室内蛍光灯の破損について
2009/7/14	1号機	原子炉再循環ポンプ(A, B)出口温度記録計[B31-TRS602]の印字不良について
2009/7/14	1号機	主蒸気隔離弁漏えい抑制系計器検出元弁[E32-F705A, B, C, D]のシートパスについて
2009/7/14	3号機	低起動変圧器[3SA] 負荷時タップ切替制御盤における電圧計[3SA-2]の指示不良について
2009/7/14	3号機	中央制御室 監視用CRT(No.1)の表示不良について
2009/7/14	4号機	タービン補機冷却海水系トスフィルタ(B)ストレーナ垂鉛板の消耗について
2009/7/14	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)潤滑油プライミングポンプメカニカルシールからの油漏れについて
2009/7/14	7号機	常用照明分電盤[NLP-7E12]回路(5)のトリップについて
2009/7/14	その他	大湊側焼却設備廃油受入ポンプフィルタレギュレータドレンの閉塞について
2009/7/15	1号機	補助冷却海水系バイパス タービン建屋補機冷却系熱交換器(A)トスフィルターブロー管ドレン弁[P41-F561] 出口フランジ部の漏えいについて
2009/7/15	2号機	純水補給水系水飛散における中央制御室連絡前の拭き取りについて
2009/7/15	2号機	純水補給水系水の飛散について
2009/7/15	3号機	メタクラ[3SA-1(4B)]における過電流継電器の動作不良について
2009/7/15	4号機	【中越沖地震】複合中間弁(No.1～6)ハッチ取付ボルトの変形について
2009/7/15	5号機	燃料交換器制御室空調機 温度調節弁バイパス弁[P24-F108]の固着について
2009/7/15	その他	水処理設備 加圧脱水機ろ布洗浄排水ドレン配管のつまりについて
2009/7/15	その他	荒浜側焼却設備 直流充電器盤用 直流電圧計切替スイッチの動作不良について

発見日	号機	件名
2009/7/16	1号機	高電導度廃液系濃縮装置循環ポンプ(B)の動作試験における振動許容値の逸脱について
2009/7/16	1号機	残留熱除去中間ループ系熱交換器(B) 差圧指示計[P45-DPI104B]ドレン配管の腐食について
2009/7/16	1号機	放射性廃棄物処理設備エリア 給気エアフィルタ差圧指示計[U41-DPI102]の指示不良について
2009/7/16	2号機	SCR盤室空調機 点検用小扉保温材の脱落について
2009/7/16	2号機	原子炉建屋付属棟 管理区域照明器具の破損について
2009/7/16	3号機	メタクラ[3SA-1]における地絡電圧計誤差率の管理値逸脱について
2009/7/16	3号機	原子炉冷却材浄化系F/D(A)出口サンプリング戻り弁[P91-AO-P457-RB05A-S2]制御回路のヒューズ切れについて
2009/7/16	4号機	高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 清水加熱器ポンプ軸受箱ベアリング挿入部の磨耗について
2009/7/16	4号機	タービン補助蒸気系電動弁[N39-F003A, F003B]電気品室内の油漏れについて
2009/7/16	5号機	原子炉建屋 サブドレンポンプ(No.1)の動作不良について
2009/7/16	5号機	循環水系弁[N71-F007] 配管フランジ部ガスケットのひび割れについて
2009/7/16	6号機	防災盤 原子炉建屋(非管理区域)中4階南側エレベータ機械室 火災報知器の誤動作について
2009/7/16	7号機	RHRポンプ(A, B, C)室空調機吸込フィルタの詰まりについて
2009/7/17	1号機	原子炉建屋(非管理区域)2階 床ファンネルからの溢水について
2009/7/17	1号機	主タービンオイルブースター油ポンプ工場点検におけるスペーサの不具合について
2009/7/17	5号機	【中越沖地震】低圧タービン(B) ロータ・ダイヤフラム(下半)他の接触跡について
2009/7/17	5号機	【中越沖地震】低圧タービン(C) ロータ・ダイヤフラム(下半)他の接触跡について
2009/7/17	5号機	水圧制御ユニットアキュムレータ充填ライン安全弁[C12-F084B]への接触による動作について
2009/7/17	6号機	高圧炉心注水系試験用調節弁(C)開度計の指示不良について
2009/7/17	その他	大湊側補助ボイラー(4C)フード開閉機グランド部からの蒸気漏れについて
2009/7/18	1号機	原子炉建屋 No.3サブドレン(南西)No.1, No.2ポンプの汲み上げ不良について
2009/7/20	3号機	計算機軽故障(CPU No.5停止)警報の発生について
2009/7/20	5号機	低圧タービン(B)内部車室(上半)ヒートパッフル板の浸食について
2009/7/20	5号機	【定事検】低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム(上半)浸透探傷検査における指示模様について

発見日	号機	件名
2009/7/21	1号機	原子炉建屋地下2階南東側通路コンセント[LP-1R32]回路(27)のトリップについて
2009/7/21	4号機	タービン系制御装置異常警報の発生について
2009/7/21	4号機	主蒸気止め弁(No.1~3)弁体シート面の不良について
2009/7/21	4号機	中央制御室送排風機(B)用電動機本格点検における各種寸法の管理値逸脱について
2009/7/21	4号機	放射性廃棄物処理設備電気品区域 非放射性スチームドレン系サンプポンプの汲み上げ不良について
2009/7/21	5号機	原子炉再循環ポンプ発電機・電動機セットエリア 給気ダクトボリュウムダンパからの異音発生について
2009/7/22	1号機	非常用ガス処理系活性炭充排装置 フレキシブル連絡管の破損について
2009/7/22	3号機	原子炉補機冷却系ポンプ(D)反カップリング側メカニカルシールからの漏えいについて
2009/7/22	3号機	復水ろ過装置/復水脱塩装置 CRT(No.2)の操作不能について
2009/7/22	4号機	中央制御室控室電気ヒーターの動作不良について
2009/7/22	5号機	復水脱塩装置脱塩塔(G)再循環弁[N27-MO-F003G]手動用ハンドルからの油にじみについて
2009/7/22	6号機	高電導度廃液系濃縮装置 所内蒸気戻り系導電率計[P91-CE-RWB24]の指示不良について
2009/7/22	7号機	原子炉建屋 非放射性スチームドレン系サンプポンプ(A)吐出逆止弁[U63-F011]の動作不良について
2009/7/22	その他	大湊側補助ボイラ(4A)手分析サンプリング水出口弁[P62-F303A]のシートパスについて
2009/7/22	その他	荒浜側補助ボイラー盤[H14-P682-2]端子ネジ穴の変形について
2009/7/23	2号機	タービン建屋天井クレーン 電圧計・電流計の管理値逸脱について
2009/7/23	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)ピストンピン外形寸法の増大について
2009/7/23	4号機	非常用ディーゼル発電機(B)排気弁ステライト溶着部の剥離について
2009/7/23	5号機	電解鉄イオン注入系ストレーナ差圧計[P95-DPIS001]の指示不良について
2009/7/23	5号機	給水流量(B)用差圧伝送器[N21-FT-260B-1]テスト弁のシートリークについて
2009/7/23	その他	荒浜側焼却炉トリチウムサンプポンプ交換用部品の廃棄について
2009/7/24	4号機	【定事検】高圧炉心スプレィ系ディーゼル発電機 シリンダ安全弁機能・性能検査時の試験装置損傷による検査中断について
2009/7/24	4号機	校正モニタ室空調機の動作不良について
2009/7/24	6号機	原子炉格納容器 高電導度廃液系サンプポンプの動作不良について

発見日	号機	件名
2009/7/24	6号機	高圧炉心注水系第一試験用調節弁[E22-F008C]開度の指示不良について
2009/7/25	1号機	所内蒸気戻り系 原子炉区域フラッシュタンク液位スイッチ[P61-LS029-3]の動作不良について
2009/7/25	1号機	コントロール建屋 所内蒸気戻り系ポンプ出口圧力調整弁[P61-F221]ガスケット部からの漏えいについて
2009/7/25	5号機	OFケーブル監視盤温度記録計扉止め具の折損について
2009/7/26	4号機	圧力抑制室 水温度記録計の打点不良について
2009/7/26	5号機	管理区域配備工具の紛失について
2009/7/26	5号機	海水熱交換器建屋 海水スチームドレンサンプポンプ吐出逆止弁[U63-F021]の動作不良について
2009/7/26	7号機	制御棒[30-15]引抜き時の分離発生について
2009/7/27	4号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(B)チューブの減肉について
2009/7/27	4号機	非常用ディーゼル発電機(B) シリンダーヘッド冷却水連結管リング装着部の腐食について
2009/7/27	5号機	消火ポンプ吐出圧力(主管圧力低)圧カスイッチ[U43-PS005]の動作不良について
2009/7/27	6号機	「500kV OFケーブル温度記録計」扉止め具の折損について
2009/7/28	5号機	OFケーブル洞道南側送風機(C)モータベルトのゆるみについて
2009/7/28	6号機	原子炉冷却材浄化系F/D入口自動減圧機構安全弁[P91-PICS-RB03A]のシートパスについて
2009/7/28	7号機	燃料プール冷却浄化系F/D入口サンプル採取弁[P463-RB15-S3]のシートパスについて
2009/7/29	4号機	中央制御室監視用CRT(No.7)[C91-P015-7]の表示不良について
2009/7/29	5号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)吐出圧力計[P41-PI030A]からの海水の微少漏えいについて
2009/7/29	5号機	圧力調整用消火ポンプ(A, B)故障警報の発生について
2009/7/29	5号機	常用照明分電盤[NLP-5T32]の回路トリップについて
2009/7/29	6号機	高電導度廃液系脱塩塔入口導電率計[P91-CE-RWB25]の指示不良について
2009/7/30	6号機	タービン補助蒸気系 湿水分離加熱器(A)温度検出器[N39-TE025A-1]接続部からの結露水発生について
2009/7/30	7号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(B-1)のシール水減少他について

5. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	1
B	3
C	32
D	248
対象外	1
総計	285