

不適合管理状況(1月審議分)

1. GIIグレード 28件

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2010/12/17	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A, B)蒸気加減弁用サーボ弁の点検周期超過について【点検長期計画調査結果】	Ⅲ以下
2010/12/25	1号機	点検長期計画実績調査における点検周期逸脱機器の記載もれについて【点検長期計画調査結果】	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html	
		《ホームページ掲載》2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-j.html	
2010/12/28	6号機	制御棒駆動水圧系機能検査における弁の過トルクによる閉操作について	Ⅲ以下
		2011/1/6	
2011/1/6	5号機	メタクラ(5A-1/2)積算電力計の点検周期超過について【点検長期計画調査結果】	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html	
		《ホームページ掲載》2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-j.html	
2011/1/6	5号機	《ホームページ掲載》2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-j.html	Ⅲ以下
		2011/1/7	
2011/1/8	3号機	原子炉ウェル内ディフューザ管内の異物(紙ウエス)の発見について	Ⅲ以下
2011/1/10	3号機	原子炉復旧作業における工具(シノ付きラチェットレンチ)の落下について	Ⅲ以下
2011/1/12	6号機	高圧ドレンポンプ(C)ウォーミング水ブロー止め弁の点検周期超過について【点検長期計画調査結果】	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html	
		《ホームページ掲載》2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-j.html	
2011/1/12	6号機	《ホームページ掲載》2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-j.html	Ⅲ以下

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2011/1/12	その他	濃縮装置から濃縮廃液タンクへ移送する前の濃縮廃液の試料採取忘れについて	Ⅲ以下
2011/1/13	1号機	タービン建屋給気加熱器室内床面のひび割れについて	Ⅲ以下
2011/1/14	2号機	パワーセンタ[2D-1(4B)]停止時における2号機放射性廃棄物処理設備中央制御室制御電源の喪失について	Ⅲ以下
2011/1/14	6号機	燃料プール冷却浄化系ポンプ室空調機(A)の点検周期超過について【点検長期計画調査結果】	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-i.html	
		《ホームページ掲載》2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-i.html	
2011/1/14	6号機	《ホームページ掲載》2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-i.html	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-i.html	
2011/1/17	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)付属設備の点検周期超過について【点検長期計画調査結果】	Ⅲ以下
2011/1/17	5号機	非常用ディーゼル発電機(A)付属設備他の点検周期超過について【点検長期計画調査結果】	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-i.html	
		《ホームページ掲載》2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-i.html	
2011/1/17	5号機	《ホームページ掲載》2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-i.html	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-i.html	
2011/1/17	その他	共通設備 焼却炉他の点検周期超過について【点検長期計画調査結果】	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-i.html	
		《ホームページ掲載》2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-i.html	
2011/1/17	その他	《ホームページ掲載》2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-i.html	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-i.html	
2011/1/19	3号機	固体放射性廃棄物等運搬・移動における申請もれについて	Ⅲ以下
2011/1/19	6号機	所内蒸気系圧力調整弁[P61-PCV004]の制御不良について	Ⅲ以下

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2011/1/19	7号機	原子炉建屋(A)エリア非放射性スチームドレン移送系サンプポンプの点検周期超過について【点検長期計画調査結果】	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-i.html	
		《ホームページ掲載》2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-j.html	
		《ホームページ掲載》2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-i.html	
2011/1/21	その他	補助ボイラ(4A)フード開閉機減速機支えの破損について	Ⅲ以下
2011/1/22	3号機	中性子源領域モニタ(D)ペリオドトリップテスト回路の動作不良について	Ⅲ以下
2011/1/25	6号機	移動式炉内計装系トルク測定試験後のボール弁の閉操作忘れについて	Ⅲ以下
2011/1/26	6号機	励磁装置基板交換確認試験時の保守ツールと励磁装置間の情報通信異常による試験時間の遅延について	Ⅲ以下
2011/1/27	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)非常用送風機(A)用電動機の点検周期超過について【点検長期計画調査結果】	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-i.html	
		《ホームページ掲載》2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-j.html	
		《ホームページ掲載》2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-i.html	
2011/1/27	1号機	低起動変圧器(1SA)防災ノズルの点検周期超過について【点検長期計画調査結果】	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-i.html	
		《ホームページ掲載》2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-j.html	
		《ホームページ掲載》2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-i.html	
2011/1/27	1号機	サンプリング関連計装品の点検周期超過について【点検長期計画調査結果】	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-i.html	
		《ホームページ掲載》2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-j.html	
		《ホームページ掲載》2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-i.html	

発見日	号機	件名	原子炉安全上の影響度合い
2011/1/27	3号機	原子炉建屋(非管理区域)における水漏れについて	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》 2011/1/28 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/23012801p.pdf	
2011/1/28	1号機	低電導度廃液系クラッド除去装置他の点検周期超過について【点検長期計画調査結果】	Ⅲ以下
		《ホームページ掲載》 2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-i.html	
		《ホームページ掲載》 2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-i.html	
		《ホームページ掲載》 2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-i.html	

2. GⅢグレード 245件

発見日	号機	件名
2010/1/17	6号機	換気空調補機非常用冷却水系ポンプ(A, B)点検計画の誤りについて【点検長期計画調査結果】
		《ホームページ掲載》 2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-i.html
		《ホームページ掲載》 2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-j.html
		《ホームページ掲載》 2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-i.html
2010/5/31	2号機	【中越沖地震】高圧タービン車室(下半)および低圧タービン内部車室(下半)ノズルクラッシュピンの接触痕について
2010/10/7	2号機	原子炉エリア排気エアフィルタ(B)の破れについて
2010/11/22	3号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)制御盤継電器保護カバーガラスの破損の発見について
2010/11/30	その他	地震観測小屋の自社用電力検針値の誤報告について
2010/12/8	1号機	新新潟幹線1号鉄塔通信ケーブル用フレキシブルチューブの破損について
2010/12/8	6号機	モータコントロールセンタ主回路遮断部負荷クリップの損傷について
2010/12/9	3号機	工具センタ 精度測定におけるトルクレンチの精度逸脱について
2010/12/11	2号機	原子炉建屋付属棟 原子炉補機冷却系ロッドレストレイントの損傷について
2010/12/13	6号機	オイルスナツパ付属品トラベルスケールの脱落について
2010/12/13	6号機	水圧制御ユニットスクラム弁予備品点検時における弁棒の傷他について
2010/12/14	2号機	500kVガス絶縁遮断器絶縁スペーサ端子の折損について

発見日	号機	件名
2010/12/15	2号機	復水検塩系サンプルポンプ(A)内蔵温度接点ケーブル端子からの心線の露出について
2010/12/15	7号機	スクリーン渦巻ストレーナ(B)ドレン弁の作動不良について
2010/12/16	6号機	復水器連続洗浄系弁シリンダボルト部からの空気漏れについて
2010/12/16	6号機	低起動変圧器(6SA)冷却ファン用電動機 試運転時振動測定値の判定基準逸脱について
2010/12/17	3号機	取水路(C)内部目地部の水漏れについて
2010/12/19	3号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンク(A)タンク付液位計の指示不良について
2010/12/20	その他	水処理設備 処理水水素イオン濃度計の校正不良について
2010/12/22	2号機	海水熱交換器建屋海水スチームドレン移送系サンプポンプグランド部シャフトスリーブの欠損について
2010/12/22	6号機	工事報告書と原契約変更精算における記載内容の不整合について
2010/12/22	6号機	タービン補機冷却海水系ポンプ予備機(刻印A)シャフト振れ計測およびコッタカップリング当たり確認における許容値逸脱について
2010/12/22	7号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)下流側ケーシングからインペラ間の隙間許容値逸脱および下部シャフトスリーブの摩耗について
2010/12/22	その他	認定資格(工事監理員・検査従事者)の更新忘れについて
2010/12/23	3号機	主発電機水素ガス緊急放出弁のシートパスについて
2010/12/24	1号機	原子炉建屋天井クレーン横行モーターブラケットハウジング内径の許容値逸脱について
2010/12/24	1号機	第1給水加熱器出口コンフロー2次側安全弁のシートパスについて
2010/12/24	1号機	格納容器内温度スキャンニングモニタ(T31-TI011)の異音の確認について
2010/12/24	1号機	過渡現象記録装置故障警報の発生について
2010/12/24	2号機	非常用ガス処理系テストキャニスタシャフト部の破損について
2010/12/24	3号機	原子炉補機冷却系(B)耐圧試験時の弁[P21-F007B]の漏えいについて
2010/12/24	3号機	非放射性ドレン移送系配管 熱交建屋貫通部の雨水の浸水について
2010/12/24	4号機	所内用圧縮空気系コンプレッサ(A)第1気筒付け根部付近の漏えいについて
2010/12/24	4号機	エリア放射線モニタ(Ch.25) 下限警報の発生について
2010/12/24	4号機	所内温水系バックアップ熱交換器蒸気供給ライントラップの動作不良について
2010/12/24	6号機	工具センタより借用のダイヤルゲージの破損について
2010/12/25	1号機	起動領域モニタ/平均出力領域モニタ/制御棒引抜監視装置記録計[C51-NR602D]の動作不良について
2010/12/25	3号機	スクリーン洗浄水配管フランジ部からの漏えいについて

発見日	号機	件名
2010/12/25	3号機	所内温水系バックアップ熱交換器胴側圧力計の指示不良について
2010/12/26	2号機	プロセス計算機プリンタ機ディスプレイの表示不良について
2010/12/26	3号機	取水電源トレンチ西側排水ポンプ起動・停止の頻発について
2010/12/26	7号機	使用済燃料プールにおける異物らしきものの発見について
		《ホームページ掲載》2010/12/27 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2010/pdf/22122701p.pdf
2010/12/27	5号機	低起動変圧器(5SB)エレファント用吸湿呼吸器内部への雨水の侵入について
2010/12/27	6号機	取水角落し収納ピット排水ポンプのくみ上げ不良について
2010/12/27	7号機	プロセス計算機アナログ予備入力基準電圧のレンジ逸脱について
2010/12/28	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(D)トスフィルタブロー弁のグランドリークについて
2010/12/28	3号機	燃料プール冷却浄化系弁[G41-F091]サイドフランジからの漏えいについて
2010/12/28	6号機	炉水グラブサンプリングラック内ドレン弁[P455-RB03B-D1]グランド部からの水のにじみについて
2010/12/28	その他	水処理設備 排水用硫酸計量槽入口弁のシートパスについて
2010/12/29	3号機	ホットシャワードレン系受ポンプ(A)吐出逆止弁の固着について
2010/12/29	3号機	タービン建屋エレベータ内ページング装置扉の破損について
2010/12/29	3号機	計装用圧縮空気系(A)容量調整用電磁弁の異音について
2010/12/29	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷水往還差圧調節弁[P24-F006]のグランドリークについて
2010/12/30	1号機	タービン建屋サブドレン(No.6)ポンプ(No.2)のトリップについて
2010/12/30	2号機	濃縮廃液系シール水タンク温度調節弁のシートパスについて
2010/12/31	1号機	炉心監視システム定時計算の異常終了について
2011/1/1	6号機	データ入力表示機能サブシステム(2)「サブシステムの異常」警報の発生について
2011/1/2	その他	大湊側補助ボイラ非放射性ストームドレン移送系サンプポンプ吐出配管[40A-HB-117-CS]のピンホール発生について
2011/1/3	1号機	排気筒モニタサンプリングラック(A)「サンプルガス温度低」警報の発生について
2011/1/3	2号機	密封油真空槽真空圧力計の指示不良について
2011/1/3	2号機	密封油差圧計の指示不良について
2011/1/3	6号機	高電導度廃液系脱塩塔入口導電率計の指示不良について
2011/1/4	1号機	サービス建屋給気冷却器温度調節弁のグランドリークについて

発見日	号機	件名
2011/1/4	2号機	パワーセンタ[2C-1(5A)]換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)遮断器レッドランプソケットの接触不良について
2011/1/4	3号機	スクリーン洗浄水ポンプ(A)付近ページング装置の動作不良について
2011/1/4	その他	補助ボイラ非放射性スチームドレン移送系サンプ排出ライン構内排水路連絡配管のピンホールの発生について
2011/1/4	その他	荒浜側補助ボイラブロー水水素イオン濃度調節用発信器の動作不良について
2011/1/4	その他	環境ミニコンホスト計算機のリ線異常の発生について
2011/1/5	1号機	サービス建屋冷水ポンプ(B)電動機ブラケットハウジング内径の許容値逸脱について
2011/1/5	2号機	スクリーン(E)室入退域用タラップの腐食について
2011/1/5	2号機	高電導度廃液系濃縮装置蒸発底液サンプルベッセルベントラインの詰まりについて
2011/1/5	2号機	バー回転式スクリーン用電動機(2A)ファンカバーの破損について
2011/1/5	2号機	複合中間弁(No.1)テーパピン表面の傷の確認について
2011/1/5	2号機	主変圧器冷却制御盤取替工事における冷却制御盤内の結露の発生について
2011/1/5	5号機	原子炉建屋付属棟・タービン建屋連絡通路 非放射性ドレン移送系配管のピンホールについて
2011/1/5	6号機	非常用ディーゼル発電機(A, B, C)シリンダライナ内面ホーニング目の磨耗について
2011/1/5	7号機	スクリーン装置(B)メインハウジング補強リブおよび手摺の腐食について
2011/1/5	その他	荒浜側焼却設備故障履歴ウィンドウの表示不良について
2011/1/6	2号機	濃縮廃液ポンプ出口サンプリング配管ヒータの制御不良について
2011/1/6	2号機	計装用圧縮空気系空気圧縮機中間冷却器(B)用ドレントラップ保温材の破損について
2011/1/6	2号機	原子炉補機冷却系熱交換器(A)海水側配管の詰まりについて
2011/1/6	3号機	原子炉給水系ラック[H22-P541]内空気作動弁用フィルタレギュレータの動作不良について
2011/1/6	3号機	非常用ガス処理系排風機(B)脇不活性ガス系配管ラバーブーツの剥がれについて
2011/1/6	6号機	復水器連続洗浄装置圧力指示計[N72-PI-012B]の指示不良について
2011/1/6	6号機	直流250V充電器盤扉の開閉不良について
2011/1/6	7号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器入口鉄イオン注入流量指示計の指示不良について
2011/1/6	その他	「巡視・点検その他定型化され、別に所長の承認を得た業務」の承認における起案箇所の誤りについて
2011/1/7	2号機	複合中間弁(No.1)ケーシング内部溶接線の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2011/1/7	3号機	固定子冷却水差圧調節計用減圧弁継手からの空気漏れについて

発見日	号機	件名
2011/1/7	4号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器スクリーン格子隙間測定値の許容値逸脱について
2011/1/7	4号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器(A, B, C)回収弁の動作不良について
2011/1/7	5号機	発電機本体置換用窒素ガス出口弁[N42-F079]のグランドリークについて
2011/1/7	6号機	廃棄物処理建屋電気品室排風機(A)用電動機シャフト外径の許容値逸脱について
2011/1/7	6号機	自動出力調整装置「システムコントローラ(1系)故障」警報の発生について
2011/1/7	6号機	原子炉冷却材浄化系ブローダウン流量計[E31-FT017B, D]ベント弁のシートパスについて
2011/1/8	2号機	軽油タンク補給用ストレーナ前後圧力指示計収納箱の扉ロック不良について
2011/1/8	4号機	「放射性廃棄物処理設備計算機室加湿器異常」警報の発生について
2011/1/9	1号機	原子炉建屋給気隔離弁(A)用ルブリケータからの空気漏れについて
2011/1/9	2号機	エリア放射線モニタ(CH.15-28)記録計の打点不良について
2011/1/9	6号機	密封油真空ポンプ用循環ポンプ[N44-C005]のトリップについて
2011/1/9	7号機	過渡現象記録装置の誤動作について
2011/1/10	2号機	試料採取系電動弁リミットスイッチ信号ケーブル用プラグインコネクタオスコンタクトの抜けについて
2011/1/11	1号機	補助建屋冷水ポンプ(B)電動機ブラケットハウジング内径の許容値逸脱について
2011/1/11	1号機	復水器連続洗浄装置制御盤 主復水器(A・B・C)洗浄装置「除外」用スイッチの破損について
2011/1/11	2号機	バー回転式およびトラベリングスクリーン(E水路 刻印D号機)本体フレームの磨耗について
2011/1/11	3号機	原子炉建屋 換気空調補機常用冷却水系配管サポート保温材の損傷について
2011/1/11	3号機	放出カナル移送ラインドレン弁(2)配管の詰まりについて
2011/1/11	4号機	中央制御室中性子源領域モニタ点検に伴う動作モード切替時の指示値高めについて
2011/1/11	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)ストレーナ詰まりについて
2011/1/11	6号機	原子炉隔離時冷却系電気油圧式制御装置盤(1系)中央演算処理装置基板内放熱板の脱落について
2011/1/11	7号機	タンクベント系フィルタ電気ヒータ(A)の動作不良について
2011/1/12	1号機	スクリーン洗浄水ラインフランジパッキンの外れについて
2011/1/12	2号機	取水路(E)底部コンクリート部の磨耗について
2011/1/12	2号機	非常用ガス処理系弁[T22-F710B]弁棒の曲がりについて

発見日	号機	件名
2011/1/12	3号機	固定子冷却水装置 配管フランジからの水のにじみについて
2011/1/12	3号機	バー回転式およびトラベリングスクリーン(A, B, C)用電動機の接地線端子ターミナルの腐食について
2011/1/12	3号機	蒸気加減弁(No. 2)サーボ弁の動作不良について
2011/1/12	3号機	主復水器(A, B)ホットウェルバランス管水張り洗浄水弁のシートパスについて
2011/1/12	3号機	復水器ホットウェルバランス管(C)検出元弁のシートパスについて
2011/1/12	6号機	非常用ディーゼル発電機(A, B, C)給排気弁シートの剥離他について
2011/1/12	6号機	起動領域モニタ(D)の指示の揺らぎについて
2011/1/12	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ予備機(刻印C, F)分解部品の腐食および浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2011/1/12	7号機	換気空調補機常用冷却水系ポンプ(C)電動機エンドブラケット内径寸法の許容値逸脱について
2011/1/12	その他	水処理設備 排水槽液位スイッチの動作不良について
2011/1/13	1号機	タービン建屋給気加熱器(C, D, H)所内蒸気戻り系出口ベント逆止の動作不良について
2011/1/13	1号機	タービン建屋給気加熱器室ファンネルの排水不良について
2011/1/13	1号機	復水器連続洗浄装置 タプロゲボール回収率の低下について
2011/1/13	3号機	海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系(B)配管ラバーブーツの破損について
2011/1/13	3号機	換気空調補機常用冷却水系冷水往ヘッダ配管防露材継ぎ手部からの水漏れについて
2011/1/13	5号機	雑固体廃棄物焼却設備建屋 スクリュー用電動機絶縁ワニスの剥がれについて
2011/1/14	1号機	コントロール建屋 水素イオン濃度計ラック室高電導度廃液系収集タンク水素イオン濃度計(B)の校正不良について
2011/1/14	3号機	排ガス予熱器入口水素濃度模擬信号の出力不良について
2011/1/14	3号機	タービン補機冷却海水系ドレン弁[P42-F503B, P42-F505]のシートパスについて
2011/1/14	3号機	タービン系多重伝送現場盤の基板故障について
2011/1/14	3号機	電解鉄イオン注入系元弁[P95-F001]のシートパスについて
2011/1/14	3号機	原子炉建屋付属棟 水素イオン濃度計ラック室高電導度廃液系収集タンクPH計(B)の校正不良について
2011/1/14	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)非常用送風機(B)点検実績の記入間違いについて【点検長期計画調査結果】
2011/1/14	3号機	高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機点検実績の記入間違いについて【点検長期計画調査結果】
2011/1/14	4号機	復水脱塩装置陽イオン樹脂再生塔陰イオン樹脂出口弁閉側エアバルブ排気ポートからの空気漏れについて
2011/1/14	6号機	コントロール建屋(管理区域)における古い飲料水缶(空き缶)の発見について

発見日	号機	件名
2011/1/14	6号機	酸素注入系酸素ガス圧力調節弁[P32-F005B]1次側付け根部の漏えいについて
2011/1/14	6号機	非常用ディーゼル発電機(C)「空気だめ圧力高」警報の発生について
2011/1/14	6号機	タービン設備点検実績の記入間違いについて【点検長期計画調査結果】
		《ホームページ掲載》 2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html
		《ホームページ掲載》 2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-j.html
2011/1/14	6号機	《ホームページ掲載》 2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-j.html
2011/1/14	6号機	抽気蒸気系弁[N36-F072B]駆動部の空気漏れについて
2011/1/14	6号機	第9サイクル水質管理報告書の作成もれについて
2011/1/15	4号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)制御盤警報テスト時警報ベルの動作不良について
2011/1/15	その他	補助ボイラ(3A)水面計左側蒸気弁ハンドルの固着について
2011/1/15	その他	補助ボイラ(3A)タップチェンジャの固着について
2011/1/17	2号機	低圧炉心スプレイ系計器[E21-PI004, PT004]検出元弁のシートリークについて
2011/1/17	3号機	スクリーン渦巻ストレーナ(A)出口圧力指示計[W32-PI-F134A]の校正精度逸脱について
2011/1/17	3号機	グラントコンデンサ放射線モニタ用計装用圧縮空気系供給元弁[P52-F1132]の変形について
2011/1/17	3号機	制御棒駆動機構温度切替盤[C12-TRS630]端子カバーの破損について
2011/1/17	6号機	非常用ディーゼル発電機(B)制御盤[H21-P602B]端子台の破損について
2011/1/17	6号機	「中央制御室非常用循環系機能検査」における検査中断について
2011/1/17	6号機	主タービインターニング時の位相角信号断線の誤検出について
2011/1/17	6号機	原子炉補機冷却系弁[P21-F574]のシートバスについて
2011/1/17	その他	大湊側雑固体廃棄物建屋換気空調系冷凍機(A)冷媒ラインの微少リークについて
2011/1/18	1号機	碍洗変防ポンプ(A)反カップリング側のグラントリークについて
2011/1/18	3号機	スクリーン洗浄ポンプ吐出逆止弁[W32-F101A]弁体の腐食および固着について
2011/1/18	3号機	循環水ポンプ(A)ポンプベース外周からの海水のにじみについて
2011/1/18	5号機	スクリーン洗浄ポンプ(B)ストレーナの詰まりについて

発見日	号機	件名
2011/1/18	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)高速軸スラストメタルの劣化他について
2011/1/18	6号機	原子炉補機冷却系弁[P21-F505C]のシートパスについて
2011/1/18	6号機	第9回定期検査変更申請手続きの遅れについて
2011/1/18	7号機	「非常用ディーゼル発電機(B)潤滑油プライミングポンプ吐出圧力低」警報の発生について
2011/1/18	その他	補助建屋送風機(A)ポリウムダンパの開閉不良について
2011/1/18	その他	保全部仮設重量品倉庫 分電盤内防災盤ブレーカのテストボタンへの誤接触について
2011/1/19	1号機	原子炉建屋外気差圧用伝送器[U41-DPT032]の指示不良について
2011/1/19	1号機	原子炉再循環ポンプ(A, B)出口温度記録計[B31-TRS602]の印字不良について
2011/1/19	1号機	「原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(D)トスフィルタ旋回弁トルクスイッチ動作」警報の発生について
2011/1/19	2号機	設備点検における単独運転圧試験時の計器[E51-PI007, PT007]検出元弁のシートリークについて
2011/1/19	2号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(B)吸込流量計の指示不良について
2011/1/19	2号機	高圧炉心スプレイ系弁[E22-F006]の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2011/1/19	2号機	原子炉建屋クレーンガーダ補強工事における照明器具の損傷について
2011/1/19	3号機	グラッドコンデンササンプルポンプの動作不良について
2011/1/19	4号機	循環水系検出元弁のシートパスについて
2011/1/19	5号機	海水熱交換器建屋 電解鉄イオン注入系電解槽出口圧力計元弁[P95-F704]弁棒の破損について
2011/1/19	5号機	酸素ガス圧力調整弁[P32-F009A]の動作不良について
2011/1/19	6号機	タービン補機冷却海水系ポンプ予備機(刻印A)分解部品の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2011/1/19	6号機	発電機密封油系 水素トラップフロート弁の動作不良について
2011/1/19	その他	大湊側補助ボイラ(4B)過電流継電器のトリップについて
2011/1/19	その他	荒浜側補助ボイラ建屋新設工事における仮設部との接触による建設重機からの油漏れについて
2011/1/20	2号機	排ガス放射線モニタ(B)(ホールドアップ塔)の指示不良について
2011/1/20	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について
2011/1/20	2号機	タービン建屋 復水ろ過装置上部ハッチ室コンセントカバーの変形について
2011/1/20	3号機	低圧復水ポンプ(A)吸込弁[N21-F001A]出口フランジ部の漏えいについて
2011/1/20	3号機	気体廃棄物処理系除湿冷却器出口サンプリングラック流量計の指示不良について

発見日	号機	件名
2011/1/20	3号機	原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)冷却水入口温度調節弁計装用圧縮空気系元弁[P52-F1152]ハンドル部の変形について
2011/1/20	3号機	サービス建屋コールドランドリ加湿器(A)スイッチ部の水滴の確認について
2011/1/20	3号機	サービス建屋加湿器(D)のトリップについて
2011/1/20	3号機	サービス建屋加湿器(A)のトリップについて
2011/1/20	4号機	循環水系検出元弁ボンネット部からの漏えいについて
2011/1/20	6号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について
2011/1/20	6号機	原子炉再循環系弁[B31-F508G]のシートパスについて
2011/1/20	その他	固体廃棄物移送容器製作中の蓋部の加工不良について
2011/1/21	3号機	有線ページング装置の混信について
2011/1/21	5号機	大湊側給水建屋純水移送ポンプ(B)メカニカルシールフランジブッシュの割れについて
2011/1/21	6号機	原子炉建屋キャットウォーク破損箇所の発見について
2011/1/21	6号機	排ガス水素分析計予熱器入口サンプル流量指示計[P91-FI-TB20]の動作不良について
2011/1/21	7号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)冷媒成分水分量の基準値逸脱について
2011/1/21	7号機	タービン建屋(非管理区域)北側水密扉解放表示灯の点灯不良他について
2011/1/22	1号機	タービン建屋補機冷却系熱交換器(A)トスフィルタブロー弁[F008A]のグランドリークについて
2011/1/22	2号機	高電導度廃液系濃縮装置加熱器(A)バイパスライン洗浄水入口弁のシートパスについて
2011/1/22	3号機	高周波誘導加熱応力改善施工後の浸透探傷検査における基準外指示模様の確認について
2011/1/22	3号機	主タービン電気油圧式制御装置シミュレーション試験における発電機ロックアウトリレー(86G1, G2)の誤動作について
2011/1/22	5号機	制御棒駆動機構ポンプサクシオンフィルタ差圧指示計の指示不良について
2011/1/22	5号機	局部出力領域モニタ(08-25A)の指示不良について
2011/1/22	その他	荒浜側焼却設備雑固体昇降機の動作不良について
2011/1/23	2号機	荒浜側焼却設備焼却炉炉内圧力高による逆止弁の全閉について
2011/1/24	2号機	電動駆動原子炉給水ポンプ(A)用電動機ステータコイル部の劣化について
2011/1/24	3号機	炉心性能計算機用ファンの動作不良について
2011/1/24	3号機	循環水ポンプ(C)他圧側シール水ラインドレン弁[N71-F515C]のシートパスについて
2011/1/24	5号機	「発電機自動電圧調整器(A2)偏差大」警報他の発生について

発見日	号機	件名		
2011/1/24	7号機	復水器水空水抜ポンプ点検実績の記入間違いについて【点検長期計画調査結果】		
		《ホームページ掲載》 2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html		
		《ホームページ掲載》 2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-j.html		
2011/1/24	7号機	《ホームページ掲載》 2011/2/2 【調査状況について(中間報告 その2)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11020201-j.html		
		2011/1/24	その他	荒浜側焼却設備空気予熱器プロパンガス圧力計の指示不良について
		2011/1/25	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(B)トスフィルタブロー弁[F004B]のグランドリークについて
2011/1/25	1号機	安全関連パラメータ表示システム表示装置(1, 2) SPDSバス1系障害の発生について		
2011/1/25	2号機	タービン建屋(管理区域)におけるタバコの吸いがらの発見について		
2011/1/25	3号機	非常用ディーゼル発電機(B)空気だめ(自動)第一ドレン弁[R43-F451B]のグランドリークについて		
2011/1/25	3号機	電空変換器空気配管継手部の空気漏れについて		
2011/1/25	3号機	復水器連続洗浄装置ボール回収器(C)回収弁軸受部の漏えいについて		
2011/1/25	3号機	復水器連続洗浄装置ボール循環配管(B)フランジ接着部の漏えいについて		
2011/1/25	3号機	復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(A~C)フレキシブルチューブ取合部からの水のにじみについて		
2011/1/25	4号機	循環水系弁[N71-F701B]他の漏えい痕の確認について		
2011/1/25	4号機	循環水系弁[N71-F703A]他 弁棒の固着について		
2011/1/25	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(C)グランドカバーのコーキング不良について		
2011/1/25	6号機	起動工程中における所内蒸気系/所内蒸気戻り系ドレントラップ(D015)前弁[P61-F023]の弁状態の相違の確認について		
2011/1/25	その他	水処理設備 溶存酸素計の動作不良について		
2011/1/25	その他	「放射性液体廃棄物管理月報」他作成時の化学管理システムの障害発生について		
2011/1/26	3号機	タービン建屋 足場材移動中の接触による照明器具の破損について		
2011/1/26	3号機	原子炉建屋電動二重扉の動作不良について		
2011/1/26	5号機	主発電機「自動電圧調整器(B)定格位置 ON/OFF」の発生について		
2011/1/26	5号機	「第4給水加熱器(A)ドレン水位信号偏差大」警報の発生について		
2011/1/26	6号機	タービン位相角計の指示不良について		

発見日	号機	件名
2011/1/26	6号機	中央制御室加湿器(B-2)給水電磁弁からの水漏れについて
2011/1/27	3号機	高圧復水ポンプ(C)モーターラ出口冷却水流量計[P22-FI026C]の動作不良について
2011/1/27	4号機	低電導度廃液系ろ過器(A)逆洗水出口管洗浄水入口元弁[K12-F054A]のシートリークについて
2011/1/27	6号機	「区分 I FD故障 P700, 703」警報の発生について
2011/1/27	6号機	原子炉補機冷却海水系ポンプ(A)グランドカバー隙間からの水漏れについて
2011/1/27	その他	補助ボイラ監視制御盤[H14-P682-1]警報灯の点灯不良について
2011/1/28	1号機	タービン建屋 非常用ガス処理系試験装置室内における基準値内のダスト濃度上昇について
2011/1/28	5号機	所内蒸気系タービン建屋入口供給蒸気主管元弁[P61-F021A]の固着について
2011/1/30	5号機	原子炉建屋付属棟・タービン建屋連絡通路非放射性ドレン移送系配管のピンホールについて
2011/1/31	1号機	非常用ディーゼル発電機(H)非常用送風機(B)用電動機の点検実績の誤記入について【長計調査結果】
		《ホームページ掲載》2010/12/21 【調査状況について】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/10122101-j.html
		《ホームページ掲載》2011/1/20 【調査状況について(中間報告)】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/11012004-j.html
2011/1/31	3号機	電気油圧式制御装置制御油フィルタポンプ点検実績の記入間違いについて(長計調査結果)

3. 不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G I	0
G II	28
G III	245
対象外	3
総計	276