

不適合情報

2023年4月26日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 14件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	消防設備の点検において、原子炉建屋非常用ディーゼル発電機(A)室の二酸化炭素消火設備用熱感知器(13台のうち1台)が、ベースから脱落しかかっていることを確認した。当該感知器を交換。なお、感知器の機能に異常はなく、監視に影響ないことを確認済み。	2023/04/20	
2	1号機	非放射性スチームドレン移送系配管修理において、非常用ディーゼル発電機(B)室(非管理区域)の非放射性スチームドレン排水槽への水張り中に、床漏えいの警報が発生したことを確認した。水張りを中断。調査のため水張りを再開したところ、再度警報が発生し、排水口から水が逆流し、漏えい(約40リットル)していることを確認した。また、125V(B)バッテリー室(非管理区域)も同様に排水口から水が逆流し、漏えい(約7.2リットル)していることを確認した。拭き取り実施済み。非常用ディーゼル発電機(B)室および125V(B)バッテリー室の排水管を調査したところ詰まりがあることを確認した。当該排水管を清掃。	2023/04/19	
3	3号機	タービン建屋北東側の地盤に陥没・地割れが発生していることを確認した。当該事象の原因を調査。	2023/04/13	
4	4号機	スタッドテンショナー(原子炉圧力容器の蓋ポルト脱着装置)の健全性確認において、操作盤のナット回転量表示が正常値を表示しないことを確認した。また、動作表示灯が点灯しないことを確認した。当該装置の電気品を交換。	2023/04/18	
5	5号機	大湊側洗濯設備の洗濯機(E号機)において、洗濯作業の自動運転で次工程に進まないことを確認した。当該洗濯機の使用を禁止。2023年4月12日に火災が発生した洗濯機と同型のため、火災原因の究明後、対応方針を検討。	2023/04/06	
6	5号機	原子炉建屋管理区域の南西側階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2023/04/19	
7	5号機	原子炉建屋管理区域の南東側階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2023/04/19	
8	5号機	タービン建屋非管理区域の東側階段室(1箇所)に、誘導灯の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2023/04/20	
9	5号機	使用済み燃料プールに異物(20cm×20cm、ビニール片)が浮遊していることを確認した。青いシート片であったことから、最上階の養生シートと推定。当該シート片を回収済み。	2023/04/19	
10	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)の点検において、バランス配管均圧弁が開閉動作しないことを確認した。当該均圧弁を交換。	2023/04/20	
11	5号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機の試運転において、高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却水系/高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機潤滑油冷却器ドレン弁に、シートパスを確認した。冷却器ドレン配管に閉止栓を取り付け。当該弁を点検・修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2023/04/21	
12	6号機	低電導度廃液系の液位確認において、低電導度廃液系・ホットシャワードレン系液位記録計の打点が1点に集中し、正常に記録されていないことを確認した。調査の結果、リボンカセット動作ワイヤーが切断していることを確認した。当該記録計のワイヤーを交換。なお、液位記録は運転員操作卓の監視用画面で確認可能なため監視に影響はなく、設備の運転にも支障なし。	2023/04/20	
13	その他	荒浜側雑固体焼却設備監視制御盤の端子台ボルトが空回りし、締め付け出来ないことを確認した。当該端子台を修理。	2023/04/20	
14	その他	可搬型代替注水ポンプ屋外用20mホース(1本)に、破損があることを確認した。漏水の有無を確認し対応を検討。なお、保安規定の要求数(512本)以上を確保していることを確認済み。	2023/04/21	