

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について (第3報)

20 25 年 07 月 08 日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

T E L : 0257-45-3131

昨日、当所において**火災・発煙**が発生したことから、消防署へ緊急通報 (~~119番~~) を行いました。状況は以下の通りです。

発生場所	一 号機		屋外	
	管理区域		・ 非管理区域	
発生時刻（当社確認時刻）	14 時 45 分 頃			
状 況	発火 ・ 発煙			
燃えたもの	枯草			
消防署による判断	14 時 47 分 頃			
	確認中	火災でない ・ 火災 ・ 鎮火		
当該プラントの運転状況	運転中 ・ 停止中			
当該プラントへの影響	影響無し ・ 影響有り			
負傷者の有無	確認中	無し ・ 有り（ 名）		
現時点における外部への放射能の影響	確認中	無し ・ 有り		

*第 報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考 (補足事項)

昨日 (7/7) 発生しました火災についての最終報です。公設消防により枯草の「ぼや」と判断されました。また、公設消防より鎮火時刻の訂正 (事後聞知火災) をいただき、16:11を14:47 (初期消火成功時刻) へ訂正いたします。

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

火災原因は枯草の運搬車のマフラーが枯草に接触したことにより発火へ至ったものと推定しております。

今後、原因が確定次第、対策を検討してまいります。

以上