

6号機における燃料装荷後の健全性確認について

資料1

2025年6月25日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

- 6月21日までに872体全ての燃料装荷作業を完了
- その後、燃料配置確認・未臨界状態の確認を6月21日～22日にかけて実施済み

