


福島第一原子力発電所 1号機 保守運転状況

平成22年11月

発電電力量 330,630MWH

設備利用率 99.8%



記 事	<p>(1)海水温度上昇による出力低下 (22. 10. 13 11:33 ~ 22. 11. 10 10:53)</p> <p>(2)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (22. 11. 10 10:53 ~ 22. 11. 10 11:40)</p> <p>(3)海水温度上昇による出力低下 (22. 11. 10 11:40 ~ 22. 11. 25 7:00)</p> <p>(4)炉心流量出力調整 (22. 11. 25 7:00 ~)</p>
--------------------	---

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。