


福島第一原子力発電所 2号機 保守運転状況

平成22年9月

発電電力量 278,003MWH

設備利用率 49.2%



記	(1)海水温度上昇による出力低下 ( 22. 8. 25 11:14 ~ 22. 9. 9 12:00 ) (2)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 ( 22. 9. 9 12:00 ~ 22. 9. 9 12:13 ) (3)海水温度上昇による出力低下 ( 22. 9. 9 12:13 ~ 22. 9. 15 18:00 ) (4)第25回定検停止 ( 22. 9. 16 0:00 ~ 22. 11. 17 (予定) )
事	

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。