


福島第一原子力発電所 2号機 保守運転状況

平成22年12月

発電電力量 585,538MWH
設備利用率 100.4%



記 事	(1)調整運転 (22. 11. 18 13:35 ~ 22. 12. 15 16:00)
	(2)炉心流量出力調整 (22. 11. 30 11:15 ~ 22. 12. 1 11:51)
	(3)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (22. 12. 1 11:51 ~ 22. 12. 1 12:09)
	(4)炉心流量出力調整 (22. 12. 1 12:09 ~ 22. 12. 6 17:24)
	(5)定格熱出力一定運転開始 (22. 12. 6 17:24 ~)
	(6)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (22. 12. 28 13:44 ~ 22. 12. 28 15:05)

定格熱出力一定運転中

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。