


福島第一原子力発電所 4号機 保守運転状況

平成22年11月

発電電力量 537,949MWH
設備利用率 95.3%



記	<p>(1)制御棒パターン調整 (22. 10. 30 13:00 ~ 22. 11. 9 15:00)</p> <p>(2)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (22. 11. 4 13:32 ~ 22. 11. 4 14:37)</p> <p>(3)コストダウン (22. 11. 17 18:00 ~ 22. 11. 29 18:00)</p> <p>(4)第24回定検停止 (22. 11. 30 0:00 ~ 23. 9. 24(予定))</p>
事	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>定格熱出力一定運転中</p> <p>運転中シュラウド健全性 パラメータに異常なし</p> </div>

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。