


福島第一原子力発電所 5号機 保守運転状況

平成19年12月

発電電力量 582,155MWH

設備利用率 99.8%



記 事	(1)高圧注水系の定例試験に伴う出力降下 (19. 12. 9 11:10 ~ 19. 12. 9 12:12) (2)原子炉隔離時冷却系の定例試験に伴う出力降下 (19. 12. 21 11:50 ~ 19. 12. 21 12:39)
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 定格熱出力一定運転中 </div>

この資料は、当社と福島県並びに立地町（双葉町、大熊町、富岡町、楡葉町）と取りかわしている協定（周辺地域の安全確保に関する協定書）に基づき、当社より定期的に福島県並びに立地町に報告しているものです。