

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年 4月 1日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.		不適合件名	グレード	備考
1	1号機	500kV屋内開閉所空気圧縮機B潤滑油給油タンク油面計において、水らしきものの混入が認められたため、当該給油タンクを点検・調査。	GIII	
2	3号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系サージタンクB純水補給水弁において、弁シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。	GIII	