

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成25年 4月 8日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.		不適合件名	グレード	備考
1	1号機	平成25年度実施予定の溶接事業者検査組織の更新審査準備において、平成22年度に実施された原子炉隔離時冷却系配管ベントライン設置の溶接事業者検査の検査成績書「材料検査記録」に2件の日付誤りが認められたため、対応策を検討。	G II	
2	3号機	平成25年度実施予定の溶接事業者検査組織の更新審査準備において、平成22年度に実施された原子炉隔離時冷却系配管ベントライン設置の溶接事業者検査の検査成績書「溶接事業者検査工程管理記録(2)」に、1件の部品番号誤りが認められたため、対応策を検討。	G II	
3	3号機	平成25年度実施予定の溶接事業者検査組織の更新審査準備において、平成20年度に実施された過流量阻止弁修理工事の溶接事業者検査の検査成績書「溶接事業者検査工程管理記録(1)」に、1件の検査日記載漏れが認められたため、対応策を検討。	G II	