

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成25年 5月 2日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. |     | 不適合件名   | グレード | 備考 |
|-----|-----|---|------|----|
| 1   | 3号機 | タービン建屋換気空調系給気ファンC逆流防止ダンパーにおいて、ダンパーリンク機構ボルト緩み(1箇所)による異音(カタカタ音)が認められたため、当該ダンパーリンク機構を確認するとともに対応検討。 | GIII |    |