

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成25年 9月30日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1・2号廃棄物処理設備	濃縮廃液系において、温水給水タンク純水供給弁を開操作した際、濃縮廃液系制御電源喪失および放射性ドレン移送系・使用済樹脂系・濃縮廃液系情報処理装置監視項目異常警報が発生、調査したところ、当該弁操作回路のヒューズ切れが認められたため、原因を調査・対応検討中。	GIII	