

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成25年10月8日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	備考
1	1号機	過渡現象記録装置用サーバの通信障害対応において、過渡現象記録装置の再起動操作をしたところ、過渡現象記録装置用サーバ1系・2系は復旧したが、過渡現象記録装置用サーバ共有ディスクに障害が発生していることが認められたため、対応検討。	GⅢ	
2	その他	消防自動車の日常点検において、真空ポンプの作動不良(真空ポンプが作動せず、真空ポンプ計器パネルも点灯しない)が認められたため、当該真空ポンプ及び電気系統を点検・修理。	GⅢ	